

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 1 янв по 12 сен 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
05.09.2025									
ТП-503 Ф-1 ВЛИ-0.4	Ал. чел Бун 349	5 сен 11:30	5 сен 19:10	7:40	замена ВА	-	Слободзейский р-н	Копанка с.	1
ул. Гоголя 2А	ВРУ	5 сен 13:05	5 сен 13:18	0:13	откл. вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
ул. Манойлова 54	1-й подъезд 1-й этаж	5 сен 13:51	5 сен 14:19	0:28	нагрев на сжим орехе	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
06.09.2025									
Пер. Раевского 6	ВРУ	6 сен 15:00	6 сен 15:35	0:35	Нагрев фазной магистрали 1 Этаж 2 (под)	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	76
вру 0,4 кв кагульская 2	рщ 0,4 кв кагульская 2 кв 58	6 сен 15:57	6 сен 16:30	0:33	не включается	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Ленина 7	1 группа ф С	6 сен 12:00	6 сен 12:35	0:35	Нагрев ПН держателя	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	86
ВРУ Федько 10	2 группа ф С	6 сен 18:00	6 сен 18:35	0:35	Нагрев ПН-держателя	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	62
07.09.2025									
ВЛИ-0,4кВ ТП-489 Ф-2	АЛ чел Бун 370	7 сен 10:15	7 сен 11:30	1:15	Замена ВА2Р25А	-	Слободзейский р-н	Копанка с.	1
вру 0,4 кв Победы 2	РЩ 0,4 кв победы 2 кв 1,2,3,4.	7 сен 13:43	7 сен 14:29	0:46	оплавление в орехе	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6

ТП-320	0.4P5Ф	7 сен 13:19	7 сен 15:03	1:44	Перегорание ПН-40А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	7
08.09.2025									
Григориополь	10В9Ф	8 сен 1:18	8 сен 1:18	0:00	Разрушение изолятора 10 кВ фазы А на опоре № 115/39.	Нет.	Григориопольский р-н	Григориополь г.	2
								Красное с.	47
Зак.Слободка	10В16Ф	8 сен 15:40	8 сен 16:15	0:35	Падение дерева на ВЛ 10 кВ, отпайка на ТП-199 опора №17.	Нет.	Слободзейский р-н	Терновка с.	1 279
							Тираспольский р-н	Тирасполь г.	163
09.09.2025									
ТП 168	ф2	9 сен 16:30	9 сен 17:10	0:40	Перегорание ПН 80 А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	12
ТП-254 Ф-16 ВЛ-0.4	Т.Кручок 30	9 сен 13:00	9 сен 14:20	1:20	внутреннее	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-461	0,4P2Ф	9 сен 16:26	9 сен 17:55	1:29	Перегорание ППНИ-63А фаза "в" "с"	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	12
ТП-574 Ф-4 ВЛ-0.4	Ворошилова 14	9 сен 13:40	9 сен 15:30	1:50	внутреннее	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	1
ул. Курчатова 73	ЭЩ кв. 10	9 сен 13:31	9 сен 13:52	0:21	повредились АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Строителей 74	ЭЩ кв. 3,4	9 сен 13:10	9 сен 13:31	0:21	затопление	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	2
10.09.2025									
ПС Бендеры-Западная 110/10	10В21Ф	10 сен 8:01	10 сен 9:35	1:34	Перекрытие изоляционного промежутка птиц на опоре № 53.	Нет.	Бендерский р-н	Бендеры г.	44
11.09.2025									
Севериновка	10В11Ф	11 сен 19:55	11 сен 20:01	0:06	Выясняется.	г.Каменка: больница.	Каменский р-н	Каменка г.	349

Севериновка	10В11Ф	11 сен 19:55	11 сен 20:01	0:06	Выясняется.	г.Каменка: больница.	Каменский р-н	Севериновка с. Хрустовая с.	289 915
ТП-446	ф.2	11 сен 11:40	11 сен 12:11	0:31	перегорел ПН-2 100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
Общий итог									3 431