

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 12 сен по 19 сен 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
12.09.2025									
ТП-231	Ф№2	12 сен 10:09	12 сен 13:36	3:27	Перегорание пн на 80А на фазе "В"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	20
ул. К. Маркса 1В/1	кв. 21	12 сен 18:50	12 сен 19:15	0:25	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Свердлова 74	кв. 48	12 сен 13:30	12 сен 13:55	0:25	нагрев отход. провода	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
13.09.2025									
ПС Красненькое	10В16Ф	13 сен 14:49	13 сен 15:54	1:05	Перекрытие изоляционного промежутка упавшим деревом на спуски 10 кВ к ТП-263.	Красненькое с. :артскважина - 1; Броштяны с.:артскважина - 1; Ивановка с.:артскважина - 1.	Рыбницкий р-н	Плоть с.	96
								Броштяны с.	186
								Дмитровка с.	14
								Ивановка с.	122
								Красненькое с.	695
ТП-621	0,4Р8Ф	13 сен 7:00	13 сен 9:23	2:23	Перегорание ПН-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	13
ТП-85	Ф-2 ул. Кирова.	13 сен 15:41	13 сен 17:17	1:36	КЗ 3-х фазног оввода ул.Кирова №38	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	19
14.09.2025									
ТП 491	0,4Р1ф	14 сен 12:36	14 сен 15:00	2:24	Перегорание ПН-80А "в"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	12

ТП-57	0,4В-2Ф	14 сен 12:20	14 сен 13:49	1:29	Схлест проводов в результате падение ветки дерева на ввод в дом от опоры 12	-	Рыбницкий р-н	Белочи с.	10
ул. Комсомольская 4	ЭЩ кв. 54	14 сен 20:55	14 сен 21:17	0:22	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
15.09.2025									
ВРУ ул. Федько18Б	ф"Б" 3гр	15 сен 16:05	15 сен 16:40	0:35	Нагрев на ПН-держателе	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП 331	0,4В1ф	15 сен 16:33	15 сен 21:06	4:33	Выбит 0,4В1ф, включили без замечаний	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	37
ТП-135	ф.3	15 сен 9:58	15 сен 14:51	4:53	перегорел ППНИ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2
ул. К.Либкнехта 84	ЭЩ кв 57	15 сен 18:50	15 сен 19:10	0:20	Отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. К.Цеткин 12Б	ЭЩ кв 10	15 сен 19:10	15 сен 19:25	0:15	Отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
16.09.2025									
ВРУ-0,4кВ Ленинградская 46	РЩ-0,4кВ кв 9	16 сен 13:21	16 сен 14:29	1:08	замена ВА-16 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-114	ВЛИ-0,4 кВ Ф-4	16 сен 11:39	16 сен 16:09	4:30	Повреждение коаксиального ввода в ж/д №10а кв.3	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-219	0,4Р1ф	16 сен 8:56	16 сен 11:29	2:33	Обрыв магистрального нулевого провода	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	36
ТП-22	ВЛ-0,4 кВ Ф-10	16 сен 16:13	16 сен 16:55	0:42	Повреждение автоматического выключателя в коробке БЗУМ ж/д №24	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

ТП-303	ВЛ-0,4 кВ Ф-12	16 сен 9:05	16 сен 11:09	2:04	Повреждение коаксиального ввода в ж/д №53	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	1
ТП-574	ВЛИ-0,4 кВ Ф-2	16 сен 15:45	16 сен 17:07	1:22	Перегорание предохранителя ПН-2 100/63А ф.С при включении фидера.	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	9
ТП-680	Ф-4 ул. Олимпийск ая.	16 сен 20:55	16 сен 22:14	1:19	КВЛ-0,4кВ Ф-4 оп. №2 КЗ в КЯ. Перегорание ППНИ-63А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	16
17.09.2025									
ВРУ Мира 36	ЭЩ кв.11	17 сен 14:00	17 сен 16:00	2:00	повреждение внутри квартиры	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Федько 22	ЭЩ кв.31	17 сен 9:00	17 сен 11:25	2:25	в ЭЩ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Чапаева 143	ЭЩ кв.12	17 сен 11:00	17 сен 13:20	2:20	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ-27 ул. Дружбы, 22	2-ой подъезд ж/д	17 сен 19:58	17 сен 20:45	0:47	Окисление контактного соединения во ВРУ-27 на губках ПН-2 ф.В 2-ая группа предохранителей.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
Зак.Слободка	10В16Ф	17 сен 8:45	17 сен 11:20	2:35	Обрыв провода фазы "В" на Р-100.	Нет.	Слободзейский р-н	Терновка с.	1 279
							Тираспольский р-н	Тирасполь г.	163
ПАРКАНЫ	10В 6Ф	17 сен 14:18	17 сен 14:44	0:26	Перекрытие изоляционного промежутка птицами на ВЛ-10 кВ в пролёте опор № 99 - № 100.	с. Парканы: артскважина - 1.	Слободзейский р-н	Парканы с.	94
ПС Красненькое	10В3Ф	17 сен 3:33	17 сен 3:33	0:00	Выясняется	Нет.	Рыбницкий р-н	Гараба с.	64

Сукля	СШ 10 кВ	17 сен 18:54	17 сен 20:30	1:36	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Сукля: больница - 1, котельная - 3, школа - 1, детсад - 2, артскважина - 11; с. Карагаш: школа - 1, детсад - 1, артскважина - 6.	Слободзейский р-н	Карагаш с.	1 481
								Сукля с.	3 080
ТП 310 ф 1	ул Кошевого 15	17 сен 8:05	17 сен 10:10	2:05	Замена ВА 16А	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ТП-166	0.4В-1Ф	17 сен 12:20	18 сен 11:13	22:53	Повреждение кабеля	-	Рыбницкий р-н	Попенки с.	1
ТП-231	0,4Р2ф	17 сен 19:00	17 сен 23:12	4:12	Перегорание ВНТС -160 на 80А	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	20
ТП-681	0,4Р5ф	17 сен 21:11	18 сен 1:55	4:44	Обрыв провода магистрального на опоре №36	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	72
18.09.2025									
ТП 36 ф 3	ул Маяковског о 73	18 сен 20:50	18 сен 21:45	0:55	Замена ВА 25А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-120 РУ-0,4кВ РН№11,24	ВРУ Юности 1	18 сен 23:00	19 сен 1:10	2:10	во ВРУ повредился перекидной р	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	112
ТП-170	Ф-4	18 сен 15:05	18 сен 19:32	4:27	Схлест проводов, перегорание ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	8
ТП-173	Ф-4	18 сен 7:43	18 сен 11:47	4:04	Схлест проводов ввод в дом ул. Ленина №122. Перегорание ППНИ-100А.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	9

ТП-326	Ф-1	18 сен 13:27	18 сен 14:51	1:24	отключение автомата из-за к.з. в пролете опор 37-38	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	10
	Ф-3	18 сен 12:55	18 сен 18:36	5:41	Обрыв провода ул. 40 лет Октября №17. Перегорание ППНИ-80А.	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	16
ТП-331	0,4В1ф	18 сен 8:44	18 сен 12:40	3:56	Отключился 0,4В1Ф	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	27
ТП-344	0,4Р1ф	18 сен 12:27	18 сен 12:51	0:24	Перегорание ППНИ-100А фаза "а" "в"	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	12
ТП-403	0,4Р3Ф	18 сен 14:15	18 сен 17:07	2:52	Перегорание ПН-80А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	10
ТП-440	Ф-4	18 сен 12:55	18 сен 16:25	3:30	Схлест проводов, перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	14
ТП-488	0,4Р1ф	18 сен 12:09	18 сен 15:10	3:01	Перегорание ППНИ-80А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	13
ТП-68	Ф-2	18 сен 15:45	18 сен 17:41	1:56	Схлест проводов, перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	15
ТП-83	Ф-3	18 сен 14:30	18 сен 16:07	1:37	перегорание ПН-250/80 ф.В из-за к.з. на ВЛ в пролете опор 21-22	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14

ул. 9 Января 196	ЭЩ кв. 22	18 сен 10:00	18 сен 10:26	0:26	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Каховская 7	кв. 43	18 сен 14:02	18 сен 14:56	0:54	переподключили прибор учёта	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Советская 124	ЭЩ кв.42	18 сен 16:52	18 сен 17:18	0:26	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
Общий итог									7 967