

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 19 сен по 26 сен 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
19.09.2025									
ВРУ 0,4 кВ Ткаченко 10	РУ 0,4 Ткаченко 10 кв 25-28	19 сен 11:51	19 сен 12:37	0:46	выбил автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ВРУ Правды 10	ф."С"	19 сен 14:20	19 сен 14:35	0:15	Нагрев на приходящем к.л. с ТП93	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	180
ПС Строенцы	10В6Ф	19 сен 7:17	19 сен 7:59	0:42	Износ изоляции КЛ-10 кВ Р-28 - ТП-69.	с.Строенцы: водонапорная башня - 1.	Рыбницкий р-н	Строенцы с.	326
20.09.2025									
к.я. Каховская 13/1	КЛ к.я. Каховская 13/1 - к.я. Каховская 13/2	20 сен 17:35	20 сен 18:00	0:25	Повреждение в процессе эксплуатации	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	96
ТП-383	ВЛ-0,4 кВ Ф-3	20 сен 14:00	20 сен 15:56	1:56	Перегорание предохранителя ПН-2 ф.В 250/80А из-за схлёста проводов в пролёте опор 40-41.	-	Бендерский р-н	Варница с.	30
ТП-421	КВЛ-0,4 кВ Ф-1	20 сен 8:28	20 сен 11:10	2:42	Перегорание предохранителя ПН-2 ф.В 100/63 А из-за обрыва коаксиальных вводов в ж/д №91,92 в результате падения ветки дерева.	-	Слободзейский р-н	Мереншты с.	12
21.09.2025									
ТП 599 ф1	сил Остапенко	21 сен 17:24	21 сен 18:30	1:06	Замена ПН 2 250/125	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	11
22.09.2025									
ТП-107	0,4Р12Ф	22 сен 12:13	22 сен 15:00	2:47	Перегорание ПН-40А фаза "в"	-	Григориопольский р- н	Григориополь г.	6
23.09.2025									
ТП-634	0,4Р2Ф	23 сен 18:00	23 сен 18:46	0:46	Перегорание ППНИ-63А фаза "в"	-	Григориопольский р- н	Малаешты с.	13

