

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 26 сен по 3 окт 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
26.09.2025									
Новая Лунга	10В5Ф	26 сен 23:27	27 сен 0:31	1:04	Возгорание на оборудовании абонента (РОС).	Нет.	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	4
27.09.2025									
вру 0,4кв ж.д. Ленина 24 Б	РУ 0,4кв ж.д. Ленина 24 Б	27 сен 17:01	27 сен 17:25	0:24	перегорание нпн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ПАРКАНЫ	10В 6Ф	27 сен 9:04	27 сен 9:45	0:41	Перекрытие изоляционного промежутка птицами в пролете опор № 85 - 86.	Нет.	Слободзейский р-н	Парканы с.	94
28.09.2025									
ВРУ Дружбы 18 а	1 подъезд	28 сен 17:05	28 сен 17:20	0:15	Замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ВРУ з. Космодемьянский 47	ВВодные перемычки	28 сен 9:00	29 сен 11:17	1 сут., 2:17	Плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
29.09.2025									
Борисовка	10В6Ф	29 сен 8:45	29 сен 9:23	0:38	Износ изоляции КЛ-10 кВ РП-6 - РП-22.	г. Бендеры: детсад - 1.	Бендерский р-н	Бендеры г.	1 070
ВРК Коммунистическая 197 а	1 подъезд	29 сен 8:15	29 сен 9:16	1:01	Плохое контпктное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Кирова 36	3 подъезд	29 сен 14:34	29 сен 16:50	2:16	Плохое контактное соединение на губке	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15

30.09.2025										
ПАРКАНЫ	10В 3Ф	30 сен 8:52	30 сен 10:20	1:28	Обрыв шлейфа на Р-40.	Нет.	Слободзейский р-н	Парканы с.	2 353	
	10В11Ф	30 сен 8:52	30 сен 9:07	0:15	Разрушение опорного изолятора на оборудовании потребителя ТП-768.	Нет.	Слободзейский р-н	Парканы с.	935	
ТП-117	Руб 4	30 сен 19:00	30 сен 19:25	0:25	сгорел ПН-250 А ф С	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150	
ТП-537	0.4Р-2Ф	30 сен 18:31	30 сен 20:14	1:43	Схлест проводов ввод на дом с опоры №17	-	-	Журка с.	7	
01.10.2025										
ТП 24	ВЛ 0,4 кВ ТП 24 ф 14	1 окт 18:45	1 окт 20:20	1:35	обрыв линейных проводов в результате падения ветки в пролёте опор 9-10	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36	
ТП 254	ВЛ 0,4 кВ ТП 254 ф 16	1 окт 11:10	1 окт 12:17	1:07	ТП 254 ф 16 сгорел ПН фазы А, в результате схлеста проводов	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	23	
ТП-490	0,4Р2ф	1 окт 8:57	1 окт 16:57	8:00	Перегорание пн-0,4кВ на 80А на фазе "В"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	30	
02.10.2025										
Григориополь	10В3Ф	2 окт 15:10	2 окт 15:42	0:32	Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП-84 - ВЛ-10 кВ выход на опору № 62.	г.Григориополь: больница - 1, детсад - 1.	Григориопольский р-н	Григориополь г.	995	
ТП-206	Ф№1	2 окт 17:40	2 окт 19:10	1:30	перегарание ППНИ-63 А фаза "а в"	-	Григориопольский р-н	Мариян с.	10	

