

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 3 окт по 10 окт 2025 г.

| Объект                    | Присоединение     | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения                      | Погашенные соц важные объекты                   | Район                | Населенный пункт                                  | Количество отключенных бытовых абонентов |
|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|--|---|----------------------|---|--|
| <b>03.10.2025</b>         |                   |                 |               |                   |  |   |                      |   |  |
| ВРУ Чапаева 143           | вводной руб       | 3 окт 11:40     | 3 окт 12:00   | 0:20              | Нагрев на вводном руб ф А В            | -   | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.                                      | 120                                      |
| ВРУ Чапаева 149           | вводной руб       | 3 окт 12:10     | 3 окт 12:40   | 0:30              | Нагрев на вводном руб ф А              | -   | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.                                      | 40                                       |
| ТП-173                    | Ф-3 ул.Ленина     | 3 окт 20:45     | 3 окт 22:35   | 1:50              | Схлест проводов. Перегорание ПН-80А    | -   | Слободзейский р-н    | Карагаш с.  | 38                                       |
| <b>04.10.2025</b>         |                   |                 |               |                   |  |   |                      |   |  |
| Б.Южная                   | 6В21Ф             | 4 окт 21:14     | 4 окт 21:45   | 0:31              | Износ изоляции КЛ-6 кВ РП-5 - РП-7.    | Нет.  | Бендерский р-н       | Бендеры г.<br>Гыска с.                            | 2 999<br>628                             |
| Гыртоп                    | 10В38Ф            | 4 окт 11:32     | 4 окт 11:34   | 0:02              | Выясняется                             | с. Гыртоп: артскважина - 2.                     | Григориопольский р-н | Гыртоп с.<br>Бруслаки с.<br>Мокряки с.            | 196<br>4<br>8                            |
| РП- 7                     | 10В5Ф             | 4 окт 13:10     | 4 окт 13:52   | 0:42              | Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП-99 - ТП-97. | Нет.  | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.                                      | 1 619                                    |
| ТП-84 Ру 0.4кВ Руб №3     | ВРУ Одесская 88/2 | 4 окт 22:10     | 4 окт 23:15   | 1:05              | Повредился КЛ                          | -   | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.                                      | 84                                       |
| Фрунзе                    | 10В19Ф            | 4 окт 19:45     | 4 окт 20:15   | 0:30              | Причина выясняется.                    | с. Владимировка: больница - 1, артскважина - 2. | Слободзейский р-н    | Константиновка с.<br>Уютное с.<br>с. Владимировка | 169<br>40<br>488                         |
| <b>06.10.2025</b>         |                   |                 |               |                   |  |   |                      |   |  |
| ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы 4 | РЩ-0,4кВ кв88     | 6 окт 15:31     | 6 окт 16:48   | 1:17              | перезаделали "0" в ВРУ                 | -   | Бендерский р-н       | Бендеры г.  | 2  |
| ТП -634                   | 0,4 Р1 Т          | 6 окт 10:00     | 6 окт 13:00   | 3:00              | Плохое контактное соединение           | -   | Григориопольский р-н | Малаешты с.                                       | 99                                       |
| ТП-206                    | Ф№1               | 6 окт 11:00     | 6 окт 17:49   | 6:49              | перегорание ППНИ-50 "а" "в"            | -   | Григориопольский р-н | Гыртоп с.   | 10                                       |

|                           |                                |             |             |              |   |      |                      |                 |       |  |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|---|------|----------------------|-----------------|-------|--|
| ТП-206                    |                                |             |             |              |   |      |                      |                 |       |  |
| ТП-76                     | 1Т                             | 6 окт 5:15  | 6 окт 6:14  | 0:59         | Перегорание ПК10 ф"А"С"   | -    | Григориопольский р-н | Григориополь г. | 95    |  |
| <b>07.10.2025</b>         |                                |             |             |              |   |      |                      |                 |       |  |
| ВРУ Мира 30               | ввод. руб.                     | 7 окт 22:30 | 7 окт 23:00 | 0:30         | нагрев ф "А"  | -    | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.    | 49    |  |
| ВРУ Юности 10             | фазная магистраль 3 под 1 этаж | 7 окт 13:50 | 7 окт 14:05 | 0:15         | нагрев ореха на фазной магистрали                                 | -    | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.    | 86    |  |
| ВРУ-0,4кВ Луначарского 11 | РЩ-0,4кВ кв 22                 | 7 окт 17:21 | 7 окт 17:36 | 0:15         | включили ВА в ВРУ   | -    | Бендерский р-н       | Бендеры г.      | 4     |  |
| РП-15                     | 10В4Ф                          | 7 окт 20:13 | 7 окт 21:00 | 0:47         | Разрушение опорного изилятора на секционном разъединителе ТП-188. | Нет. | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.    | 5 172 |  |
| ТП-104                    | 0.4P Ф№4                       | 7 окт 11:40 | 7 окт 12:48 | 1:08         | Перегорания ППНИ-63А 2шт  | -    | Дубоссарский р-н     | Дубоссары г.    | 15    |  |
| ТП-219                    | №1                             | 7 окт 22:00 | 7 окт 22:45 | 0:45         | перегорание ППНИ-40 А фаза "с"                                    | -    | Григориопольский р-н | Гыртоп с.       | 13    |  |
| ТП-491                    | 0,4P1Ф                         | 7 окт 13:13 | 7 окт 16:17 | 3:04         | Перегорание ПН-63А фаза "с"                                       | -    | Григориопольский р-н | Токмазея с.     | 13    |  |
|                           | 0,4P2Ф                         | 7 окт 13:38 | 7 окт 16:25 | 2:47         | Перегорание ПН-100А фаза "а", "в"                                 | -    | Григориопольский р-н | Токмазея с.     | 24    |  |
| ТП-508                    | 0,4P2Ф                         | 7 окт 13:10 | 7 окт 16:55 | 3:45         | Перегорание ППНИ-80А фаза "а", "в"                                | -    | Григориопольский р-н | Тея с.          | 30    |  |
| ТП-653                    | РУ-0,4кВ ОР                    | 7 окт 20:00 | 8 окт 20:15 | 1 сут., 0:15 | сгорание ПН-160А 1шт  | -    | Слободзейский р-н    | Слободзея г.    | 50    |  |
| ХБК                       | 10В 51Ф                        | 7 окт 20:13 | 7 окт 21:43 | 1:30         | Разрушение опорного изилятора на секционном разъединителе ТП-188. | Нет. | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.    | 875   |  |
| <b>08.10.2025</b>         |                                |             |             |              |   |      |                      |                 |       |  |
| ВРУ Краснадонская 35      | Вводной АВ С 80                | 8 окт 20:30 | 8 окт 20:55 | 0:25         | откл АВ   | -    | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.    | 36    |  |
| ВРУ Правды 29             | ЭЩ кв.34,35                    | 8 окт 12:00 | 8 окт 15:05 | 3:05         | во ВРУ отключился АВ фаза "В" 2гр.                                | -    | Тираспольский р-н    | Тирасполь г.    | 2     |  |
| Севериновка               | 10В13Ф                         | 8 окт 18:10 | 8 окт 19:39 | 1:29         | Падение ветки на ВЛ - 10 кВ в пролёте опор № 33 - 34.             | Нет. | Каменский р-н        | Каменка г.      | 349   |  |
|                           |                                |             |             |              |   |      |                      | Севериновка с.  | 191   |  |

|                        |                             |             |             |      |  |   |                      |              |               |  |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------|--|---|----------------------|--------------|---------------|--|
| Севериновка            |                             |             |             |      |  |   |                      |              |               |  |
| ТП-491                 | 0,4P1Ф                      | 8 окт 16:05 | 8 окт 21:48 | 5:43 | Перегорание ПН-63А фаза " с"               | - | Григориопольский р-н | Токмазея с.  | 13            |  |
| ТП-93 Р№4              | ВРУ<br>Правды 10            | 8 окт 14:10 | 8 окт 14:40 | 0:30 | во ВРУ прогорела фаза "А" на<br>вводном АВ | - | Тираспольский р-н    | Тирасполь г. | 55            |  |
| <b>09.10.2025</b>      |                             |             |             |      |  |   |                      |              |               |  |
| ТП 51                  | ф7                          | 9 окт 13:10 | 9 окт 13:47 | 0:37 | Перегорание ПН 100А                        | - | Слободзейский р-н    | Слободзея г. | 8             |  |
| ТП-178 РУ-0.4кВ        | 1Т                          | 9 окт 20:37 | 9 окт 20:52 | 0:15 | сгорел ПН-400А ф "С" 2гр.                  | - | Тираспольский р-н    | Тирасполь г. | 480           |  |
| ТП-179 РУ 0.4кВ<br>Р№9 | ВРУ<br>Космонавт<br>ов 16/4 | 9 окт 22:50 | 9 окт 23:00 | 0:10 | сгорел ПН-100А ф" С" 2гр. и<br>губка       | - | Тираспольский р-н    | Тирасполь г. | 72            |  |
| <b>10.10.2025</b>      |                             |             |             |      |  |   |                      |              |               |  |
| ТП-170 РУ-0.4кВ<br>р№6 | ВРУ<br>Западный<br>19/1     | 10 окт 0:20 | 10 окт 0:45 | 0:25 | сгорел вводной ПН-250А ф"А"                | - | Тираспольский р-н    | Тирасполь г. | 119           |  |
| <b>Общий итог</b>      |                             |             |             |      |  |   |                      |              | <b>14 295</b> |  |