

**Оперативная информация МГУП "Тирасеплоэнерго"
по состоянию с 05.09.2025 по 12.09.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. 25 Октября, 116	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.09.25 г 8.30	5.09.25 г 10.05	1:35	Включено ГВС
2	ул. К.Либкнехта 159 В	ремонтные работы ЖЭУК			5.09.25 г 8.30	5.09.25 г 13.00	4:30	Включено ГВС
3	ул. 25 Октября, 114; 95; 97; ул.Ленина, 22; 24	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.09.25 г 8.50	5.09.25 г 10.05	1:15	Включено ГВС
4	ул. 25 Октября, 126; 126А; ; ул.Свердлова, 71	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.09.25 г 9.25	5.09.25 г 10.05	0:30	Включено ГВС
5	Котельная 14 пер.Западный 19/5; 19/6	авария насоса ГВС			5.09.25 г 11.00	5.09.25 г 15.15	4:15	Включено ГВС
6	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.08.2025г. 10.30			не устранено
7	ул. Милева 2 кв. 3 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.09.2025г. 8:40	05.09.2025г. 10:00	2:40	устранено
8	ул. К. Либкнехта 159В з/4под-д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.09. 2025г. 8:30	05.09.2025г. 13:00	4:30	устранено
9	ул. Юности 39 кв. 75 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.09.2025г. 18:30	06.09.2025г. 20:30	2:00	устранено

10	ул. К.Либкнехта, 94	Трубопровод ГВС			8.09.25 г 8.50	8.09.25 г 11.30	2:40	Включено ГВС
11	ул. К.Либкнехта, 84	Трубопровод ГВС			8.09.25 г 8.50	8.09.25 г 10.40	1:50	Включено ГВС
12	ЦТП - 5 "Ож": ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт. .ул.Каховская 13/4 - 4 эт.	Трубопровод ХВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.09.25 г 8.40	8.09.25 г 11.15	2:35	Включено ГВС
13	ЦТП – «25-з»: ул. К.Либкнехта 199 - 9 эт., 201/1 - 10 эт., 205 - 9 эт., 205/1, 205/2, 205/3 - 10 эт.	ремонтные работы ГУП "ВИБ" на скважине	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.09.25 г 9.40	8.09.25 г 11.00	1:20	Включено ГВС
14	ул. Текстильщиков, 6, 8, 10, 12, 14; ул.Комарова, 5, 7, 9, 15, 17	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.09.25 г 13.05	8.09.25 г 16.10	3:05	Включено ГВС
15	ул.Краснодонская 82 кв.44 з/полД.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	08.09.2025г. 08.30	08.09.2025г. 13.30	4:00	устранено
16	ул. К. Либкнехта 96 кв.108 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	08.09.2025г. 08.15	08.09.2025г. 15.00	6:45	устранено
17	ул.Свердлова 80 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	08.09.2025г. 12.35	08.09.2025г. 20.10	6:35	устранено
18	ул. К. Либкнехта 201/1 кв.12 з/Д. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	08.09.2025г. 23.30	09.09.2025г. 11:30	12:00	устранено
19	Котельная 29 , ул. 25 Октября, 65	низкое давление котлового контура			9.09.25 г 10.30	9.09.25 г 11.50	1:20	Включено ГВС

20	ул. 1 Мая 42 кв. 41 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	09.09.2025г. 8:50	09.09.2025г. 11:00	2:10	устранено
21	ул. Одесская 78 кв. 30 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	09.09.2025г. 13: 40	09.09.2025г. 13:50	0:10	устранено
22	ул.К.Цеткин 126, 14	замена трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		10.09.25 г 9.00	9.09.25 г 16.00	5:00	Включено ГВС
23	ЦТП – «35-ц»: ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	ремонтные работы на ЦТП					10.09.25 г 8.30	9.09.25 г 13.20	5:00	Включено ГВС
24	ул. Юности 60/3 кв. 67 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.09.2025г. 8:40	10.09.2025г. 10:10	1:30	устранено
25	ул. Текстильщиков 42 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.09.2025г. 8:35	10.09.2025г. 10:00	1:25	устранено
26	ул. Федько 32 кв. 20 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.09.2025г. 21:50	10.09.2025г. 22:30	0:40	устранено
27	ул. Федько 22 кв. 60 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.09.2025г. 09.00	11.09.2025г. 12.20	3:20	устранено
28	ул. Космонавтов 16/2 кв. 10 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.09.2025г. 09.00	11.09.2025г. 11.10	2:10	устранено
29	ул. Комсомольская 6 кв. 76 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.09.2025г. 08.40	11.09.2025г. 09.40	1:00	устранено

30	ул. Свердлова 70 кв.107 з/д (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.09.2025г. 09.00	11.09.2025г. 13.20	4:20	устранено
31	ул. Луначарского 32 кв.23 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.09.2025г. 09.00	11.09.2025г. 14.40	5:40	устранено
32	ул. Краснодонская 82 ВиВ	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.09.2025г. 08.30	11.09.2025г. 10.00	1:30	устранено
г.Днестровск								
1	ул.Строителей, 49	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.09.25 г 13.50	9.09.25 г 18.20	1сутки:4:30:00	Включено ГВС
2	ул.Строителей, 57	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.09.25 г 9.00	10.09.25 г 11.20	2:20	Включено ГВС
п.Первомайск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
1	Котельная 18 с.Суклея ул.Фрунзе, 28; 30	ГУП "ЕРЭС		Аварийное отключение эл.энергии	5.09.25 г 13.00	5.09.25 г 15.00	2:00	Включено ГВС
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.К.Маркса, 180, 182; Чкалова,2; Ленина, 13	замена трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.09.25 г 09.00	10.09.25 г 20.20	2сутки:11:20:00	Включено ГВС
2	ул.Мира, 1	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.09.25 г 11.00	9.09.25 г 11.30	0:30	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Комсомольская, 20 (д/с № 6)	Лежак ГВС в группе	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.09.2025 8:36	05.09.2025 10:00	1:24:00	Устранено

2	ул.Вальченко,д.35 подвал	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.09.2025 8:39	05.09.2025 16:30	7:51:00	Устранено
3	ул. Мичурина,д.27/3, кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	06.09.2025 9:50	07.09.2025 13:30	3:40:00	Устранено
4	ул. Гвардейская,30, кв.59	Стояк ГВС в квартире	Течь ав. крана	Износ материала	07.09.2025 10:44	07.09.2025 12:30	1:46:00	Устранено
5	ул. Вальченко,9, кв.184	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	07.09.2025 19:44	07.09.2025 20:00	0:16:00	Устранено
6	ул.Вальченко,д.41	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.09.2025 8:19	08.09.2025 10:20	2:01:00	Устранено
7	ул.Степная 2"а"	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования	Замена запорной арматуры ГВС	08.09.2025 9:40	08.09.2025 10:05	0:25:00	Возобновлена подача ГВС
8	ул. Вершигоры,121, кв.103	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения не определен	Причина повреждения не известен	08.09.2025 23:06	09.09.2025 10:17	11:11:00	Устранено
9	ул.Степная,д.19 подвал	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.09.2025 9:55	09.09.2025 11:30	1:35:00	Устранено
10	ул.Вальченко, д.107 кв.57	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.09.2025 15:00	10.09.2025 12:00	21:00:00	Устранено
11	ул. Бородинская , 3 "а"	ЦТП № 15	Остановка насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	10.09.2025 13:00	10.09.2025 15:00	2:00:00	Возобновлена подача ГВС

12	ул. Индустриальная, 24 "а "	ЦТП №26	Остановка насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	10.09.2025 13:00	10.09.2025 15:00	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул. Б.Главана, 11 "а "	ЦТП №27	Остановка насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	10.09.2025 13:00	10.09.2025 15:00	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
14	ул. Б.Главана, 3 "а "	ЦТП №28	Остановка насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	10.09.2025 13:00	10.09.2025 15:00	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
15	ул. Гвардейская, д.14 кв.68	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.09.2025 13:10	10.09.2025 16:00	2:50:00	Устранено
16	ул. Гвардейская, д.30 кв.21	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения не определен	Причина повреждения не известен	11.09.2025 7:14			Закрыт стояк ГВС. Нужен доступ в кв.24; 27
Рыбницкий район								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Прекращена подача ГВС	Кратковременное откл.эл.энергии	05.09.2025 9:30	05.09.2025 10:31	1:01:00	Возобновлена подача ГВС
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Ломоносова,41	ЦТП № 10	Течь водоподогревателя	Коррозия металла в связи с износом	08.09.2025 11:39	08.09.2025 16:50	5:11:00	Устранено
2	, Космонавтов 36, Ломоносова ,36,37а,38,39, 43,45,47,49,51,53,55	ЦТП №10	Остановка технологического оборудования	Ремонт подогревателя ГВС	08.09.2025 11:39	08.09.2025 16:50	5:11:00	Возобновлена подача ГВС

3	ул. Космонавтов 36, Ломоносова ,36,37а,38,39, 43,45,47,49,51,53,55	ЦТП №10	Остановка технологического оборудования	Ремонт подогревателя ГВС	10.09.2025 11:50	10.09.2025 17:20	5:30:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								