

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 12.09.2025 по 19.09.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Крупская, 33 Дом ребенка	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.09.25 г 18.20			Отключено ГВС
2	ул. Каховская, 20	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.09.25 г 8.25	12.09.25 г 16.25	8:00	Включено ГВС
3	ул. Текстильщиков, 10, 12, 14	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.09.25 г 8.45	12.09.25 г 10.30	1:45	Включено ГВС
4	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.08.2025г. 10.30			не устранено
5	ул. Каховская, 20	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.09.25 г 8.30	15.09.25 г 18.25	9:55	Включено ГВС
6	ПГТ Новотираспольский ул.строителей, 2, 4, 6	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.09.25 г 9.00	15.09.25 г 11.10	2:10	Включено ГВС
7	ул. Юности 10/3 кв.2 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.09.2025г.09.00	15.09.2025г. 13.00	4:00	устранено
8	п. Чкалова 51 кв.41 з/д. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.09.2025г. 09.00	15.09.2025г. 15.00	6:00	устранено
9	ул. Краснодонская 34 кв.32 пол/дома (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.09.2025г. 09.00	15.09.2025г. 11.00	2:00	устранено
10	ул.Комарова 9 кв.54,58 з/ст. (5эт.) ВиВ	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"	15.09.2025г. 09.00	16.09.2025г. 14.05	29:05	устранено
11	ул. Текстильщиков, 12, 14, 16	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.09.25 г 9.20	16.09.25 г 11.15	1:55	Включено ГВС
12	ул.К.Либкнехта, 159 В	ремонтные работы ЖЭУК	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.09.25 г 9.35	16.09.25 г 15.00	5:25	Включено ГВС
13	ул.Комарова, 9	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.09.25 г 13.45	16.09.25 г 14.05	0:20	Включено ГВС
14	ул.25 Октября 108 кв.83 з/ст. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.09.2025г. 08.35	16.09.2025г. 11.00	2:25	устранено
15	ул.Юности 51 кв.77 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.09.2025г. 13.30	16.09.2025г. 18.35	5:05	устранено

16	ул.Курчатова 74 кв.57 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.09.2025г. 13.40	16.09.2025г. 14:50	1:10	устранено
17	ул.Краснодонская, 36/19, 36/21, 36/25	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.25 г 8.50	16.09.25 г 11.15	1:55	Включено ГВС
18	ЦТП – «1-цд»: ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. –все 9 эт. ЦТП – «1-це»: ул. Космонавтов 4/1, 4/2, 16/2, Кирпичный проезд 6, 8 –все 9 эт.	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.25 г 9.30	17.09.25 г 13.25	3:55	Включено ГВС
19	Котельная №20 (роддом)	авария горелки ВК№1			17.09.25 г 20.10	17.09.25 г 22.25	2:15	Включено ГВС
20	ул.Краснодонская 34/4 кв.80 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.09.2025г. 13.30	17.09.2025г. 10:30	21:00	устранено
21	ул. Луначарского 32 кв. 23 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.09.2025г. 9:10	17.09.2025г. 15:40	6:30	устранено
22	ул. Одесская 80/6 кв. 62 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.09.2025г. 8:30	17.09.2025г. 13:40	5:10	устранено
23	ул. Юности 10/2 кв. 10 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.09.2025г. 8:50	17.09.2025г. 13:00	4:10	устранено
24	ул. Одесская 141 кв. 618, 720 з/ст (7эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.09.2025г. 8:50	17.09.2025г. 11:00	2:10	устранено
25	ЦТП – «7-э»: ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт.	ремонтные работы на трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.09.25 г 8.20	18.09.25 г 10.40	2:20	Включено ГВС
26	ЦТП – «18-ц»: ул. Мира 38 - 4 эт.	ремонтные работы на ЦТП		длительная эксплуатация, износ 100%	18.09.25 г 8.40	18.09.25 г 10.20	1:40	Включено ГВС
27	ЦТП – «38-ц»: ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт.,	ремонтные работы на ЦТП			18.09.25 г 13.05	18.09.25 г 18.30	5:25	Включено ГВС
28	ул. Федько 12А кв. 42 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2025г. 9:00	18.09.2025г. 13:00	4:00	устранено
29	ул. К. Либкнехта 205/2 кв. 52 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2025г. 9:00	18.09.2025г. 10:30	1:30	устранено
30	ул. Крупской 9 кв. 13 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2025г. 13:00	18.09.2025г. 13:45	00:45	устранено
31	ул. Комсомольская 2/1 кв. 91 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2025г. 14:30			устранено

32	ул. К. Либкнехта 78 кв. 90 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.09.2025г. 17:10			устранено
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
с.Суклея								
1	Котельная №18 ул.Фрунзе 28, 30	аварийные работы			17.09.25 г 18.50	17.09.25 г 21.50	3:00	Включено ГВС
2	котельная №27	аварийные работы			17.09.25 г 18.50	17.09.25 г 21.50	3:00	Включено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	Котельная 1	рем работы ГУП "ЕРЭС" (план)		Плановое переключение электроэнергии	16.09.25 г 9.50	16.09.25 г 17.10	7:20	Включено ГВС
2	ул.К.Маркса, 180	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			17.09.25 г 9.20	17.09.25 г 10.50	1:30	Включено ГВС
3	Котельная 1	рем работы ООО "Тираспольтрансгаз"			18.09.25 г 7.00			Отключено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Гвардейская, д.30 кв.21	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	11.09.2025 7:14	12.09.2025 10:32	27:18:00	Устранено
2	ул.Вальченко,д.29,кв.24	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.09.2025 11:38	12.09.2025 13:28	1:50:00	Устранено
3	ул. Кирова,121"А"	ЦТП № 2	Замена запорной арматуры	Износ материала	15.09.2025 9:00	15.09.2025 11:00	2:00:00	Выполнено
4	ул. Кирова,95	Порыв внутриквартальной сети ГВС по обратке	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.09.2025 11:00			Рем. работы запланированы на 17.09.25г.
5	ул.Индустриальная,2"а"	Магистральная сеть	Замена запорной арматуры	Износ материала	16.09.2025 8:20	16.09.2025 13:40	5:20:00	Выполнено
6	ул.Победы,д.18	Стояк ГВС в подвале	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	16.09.2025 8:45	16.09.2025 13:50	5:05:00	Устранено
7	ул.Вершигоры,д.93"а",кв.26	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	16.09.2025 12:07	16.09.2025 13:21	1:14:00	Устранено
8	ул. Кирова,95	Порыв внутриквартальной сети ГВС по обратке	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.09.2025 11:00			Рем. работы запланированы на 18.09.25г.
9	ул.Мичурина,д.35/а кв.46	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.09.2025 9:15	17.09.2025 9:50	0:35:00	Устранено
10	ул.Индустриальная,24"а"	ЦТП № 26	В ЦТП свищ на трубопроводе ХВС	Коррозия металла в связи с износом	18.09.2025 8:40	18.09.2025 11:30	2:50:00	Устранено
11	ул.Стенная,2"а"	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования	Замена электрооборудования	18.09.2025 9:15	18.09.2025 10:10	0:55:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул.Кирова,д.147	Стояк ГВС в подвале	Течь дренажного вентиля	Износ материала	18.09.2025 12:58	18.09.2025 13:27	0:29:00	Устранено
13	ул.Юбилейная,д.39"а"	Стояк ГВС в подвале	Течь американки	Неплотное соединение	18.09.2025 15:23	18.09.2025 15:43	0:20:00	Устранено
14	ул.Куйбышева,д.35,кв.1 Котедж	Лежак ГВС в квартире	Течь лежака ГВС в перестенке	Коррозия металла в связи с износом	18.09.2025 15:53			Прекращена подача ГВС в кв.2. Рем.раб.на 19.09.25г.
г. Дубоссары								
1	ул. Шевченко,4"А"	Кот. № 10 ("Шевченко")	Течь водоподогревателя	Износ материала	15.09.2025 9:30	15.09.2025 17:45	8:15:00	Устранено

Дубоссарский район	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
г. Каменка и Каменский район	
г. Каменка	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
Каменский район	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было