

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 19.09.2025 по 26.09.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Крупская, 33 Дом ребенка	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.09.25 г 18.20			Отключено ГВС
2	ул.К.Цеткин, 9	замена арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.09.25 г 8.50	19.09.25 г 10.40	1:50	Включено ГВС
3	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	ремонтные работы на ЦТП			19.09.25 г 8.05	19.09.25 г 12.15	4:10	Включено ГВС
4	ул.Шевченко, 81 Г	ремонтные работы на трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.09.25 г 10.10	21.09.25 г 11.20	1:10	Включено ГВС
5	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.08.2025г. 10.30			не устранено
6	ул. Комсомольская 2/1 кв. 91 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.09.2025г. 14:30	19.09.2025г. 10.00	19:30	устранено
7	ул. К. Либкнехта 78 кв. 90 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.09.2025г. 17:10	19.09.2025г. 16.10	23:00	не устранено
8	ул. Каховская 9/1 кв. 41 з/ст (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.09.2025г. 10:30	21.09.2025г. 10:50	0:20	устранено
9	ЦТП – «22-ок»: ул. Юности 1 - 17 эт.	ремонтные работы на ЦТП			22.09.25 г 8.40	22.09.25 г 14.30	5:50	Включено ГВС
10	ул.Полецкого, 28	замена арматуры			22.09.25 г 8.45	19.09.25 г 10.45	2:00	Включено ГВС
11	пер.Западный 15 кв.132 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.09.2025г. 8:40	22.09.2025г. 9:40	1:00	устранено
12	пер.Западный 15/1 кв.44 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.09.2025г. 8:40	22.09.2025г. 9:40	1:00	устранено
13	ул.Гвардейская 29 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.09.2025г. 09:30	22.09.2025г. 14:30	5:00	устранено
14	ул. К. Либкнехта 72 кв. 13 з/1под-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.09.2025г. 5:50	23.09.2025г. 14.50	9:00	устранено
15	ул. Каховская, 20	замена арматуры			23.09.25 г 8.15	23.09.25 г 10.15	2:00	Включено ГВС

16	ул.Текстильщиков, 26, 28, 30, 32, 34, 38, ул.Одесская, 141	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.09.25 г 8.15	23.09.25 г 14.30	6:15	Включено ГВС
17	пер.Чкалова 47/1 кв.37 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.09.2025г. 09.00	23.09.2025г. 10.30	1:30	устранено
18	ул.Свердлова 96 кв.20 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.09.2025г. 09.00	23.09.2025г. 14.00	5:00	устранено
19	ул.Краснодонская 36/17 кв.75з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.09.2025г. 13.00	23.09.2025г. 13.15	0:15	устранено
20	п. Западный 19/2 кв.28 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.09.2025г. 09.30	23.09.2025г. 11:30	2:00	устранено
21	ул. К. Цеткин 1/1 з/д (13 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.09.2025г. 09.00	23.09.2025г. 10.30	1:30	устранено
22	ул. Федько 14 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.09.2025г. 09.00	23.09.2025г. 13.50	4:50	устранено
23	ул.Текстильщиков, 10, 12, 14	ремонтные работы			24.09.25 г 8.45	24.09.25 г 14.20	5:25	Включено ГВС
24	ул. Восстания 46 кв.39 з/пл-д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.09.2025г. 8:40	24.09.2025г. 11:20	2:40	устранено
25	ул. 1 Мая 40 кв. 7 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.09.2025г. 8:40	24.09.2024г. 15:50	7:10	устранено
26	ул. Юности 50 кв.1 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.09.2025г. 8:40	24.09.2025г. 10:20	1:40	устранено
27	ул. Мира 50/22 з/2-ой пл-д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.09.2025г. 13:30	24.09.2024г. 15:30	2:00	устранено
28	ул. Восстания 46 з/1-ый пл-д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.09.2025г. 14:30	24.09.2024г. 15:50	2:20	устранено
29	ул. Космонавтов 6/3 кв.35 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.09.2025г. 02.00	25.09.2025г. 11:30	9:30	устранено
30	ул.Юности, 58/4	ремонтные работы на трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.09.25 г 9.30	25.09.25 г 10.20	0:50	Включено ГВС
31	ул.Шевченко, 81г	ремонтные работы на трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.09.25 г 15.30			Отключено ГВС

32	ул. К. Либкнехта 205/1 кв.96 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 8:30	25.09.2025г. 13:20	4:50	устранено
33	ул. Курчатова 74 кв. 57 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 8:45	25.09.2025г. 11:00	2:15	устранено
34	ул. Котовского 36 кв. 74 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 9:00	25.09.2025г. 9:30	0:30	устранено
35	ул. Ларионова 51 кв. 69 з/3ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 9:20	25.09.2025г. 9:50	0:30	устранено
36	ул. Федько 36 кв. 34 з/1/2д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 9:00	25.09.2025г. 10:50	1:50	устранено
37	ул. Ларионова 51 кв. 69 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 9:50	25.09.2025г. 16:00	7:10	устранено
38	ул. Юности 46 кв. 6 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 8:50	25.09.2025г. 14:00	5:10	устранено
39	ул. Гвардейская 11/4 кв. 20 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 10:00	25.09.2025г. 11:30	1:30	устранено
40	ул. Каховская 19 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.09.2025г. 13:00	25.09.2025г. 14:40	1:40	устранено
г.Днестровск										
1	ул.Комсомольская, 6	замена арматуры			длительная эксплуатация, износ 100%		24.09.25 г 8.35	24.09.25 г 13.00	2:35	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район										
с.Суклея										
1	Котельная №18 ул.Фрунзе, 28, 30	плановые ремонтные работы ГУП "ЕРЭС"			Плановое отключение электроэнергии		24.09.25 г 9.20	24.09.25 г 11.55	2:35	Включено ГВС
г.Григориополь										
	Котельная 1	рем работы ООО "Тираспольтрансгаз"					18.09.25 г 7.00	19.09.25 г 11.20	1 сутки 4:20:00	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район										
г. Рыбница										
1	ул.Кирова,95	Порыв внутриквартирной сети ГВС по обратке	Свищ на трубопроводе		Коррозия металла в связи с износом		15.09.2025 11:00			Дом закрыт по обратке.Рем. работы запланированы на 26.09.25г.
2	ул.Куйбышева,д.35,кв.1 Котедж	Лежак ГВС в квартире	Течь лежака ГВС в перестенке		Коррозия металла в связи с износом		18.09.2025 15:53	19.09.2025 16:00	24:07:00	Устранено

3	ул. Кирова,112"А"	ЦТП № 16	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	19.09.2025 8:00	19.09.2025 17:00	9:00:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Вальченко,17/1	ЛГК № 31	Остановка котельного оборудования	Низкое Р сетевого контура	19.09.2025 12:00	19.09.2025 14:20	2:20:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул. Юбилейная,57, кв. 12	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	20.09.2025 12:25	20.09.2025 15:00	2:35:00	Устранено
6	ул.Вершигоры д. 111 кв.33	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на стояке ГВС	Износ материала	21.09.2025 10:12	21.09.2025 12:00	1:48:00	Устранено
7	ул.Ленина д.1 кв.117	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	21.09.2025 15:30	21.09.2025 16:00	0:30:00	Устранено
8	ул.Вершигоры,123"а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	22.09.2025 8:20	22.09.2025 16:27	8:07:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул.Вершигоры,93	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.09.2025 8:42	22.09.2025 12:05	3:23:00	Устранено
10	ул.Вальченко,д.77,кв.77	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.09.2025 9:11	22.09.2025 14:19	5:08:00	Устранено
11	ул.Вальченко,д.59,кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	22.09.2025 9:45	22.09.2025 11:06	1:21:00	Устранено
12	ул.Вершигоры,д.123,кв.107	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	22.09.2025 12:00	22.09.2025 12:33	0:33:00	Устранено
13	ул.Вершигоры,127/1, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.09.2025 6:58	23.09.2025 15:30	8:32:00	Устранено
14	ул.Вершигоры, 119, кв.74	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.09.2025 10:31	25.09.2025 9:30	46:59:00	Устранено
15	ул.Севастопольская,24"д"	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	24.09.2025 0:41	24.09.2025 1:03	0:22:00	Налажена подача электроэнергии
16	ул.Севастопольская,25"а"	ЦТП № 24	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	24.09.2025 0:41	24.09.2025 1:03	0:22:00	Налажена подача электроэнергии
17	ул. Заречная,24а, кв. 56	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	24.09.2025 8:45	24.09.2025 9:20	0:35:00	Устранено
18	ул. Вальченко,43, кв. 153	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	24.09.2025 9:30	24.09.2025 10:30	1:00:00	Устранено

19	ул. Вальченко д. 59 (тех.этаж)	Лежак ГВС на тех.этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.09.2025 9:31	25.09.2025 11:30	1:59:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Падение Р газа	22.09.2025 9:02	22.09.2025 9:57	0:55:00	Возобновлена подача ГВС
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
3	ул.Ломоносова,д.14"а"	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.09.2025 11:25	22.09.2025 16:30	5:05:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								