

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 26.09.2025 по 03.10.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Крупская, 33 Дом ребенка	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.09.25 г 18.20	29.09.25 г 9.30	14 сутоки 15:10:00	Включено ГВС
2	ул.Каховская, 6а	замена участка трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.09.25 г 8.25	26.09.25 г 8.50	0:25	Включено ГВС
3	ул.Шевченко, 81г	ремонтные работы на трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.09.25 г 15.30	26.09.25 г 17.00	1 сутки 1:30:00	Включено ГВС
4	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.08.2025г. 10.30			не устранено
5	ул.Юности 4/1 кв.16 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.09.2025г. 15.00	27.09.2025г. 12:00	22:00	устранено
6	ул. Текстильщиков 24/3,4,5	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.09.2025г. 19.30	27.09.2025г. 21.00	1:30	устранено
7	ул.Космонавтов 16/4 кв.8 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.09.2025г. 22.00	28.09.2025г. 11:00	13:00	устранено
8	ЦТП – «3-с»: ул. Федыко 18, 20, 22, 26, 28 - 5 эт	ремонтные работы на ВВП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.09.25 г 9.35	29.09.25 г 10.55	1:20	Включено ГВС
9	ул.Каховская, 6а	ремонтные работы на трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	29.09.25 г 8.50	29.09.25 г 16.00	7:10	Включено ГВС
10	ЦТП – «9-ок»:ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт. ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт	ремонтные работы на трубопроводе			29.09.25 г 15.35	29.09.25 г 16.00	0:25	Включено ГВС
11	ул. 28 Июня 125 кв. 34 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.09.2025г. 9:00	29.09.2025г. 15:00	6:00	устранено
12	пер. Чкалова 46 кв. 104 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.09.2025г. 10:30	29.09.2025г. 13:00	2:30	устранено
13	ЦТП – «10-з»: ул. Правды 8, 10 - 5 эт., 12 - 2 эт., 14, 16 - 5 эт., 17, 25, 27 - 4 эт. ул. 25 Октября 1, 3 - 5 эт., 6/1, 6/2 - 1 эт.. ул. К.Маркса, 1Б ГОУ "Тир. медицинский колледж им. Тарасевича"	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	01.10.25 г 8.10	01.10.25 г 8.20	0:10	Включено ГВС

14	ул.Манойлова 37 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.09.2025г. 09.00	30.09.2025г. 14.30	5:30	устранено
15	ул.Котовского 38 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.09.2025г. 13.00	30.09.2025г. 14.00	1:00	устранено
16	ЦТП – «11-ок»: ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.15	01.10.25 г 10.45	2:30	Включено ГВС
17	ЦТП – «15-ок»:ул. Краснодарская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5 эт. ул. Краснодарская 36/7, 36/9 - все 7 эт. ул. Краснодарская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9 эт. ул. Краснодарская 36/17 - 10 эт. ДС № 42.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.15	01.10.25 г 15.00	6:45	Включено ГВС
18	ЦТП – «14-ок»: ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт. ул. Комсомольская 9 - 9 эт.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.15	01.10.25 г 16.50	8:35	Включено ГВС
19	пер. Раевского, 2, 4	ремонтные работы водопроводе			02.10.25 г 8.50	01.10.25 г 11.30	2:30	Включено ГВС
20	ул.К.Цеткин 126 кв.83 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.10.2025г. 10.00	01.10.2025г. 13.00	3:00	устранено
21	ул.25 Октября 94 кв.16 з/д (3 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.10.2025г. 10.30	01.10.2025. 14.00	3:30	устранено
22	ул. К. Либкнехта 205/2 кв.52 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.10.2025г. 10.30	01.10.2025г. 11.00	0:30	устранено
23	ул. Текстильщиков 24/3,4 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.10.2025г. 09.00	01.10.2025г. 12.00	3:00	устранено
24	ул. Текстильщиков 42 кв.601 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.10.2025г. 14.30	02.10.2025г. 15:00	24:30	устранено
25	ЦТП – «12-ок»: ул. Юности 20, 27, 29, 31, ул. Краснодарская 38, 40, 42, 44, 46, 48.-все 5 эт. ул. Комсомольская 18.,ул.Юности 31 а –оба 10 эт.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.30	02.10.25 г 9.25	0:55	Включено ГВС
26	ЦТП – «20-ц»: ул. Свердлова 86,ул. Восстания 93, 95 - все 5 эт.. Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.35	02.10.25 г 11.00	1:25	Включено ГВС

27	ЦТП – «34-ц»: ул. К.Либкнехта 377, ул. Советская 114, ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 9.00	02.10.25 г 9.40	0:40	Включено ГВС
28	ул.Краснодонская, 50	ремонтные работы водопроводе			02.10.25 г 8.30	02.10.25 г 9.30	1:00	Включено ГВС
29	ЦТП – «5-ок»: ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт. ,ул.Каховская 13/4 – 4 эт.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.30	02.10.25 г 10.10	1:40	Включено ГВС
30	ЦТП – «3-ок»: ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 10.30	02.10.25 г 11.00	0:30	Включено ГВС
31	ЦТП – «25-з»: ул. К.Либкнехта 199 - 9 эт., 201/1 - 10 эт., 205 - 9 эт., 205/1, 205/2, 205/3 - 10 эт.	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.30	02.10.25 г 9.30	1:00	Включено ГВС
32	ЦТП – «9-з»: ул. К.Либкнехта 160 - 10 эт., 176, 180 - 5 эт. ул. К.Маркса 1 - 1 эт., 3, 5, 5А, 7, 9 - 5 эт., 10 - 2 эт.. ул. Христофорова 9, 14 - 2 эт.. ул. Энгельса 15 - 5 эт..	ремонтные работы на ЦТП ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.40	02.10.25 г 11.15	2:35	Включено ГВС
33	ул.Шевченко, 81	ремонтные работы на трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 8.55	02.10.25 г 10.25	1:30	Включено ГВС
34	ЦТП – «27-з»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 9.00	02.10.25 г 10.35	1:35	Включено ГВС
35	ЦТП – «31-ц»: ул. 1Мая 56 – 10 эт..	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 9.00	02.10.25 г 9.10	0:10	Включено ГВС
36	ЦТП – «23-ок»:ул. Одесская 88/1, 88/2 - все 17 эт. ул. Одесская 88/4 - 10 эт	ремонтные работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.10.25 г 9.10	02.10.25 г 10.45	1:35	Включено ГВС
37	ул. Краснодонская 52 з/3,4,5,6 пд-ды (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.10.2025г. 8:30	02.10.2025г. 13:15	4:45	устранено
38	ул. К. Либкнехта 76 кв. 58 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.10.2025г. 8:45	02.10.2025г. 10:30	2:15	устранено
39	ул. К. Либкнехта 74 кв.59 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.10.2025г. 9:45	02.10.2025г. 14:00	4:15	устранено
40	пер. Западный 17/4 кв. 119 з/д пд-да (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.10.2025г. 9:00	02.10.2025г. 13:30	4:30	устранено

41	ул. К. Цеткин 126 кв.82 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.10.2025г. 9:30	02.10.2025г. 10:30	1:00	устранено
42	пер. Чкалова 47 кв. 61 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.10.2025г. 9:00	02.10.2025г. 18:00	9:00	устранено
43	ул. 25 Октября 126 кв.26 з/д (4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.10.2025г. 10:00	02.10.2025г. 15:00	5:00	устранено
г.Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Григориополь								
1	ул. Кирова, 2	ремонтные работы на трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.09.25 г 14.30	29.09.25 г 16.50	2:20	Включено ГВС
2	Котельная №1	ремонтные работы ООО "Ттираспольтрансгаз"			02.10.25 г 7.00			Отключено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Кирова,95	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.09.2025 11:00	26.09.2025 15:51	268:51:00	Устранено
2	ул.Кирова,99	Внутриквартальная сеть ГВС	Замена запорной арматуры	Износ материала	26.09.2025 9:35	26.09.2025 10:39	1:04:00	Устранено
3	ул. Мичурина, д. 37 кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	27.09.2025 6:35	27.09.2025 6:55	0:20:00	Устранено
4	ул. Кирова,137, кв.51	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.09.2025 9:02	27.09.2025 13:17	4:15:00	Устранено
5	ул. Кирова,124а	Стояк ГВС в подвале	Течь на пайке полипропилена	Износ материала	28.09.2025 12:50	29.09.2025 10:20	21:30:00	Устранено
6	ул. Вальченко д. 57 кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	29.09.2025 8:40	29.09.2025 10:50	2:10:00	Устранено
7	ул.Комсомольская д.34 кв.38	Лежак ГВС в техподполье	Течь лежака в техподполье	Коррозия металла в связи с износом	29.09.2025 8:40	30.09.2025 16:55	32:15:00	Устранено
8	ул.Юбилейная,51"а"	ЦТП № 11	Течь водоподогревателя	Коррозия металла в связи с износом	30.09.2025 9:00	30.09.2025 12:15	3:15:00	Устранено

9	ул.Степная,"2а"	Кот.№3	Течь водопровода ХВС в котельной	Коррозия металла в связи с износом	30.09.2025 13:35	30.09.2025 14:20	0:45:00	Устранено
10	ул.Вершигоры,д.119,кв.140	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.09.2025 14:21	30.09.2025 17:14	2:53:00	Устранено
11	ул. Маяковского,43	Котельная №1	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение поставок природного газа	01.10.2025 8:00	01.10.2025 11:00	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул. Победы,18	Лежак ГВС в подвале	Порыв лежака ГВС	Коррозия металла в связи с износом	01.10.2025 9:30	01.10.2025 10:30	1:00:00	Устранено
13	ул. Вальченко,95а	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	02.10.2025 8:50	02.10.2025 11:10	2:20:00	Устранено
14	ул. Заречная,14, кв. 24	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.10.2025 10:35	02.10.2025 11:50	1:15:00	Устранено
15	ул. Степная, 2а	ЛГК №3	Остановка котельного оборудования	Замена хим. очищенной воды в сетевом контуре	02.10.2025 14:25	02.10.2025 16:15	1:50:00	Возобновлена подача ГВС
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	29.09.2025 9:20	29.09.2025 16:00	6:40:00	Котельное оборудование в работе
2	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	02.10.2025 11:00	02.10.2025 15:10	4:10:00	Возобновлена подача ГВС
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								