

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 10 окт по 17 окт 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>10.10.2025</b>									
ВРУ Юности62	вводной АВ100А	10 окт 20:20	10 окт 20:40	0:20	Отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ТП-172 РУ 0.4 Руб 9	ВРУ Полетского 28	10 окт 19:00	10 окт 19:35	0:35	Повредился КЛ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	35
<b>11.10.2025</b>									
ТП 28 руб 13	сил Суворова	11 окт 14:00	11 окт 14:21	0:21	Замена ППНИ 00 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
<b>12.10.2025</b>									
ВРУ Гвардейская 21	2 группа ф В НПН-63А	12 окт 20:50	12 окт 21:15	0:25	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	37
ВРУ Юности 50	протяжная коробка	12 окт 22:10	12 окт 22:40	0:30	Нагрев ф А В	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	56
ТП-110	0.4Р6Ф	12 окт 14:18	12 окт 15:29	1:11	Перегорание ПН-125А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	10
ТП-435	ВЛ-0.4кВ	12 окт 13:25	12 окт 16:22	2:57	Падение дерева	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-653	РУ-0,4кв ОР	12 окт 20:35	12 окт 21:00	0:25	сгорание ПН-160А 1шт	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	50
<b>13.10.2025</b>									
вру 0,4 кв ж.д. 40л победы 24	рщ ж.д. 40л победы 24 139	13 окт 7:03	13 окт 8:02	0:59	окисление на магистральном орехе в рщ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12

РП- 7	10В7Ф	13 окт 0:56	13 окт 2:30	1:34	Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП-32 - ТП-116.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	2 247
ТП-644	0.4Р1ф	13 окт 9:24	13 окт 10:18	0:54	Порывистый ветер	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	20
<b>14.10.2025</b>									
ВРУ 0,4 кВ ж/д Пионерская 5 6 подъезд	Рщ 0,4 кВ 8 подъезд 4 этаж	14 окт 13:53	14 окт 15:10	1:17	Плохое контактное соединение фаза а	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ВРУ Северный 27	2 подъезд	14 окт 6:30	14 окт 7:45	1:15	Замена ПН во ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-16	ВРУ-0,4кВ Дзержинского 27А	14 окт 21:17	14 окт 21:29	0:12	Отключение ВА1Р40А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ТП-213	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы 22	14 окт 21:20	14 окт 21:58	0:38	Перегорание ПН2 100/63А фА, В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48
ТП-49	ВРУ-0,4кВ Луначарского 11	14 окт 19:18	14 окт 20:50	1:32	Отключение ВА1Р63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
<b>15.10.2025</b>									
ВРУ пер.Раевского 7	ф "С" 2 группа	15 окт 14:15	15 окт 14:35	0:20	нагрев магистрали	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	52
ВРУ Федько 12А	ф "А" 4 группа	15 окт 9:35	15 окт 10:00	0:25	Нагрев на ПН-держателе	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	53
к.я пер.Раского 10	ВРУ пер.Раевского 10	15 окт 13:47	15 окт 14:00	0:13	Нагрев ф "С" в к. я ,а так же во ВРУ ф "А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	35
ТП-213, ВРУ-406	ВРУ-0,4 кВ ул. 40 лет Победы,22	15 окт 21:40	15 окт 21:57	0:17	Перегорание предохранителя ПН-2 ф.А 100/63А (2-ая группа во ВРУ) по причине: перегрузка.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48
<b>16.10.2025</b>									
ВРУ Курчатова 74	3 группа ф "С"	16 окт 22:35	16 окт 22:50	0:15	сгорел ПН -100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	36

кя-81 тираспольская 14	вру 0,4 кв тираспольс кая 14	16 окт 8:52	16 окт 9:16	0:24	отк автоматъ во вру от перегрузки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-326	ОР	16 окт 21:45	16 окт 22:10	0:25	неконтакт на губке общего рубильника	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	50
ТП-508	0.4P2Ф	16 окт 8:22	16 окт 9:33	1:11	Перегорание ППНИ-80А ф"А"	-	Григориопольский р- н	Тея с.	15
<b>Общий итог</b>									<b>2 895</b>