

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 24 окт по 31 окт 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>24.10.2025</b>									
ТП -213 РУ 0,4 кВ Р1	ВРУ 0,4 кв 40 л победы 30	24 окт 13:30	24 окт 14:24	0:54	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-351	0,4Р1Ф	24 окт 16:30	24 окт 20:45	4:15	Перегорание ППНИ-40А фаза "В"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	4
ТП-57	ВЛ 0,4кв Ф№2 опора №8	24 окт 13:40	24 окт 14:46	1:06	вылетел изолятор с гусака (схлест ввода)	-	Рыбницкий р-н	Белочи с.	35
ул. Юности 10	ЭЩ 1 под. 1 этаж	24 окт 21:50	24 окт 22:00	0:10	нагрев нулевой магистрали	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
<b>25.10.2025</b>									
ВРУ Краснодарская 34/2	Протяжная коробка	25 окт 8:50	25 окт 16:25	7:35	Попадание воды в протяжную коробку с повреждением магистралей	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ-0,4кВ г.Григориополь ул Карла Маркса 180 1 подъезд	1 ф	25 окт 5:15	25 окт 8:58	3:43	Перегорание ПН на 80А.	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	16
ПС Воронково 35/10	10В15Ф	25 окт 0:19	25 окт 11:44	11:25	Падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор № 12-13. (сломаны опоры № 12-13).	с.Воронково: водонапорная башня - 1.	Рыбницкий р-н	Воронково с.	695

ТП-204	0,4P-2Ф	25 окт 13:50	25 окт 14:45	0:55	факт перегорания предохранителя фазы А, Вследствии паления ветки дерева в пролете опор2-3	-	-	Колбасна	5
ТП-490	0.4P2Ф	25 окт 19:31	25 окт 21:22	1:51	Перегорание ППНИ-80А ф"А"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	28
тп-70 р4	вру -61 коммунистическая 197 кв 42.48	25 окт 7:53	25 окт 8:50	0:57	перегорание нпн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-72 Р 12	вру - 73 коммунистическая 207	25 окт 7:35	25 окт 8:12	0:37	окисление контакта в орехе	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
<b>26.10.2025</b>									
ПС Буськи	10В12Ф	26 окт 10:06	26 окт 10:40	0:34	Наброс посторонних лиц в пролете опор 163-164.	с. Ульма: котельная - 1, очистные - 1.	Рыбницкий р-н	Ульма с.	181
								Буськи с.	104
								Лысая Гора с.	38
ТП-200	Ф№1	26 окт 11:00	26 окт 14:30	3:30	перегорание ППНИ-40А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	13
ТП-432	Ф-3	26 окт 16:30	26 окт 17:02	0:32	Схлест проводов, перегорание ПН-80А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	19
<b>27.10.2025</b>									
Краснадонская 36	ВРУ вводной руб	27 окт 11:05	27 окт 11:30	0:25	нагрев в протяжной коробке (7 под)	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ТП-435	Ф-6 ул. Горького.	27 окт 15:40	27 окт 16:25	0:45	Схлест проводов в следствии массового взлета птиц (грачи). Перегорание ППНИ-100А "А".	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	22
<b>28.10.2025</b>									

ТП-130 Ф-4	ВЛ-0.4	28 окт 13:25	28 окт 15:05	1:40	перетяжка проводов	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	41
ТП-433	Ф-3 Мичурина	28 окт 15:00	28 окт 15:30	0:30	схлест провода сгорание ПН-125	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	12
<b>29.10.2025</b>									
ТП-258	0.4Р1Ф	29 окт 16:41	29 окт 21:06	4:25	Перегорание ППНИ-63А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	12
<b>30.10.2025</b>									
ТП-231	0,4В-1Ф	30 окт 8:30	30 окт 9:33	1:03	схлест проводов в пролете опор 27-28 в результате взлета птицы	-	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	8
ТП-443	Ф-2	30 окт 16:02	30 окт 16:55	0:53	Схлест проводов в следствии массового взлета птиц (грачи), Перегорание ПН-63А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	13
ХБК	10В 43Ф	30 окт 1:50	30 окт 2:38	0:48	Износ изоляции КЛ-10 кВ ПС ХБК - ТП-1015.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	2 483
<b>Общий итог</b>									<b>3 933</b>