

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 6 ноя по 14 ноя 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
06.11.2025									
ТП-490	0.4P2Ф	6 ноя 7:47	6 ноя 9:58	2:11	Перегорание ППНИ-80А ф"А"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	17
Фрунзе	10В5Ф	6 ноя 21:02	6 ноя 22:44	1:42	Падение дерева на ВЛ-10 кВ (спил дерева сторонними лицами).	с. Фрунзе: артскважина - 3, котельная - 1.	Слободзейский р-н	Фрунзе с.	292
								Новая Андрияшевка с.	139
								Старая Андрияшевка с.	48
	10В6Ф	6 ноя 21:10	7 ноя 1:37	4:27	Разрушение изоляторов фаз А и Б на опоре № 21.	Нет.	Слободзейский р-н	Фрунзе с.	68
07.11.2025									
РП- 8	10В18Ф	7 ноя 4:42	7 ноя 5:17	0:35	Износ изоляции КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-139.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	674
08.11.2025									
ПС Мокра	10В4Ф	8 ноя 11:25	8 ноя 11:25	0:00	Выясняется	с. Мокра: котельная - 1, артскважина - 1, школа - 1.	Рыбницкий р-н	Бесарабка с.	11
								Запорожец с.	14
								Мокра с.	184
								Победа с.	6
								Шевченко с.	14
09.11.2025									

Фрунзе	10В5Ф	10 ноя 19:36	11 ноя 0:34	4:58	Выясняется	с. Фрунзе: артскважина - 3, котельная - 1; с. Новая Андрияшевка: артскважина - 1, котельная - 1.	Слободзейский р-н	Фрунзе с.	291
								Новая Андрияшевка с.	138
								Старая Андрияшевка с.	48
11.11.2025									
ПС Выхватинцы	10В3Ф	11 ноя 12:26	11 ноя 12:26	0:00	Перекрытие изоляционного промежутка водой в следствии протекания крыши на ТП-292 РУ-10 кВ (баланс потребителя).	с. Выхватенцы: Психоневрологический диспансер - 1, школа - 1, артскважина - 3, котельная - 2.	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.	467
ТП-225	0.4Р2Ф	11 ноя 10:34	11 ноя 13:45	3:11	Перегорание ППНИ-100А Ф"А"	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	17
	Ф№2	11 ноя 6:00	11 ноя 7:00	1:00	перегорание ПН-2 50А	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	14
Фрунзе	10В19Ф	11 ноя 2:30	11 ноя 13:07	10:37	Перекрытие (разрушение) проходного изолятора на ТП-212 РУ-10 кВ фаза "В".	Нет.	Слободзейский р-н	Константиновка с.	29
								Владимировка с.	125
								Уютное с.	40
12.11.2025									
Краснодонская 84	ф. "А" 2 гр.	12 ноя 20:45	12 ноя 21:00	0:15	нагрев губки ПН-держателя	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72

ПС Мокра	10В4Ф	12 ноя 9:16	12 ноя 14:07	4:51	Разрушение опорной изоляции на ТП-82 РУ-10 кВ (оборудование абонента).	с. Мокра: котельная - 1, артскважина - 1, школа - 1.	Рыбницкий р-н	Бесарабка с.	11
								Запорожец с.	14
								Мокра с.	184
								Победа с.	6
								Шевченко с.	14
ТП-49 ВРУ-176	ул. Луначарского, 11	12 ноя 21:05	12 ноя 21:48	0:43	Отключение ВА 1Р63А 1-ая группа фаза С по причине - предположительно перегрузка.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-637	Ф-1, 2, 3, 4, 5.	12 ноя 9:30	12 ноя 15:35	6:05	Плохое контактное соединение	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	68
13.11.2025									
Григориополь	10В20Ф	13 ноя 13:00	13 ноя 13:28	0:28	Перекрытие изоляционного промежутка кузовом автомобиля в пролёте опор № 51/2/7 - 51/2/8.	с. Красная Горка: школа - 1, артскважина - 1, котельная - 1.	Григориопольский р-н	Григориополь г.	180
								Красная Горка с.	1 062
К.Я. 25 Октября 95	ВРУ 25 Октября 95	13 ноя 8:50	13 ноя 9:05	0:15	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	32
Общий итог									6 052