

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 06.11.2025 по 14.11.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул. Свердлова, 57 Бизнес центр	течь элеваторного узла	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 11.30			Отключено отопление
2	ул.Шевченко, 95/7	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 13.40			Отключено отопление
3	ул.Юности 17/4	замена запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	6.11.25 г 8.20	6.11.25 г 10.30	2:10	Включено отопление
4	ул.Мира, 50/8	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.11.25 г 9.10	6.11.25 г 17.00	5:50	Включено отопление
5	ул.Кахавская, 9/2	обслуживание элеваторного узла		длительная эксплуатация, износ 100%	7.11.25 г 17.00	7.11.25 г 18.00	1:00	Включено отопление
6	ул.К.Либкнехта, 171, 173	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.11.25 г 8.20	8.11.25 г 11.50	3:30	Включено отопление
7	ул.К.Либкнехта, 169, 169б, 169в, 169г	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.11.25 г 8.20	8.11.25 г 17.30	9:10	Включено отопление
8	ул.28 Июня, 115, 121	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.11.25 г 10.45	8.11.25 г 13.30	2:45	Включено ГВС
9	ул.Ларионова, 51	течь в квартире	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.11.25 г 16.35	9.11.25 г 18.30	1:55	Включено отопление
10	Котельная №32, ул. 25 Октября,65	мигание электроэнергии			7.11.25 г 3.35	7.11.25 г 4.40	1:05	Включено отопление
11	Котельная №28, ул. 25 Октября, 65	мигание электроэнергии			9.11.25 г 9.40	9.11.25 г 15.00	5:20	Включено отопление
12	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.08.2025г. 10.30			не устранено
13	ул. Федько 28А кв. 79 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.11.2025г. 6:50	06.11.2025г. 10:00	3:10	устранено
14	ул. Мира 50/8 з/д (2эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.11.2025г. 9:15	06.11.2025г. 17:00	7:45	устранено

15	ул. Строителей 8(ПГТ) з/д (2эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.11.2025г. 9:50	06.11.2025г. 10:20	0:30	устранено
16	ул. Юности 17/4 з/д (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.11.2025г. 8:20	06.11.2025г. 10:30	2:10	устранено
17	ул. Правды 9 кв. 26 з/д (4эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.11.2025г. 8:30	06.11.2025г. 10:20	1:50	устранено
18	ул.Ленина 55 кв.23 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	07.11.2025г. 12.50	07.11.2025г. 14.00	1:10	устранено
19	ул. 1 Мая 33 кв. 4 з/ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.11.2025г. 9:55	08.11.2025г. 11:50	1:55	устранено
20	ул. К. Маркса 150 кв. 55 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.11.2025г. 11:35	08.11.2025г. 11:55	0:20	устранено
21	ул. Кирпичный проезд 6 кв. 45 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.11.2025г. 12:50	08.11.2025г. 16:00	3:10	устранено
22	ул.Юности 49 кв.4 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.11.2025г. 14:50	08.11.2025г. 17:35	2:45	устранено
23	ул.К.Либкнехта 300 кв.57 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	09.11.2025г. 11.30	09.11.2025г. 13.20	1:50	устранено
24	ул.Ларионова 51 кв.67 з/1э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	09.11.2025г. 16.30	09.11.2025г. 17.40	1:10	устранено
25	ул.К.Либкнехта, 195, 197	замена запорной арматуры			длительная эксплуатация, износ 100%		10.11.25 г 8.20	10.11.25 г 11.05	2:45	Включено ГВС
26	ул.Мира, 50/8	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		10.11.25 г 9.20	10.11.25 г 15.30	6:10	Включено отопление
27	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		10.11.25 г 13.00	10.11.25 г 13.25	0:25	Включено ГВС
28	ул. 28 Июля 115 кв.81з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 09.00	10.11.2025г. 10.00	1:00	устранено
29	п. Чкалова 47/5 кв.8 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 09.00	10.11.2025г. 13.20	4:20	устранено
30	п. Чкалова 47/1 кв.17 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 09.00	10.11.2025г. 13.20	4:20	устранено

31	ул. Свердлова 71 кв.111 з/полД	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 09.00	10.11.2025г. 13.15	4:15	устранено
32	ул. 1 Мая 56 кв.124 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 10.00	10.11.2025г. 11.00	1:00	устранено
33	ул. Текстильщиков 42 кв.104 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 08.30	10.11.2025г. 14.30	6:00	устранено
34	ул. Краснодонская 52 кв.76 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 08.30	10.11.2025г. 13.00	4:30	устранено
35	ул. Калинина 64 кв.46 з/д (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 10.10	10.11.2025г. 13.15	3:02	устранено
36	ул. Свердлова 3 кв.4 з/эл.уз. (2 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 15.00	10.11.2025г. 18.00	3:00	устранено
37	ул. Восстания 8 кв.15/1 з/эл.уз. (1 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 08.30	10.11.2025г. 20.40	12:10	устранено
38	ул. Мира 50/8 кв.3 з/д (2 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.11.2025г. 19.00	11.11.2025г. 15.30	20:30	устранено
39	ЦТП – «34-ц»: ул. К.Либкнехта 377, ул. Советская 114, ул. Манойлова 37, ул. Котовского 38. – все 9 эт	ремонт ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%		11.11.25 г 8.25	11.11.25 г 11.05	2:40	Включено ГВС
40	ЦТП – «20-ок»: ул. Краснодонская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодонская 80, 82 - все 10 эт	ремонт ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%		11.11.25 г 8.10	11.11.25 г 9.15	1:05	Включено ГВС
41	ул. Кутузова, 189	ремонт ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%		11.11.25 г 8.45	11.11.25 г 12.10	3:25	Включено ГВС
42	ул.25 Октября 108 кв.131 з/п-д. (14эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 08.30	11.11.2025г. 10.50	2:20	устранено
43	ул.25 Октября 87 кв.69 з/э.у.. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 08.35	11.11.2025г. 15.30	6:55	устранено
44	ул.Ленина 7 кв.96 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 08.40	11.11.2025г. 14.00	5:20	устранено
45	ул.Юности 14/2 кв.34 Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 08.45	11.11.2025г. 09.30	0:45	устранено

46	ул.Краснодонская 52 кв.192 з/полД. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 08.55	11.11.2025г. 11.30	2:35	устранено
47	п.Чкалова 47/6 кв.34 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 09.00	11.11.2025г. 11.30	2:30	устранено
48	ул.Федько 10 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 09.00	11.11.2025г. 10.05	1:05	устранено
49	ул.25 Октября 97 кв.20 з/э.у. 93эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 09.00	11.11.2025г. 10.55	1:55	устранено
50	ул.К.Маркса 120 кв.116 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 09.15	11.11.2025г. 15.50	6:35	устранено
51	ул.Мира 3 кв.44 з/3ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 10.00	11.11.2025г. 15.00	5:00	устранено
52	ул.Юности 2/2 кв.29 з/ Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 13.00	11.11.2025г. 17.30	4:30	устранено
53	ул.Юности 44 кв.34 з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 13.15	11.11.2025г. 14.00	0:45	устранено
54	Новотираспольский пос. ул.Ленина 2 кв.11 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	11.11.2025г. 09.00	11.11.2025г. 11.00	2:00	устранено
55	ул.Мира, 50/8	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		12.11.25 г 8.35	12.11.25 г 14.50	6:15	Включено отопление
56	ЦТП – «3-ц»: ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт. ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт	порыв трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%		12.11.25 г 8.30	12.11.25 г 8.35	0:05	Включено ГВС
57	ул.Каховская, 7, 9	порыв трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%		12.11.25 г 9.10	12.11.25 г 16.40	7:30	Включено отопление
58	ЦТП – «28-ц»: ул. 25 Октября 108 -16 эт	ремонт ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%		12.11.25 г 10.05	12.11.25 г 10.30	0:25	Включено ГВС
59	ул. К. Либкнехта 205/1 з/д (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 8:45	12.11.2025г. 10:30	1:45	устранено
60	ул. Космонавтов 2/2 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 8:50	12.11.2025г. 10:30	1:40	устранено

61	ул. Космонавтов 16/2 з/д (10эт.), ул. Космонавтов 6/3 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 9:00	12.11.2025г. 11:15	2:15	устранено
62	ул. К. Либкнехта 84 кв.33 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 9:00	12.11.2025г. 12:30	3:30	устранено
63	ул. К. Либкнехта 78 кв. 84 з/ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 9:00	12.11.2025г. 12:50	3:50	устранено
64	ул. К. Маркса 150 кв. 20 з/2под-да (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 9:00	12.11.2025г. 11:00	2:00	устранено
65	ул. К. Маркса 149 кв. 25 з/1под-д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 9:30	12.11.2025г. 11:00	1:30	устранено
66	ул. 1 Мая 56 кв. 81 з/2эл.уз (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 11:50	12.11.2025г. 18:40	6:50	устранено
67	ул. Каховская 9/2 кв.30 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.11.2025г. 16:00	12.11.2025г. 17:20	1:20	устранено
68	ЦТП – «11-ц»: ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	замена трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%		13.11.25 г 8.30	13.11.25 г 15.35	7:15	Включено ГВС
69	ЦТП – «27-з»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт	замена трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%		13.11.25 г 8.30	13.11.25 г 12.15	3:45	Включено ГВС
70	ул.Каховская, 9/1, 9/2, 9/3, Юности, 8/4, ДС №28	замена трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%		13.11.25 г 8.50	13.11.25 г 11.50	3:00	Включено ГВС
71	ул.Советская, 114, ул.Котовского, 38	замена запорной арматуры			длительная эксплуатация, износ 100%		13.11.25 г 13.30	13.11.25 г 14.45	1:15	Включено ГВС
72	ул. Шевченко 83/1 кв.41 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.11.2025г. 9:30	13.11.2025г. 14:45	5:15	устранено
73	ул. К. Цеткин 1/1 з/д (13эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.11.2025г. 9:00	13.11.2025г. 14:45	5:15	устранено
74	ул. Космонавтов 11 кв.30 з/пд-д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.11.2025г. 9:00	13.11.2025г. 10:00	1:00	устранено
75	ул. К. Либкнехта 96 кв. 108 з/ст (10эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.11.2025г. 8:30	13.11.2025г. 10:00	1:30	устранено
76	пер. Чкалова 46 кв. 113 з/ст (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.11.2025г. 9:30	13.11.2025г. 11:30	2:00	устранено

77	ул. Федько 36 кв.99 з/пд-д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2025г. 10:30	13.11.2025г. 12:00	1:30	устранено
78	ул. Гоголя 4А з/д (4эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2025г. 8:30	13.11.2025г. 15:20	6:50	устранено
79	ул. К. Маркса 146 кв. 83 з/2ст (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2025г. 22:50			не устранено
<b>г.Днестровск</b>								
1	ул.Котовского, 45	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.11.25 г 8.45	13.11.25 г 11.20	2:35	Включено отопление
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г.Слободзея</b>								
1	ул.Ленина, 74а	порыв трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	11.11.25 г 8.40	11.11.25 г 10.15	1:35	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
<b>с.Фрунзе</b>								
1	Котельная, ул. 60 лет Октября	мигание электроэнергии			6.11.25 г 21.15	6.11.25 г 22.55	1:40	Включено отопление
2	Котельная, ул. 60 лет Октября	аварийное отключение эл.энергии			10.11.25 г 19.50	11.11.25 г 1.45	5:55	Включено отопление
<b>с.Сукля</b>								
1	Котельная №18 ул.Фрунзе, 28, 30	плановое отключение эл.энергии			6.11.25 г 9.20	6.11.25 г 14.00	4:40	Включено отопление
2	Дом Культуры, ул.Гагарина, 127	течь прибора отопления			10.11.25 г 11.40			Отключено отопление
<b>с.Чобручи</b>								
1	Котельная, ул. Победы, 64а	аварийное отключение эл.энергии			9.11.25 г 12.25	9.11.25 г 13.30	1:05	Включено отопление
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Урицкого, 73а	мигание электроэнергии			8.11.25 г 13.05	8.11.25 г 13.20	0:15	Включено отопление
2	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Урицкого, 73а	мигание электроэнергии			9.11.25 г 7.15	8.11.25 г 7.50	0:35	Включено отопление
3	Котельная №1, ул.Мира, 20	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.11.25 г 8.50	12.11.25 г 16.05	7:15	Включено ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
<b>с.Малашты</b>								

1	Котельная №1, ул.Ленина, 6	аварийное отключение эл.энергии			10.11.25 г 20.15	10.11.25 г 23.30	3:15	Включено отопление
2	Котельная №1, ул.Ленина, 6	аварийное отключение эл.энергии			12.11.25 г 14.05	12.11.25 г 15.30	1:25	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК №36	Остановка котельного оборудования	Выбило газовый редуктор	06.11.2025 10:00	06.11.2025 11:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул. Победы,28, кв.20	Стояк отопления в квартире	Течь крана Маевского	Износ материала	06.11.2025 20:55	06.11.2025 21:30	0:35:00	Устранено
3	ул. Гвардейская,8, кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка металлопласт	Износ материала	07.11.2025 7:50	07.11.2025 15:30	7:40:00	Устранено
4	ул. Ленина,47, кв.46	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	07.11.2025 8:30	07.11.2025 14:40	6:10:00	Устранено
5	ул. Вершигоры,95а, кв.30	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	07.11.2025 10:00	07.11.2025 12:00	2:00:00	Устранено
6	ул.Кирова, д.86	Лежак отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.11.2025 14:05	08.11.2025 15:40	1:35:00	Устранено
7	ул. Вальченко,19, кв.42	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкого шланга в кв.45	Износ материала	08.11.2025 20:15	08.11.2025 21:20	1:05:00	Устранено
8	ул.Кирова, д.86	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.11.2025 9:30	09.11.2025 12:40	3:10:00	Устранено
9	ул. Мичурина, д.25/3 кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Свищ на трубопроводе	09.11.2025 10:15	09.11.2025 12:50	2:35:00	Устранено
10	ул. Вальченко,21, кв.49	Стояк ГВС в квартире	Течь сверху	Характер течи не определен	09.11.2025 10:25			Перекрыт стояк ГВС Рем.работы по предоставлению доступа к стоякам
11	ул. Вершигоры, 121, кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь сверху	Характер течи не определен	09.11.2025 10:35	10.11.2025 10:00	23:25:00	Устранено
12	МДОУ "Рыбницкий ЦРР" по ул. Мичурина,33, д/с №24	Стояк отопления на складе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	10.11.2025 8:10	10.11.2025 11:00	2:50:00	Устранено
13	ул. Вальченко,103, кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	10.11.2025 8:16	10.11.2025 15:00	6:44:00	Устранено

14	ул. Гвардейская,28"А"	ЦТП № 5	Остановка циркуляционного насоса	Демонтаж насосного агрегата	10.11.2025 8:45	10.11.2025 11:30	2:45:00	Возобновлена подача ГВС
15	ул.Севастопольская,д.28"а",кв.80	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного вентиля на приборе отопления	Износ материала	11.11.2025 8:11	11.11.2025 10:04	1:53:00	Устранено
16	ул.Вальченко,45"а"	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Аварийно прекращена подача ХВС	11.11.2025 9:30	11.11.2025 11:28	1:58:00	Возобновлена подача ГВС
17	ул.Вальченко,35, кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	11.11.2025 10:58	11.11.2025 13:51	2:53:00	Устранено
18	ул.Юбилейная,д.41,кв.80	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.11.2025 11:19	11.11.2025 15:43	4:24:00	Устранено
19	ул.Вершигоры,119	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.11.2025 13:22	11.11.2025 15:22	2:00:00	Устранено
20	ул.Вальченко,33	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.11.2025 5:00	12.11.2025 11:00	6:00:00	Устранено
21	ул. Мичурина,17,кв.37	Стояк ГВС в квартире	Течь вентиля	Износ материалла	13.11.2025 10:30	13.11.2025 12:00	1:30:00	Устранено
22	ул. Комсомольская,34,кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материалла	13.11.2025 12:05	13.11.2025 13:30	1:25:00	Устранено
23	ул. Кирова,147,кв.33	Стояк отопления в квартире	Течь батареи	Коррозия металла в связи с износом	13.11.2025 12:25	13.11.2025 14:05	1:40:00	Устранено
24	ул. Мичурина, д.15 подвал	Стояк отопления в подвале	Вырвало глушку на стояке отопл.	Износ материалла	14.11.2025 2:30	14.11.2025 2:50	0:20:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	06.11.2025 8:00	06.11.2025 15:30	7:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	09.11.2025 9:35	09.11.2025 15:25	5:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	12.11.2025 10:30	12.11.2025 16:00	5:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								

1	ул. Советская, 10, кв. 1	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2025 17:25			Прекращена подача тепловой энергии на нужды отопления по стояку. Нужен доступ в вышерасположенную квартиру.
2	ул. Ленина, 93 от кот. №2	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.11.2025 0:05	11.11.2025 18:05	18:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул. Ленина, 57/а от кот. №6	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.11.2025 17:20	12.11.2025 20:30	5:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	ул. Кирова, д. 47	Стояк отопления в подвале	Течь вентиля на стояке	Износ материала	09.11.2025 7:30	09.11.2025 12:00	4:30:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								