

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 17.10.2025 по 24.10.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Федько 12а, 10а, 10б, 18а, 18б, 20а	ремонт запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	17.10.25 г 19.40	18.10.25 г 9.15	13:20	Включено ГВС
2	ул.Мира, 38	ремонт запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	18.10.25 г 8.30	18.10.25 г 10.30	2:00	Включено ГВС
3	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	Свищ на трубопроводе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.10.25 г 8.30	19.10.25 г 13.00	4:30	Включено ГВС
4	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.08.2025г. 10.30			не устранено
5	ул. Маноилова 36 кв.21 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.10.2025г. 11.30	17.10.2025г. 14.30	3:00	устранено
6	ул. Зелинского 1г кв.13 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.10.2025г. 12.30	17.10.2025г. 16.00	3:30	устранено
7	ул. Комарова 17 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.10.2025г. 17:50	20.10.2025г. 16.50	23:00	устранено
8	ул.Мира, 1, 3, 7, 15; ул.К.Либкнехта 395в; 9 Января, 196, 198, 200, 210	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 11.00	20.10.25 г 21.30	10:30	Включено отопление
9	Поликлиника №3 ул.Свердлова, 50	течь грундбоксы		длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 14.00	20.10.25 г 15.00	1:00	Включено отопление
10	пр.Магистральный, 10	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 12.45	22.10.25 г 12.00	1сутки 23:45:00	Включено отопление
11	ул.Щеченко, 81 ; Дом народного творчества и ремесел	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 8.00			Отключено отопление
12	ул.Текстильщиков, 10	порыв на эл. Узле	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 15.00	20.10.25 г 23.00	8:00	Включено отопление
13	ул.Краснодонская, 44	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 18.10	20.10.25 г 18.50	0:40	Включено отопление
14	ул.Текстильщиков, 12, 14	ремонтные работына трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 18.20	20.10.25 г 23.00	4:40	Включено отопление

15	ул.Краснодонская, 48	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 18.10	21.10.25 г 16.30	22:20	Включено отопление
16	ул. Мира, 50/20	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 20.00	21.10.25 г 13.30	17:30	Включено отопление
17	ул. К.Либкнехта 205/3 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 13.00	20.10.2025г. 16.35	3:35	устранено
18	ул.Свердлова 15 з/д(2эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 13.30	20.10.2025г. 16.30	3:30	устранено
19	ул.Свердлова 74 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 14:00	20.10.2025г. 16.30	2:30	устранено
20	ул.К.Либкнехта 304 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 09.00	20.10.2025г. 18.00	9:00	устранено
21	ул.К.Либкнехта 379 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 08.00	20.10.2025г. 18.25	10:25	устранено
22	ул.Правды 2 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 11.00	21.10.2025г. 13.00	26:00	устранено
23	ул.К.Цеткин 1/1 з/д(12эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 19.20	21.10.2025г. 12.20	17:00	устранено
24	ул. 9 Января 61В з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 20:30	21.10.2025г. 12.30	16:00	устранено
25	ул. 25 Октября 92 кв.61з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.10.2025г. 22:45	20.10.2025г. 23:00	0:15	устранено
26	ул. Комсомольская 5 кв. 34 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.10.2025г. 00:15	21.10.2025г. 1:00	0:45	устранено
27	ул. Манойлова 27 подвал (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.10.2025г. 15:30	20.10.2025г. 19.30	4:00	устранено
28	ул. Восстания 5 кв.1 з/д (2 эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.10.2025г. 04:30	22.10.2025г. 21.40	41:10	устранено
29	ул.Комарова, 19, Текстильщики, 44	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.10.25 г 9.10	21.10.25 г 18.00	8:50	Включено ГВС
30	ул Юности, 40	замена запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	21.10.25 г 9.25	21.10.25 г 11.30	2:05	Включено отопление

31	ул.Мира, 26, 28, 30; ул.25 Октября, 132, 134	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.10.25 г 9.30	21.10.25 г 15.00	5:30	Включено отопление
32	ул.Краснодонская, 38, 40; ул.Юности, 20	замена запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	21.10.25 г 10.10	21.10.25 г 12.20	2:10	Включено отопление
33	Котельная №9 пр-д Магистральный 5	утечка в здании		длительная эксплуатация, износ 100%	21.10.25 г 16.20	22.10.25 г 13.40	21:20	Включено отопление
34	ул.Юности 14/2 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.10.2025г. 16:20	21.10.2025г. 18.20	2:00	устранено
35	ул.Каховская 4 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.10.2025г. 22:30	21.10.2025г. 23.00	0:30	устранено
36	ул. Краснодонская, 76 (1 эл.уз)	чистка сопла			22.10.25 г 10.30	22.10.25 г 11.05	0:35	Включено отопление
37	ул.Юности, 14/2	чистка сопла			22.10.25 г 10.25	22.10.25 г 11.25	1:00	Включено отопление
38	ул.Украинская, 8	замена теплосчетчика			22.10.25 г 11.45	22.10.25 г 12.40	0:55	Включено отопление
39	ул. Юности, 9	чистка сопла			22.10.25 г 9.30	22.10.25 г 10.10	0:40	Включено отопление
40	ул. 25 Октября, 72	замена запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	22.10.25 г 10.30	22.10.25 г 11.30	1:00	Включено отопление
41	ул.25 Октября 87 кв.12 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.10.2025г. 08.30	22.10.2025г.18.00	9:30	устранено
42	ул.Ларионова 37 кв.59 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.10.2025г. 09.45	22.10.2025г. 11.20	1:35	устранено
43	ул.9 Января 210 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.10.2025г. 09.15	22.10.2025г. 16.40	6:25	устранено
44	ул.Комсомольска 8/3 кв.10 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.10.2025г. 10.00	22.10.2025г. 13.10	3:10	устранено
45	ул.Мира 12 з/э.у. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.10.2025г. 13.00	22.10.2025г. 20:40	7:40	устранено
46	пюЧкалова 54 кв.50 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.10.2025г. 19.20	22.10.2025г. 20.30	1:10	устранено
47	ул. Советская 114 кв.77 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.10.2025г. 21.00	23.10.2025г. 13:30	16:30	устранено
48	ул. Краснодонская 72 кв.144 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.10.2025г. 02.00	23.10.2025г. 16:30	14:30	устранено

49	ул. К.Либкнехта, 395в, 407, ул.Мира, 1, 3, 5, 7, 9 Января, 196, 198, 200, 210	замена трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.10.25 г 8.30	23.10.25 г 12.30	4:00	Включено отопление
50	ул. Свердлова, 57 Бизнес центр	течь элеваторного узла	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.10.25 г 10.40			Отключено отопление
51	ул.Федько, 12а	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	23.10.25 г 13.05	23.10.25 г 13.50	0:45	Включено отопление
52	ул.Ленина, 57	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	23.10.25 г 14.15	23.10.25 г 15.05	0:50	Включено отопление
53	ул.К. Либкнехта 159Д з/1эл.уз (6эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.10.2025г. 8:50	23.10.2025г. 15:30	6:40	устранено
54	ул. Краснодонская 56 кв.25 з/1эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.10.2025г. 8:50	23.10.2025г. 16:00	7:10	устранено
55	ул. Ларионова 51 з/2эл.уз (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.10.2025г. 16:00	23.10.2025г. 19:00	3:00	устранено
56	ул. 25Октября 108 з/1эл.уз. (16эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.10.2025г. 9:30	23.10.2025г. 12:00	2:30	устранено
г.Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
	Котельная №3, ул.Тираспольская	авария сетевого насоса			24.10.25 г 5.50	24.10.25 г 6.45	0:55	Включено отопление
Слободзейский район								
с.Кицканы								
1	Дом культуры ул.Котовского, 31	останов котельной			21.10.25 г 6.45	21.10.25 г 9.00	2:15	Включено отопление
с.Красное								
1	ул.Некрасова, 34	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.10.25 г 10.00	23.10.25 г 10.50	0:50	Включено отопление
с.Фрунзе								
1	Котельная, ул. 60 лет Октября	Аварийное отключение эл.энергии			23.10.25 г 1.30	23.10.25 г 2.45	1:15	Включено отопление
г.Григориополь								
1	ул.Дзержинского, 56А: Единый гос.фонд.соц.страх.	нет доступа			20.10.25 г 8.00	21.10.25 г 10.30	1сутки 2:30:00	Включено отопление

2	ул. Дзержинского 56Б: дом культуры	течь на узле учета			20.10.25 г 8.00	21.10.25 г 10.30	1сутки 2:30:00	Включено отопление
3	ул.К.Маркса,144: Григориопольское РУНО	течь в здании			20.10.25 г 18.20	21.10.25 г 10.30	14:10	Включено отопление
	Котельная №2 ЦРБ	замена газового счетчика			22.10.25 г 9.20	22.10.25 г 12.10	2:50	Включено отопление
	Котельная №2 ЦРБ	авария сетевого насоса			23.10.25 г 3.00	23.10.25 г 3.35	0:35	Включено отопление
1	Котельная №2 ЦРБ	проверка газового сигнализатора			23.10.25 г 9.45	23.10.25 г 10.20	0:35	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Вальченко,3, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.ventилия	Износ материала	17.10.2025 8:20	17.10.2025 9:00	0:40:00	Устранено
2	ул. Юбилейная,57	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.10.2025 9:00	17.10.2025 17:30	8:30:00	Устранено
3	ул. Вальченко,49, кв.90	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.ventилия	Износ материала	17.10.2025 9:01	17.10.2025 10:00	0:59:00	Устранено
4	ул. Вершигоры,117/2, кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь американки ГВС	Износ материала	17.10.2025 9:26	17.10.2025 10:00	0:34:00	Устранено
5	ул. Заречная,14, кв.56	Стояк ГВС в квартире	Течь американки ГВС	Износ материала	17.10.2025 11:21	17.10.2025 12:00	0:39:00	Устранено
6	ул. Вальченко,75, кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь американки ГВС	Износ материала	17.10.2025 13:22	17.10.2025 14:00	0:38:00	Устранено
7	ул. Заречная,24"А", кв.56	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.ventилия	Износ материала	17.10.2025 13:34	17.10.2025 14:00	0:26:00	Устранено
8	ул. Ленина,47 Магазин	Лежак ГВС на складе	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.10.2025 20:22	17.10.2025 21:10	0:48:00	Установлен хомут
9	ул. Заречная,14, кв.40	Стояк ГВС в квартире	Течь американки ГВС	Износ материала	17.10.2025 22:35	17.10.2025 23:50	1:15:00	Устранено
10	ул. Вальченко,19, кв.129	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	18.10.2025 7:05	18.10.2025 7:25	0:20:00	Устранено

11	ул. Свердлова,36, кв.66	Стояк ГВС в квартире	Течь американки ГВС	Износ материала	18.10.2025 7:55	18.10.2025 20:00	12:05:00	Устранено
12	ул. Гвардейская, 16а	ЦТП №7	Остановка насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	18.10.2025 10:00	18.10.2025 10:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул. Мичурина,25/4, кв.3	Стояк канализации	Течь стояка	Износ материала	18.10.2025 10:30			Слит стояк
14	ул. Вальченко,35, кв.29	Стояк ГВС в квартире	Течь американки ГВС	Износ материала	18.10.2025 12:50	18.10.2025 15:00	2:10:00	Устранено
15	ул. Вальченко,33, кв.120	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	18.10.2025 14:00	18.10.2025 17:10	3:10:00	Устранено
16	ул. Победы,20, кв.57	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	18.10.2025 16:35	18.10.2025 17:50	1:15:00	Установлен хомут
17	ул. Мичурина,25/2, кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	18.10.2025 18:15	18.10.2025 18:55	0:40:00	Устранено
18	ул.Комсомольская,д.42	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.10.2025 9:30	19.10.2025 11:30	2:00:00	Устранено
19	ул.Маяковского. д.33 кв.37	Лежак по отоплению	Течь лежака в тех. подполье	Коррозия металла в связи с износом	20.10.2025 10:30	21.10.2025 11:00	24:30:00	Устранено
20	ул. Вальченко,д.79 подвал	Лежак отопления	Течь лежака	Коррозия металла в связи с износом	20.10.2025 10:55	20.10.2025 14:05	3:10:00	Устранено
21	ул. Индустриальная, д.24 кв.65	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	20.10.2025 11:55	20.10.2025 12:15	0:20:00	Устранено
22	ул. Гвардейская,д.12 подвал	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка	Коррозия металла в связи с износом	20.10.2025 12:50	20.10.2025 15:00	2:10:00	Устранено
23	ул.Кирова д.147 кв.59	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	20.10.2025 15:50	20.10.2025 16:20	0:30:00	Устранено
24	ул.Вершигоры д.123 подвал	Лежак отопления	Течь лежака	Коррозия металла в связи с износом	20.10.2025 16:00	20.10.2025 17:20	1:20:00	Устранено
25	ул.Кирова д.144 кв.11	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.10.2025 16:45	20.10.2025 17:05	0:20:00	Устранено
26	ул. Мичурина,29/3, кв.42	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	20.10.2025 17:15	20.10.2025 17:45	0:30:00	Устранено
27	ул.Кирова,д.125 кв.12	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.10.2025 17:55	21.10.2025 12:30	18:35:00	Устранено
28	ул.Ленина, д.47 кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	20.10.2025 19:40	20.10.2025 20:10	0:30:00	Устранено

29	ул.Юбилейная, д.57 кв.81	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	20.10.2025 20:30	20.10.2025 20:50	0:20:00	Устранено
30	пр. Победы, д.32 кв.70	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	20.10.2025 22:00	20.10.2025 23:00	1:00:00	Устранено
31	ул.Юбилейная, д.57 кв.43	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	21.10.2025 0:20	21.10.2025 0:40	0:20:00	Устранено
32	ул.Юбилейная, д.57 кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга под мойкой	Износ материала	21.10.2025 6:14	21.10.2025 6:20	0:06:00	Устранено
33	ул. Вершигоры,103, кв.34	Стояк отопления в квартире	Течь стояка	Коррозия металла в связи с износом	21.10.2025 10:36	21.10.2025 12:00	1:24:00	Устранено
34	ул. Кирова,122, кв.38	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	21.10.2025 10:38	21.10.2025 11:00	0:22:00	Устранено
35	ул. Вальченко,47, кв.68	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка	Коррозия металла в связи с износом	21.10.2025 14:01	21.10.2025 15:30	1:29:00	Устранено
36	ул. Кирова,84/3	Стояк отопления в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	21.10.2025 15:30	21.10.2025 19:30	4:00:00	Устранено
37	ул. Ленина,12, кв.78	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного крана на приборе отопления	Износ материала	21.10.2025 21:18	21.10.2025 22:15	0:57:00	Устранено
38	ул. Гвардейская,22, кв.77	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	22.10.2025 11:30	22.10.2025 13:00	1:30:00	Устранено
39	ул. Вальченко,43, кв.90	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки в кв. 102	Износ материала	22.10.2025 11:30	22.10.2025 13:10	1:40:00	Устранено
40	ул. Титова,32, кв.13	Лежак отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.10.2025 13:10	22.10.2025 14:30	1:20:00	Устранено
41	ул. Комсомольская,32, кв.53	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	22.10.2025 17:40	22.10.2025 20:00	2:20:00	Устранено
42	ул. Юбилейная,53, кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	22.10.2025 18:20			Перекрыты краны на приборе отопления, циркуляции нет
43	ул. Юбилейная,69, кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	22.10.2025 20:25			Закрыт стояк ГВС
44	ул. Вальченко,27, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Износ материала	22.10.2025 21:26	23.10.2025 15:58	18:32:00	Устранено
45	ул. Юбилейная,49, кв.29	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	23.10.2025 9:08	23.10.2025 11:19	2:11:00	Устранено
46	ул.Вальченко,д.97,кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2025 10:55	23.10.2025 11:21	0:26:00	Устранено

47	ул.Вершигоры,123"а"	ЦТП № 25	Аварияна сетях ГУП "ВиВ"	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦТП	23.10.2025 11:20	23.10.2025 15:21	4:01:00	Возобновлена подача ГВС
48	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Падение Р сетевой воды	23.10.2025 11:50	23.10.2025 13:44	1:54:00	Возобновлена подача тепловой энергии
49	ул.Маяковского,31	Внутриквартальная сеть ГВС	Замена запорной арматуры	Износ материала	23.10.2025 13:07	23.10.2025 14:30	1:23:00	Устранено
50	ул.Кирова,д.88,кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	23.10.2025 14:46	23.10.2025 15:27	0:41:00	Устранено
51	ул. Вершигоры,123, кв.133	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	23.10.2025 20:25	23.10.2025 21:30	1:05:00	Устранено
52	ул. Севастопольская,28б, кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка металлопласт	Износ материала	24.10.2025 1:35			Слит стояк
Рыбницкий район								
1	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК №28	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	19.10.2025 19:30	19.10.2025 21:05	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49;МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК №13	Остановка котельного оборудования	Падение давления воды в системе	20.10.2025 20:15	20.10.2025 23:00	2:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Колбасная, ул. Школьная, 28а	ЛГК №17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	22.10.2025 11:00	22.10.2025 11:30	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Красненькое, ул. З. Космодемьянской, 7а	ЛГК №10	Закрыт газовый клапан	Не работает МПС	22.10.2025 13:20	22.10.2025 14:00	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	22.10.2025 9:00	22.10.2025 15:30	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Ленина, д.243 кв.47	Стояк ГВС в квартире	Мокрый потолок	Авария "ВиВ"	17.10.2025 1:45	17.10.2025 9:00	7:15:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул. Свердлова,61, кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	18.10.2025 14:45	21.10.2025 9:30	66:45:00	Устранено

3	ул. Пушкина,6	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.10.2025 14:45	19.10.2025 9:30	18:45:00	Устранено
4	ул. К.Маркса,34	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка ГВС (полипропилен)	Коррозия металла в связи с износом	18.10.2025 16:50	21.10.2025 11:30	66:40:00	Устранено
5	ул.Советская 12 от кот.№2 "Якира"	Внутриквар.порыв по отоплению	Свищ на т/проводе	Коррозия металла в связи с износом	21.10.2025 6:10	23.10.2025 17:07	58:57:00	Устранено
6	ул. Октябрьская,58, кв.59	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	22.10.2025 10:05	22.10.2025 14:30	4:25:00	Устранено
7	ул. Ленина,99, кв.24	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.10.2025 12:40	22.10.2025 14:20	1:40:00	Устранено
8	ул.Советская 10 от кот.№2 "Якира"	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.10.2025 6:10	23.10.2025 17:07	58:57:00	Устранено
9	ул.Фрунзе,50	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2025 11:25	23.10.2025 19:00	7:35:00	Возобновлена подача ГВС
10	ул.Советская,д.10,кв.1	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2025 17:25			Прекращена подача тепловой энергии на нужды отопления по стояку.Рем.раб.на 24.10.25г.

Дубоссарский район

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г. Каменка и Каменский район

г. Каменка

1	пер. Кирова 7 Б	Кот. № 2	Остановка котельного оборудования	Высокое Р	19.10.2025 21:10	19.10.2025 21:40	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул. Ленина 52	ЛГК №5	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в Котловом контуре	19.10.2025 20:55	19.10.2025 22:25	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул.Ленина 18 кв 8	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	20.10.2025 11:45	20.10.2025 13:00	1:15:00	Устранено
4	ул.Садовая 1 кв.68	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.10.2025 13:40	20.10.2025 16:00	2:20:00	Устранено
5	ул.Ленина 15 кв.34	Прибор отопления	Течь крана маевского	В связи с износом	22.10.2025 15:30	22.10.2025 17:15	1:45:00	Устранено

Каменский район

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было