

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 24.10.2025 по 31.10.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Шеченко, 81 ; Дом народного творчества и ремесел	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.10.25 г 8.00			Отключено отопление
2	ул.Каховская, 19	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	24.10.25 г 8.25	24.10.25 г 10.30	2:05	Включено отопление
3	ул.Шевченко, 95Б	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.10.25 г 8.45	24.10.25 г 12.40	3:55	Включено отопление
4	ул.К.Либкнехта, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.10.25 г 9.50	24.10.25 г 15.00	5:10	Включено отопление
5	пер.Чкалова, 47/7	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.10.25 г 10.00	24.10.25 г 18.50	8:50	Включено отопление
6	ул.Правды, 7, 9, 11, 13, 15,	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.10.25 г 9.00	26.10.25 г 9.30	0:30	Включено отопление
7	ул.Правды, 7, 9, 11,	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.10.25 г 9.00	26.10.25 г 16.15	7:15	Включено отопление
8	ул.Мира, 48, ул.Одесская, 47, 49	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.10.25 г 16.10			Отключено отопление
9	Котельная №11 пр.Магистральный, 14	авария ВК1			25.10.25 г 4.45	25.10.25 г 6.30	1:45	Включено отопление
10	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.08.2025г. 10.30			не устранено
11	пр.Магистральный 14 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.10.2025г. 09.30	24.10.2025г. 13.40	4:10	устранено
12	ул.25 Октября 126,126а з/дома(3эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.10.2025г. 09.00	24.10.2025г. 10.30	1:30	устранено
13	пер.Чкалова 48 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.10.2025г. 09:40	24.10.2025г. 14:45	5:05	устранено
14	ул.К.Либкнехта 176 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.10.2025г. 10.00	24.10.2025г. 13.00	3:00	устранено
15	ул. Юности 8/4 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.10.2025г. 08.30	25.10.2025г. 10.30	2:00	устранено

16	ул. Краснодонская 34/2 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.10.2025г. 11.15	25.10.2025г. 19.00	7:45	устранено
17	ул. Краснодонская 80 з/эл. уз. (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.10.2025г. 10.00	25.10.2025г. 10.30	0:30	устранено
18	ул. Строителей 52 кв.6 з/ст. (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.10.2025г. 12.00	27.10.2025г. 12:30	48:30	устранено
19	п.Набережный 1з/эл.уз.(8 эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.10.2025г. 10.30	25.10.2025г. 14.30	4:00	устранено
20	ул. К. Маркса 165 кв.38 з/ст (5 эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.10.2025г. 09.00	25.10.2025г. 13.30	4:30	устранено
21	ул. Юности 42 кв.36 эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.10.2025г. 15.40	25.10.2025г. 17.00	1:20	устранено
22	ЦТП – «30-з»: п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт., 8, 9, 10, 11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4, 6 - 2 эт., 15 - 4 эт., 19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт.. ул. Строителей 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт., 9 - 5 эт.	замена насоса на ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%		27.10.25 г 8.15	27.10.25 г 15.40	7:25	Включено ГВС
23	ЦТП – «7-ок»: ул. Каховская 9/1-5 эт., 15/3 - 4 эт., 19 - 5 эт., 21-5 эт., 23 - 2 эт., 25 - 3 эт., 27 - 5 эт., ул. Краснодонская 31, 33, - все 4 эт., 34, 36 - все 5 эт	врезка насоса ГВС					27.10.25 г 8.40	27.10.25 г 11.40	3:00	Включено ГВС
24	ЦТП – «14-ок»: ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт. ул. Комсомольская 9 - 9 эт.	врезка насоса ГВС					27.10.25 г 8.40	27.10.25 г 15.00	6:20	Включено ГВС
25	ул.К.Либкнехта, 70	чистка сопла			длительная эксплуатация, износ 100%		27.10.25 г 9.20	27.10.25 г 10.50	1:30	Включено отопление
26	ЦТП – «27-ц»: ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.10.25 г 10.35	27.10.25 г 16.15	5:40	Включено отопление
27	ул. Одесская 80/7 кв.37 з/эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.2025г.10:30	27.10.2025г. 11:50	1:20	устранено
28	ул. Жуковского 11,13 з/2 д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.2025г. 13:30	27.10.2025г. 15:40	2:10	устранено
29	ул. Юности 36 кв. 24 з/эл.уз (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.2025г. 8:40	27.10.2025г.15:30	6:50	устранено

30	ул. Одесская 90А кв. 7 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2025г. 8:50	27.10.2025г. 15:10	6:20	устранено
31	ул. Краснодонская 56 кв. 17 з/эл. уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2025г.9:00	27.10.2025г. 14:40	5:40	устранено
32	ул. Мира 34 кв. 18 з/эл. уз. ()	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2025г. 9:20	27.10.2025г. 10:15	0:55	устранено
33	ул. Космонавтов 34 кв. 37 з/эл. уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2025г. 11:00	27.10.2025г. 14:30	3:30	устранено
34	ул. Комсомольская 11 кв. 64 з/эл. уз (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2025г. 15:50	27.10.2025г. 16:30	0:40	устранено
35	ул.Правды, 7, 8, 11	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.10.25 г 8.15	28.10.25 г 14.30	6:15	Включено отопление
36	ул.Одесская, 84	замена участка трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.10.25 г 8.30	28.10.25 г 14.10	5:40	Включено ГВС
37	ЦТП – «9-к»: ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт	работы ГУП "ВиВ"			28.10.25 г 8.35	28.10.25 г 11.45	3:10	Включено ГВС
38	ул.Украинская, 4 Церковь	течь батареи	сквозная коррозия металла		28.10.25 г 8.00	28.10.25 г 10.20	2:20	Включено отопление
39	ул.Жуковского, 11, 13, ул.Зелинского, 23, ул.Дзержинского, 102	наладка отопления			28.10.25 г 11.00	28.10.25 г 14.35	3:35	Включено отопление
40	ул.Космонавтов, 2/1	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	28.10.25 г 14.40	28.10.25 г 15.20	0:40	Включено отопление
41	Котельная №11 пер.Магистральный, 14	Срабатывание автоматики безопасности котла			28.10.25 г 13.50	28.10.25 г 14.50	1:00	Включено отопление
42	ул.Юности 17/3 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2025г. 09.00	28.10.2025г. 11.00	2:00	устранено
43	ул.Юности 53 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2025г. 09.00	28.10.2025г. 10.00	1:00	устранено
44	ул. 28 Июня 115 з/поддома(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2025г. 09.00	28.10.2025г. 15.30	6:30	устранено
45	ул.К.Либкнехта 74 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2025г. 09.00	28.10.2025г. 11.00	2:00	устранено
46	ул.Манойлова 25 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2025г. 11.00	28.10.2025г. 14.00	3:00	устранено

47	ул.Краснодонская 36/9 з/д(7эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.10.2025г. 15.00	28.10.2025г. 16.00	1:00	устранено
48	ул.К.Цеткин 126 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.10.2025г. 09.00	28.10.2025г. 11.00	2:00	устранено
49	ул.Советская 114 кв.15 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.10.2025г. 09.00	28.10.2025г. 10.30	1:30	устранено
50	ул.25 Октября 85 кв.72 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.10.2025г. 09.00	28.10.2025г. 10.30	1:30	устранено
51	ул. Мира 12 кв. 19 з/д (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.10.2025г. 23:40	29.10.2025г. 11.40	12:00	устранено
52	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	замена крана			длительная эксплуатация, износ 100%		29.10.25 г 8.30	29.10.25 г 9.40	1:10	Включено ГВС
53	Котельная Дом Правительства	плановые ремонтные работы					29.10.25 г 8.50	29.10.25 г 17.15	7:25	Включено отопление и ГВС
54	Котельная №9, пер.Магистральный, 5	Срабатывание автоматики безопасности котла					29.10.25 г 9.20	29.10.25 г 10.25	1:05	Включено отопление и ГВС
55	ул. 9 Января, 198, 200, ул.Мира, 7	порыв трубопровода ГВС					29.10.25 г 9.45	29.10.25 г 13.40	3:55	Включено ГВС
56	ул.Федько, 186, 20а	порыв трубопровода ГВС					29.10.25 г 8.45	29.10.25 г 10.15	1:30	Включено ГВС
57	Котельная №32 ул.25 Октября, 65	Срабатывание автоматики безопасности котла					30.10.25 г 5.40	30.10.25 г 6.40	1:00	Включено отопление
58	Котельная №23, ул.Юности, 33	Срабатывание автоматики безопасности котла					30.10.25 г 6.30	30.10.25 г 7.45	1:15	Включено отопление
59	ул.К.Либкнехта 159ж кв.4 з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2025г. 09.00	29.10.2025г. 09.15	0:15	устранено
60	ул.Текстильщиков 24/4 кв.50 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2025г. 09.00	29.10.2025г. 11.00	2:00	устранено
61	ул.Комарова 17 кв.21 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2025г. 09.00	29.10.2025г. 11.00	2:00	устранено
62	ул.25 Октября 85 кв.60 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2025г. 09.30	29.10.2025г. 10.00	0:30	устранено
63	ул.Юности 60/4 кв.27 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2025г. 09.00	29.10.2025г. 13.30	4:30	устранено
64	ул. Одесская 82 кв.32 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2025г. 09.00	29.10.2025г. 10.00	1:00	устранено

65	ул. Краснодарская 82 кв.7 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2025г. 09.00	29.10.2025г. 11.00	2:00	устранено
66	п. Западный 15/2 кв13 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2025г.11.00	29.10.2025г. 12.00	1:00	устранено
67	ул. Комсомольская 8/3 з/эл. уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2025г. 09.00	29.10.2025г. 10.55	1:55	устранено
68	ул. Комсомольская 18 з/эл. уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2025г. 10.55	29.10.2025г. 13.55	3:00	устранено
69	ул. Манойлова 37 кв.1 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	замена стояка	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2025г. 14.40	29.10.2025г. 16.00	1:20	устранено
70	ул. Свердлова, 57 Бизнес центр	течь элеваторного узла	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 11.30			Отключено отопление
71	ул.Федько, 12а, 18а, 10а, 10б	порыв трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	29.10.25 г 8.45	30.10.25 г 19.15	1 сутки 10:30:00	Включено ГВС
72	ул.К.Маркса, 167	читска сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 9.00	30.10.25 г 11.55	2:55	Включено отопление
73	Детский сад №46 ул.К.Маркса, 118	течь на грязевике	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 9.20			Отключено отопление
74	ул.Шевченко, 95/7	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 13.40			Отключено отопление
75	Детский сад №28, Каховская, 9/1, 9/2, 9/3, ул.Юности 8/4	порыв трубопровода ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 16.30			Отключено ГВС
77	ул. 25 Октября 108 кв. 118 з/ст (14эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.2025г.16:30	29.10.2025г. 14:30	64:60	устранено
78	ул. Космонавтов 21 кв. 6 з/эл.уз (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 08:40	30.10.2025г. 12:00	3:20	устранено
79	ул. Краснодарская 36 кв. 30 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 08:50	30.10.2025г.15:30	6:40	устранено
80	ул. К. Либкнехта 201/1 з/эл.уз. (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 10:20	30.10.2025г. 14:30	4:10	устранено
81	ул. Юности 21 кв. 65 з/эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 09:00	30.10.2025г. 10:00	1:00	устранено
82	ул. Ларионова 35 кв. 41 з/эл.уз. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 10:40	30.10.2025г. 10:40	1:40	устранено

83	ул. Луначарского 28 кв. 36 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 09:00	30.10.2025г. 13:00	4:00	устранено
84	ул. Милева 2 кв.43 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 08:45	30.10.2025г. 11:10	2:25	устранено
85	ул. К. Либкнехта 70/1 кв.32 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 09:00	30.10.2025г. 10:00	1:00	устранено
86	ул. К. Либкнехта 159Ж з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла у ВиВ	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 09:00	30.10.2025г. 10:00	1:00	устранено
87	ул. Комсомольская 18 кв. 11 з/эл.уз. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 09:10	30.10.2025г. 11:10	2:00	устранено
88	п. Чкалова 47/7 кв. 28 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2025г. 11:50	30.10.2025г. 18:20	6:30	устранено
г.Днестровск								
1	ул.Котовского, 21а	замена сопла			27.10.25 г 8.30	27.10.25 г 11.10	2:40	Включено отопление
2	ул.Строителей, 57	течь на техэтаже			27.10.25 г 8.30	27.10.25 г 11.10	2:40	Включено отопление
3	ул.Котовского, 3	течь лежака в подвале	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.10.25 г 8.55	28.10.25 г 11.40	2:45	Включено ГВС
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
1	котельная №9 пер.Больничный, 1	падение давления в сети			25.10.25 г 11.00	25.10.25 г 12.30	1:30	Включено отопление
2	котельная №9 пер.Больничный, 1	аврийное отключение эл.энергии			27.10.25 г 8.20	27.10.25 г 8.50	0:30	Включено отопление
3	ул.Фрунзе, 25	замена кранов на счетчик			29.10.25 г 13.30	29.10.25 г 14.45	1:15	Включено отопление
4	ул.Фрунзе, 25	замена кранов на теплосчетчике		длительная эксплуатация, износ 100%	29.10.25 г 14.45	30.10.25 г 9.10	18:25	Включено отопление
Слободзейский район								
с.Фрунзе								
1	Котельная, ул. 60 лет Октября	наладка отсечного клапана по газу			29.10.25 г 10.00	29.10.25 г 12.00	2:00	Включено отопление
с.Ближний Хутор								
1	Котельная №16, ул.Нефтяников, 2/1	Срабатывание автоматики безопасности котла			30.10.25 г 0.30	30.10.25 г 2.45	2:15	Включено отопление
2	Котельная №16	Авария ВК-1			30.10.25 г 8.45	30.10.25 г 10.00	1:15	Включено отопление
с.Красное								
1	ул.Рабочая, 9	течь в квартире	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.10.25 г 10.20	28.10.25 г 11.30	1:10	Включено отопление
с.Суклея								

1	ул. Фрунзе 127а кв.17 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	замена стояка	длительная эксплуатация 100% износ	29.10.2025г. 18.40	29.10.2025г. 20.00	1:20	устранено
2	ул.Фрунзе, 30	течь в квартире	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 8.30	30.10.25 г 9.50	1:20	Включено отопление
г.Григориополь								
1	Котельная №2 ЦРБ	Аварийное отключение котла			26.10.25 г 2.50	26.10.25 г 3.10	0:20	Включено отопление
2	ул.Мира, 8	Стояк отопления в квартире			24.10.25 г 11.00	24.10.25 г 15.45	4:45	Включено отопление
3	Котельная №2 ЦРБ	мигание эл.энергии			27.10.25 г 23.50	28.10.25 г 0.15	0:25	Включено отопление
4	ул.К.Маркса, 180	заявка УВКХ			27.10.25 г 14.00	27.10.25 г 15.15	1:15	Включено ГВС
5	Котельная №2 ЦРБ	запал клапан по газу			28.10.25 г 15.40	28.10.25 г 15.55	0:15	Включено отопление
6	Котельная №2 ЦРБ	сработала автоматика безопасности			28.10.25 г 21.25	28.10.25 г 21.45	0:20	Включено отопление
7	Котельная №2 ЦРБ	Остановка котельного оборудования			29.10.25 г 3.40	28.10.25 г 4.10	0:30	Включено отопление
8	Котельная №1, ул.Мира, 20	порыв ГУП "ВиВ"			29.10.25 г 10.55	29.10.25 г 11.50	0:55	Включено ГВС
9	котельная №2 ЦРБ	Срабатывание автоматики безопасности котла			29.10.25 г 20.40	30.10.25 г 1.20	4:40	Включено отопление
10	котельная №2 ЦРБ	мигание эл.энергии			30.10.25 г 6.10	30.10.25 г 6.20	0:10	Включено отопление
Григориопольский район								
с.Карманово								
1	Котельная №2 ул.Октябрьская, 11 СШ	срабатывание автоматики безопасности			26.10.25 г 9.00	27.10.25 г 6.00	21:00	Включено отопление
с.Маласхты								
1	Котельная СОШ, ул.Ленина, 6	плановое отключение эл.энергии			30.10.25 г 2.00	30.10.25 г 2.30	0:30	Включено отопление
2	Котельная Детский сад, ул. Багнока, 47	плановое отключение эл.энергии			30.10.25 г 2.00	30.10.25 г 2.30	0:30	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Мичурина,25/4, кв.3	Стояк канализации	Течь стояка	Износ материала	18.10.2025 10:30	24.10.2025 16:10	149:40:00	Устранено
2	ул. Юбилейная,53, кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	22.10.2025 18:20	25.10.2025 10:25	64:05:00	Устранено
3	ул. Юбилейная,69, кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	22.10.2025 20:25			Закрыт стояк ГВС
4	ул. Севастопольская,286, кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка металлопласт	Износ материала	24.10.2025 1:35	24.10.2025 12:10	10:35:00	Устранено
5	ул. Гвардейская,12, кв.36	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	24.10.2025 9:20	24.10.2025 13:00	3:40:00	Устранено
6	ул. Юбилейная,57,65,67,69,71	Внутриквартирная сеть по отоплению	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.10.2025 15:00	24.10.2025 18:45	3:45:00	Устранено
7	ул. Вальченко,33, кв.7	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.10.2025 15:35	24.10.2025 16:40	1:05:00	Устранено

8	ул. Вершигоры,91 кв.120	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2025 6:00	25.10.2025 14:00	8:00:00	Устранено
9	ул.Юбилейная,59 кв.83	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе (полипропилен)	Износ материала	25.10.2025 6:50	27.10.2025 9:15	50:25:00	Устранено
10	ул. Севастопольская,28"А", кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь ав. крана	Износ материала	25.10.2025 9:06	25.10.2025 9:30	0:24:00	Устранено
11	ул. Юбилейная,59, кв.93	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ материала	25.10.2025 12:23	27.10.2025 10:10	45:47:00	Устранено
12	ул. Кирова,147, кв.35	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2025 12:42	25.10.2025 15:30	2:48:00	Устранено
13	ул. Победы,20, кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	25.10.2025 20:05	25.10.2025 21:25	1:20:00	Устранено
14	ул. Вальченко,33, кв.114	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2025 23:15	28.10.2025 15:30	64:15:00	Устранено
15	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	26.10.2025 8:55	26.10.2025 9:40	0:45:00	Установлен хомут
16	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	26.10.2025 8:55	27.10.2025 9:30	24:35:00	Устранено
17	ул.Юбилейная,53/а спорткомплекс	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2025 8:35	27.10.2025 10:40	2:05:00	Устранено
18	ул.Вальченко,27/а	ЦТП № 42	Остановка Технологического оборудования	Прекращена подача ХВС на ЦТП	27.10.2025 9:30	27.10.2025 11:30	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
19	ул. Юбилейная, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71	Внутриквартальная сеть по отоплению	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2025 10:40	27.10.2025 12:40	2:00:00	Устранено
20	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2025 13:50	27.10.2025 15:00	1:10:00	Устранено
21	ул.Гвардейская,1 (школа №9)	Стояк отопления в классе	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2025 13:57	27.10.2025 16:30	2:33:00	Устранено
22	ул. Победы,28, кв.9	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2025 21:45	28.10.2025 8:15	10:30:00	Устранено
23	ул. Юбилейная,51	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2025 8:25	28.10.2025 9:15	0:50:00	Устранено
24	ул. Маяковского,34, кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	28.10.2025 8:45	28.10.2025 9:30	0:45:00	Устранено
25	ул. Вальченко,89, кв.45	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2025 9:05	28.10.2025 17:15	8:10:00	Устранено
26	ул. Вальченко, 21 4,5,6,7,под.	Лежак отопления на тех.этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2025 9:25	28.10.2025 13:20	3:55:00	Устранено
27	ул. Вершигоры123, кв. 34	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	28.10.2025 13:20	28.10.2025 15:30	2:10:00	Устранено
28	ул. Кирова , 95,кв. 7	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	28.10.2025 16:10	28.10.2025 16:45	0:35:00	Устранено
29	ул.Кирова, д.113 кв.33	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2025 6:15	29.10.2025 12:00	5:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
30	МОУ "Рыбницкая СКОШ-детский сад" по ул. Юбилейной, 54	Стояк отопления в кабинете	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2025 8:15	29.10.2025 12:00	3:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
31	ул. Кирова,119	Лежак отопления в подвале	Течь лежака в подвале	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2025 9:00	29.10.2025 15:00	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии

32	ул. Индустриальная,24"А"	ЦТП № 26	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Рем. работы	29.10.2025 9:00	29.10.2025 14:20	5:20:00	Возобновлена подача ГВС
33	ул. Вальченко,45"А"	ЦТП № 43	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Ремонт водоподогревателя	29.10.2025 9:00	29.10.2025 13:00	4:00:00	Возобновлена подача ГВС
34	ул. Заречная,14	Внутриквартальный трубопровод ГВС	Течь внутриквартальный трубопровод ГВС	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2025 11:00	29.10.2025 15:00	4:00:00	Возобновлена подача ГВС
35	ул. Вершигоры,127/2, кв.113	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	29.10.2025 12:20	29.10.2025 14:00	1:40:00	Возобновлена подача ГВС
36	ул. Юбилейная,42, кв.86	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2025 13:20	29.10.2025 16:20	3:00:00	Отскелли полотенцесушитель в квартире.
37	ул. Юбилейная,69, кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	22.10.2025 20:25			Закрыт стояк ГВС
38	ул. Степная, 2а	ЛГК № 3	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 7:45	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
39	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 8:10	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
40	ул. Юбилейная, 51а	ЦТП №11	Остановка насоса ГВС	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 8:20	2:20:00	Возобновлена подача ГВС
41	ул. Комсомольская,34, кв.22	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	30.10.2025 8:40	30.10.2025 12:00	3:20:00	Устранено
42	МДОУ "Рыбницкий д/с №1 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 121	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2025 8:45	30.10.2025 13:00	4:15:00	Устранено
43	ул. Куйбышева,22, кв.14	Стояк отопления в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	30.10.2025 8:50	30.10.2025 10:35	1:45:00	Устранено
44	ул. Вальченко,49, кв.53	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	30.10.2025 15:50	30.10.2025 16:20	0:30:00	Устранено
45	Мичурина, 35в	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2025 15:30	30.10.2025 17:20	1:50:00	Возобновлена подача ГВС
Рыбницкий район								
1	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	24.10.2025 8:05	24.10.2025 9:20	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.10.2025 11:00	26.10.2025 17:50	6:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.10.2025 12:00	26.10.2025 18:30	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.10.2025 12:30	26.10.2025 19:10	6:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	27.10.2025 9:30	27.10.2025 10:20	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии

6	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Авария котла №2	28.10.2025 13:10	28.10.2025 17:20	4:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Вышел из строя вводной автомат	29.10.2025 7:30	29.10.2025 12:20	4:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 9:15	3:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 7:45	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 14:00	8:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бугучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 14:30	8:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 7:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 7:35	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
14	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 14:20	8:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	с Андреевка,ул Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00			
16	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 7:40	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 9:35	3:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 15:10	3:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 15:35	3:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	с. Вадатурково,ул.Артюхова,115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 6:00	30.10.2025 10:45	4:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								

1	ул. Советская,10, кв.1	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2025 17:25			Прекращена подача тепловой энергии на нужды отопления по стояку. Рем.раб.на 29.10.25г.
2	ул. Ломоносова,31"В"	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления в подвале	Коррозия металла в связи с износом	26.10.2025 8:33	27.10.2025 11:50	27:17:00	Устранено
3	ул. Советская,10, кв.1	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2025 17:25			Прекращена подача тепловой энергии на нужды отопления по стояку. Рем.раб.на 29.10.25г.
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	с. Рашков ул. Ленина 130 А	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 8:40	30.10.2025 10:30	1:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Грушка ул. Фрунзэ 146 А	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 8:50	30.10.2025 11:00	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Окница ул.Шевченко 70 Б	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.10.2025 9:20	30.10.2025 10:30	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Каменский район								
1	с.Севериновка,ул.Зеленая 25 а	ЛГК №7	отключение электроэнер	Плановое отключение электроэнергии	24.10.2025 8:00	24.10.2025 9:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии