

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **05.12.2025г. на 08-00 - 12.12.2025г. на 08-00**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Дата устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально-значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	10.12.2025г. 15ч.20мин.	с.Терновка, ул. Арнаут, 1	при производстве не согласованных земляных работ эксковатором, был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод, с истечением газа в атмосферу	газопровод среднего давления Ду110	10.12.25г./3ч.	40	-	18ч.10мин.	
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05									