

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 14 ноя по 21 ноя 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
14.11.2025									
вру 0,4 кв комсомольская 19	ру 0,4 кв комсомольская 19	14 ноя 14:27	14 ноя 15:03	0:36	перегорание нпн-2 60/63А ф.В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-70	Ф№1	14 ноя 16:50	14 ноя 17:20	0:30	перегорание ППНИ-50А фаза "а" "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	14
15.11.2025									
Карманово	10В9Ф	15 ноя 16:14	15 ноя 16:14	0:00	Падение ветки в пролёте опор № 14-15.	п. Колосово: артскважина - 4.	Григориопольский р-н	Колосово пос.	218
								Победа с.	4
								Карманово пос.	82
								Красная	7
								Бессарабия с.	
Малаешты	10В8Ф	15 ноя 3:07	15 ноя 3:09	0:02	Разрушение изоляторов фаз "Б" и "С" на опоре № 72.	с. Малаешты: артскважина - 5.	Григориопольский р-н	Малаешты с.	939
ТП-200	0,4Р2Ф	15 ноя 8:00	15 ноя 9:08	1:08	Перегорание ППНИ-40А фаза "а" , "с"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	10
17.11.2025									
ТП 500 ф 2	сил Ленина	17 ноя 19:20	17 ноя 20:50	1:30	Замена ПН 250/160 ф В	-	Слободзейский р-н	Кременчуг с.	24
18.11.2025									

РП-20	10В1Ф	18 ноя 11:02	18 ноя 13:06	2:04	Обрыв проводов в пролёте опор № 21/2 - 21/3 в результате падения дерева на ВЛ-10 кВ.	с. Малый Молокиш: детсад - 1, артскважина - 1; с. Советское: детсад - 1; с. Плоть: детсад - 1, школа - 1, артскважина -2.	Рыбницкий р-н	Васильевка с.	62
								Гараба с.	160
								Малый Молокиш с.	157
								Плоть с.	389
								Советское с.	148
ТП-19	Ф-1 ул. Комсомольская влево	18 ноя 6:40	18 ноя 7:06	0:26	Перегрузка. Перегорание ПН-63А "С".	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	8
19.11.2025									
ВРУ Западный 17/4	ф "А" 2 гр.	19 ноя 8:50	19 ноя 9:05	0:15	нагрев губки ПН-держателя	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	35
ВРУ ул. Каховская 14	ф "А" 2гр.	19 ноя 16:25	19 ноя 16:35	0:10	нагрев губки ПН-держателя	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	25
ВРУ-0.4кВ 50 лет ВЛКСМ 4	РЩ-0,4кВ кв 22,27,25	19 ноя 11:21	19 ноя 11:44	0:23	заменяли ПН2 250/100 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ПС Выхватинцы	10В4Ф	19 ноя 13:28	19 ноя 13:28	0:00	Выясняется	Нет	Рыбницкий р-н	Кирово с. Новая Жизнь с.	17 10
ТП 225	0,4Р2Ф	19 ноя 4:14	19 ноя 4:52	0:38	Перегорание ППНИ-63А "а,с"	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	17
20.11.2025									
Григориополь	10В30Ф	20 ноя 10:03	20 ноя 10:16	0:13	Перекрытие изоляционного промежутка животным в РУ-10 кВ ТП-121.	г. Григориополь: водозабор - 1.	Григориопольский р-н	Григориополь г.	9
ТП-260	0,4Р-8Ф	20 ноя 15:16	20 ноя 16:30	1:14	Обрыв провода фаза В	-	Рыбницкий р-н	Красенькое с.	11
Общий итог									2 357