

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 21 ноя по 28 ноя 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
21.11.2025									
Борисовка	10В6Ф	21 ноя 12:31	21 ноя 14:15	1:44	Износ изоляции КЛ-10 кВ РП-6 - г. Бендеры: теплопункт ТП-252.	- 2, детсад - 2.	Бендерский р-н	Бендеры г.	1 921
ТП 383 ф 3	сил Матросова	21 ноя 19:56	21 ноя 21:10	1:14	Замена ПН2 250/80	-	Бендерский р-н	Варница с.	14
ТП-330	0,4Р1ф	21 ноя 13:46	21 ноя 17:01	3:15	Перегорание ППНИ-40А "в,с"	-	Григориопольский р-н	Красная Бессарабия с.	4
22.11.2025									
Григориополь	10В20Ф	22 ноя 14:44	22 ноя 16:31	1:47	Выясняется	с. Красная Горка: котельная - 1, артскважина - 1, школа - 1.	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	1 064
К.Я. К. Либкнехта 159 В	ВРУ К. Либкнехта 159 В	22 ноя 22:00	22 ноя 22:15	0:15	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ТП-25	р. Кучурганская	22 ноя 15:00	22 ноя 18:10	3:10	нагрев на конт соединениях	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	56
23.11.2025									
ПАРКАНЫ	10В 6Ф	23 ноя 7:50	23 ноя 8:15	0:25	Перекрытие изоляционного промежутка птицами на ВЛ-10 кВ ПС Парканы 6 Ф в пролёте опор № 87-90.	Нет.	Слободзейский р-н	Парканы с.	94

24.11.2025										
ВРУ-484 от ТП-214	3-ья группа ПН	24 ноя 21:48	24 ноя 22:53	1:05	Повреждение предохранителя ПН-2 ф.С 100/100 А и подгорание губок ПН-держателя (габарит - 100) со стороны СШ-0,4 кВ на 3-ей группе ПН по причине: плохое контактное соединение.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36	
ПС Красненькое	10В16Ф	24 ноя 10:15	24 ноя 10:27	0:12	Выясняется		Рыбницкий р-н	Броштяны с.	186	
								Дмитровка с.	14	
								Ивановка с.	122	
								Красненькое с.	695	
								Плоть с.	96	
ТП-542	ВЛИ-0,4 кВ ф-1	24 ноя 20:05	24 ноя 21:32	1:27	Перегорание предохранителя ПН-2 ф.А 100/100 А и подгорание губок нижнего ПН-держателя (габарит - 100) на 04Р1Ф по причине: плохое контактное соединение.	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	16	
25.11.2025										
ТП-382	0,4Р-3Ф	25 ноя 9:47	25 ноя 11:05	1:18	Межфазное КЗ КЛ-0,4кВ	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24	
ТП-491	0,4Р1ф	25 ноя 14:34	25 ноя 16:34	2:00	Перегорание ПН-63А "с"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	27	
26.11.2025										
ТП-101 Ф-2	ВЛ-0.4	26 ноя 13:10	26 ноя 15:05	1:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7	
ТП-30	Ф№1	26 ноя 19:00	26 ноя 19:25	0:25	перегорание ППНИ-80А	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	15	

27.11.2025

Дубоссары	10В11Ф	27 ноя 12:10	27 ноя 13:28	1:18	Повреждение КЛ-10 кВ посторонними лицами при проведении земляных работ.	г. Дубоссары: больница ЦРБ - 1, теплопункт - 1.	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	49
ТП-450	ВЛИ-0,4 кВ Ф-4	27 ноя 8:15	27 ноя 9:58	1:43	РУ-0,4 кВ на 04Р4Ф перегорание ППНИ-00/63А ф.С по причине: возможно перегрузка.	-	Бендерский р-н	Варница с.	13
ТП-457	ВЛ-0,4 кВ Ф-1	27 ноя 8:48	27 ноя 9:24	0:36	РУ-0,4 кВ на 04Р1Ф перегорание ПН-2 100/63А ф.В по причине: возможно перегрузка.	-	Бендерский р-н	Варница с.	7
Общий итог									4 520