

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 28 ноя по 5 дек 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
29.11.2025										
ВРУ К. Либкнехта 159Ж	ЭЩ 1 под. 3 этаж	29 ноя 3:15	29 ноя 3:30	0:15	ЭЩ 1 под. 3 этаж нагрев фазной магистрали	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72	
30.11.2025										
ул. К. Либкнехта 205/1	ВРУ	30 ноя 18:29	30 ноя 18:42	0:13	нагрев на губке ПН держателя	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72	
02.12.2025										
ТП-103	ВРУ-0,4кВ Ткаченко 8	2 дек 10:41	2 дек 11:58	1:17	заменяли ПН2-250/125 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4	
Черница	10В7Ф	2 дек 15:16	2 дек 15:47	0:31	Выясняется	Нет.	Григориопольский р-н	Малаешты с. Черница с.		5 3
03.12.2025										
Слободзея	10В21Ф	3 дек	3 дек	0:00	Выясняется	Нет.	Слободзейский р-н	Слободзея г.		6
ТП 276 ф 7	сил Херсонская	3 дек 20:30	3 дек 20:50	0:20	Замена ПН 250/80	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16	
ТП100 РУ0.4Р18	ВРУ0.4 ж.д Академика Федорова26	3 дек 12:25	3 дек 13:34	1:09	срабатывание защиты	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4	
ТП-490	0,4Р1Ф	3 дек 4:45	3 дек 6:14	1:29	Перегорание ППНИ-50А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	13	
04.12.2025										
УТФ	10В7Ф	4 дек 8:05	4 дек 8:05	0:00	Выясняется	Нет.	Григориопольский р-н	Шипка с.		1
		4 дек 15:58	4 дек 15:58	0:00	Выясняется	нет	Григориопольский р-н	Шипка с.		1
05.12.2025										
ТП 490	0,4Р1Ф	5 дек 0:03	5 дек 3:42	3:39	Перегорание ППНИ-50А фаза "с". Схлест оп.30	-	Григориопольский р-н	Тея с.	13	
Общий итог									194	16