

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 5 дек по 12 дек 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
<b>05.12.2025</b>										
ВРУ Федько 28	ЭЩ 3 под. 2 этаж	5 дек 11:55	5 дек 12:05	0:10	нагрев фазной магистрали	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	69	
ВРУ Федько 28А	ввод. Руб.	5 дек 11:00	5 дек 11:30	0:30	нагрев перемычек от ввод. Р. до СШ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144	
<b>08.12.2025</b>										
тп 217 ру0,4 кВ	Р12 Мацнева 1	8 дек 15:45	8 дек 16:38	0:53	КЗ на КЛ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16	
<b>09.12.2025</b>										
ТП-17	ВЛИ-0,4 кВ Ф-18	9 дек 14:40	9 дек 15:26	0:46	Замена ППНИ-33 ф.В габ.00С/100А из-за падения ветки на выходе с КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ оп.№1/1.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10	
ТП-171	Руб. 2	9 дек 17:45	9 дек 18:25	0:40	пер. 2 Бородинский 9 перетяжка контактных соединений на АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	19	
ТП-46 Ф-12	ВЛИ-0.4	9 дек 23:25	9 дек 23:55	0:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5	
<b>11.12.2025</b>										
ПС Буськи	10В9Ф	11 дек 3:20	11 дек 4:41	1:21	Износ изоляции на КЛ-10 кВ ТП. 507 (Баланс потребителя УВКХ).	г. Рыбница: водозабор - 1.	Рыбницкий р-н	Буськи с.		1
								Рыбница г.	405	31
ПС Михайловка	10В12Ф	11 дек 4:35	11 дек 4:38	0:03	Износ изоляции на КЛ-10 кВ ТП. 507 (Баланс потребителя УВКХ).	г. Рыбница: водозабор - 1.	Рыбницкий р-н	Пыкалово с.		1
								Шмалена с.	54	5
Слободская	6В24Ф	11 дек 22:22	11 дек 22:40	0:18	Износ изоляции КЛ-6 кВ РП-3 - ТП-127.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	486	52

Слободская	6В26Ф	11 дек 22:22	11 дек 23:52	1:30	Износ изоляции КЛ 6-кВ ТП-129 - ТП-247.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.		5
<b>12.12.2025</b>										
Н-Владимировка	10В7Ф	12 дек 5:38	12 дек 5:40	0:02	Выясняется	с. Ново-Владимировка: скважина - 1.	Григориопольский р-н	Малаешты с.		5
								Ново-Владимировка с.	83	8
<b>Общий итог</b>									<b>1 291</b>	<b>108</b>