

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 12 дек по 19 дек 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
12.12.2025										
ТП-537	0.4P-2Ф	12 дек 16:52	12 дек 17:50	0:58	Схлест проводов в результате падения ветки на провода в пролете опор №3-4	-	Рыбницкий р-н	Михайловка с.	9	
ТП-550	0.4P-5Ф	12 дек	12 дек	0:25	Перегорание 0.4П	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16	
15.12.2025										
К.Я. Юности 2/2	ВРУ Юности 2/2	15 дек 18:30	15 дек 19:15	0:45	нагрев в протяжной коробке	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55	
ТП-120 РУ-0,4кВ Р№11,24	ВРУ Юности 1	15 дек 9:40	15 дек 12:25	2:45	перекрытие, поплавились СШ на Р	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	112	
ТП-237	ВЛ 0,4кв Ф№3 пролёт опор №55-56	15 дек 17:10	15 дек 18:20	1:10	схлест проводов в результате падение ветки	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	28	
ТП-654	0,4P2ф	15 дек 7:26	15 дек 13:07	5:41	Перегорание ПН-80А "с"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	19	
16.12.2025										
ТП-232	0.4P2Ф	16 дек 4:13	16 дек 4:53	0:40	Перегорание ППНИ-63А ф"В,С"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	30	
ТП-239	0,4P3Ф	16 дек 16:20	16 дек 17:35	1:15	Перегорание ППНИ-50А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	13	
18.12.2025										
ТП-140	РУ 0.4кВ яч. 1Т	18 дек 20:25	18 дек 22:35	2:10	перекрытие изоляции на вводном руб 1Т	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	270	
Общий итог									552	