

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 05.12.2025 по 12.12.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул.К.Либкнехта, 159в	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.25 г 9.05	5.12.25 г 10.20	1:15	Включено отопление
2	ул.К.Маркса, 1 а, СДЮШОР №3	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.25 г 9.50	5.12.25 г 15.15	5:25	Включено отопление
3	Котельная №8	обслуживание ВВП		длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.25 г 13.30	5.12.25 г 15.10	1:40	Включено ГВС
4	ул.К.Цеткин, 14а	промывка ВВП		длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.25 г 14.00	5.12.25 г 17.50	3:50	Включено ГВС
5	ЦТП – «22-ок»: ул. Юности 1 - 17 эт ЦТП – «13-ок»: ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9 эт	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"		длительная эксплуатация, износ 100%	7.12.25 г 13.15	7.12.25 г 20.00	6:45	Включено ГВС
6	Котельная №32, 25 Октября, 65	мигание электроэнергии			6.12.25 г 1.40	6.12.25 г 3.00	1:20	Включено отопление
7	Котельная №32, 25 Октября, 65	запал клапан по газу			6.12.25 г 6.40	6.12.25 г 7.45	1:05	Включено отопление
8	Котельная №6	мигание электроэнергии			6.12.25 г 1.30	6.12.25 г 1.40	0:10	Включено отопление
9	Котельная №2	автоматика безопасности			7.12.25 г 1.15	7.12.25 г 1.35	0:20	Включено отопление
10	Котельная №6	авария ВК-3			8.12.25 г 4.45	8.12.25 г 5.35	0:50	Включено отопление
11	ул.Юности 49 кв.43 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.12.2025г. 09.20	05.12.2025г. 10.00	0:40	устранено
12	ул.Юности 47 кв.30 з/ст (9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.12.2025г. 10.00	07.12.2025г. 14.00	4:00	устранено
13	ул.Космонавтов 2/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.12.2025г. 14:00	07.12.2025г. 14.40	0:40	устранено
14	ЦТП – «6-ц»: ул. Манойлова 22, 26, ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3	ремонтные работы		длительная эксплуатация, износ 100%	8.12.25 г 8.45	8.12.25 г 11.10	2:25	Включено ГВС

15	ул.К.Цеткин, 14а	промывка ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%	8.12.25 г 9.20	8.12.25 г 15.30	6:10	Включено ГВС
16	ул.К.Цеткин, 9	порыв трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%	8.12.25 г 9.20	8.12.25 г 14.20	5:00	Включено ГВС
17	ул.Гвардейская, 9а	чистка сопла			длительная эксплуатация, износ 100%	8.12.25 г 10.00	8.12.25 г 11.00	1:00	Включено отопление
18	ул.Одесская, 80/6	чистка сопла			длительная эксплуатация, износ 100%	8.12.25 г 13.30	8.12.25 г 14.25	0:55	Включено отопление
19	Котельная №14	авария горелки				8.12.25 г 18.40	8.12.25 г 20.00	1:20	Включено отопление
20	Котельная №14	авария горелки				9.12.25 г 4.30	9.12.25 г 5.00	0:30	Включено отопление
21	ул.Космонавтов 4/2 кв.29 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г. 09.00	08.12.2025г. 13.00	4:00	устранено
22	ул.Федько 36 кв.31 з/пол/Д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г.09.00	08.12.2025г. 09.40	0:40	устранено
23	ул.Текстильщиков 26 кв.8 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г. 09.00	08.12.2025г. 13.00	4:00	устранено
24	ул.Юности 14/1 кв.25 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г. 08.30	08.12.2025г. 13.30	5:00	устранено
25	ул.Краснодонская 66 кв.71 з/пол/Д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г. 09.30	08.12.2025г. 17.30	8:00	устранено
26	ул.Гвардейская 23 кв.66 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2026г. 09.00	08.12.2025г. 13.00	4:00	устранено
27	ул.Горького 37 кв.51 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г. 09.00	08.12.2025г. 14.50	5:50	устранено
28	ул.Краснодонская 82 кв.90 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2028г. 09.00	08.12.2025г. 09.30	0:30	устранено
29	ул. Юности 39 кв.95 з/ст (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г. 09.00	08.12.2025г. 11.00	2:00	устранено
30	ул. Краснодонская 46 кв.28 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г. 11.30	08.12.2025г. 13.30	2:00	устранено
31	ул. Мира 50/33 кв.66 з/д (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.12.2025г. 09.45	08.12.2025г. 14.45	5:00	устранено
32	ЦТП – «11-ц»: ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	ремонтные работы			длительная эксплуатация, износ 100%	9.12.25 г 8.30	9.12.25 г 11.30	2:00	Включено ГВС

33	ЦТП – «30-э»: п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт., 8, 9, 10, 11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4, 6 - 2 эт., 15 - 4 эт., 19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт.. ул. Строителей 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт., 9 - 5 эт.	ремонтные работы на ВВП		длительная эксплуатация, износ 100%	9.12.25 г 8.50	9.12.25 г 16.40	7:50	Включено ГВС
34	ЦТП – «10-ю»: ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	замена арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	9.12.25 г 8.50	9.12.25 г 13.30	4:40	Включено ГВС
35	ул.Юности, 4/1	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	9.12.25 г 9.00	9.12.25 г 11.30	2:30	Включено отопление
36	ЦТП- «42-ц» СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола	ремонтные работы на ВВП		длительная эксплуатация, износ 100%	9.12.25 г 9.25	9.12.25 г 10.25	1:00	Включено ГВС
37	ЦТП – «7-з»: ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.12.25 г 14.50	10.12.25 г 0.25	9:35	Включено отопление
38	ул.Свердлова, 92	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	9.12.25 г 15.35	9.12.25 г 16.10	0:35	Включено отопление
39	ул.К.Либкнехта, 197, ДС№28	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 6.00	10.12.25 г 14.45	8:45	Включено отопление
40	ул.Манойлова 36 з/э. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2025г. 08.30	09.12.2025г. 11.00	2:30	устранено
41	ул.К.Либкнехта 205кв.16 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2025г.09.00	09.12.2025г. 11.00	2:00	устранено
42	ул.Краснодонская 82.кв.140 з/полД. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2025г. 09.00	09.12.2025г. 10.00	1:00	устранено
43	ул.Зелинского23 кв.20 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2025г. 09.15	09.12.2025г. 13.30	4:15	устранено
44	ул.Луначарского 31кв.76 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2025г. 09.25	09.12.2025г. 13.30	4:05	устранено
45	ул.Федько 15 з/Д.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2026г. 09.45	09.12.2025г. 10.25	0:40	устранено
46	пер.Раевского, 9, 13, 15	ремонтные работы		длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 8.30	10.12.25 г 10.45	2:15	Включено ГВС

47	ул.Одесская, 80/6	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 8.50	10.12.25 г 9.45	0:55	Включено отопление
48	ул. К.Цеткин, 9	порыв трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 9.25	10.12.25 г 11.00	1:35	Включено ГВС
49	ул.Свердлова, 92	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 9.35	10.12.25 г 12.00	2:25	Включено отопление
50	ЦТП – «5-к»: ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	замена арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 10.15	10.12.25 г 12.00	1:45	Включено ГВС
51	пер.Молодежный, 5 (ПГТ Новотираспольский)	порыв трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 10.20	10.12.25 г 13.50	3:30	Включено отопление
52	ДС№28	замена арматуры			10.12.25 г 6.00	10.12.25 г 7.15	1:15	Включено отопление
53	ЦТП – «18-ок»: ул. Краснодарская 50, 52, 56 - все 9 эт. ДС №17.	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 10.25	10.12.25 г 12.30	2:05	Включено отопление
54	ЦТП – «20-ок»: ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт.	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.12.25 г 10.25	10.12.25 г 12.30	2:05	Включено отопление
55	Котельная №7	автоматика безопасности			11.12.25 г 2.05	11.12.25 г 2.20	0:15	Включено отопление
56	Котельная №7	автоматика безопасности			11.12.25 г 4.45	11.12.25 г 5.10	0:25	Включено отопление
57	ул. Одесская 94 кв.14 з/блок (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ЖЭУК	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2025г. 8:35	10.12.2025г. 17:00	8:25	устранено
58	ул. Юности 15/3 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2025г. 8:40	10.12.2025г. 9:30	1:10	устранено
59	ул. К. Либкнехта 201/1 кв. 86 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2025г. 8:45	10.12.2025г. 10:00	1:15	устранено
60	ул. К. Либкнехта 205/2 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2025г. 9:00	10.12.2025г. 11:00	3:00	устранено
61	ул. Калинина 75 кв. 52 з/2ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2025г. 9:15	10.12.2025г. 13:00	3:45	устранено
62	ул. Милева 1 кв.54 з/1под-д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2025г. 9:00	10.12.2025г. 15:00	6:00	устранено
63	ул. К. Либкнехта 205/1 кв. 86 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2025г. 10:00	10.12.2025г. 11:20	1:20	устранено

64	ул. Космонавтов 6/2 кв. 43 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.12.2025г. 10:00	10.12.2025г. 16:30	6:30	устранено
65	ул. Одесская 78 кв. 73 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.12.2025г. 8:30	10.12.2025г. 10:40	2:10	устранено
66	ул. Краснодонская 36/17 кв. 2 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.12.2025г. 10:00	10.12.2025г. 14:00	4:00	устранено
67	ул. Жуковского 11, 13 з/2д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.12.2025г. 12:00	12.10.2025г. 14:00	2:00	устранено
68	ул. Юности 15/3 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.12.2025г. 13:15	10.12.2025г. 14:40	1:25	устранено
69	ул.Каховская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	замена трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%		11.12.25 г 8.40	11.12.25 г 13.15	4:35	Включено ГВС
70	пер.Раевского, 1, 3, 5, 7	замена трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%		11.12.25 г 8.40	10.12.25 г 9.40	1:00	Включено ГВС
71	пгт.Новотираспольский ул.Ленина, 11, 13, пер.Молодежный, 5	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		11.12.25 г 9.15	11.12.25 г 11.25	2:10	Включено ГВС
72	кл.Космотнавтов, 11	промывка ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%		11.12.25 г 9.30	11.12.25 г 15.40	6:10	Включено ГВС
73	Котельная №4	мигание электроэнергии					11.12.25 г 22.20	11.12.25 г 00.00	1:40	Включено отопление и ГВС
74	Котельная №1	мигание электроэнергии					11.12.25 г 22.20	11.12.25 г 22.55	0:35	Включено отопление
75	ул.Одесская 94 кв.14 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия для ЖЭУК	длительная эксплуатация износ	100%	10.12.2025г. 17:00	11.12.2025г. 16.00	23:00	устранено
76	ул.Юности 49 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.12.2025г. 09.00	11.12.2025г. 14.00	5:00	устранено
77	ул.Свердлова 70 кв.17 з/ст(16эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.12.2025г. 09.00	11.12.2025г. 12.00	3:00	устранено
78	ул.Курчатова 74 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.12.2025г. 09.00	11.12.2025г. 10.30	1:30	устранено
79	ул.Каховская 6 з/д(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.12.2025г. 09.00	11.12.2025г. 10.30	1:30	устранено
80	ул.К.Либкнехта 70 кв.33 з/под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.12.2025г. 09.00	11.12.2025г. 12.00	3:00	устранено

<b>г.Днестровск</b>								
1	ул.Строителей, 11	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.25 г 9.40	5.12.25 г 15.10	5:30	Включено ГВС
2	ул.Строителей, 39	порыв трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	7.12.25 г 11.30	7.12.25 г 14.30	3:00	Включено отопление
1	ул.Строителей, 11	адресная программа			10.12.25 г 9.00	10.12.25 г 14.45	5:45	Включено ГВС
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г.Слободзея</b>								
1	Котельная №3	переключение на другой электроввод			5.12.25 г 8.45	5.12.25 г 8.55	0:10	Включено отопление
2	Котельная №1	мигание электроэнергии			6.12.25 г 1.30	6.12.25 г 1.45	0:15	Включено отопление
1	Котельная №3	авария сетевого насоса			11.12.25 г 7.10	11.12.25 г 7.30	0:20	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
<b>с.Красное</b>								
	ул.Некрасова, 28	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла		9.12.25 г 8.45	9.12.25 г 11.30	1:45	Включено отопление
<b>с.Фрунзе</b>								
1	Котельная	замена газовой арматуры			8.12.25 г 10.05	8.12.25 г 10.45	0:45	Включено отопление
2	СОШ ул.Советская, 15	порыв трубопровода			10.12.25 г 12.00	10.12.25 г 15.20	3:20	Включено ГВС
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная №2 (ЦРБ)	мигание электроэнергии			7.12.25 г 9.00	7.12.25 г 9.25	0:25	Включено отопление
2	Котельная №2 (ЦРБ)	мигание электроэнергии			7.12.25 г 11.30	7.12.25 г 11.50	0:20	Включено отопление
3	Котельная №2 (ЦРБ)	мигание электроэнергии			8.12.25 г 5.35	8.12.25 г 5.50	0:20	Включено отопление
4	ул.К.Маркса, 149	течь в квартире		длительная эксплуатация, износ 100%	8.12.25 г 10.05	8.12.25 г 11.20	0:55	Включено ГВС
5	ул.К.Маркса, 180	порыв трубопровода			10.12.25 г 12.10	10.12.25 г 14.00	1:50	Включено ГВС

6	ул.Мира, 14	ремонтные работы МУП "ЖЭУК"			11.12.25 г 10.45	11.12.25 г 12.00	1:15	Включено ГВС
<b>Григорипольский район</b>								
<b>с.Карманово</b>								
1	Котельная №3 ДС	аварийное отключение электроэнергии			6.12.25 г 16.00	6.12.25 г 16.25	0:25	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Кирова,88, кв.70	Стояк отопления в квартире	Течь американки в кв. №74	Не плотное соединение	19.11.2025 17:25	05.12.2025 11:30	378:05:00	Устранено
2	ул. Вершигоры,121, кв.190	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2025 13:50	05.12.2025 15:45	73:55:00	Устранено
3	ул. Победы,18, кв.91	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	05.12.2025 8:00	05.12.2025 15:30	7:30:00	Устранено
4	ул. Гвардейская,30	Стояк ГВС в подвале	Течь вентиля	Износ материала	05.12.2025 8:45	05.12.2025 13:00	4:15:00	Устранено
5	ул. Кирова,82, кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	05.12.2025 10:20	05.12.2025 11:30	1:10:00	Устранено
6	ул. Победы,28	Элеваторный узел	Течь грязевика	Коррозия металла в связи с износом	05.12.2025 11:20	05.12.2025 15:35	4:15:00	Устранено
7	ул. Вальченко,77, кв.42	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.12.2025 15:00	05.12.2025 16:00	1:00:00	Устранено
8	ул. Кирова,124а	ЦТП №3	Остановка насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	05.12.2025 15:40	05.12.2025 18:25	2:45:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул. Севастопольская,24, кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	05.12.2025 16:40	05.12.2025 17:00	0:20:00	Устранено
10	ул. Свердлова,36"В"	ЦТП № 21	Остановка насоса ГВС	Аварийное отключение электроэнергии	06.12.2025 5:30	06.12.2025 6:30	1:00:00	Возобновлена подача ГВС
11	ул. Кирова,151, кв.5	Стояк отопления на чердаке	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.12.2025 7:15	07.12.2025 8:10	0:55:00	Установлен хомут
12	ул. Вершигоры,113, кв.100	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	07.12.2025 8:35	08.12.2025 11:00	26:25:00	Устранено

13	ул. Кирова,84/1, кв.31	Стояк ГВС в подъезде	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	07.12.2025 9:10	11.12.2025 14:30	101:20:00	Устранено
14	ул. Титова,34, кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь крана Маевского	Износ материала	07.12.2025 18:30	07.12.2025 18:40	0:10:00	Устранено
15	ул. Кирова,151, кв.5	Стояк отопления на чердаке	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.12.2025 7:15	07.12.2025 8:10	0:55:00	Установлен хомут
16	ул. Гвардейская,28"А"	ЦТП № 5	Остановка циркуляционного насосного агрегата	Плановое отключение электроэнергии	08.12.2025 8:00	08.12.2025 18:00	10:00:00	Возобновлена подача ГВС
17	ул. Маяковского,19	Внутриквартальная сеть ГВС	Замена участка трубопровода от ТК-38	Коррозия металла в связи с износом	08.12.2025 9:30	08.12.2025 13:30	4:00:00	Возобновлена подача ГВС
18	ул. Мичурина,27/1, кв.50	Стояк ГВС в квартире	Течь американки ГВС	Неплотное соединение	08.12.2025 10:08	08.12.2025 10:30	0:22:00	Устранено
19	ул. Мичурина,35"А"	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.12.2025 13:00	08.12.2025 14:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	ул. Кирова,122, кв.76	Стояк отопления в квартире	Течь крана Маевского	Износ материала	08.12.2025 13:23	08.12.2025 15:30	2:07:00	Устранено
21	ул. Юбилейная,52	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.12.2025 13:30	08.12.2025 15:00	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	МОУ "Рыбницкая СКОШ-детский сад" по ул. Юбилейной, 54	Лежак отопления в группе	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.12.2025 8:20	09.12.2025 9:10	0:50:00	Устранено
23	ул. Титова,46, м-н "Мир сантехники"	Лежак отопления в магазине	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.12.2025 8:50	09.12.2025 11:55	3:05:00	Устранено
24	ул. С.Лазо,1/1	Котельная №2	Выбило эл. автомат на частотном преобразователе дымососа	Влага в эл. двигателе	09.12.2025 13:00	09.12.2025 13:30	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
25	ул.Вальченко, д.103	Внутриквартальная сеть ГВС(транзит)	Замена задвижки по обратке в подвале	Износ материалла	10.12.2025 9:30	10.12.2025 12:30	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
26	ул.Вершигоры,д.123 кв.21	Стояк ГВС в квартире	Вырвало аварийный вентиль на разводке	Коррозия металла в связи с износом	10.12.2025 9:26	10.12.2025 14:00	4:34:00	Устранено

27	МДОУ "Рыбницкий д/с №16 комбинированного вида" по ул. Гвардейской, 10а;	Стояк отопления в группе	Течь футорки	Износ материала	11.12.2025 9:05	11.12.2025 9:30	0:25:00	Устранено
28	ул. Вальченко, д.3 кв.86	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.12.2025 9:20	11.12.2025 10:50	1:30:00	Устранено
29	ул. Кирова, д.144 кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	11.12.2025 9:30	11.12.2025 11:00	1:30:00	Устранено
30	ул. Кирова, д.124 "а" кв.29	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.12.2025 9:50	11.12.2025 11:35	1:45:00	Устранено
31	ул. Мичурина, д.29/3 кв.20	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.12.2025 10:20	11.12.2025 13:35	3:15:00	Устранено
32	ул. Вальченко, д.21 кв.137	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	11.12.2025 13:00	11.12.2025 13:30	0:30:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Снижение давление воды в контуре отопления	08.12.2025 9:00	08.12.2025 11:00	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Плоть, ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.12.2025 9:00	08.12.2025 13:00	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Советское, ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.12.2025 9:00	08.12.2025 14:00	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.12.2025 9:00	08.12.2025 13:00	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	11.12.2025 16:20	11.12.2025 16:50	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	МОУ Детский сад общеразвивающего вида № 5 "Ласточка" по ул. Маяковского, 10а	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	11.12.2025 9:00	11.12.2025 16:00	7:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии

2	г. Дубоссары, ул. Энергетиков, 15	Кот.№7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	11.12.2025 13:00	11.12.2025 14:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	ул. Кабака,86	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.12.2025 13:40	05.12.2025 18:25	4:45:00	Возобновлена подача отопления
<b>Каменский район</b>								
1	с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ «Хрустовская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	06.12.2025 8:30	06.12.2025 10:00	1:30:00	Возобновлена подача отопления