

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 12.12.2025 по 19.12.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	Котельная №6	мигание электроэнергии			12.12.25 г 23.50	13.12.25 г 00.00	0:10	Включено ГВС и отопление
2	Котельная №6	мигание электроэнергии			13.12.25 г 00.30	13.12.25 г 00.45	0:15	Включено ГВС и отопление
3	Котельная №1	мигание электроэнергии			13.12.25 г 00.30	13.12.25 г 00.45	0:15	Включено ГВС и отопление
4	Котельная №6	мигание электроэнергии			13.12.25 г 07.20	13.12.25 г 07.30	0:10	Включено ГВС и отопление
5	Котельная 28, 25 Октября, 65	мигание электроэнергии			14.12.25 г 21.40	14.12.25 г 22.35	0:55	Включено ГВС и отопление
6	ул. К.Либкнехта 159 Б кв.33 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2025г. 08.30	12.12.2025г. 10.30	2:00	устранено
7	ул. К. Цеткин 9 А з/д (2 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2025г. 09.00	12.12.2025г. 10.10	1:10	устранено
8	п. Западный 19/7 кв.13 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2025г. 09.00	12.12.2025г. 13.00	4:00	устранено
9	п. Западный 17/4 кв.111 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2025г. 09.15	12.12.2025г. 18.15	9:00	устранено
10	ул. К. Либкнехта 159 Б кв.54 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2025г. 10.30	12.12.2025г. 13.00	2:30	устранено
11	ул. Юности 60/4 кв.87 з/ст (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2025г. 15.00	12.12.2025г. 21.30	6:30	устранено
12	ул. Одесская 145Б кв.83 з/д (13 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2025г. 13.00	12.12.2025г. 15.30	2:30	устранено
13	ул. Краснодонская 80 кв.45 з/ст (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2025г. 13.00	12.12.2025г. 16.00	3:00	устранено
14	ул.Юности 39 кв.27 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.12.2025г. 09.40	14.12.2025г. 10.50	1:10	устранено
15	ул.Р.Люксембург 77 кв.69 з/ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.12.2025г. 14.40	14.12.2025г. 15.50	1:10	устранено

16	п.Чкалова 47 кв.7 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 00.05	15.12.2025г. 10.50	10:45	устранено
17	ул.Свердлова 74 з/э.у.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 04.40	15.12.2025г. 12.20	7:40	устранено
18	ЦТП – «6-ок»: ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5 эт. ул. Каховская 5 - 4 эт. ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5 эт.	ремонтные работы на ВВП					15.12.25 г 8.15	15.12.25 г 11.55	3:40	Включено ГВС
19	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	ремонтные работы на ЦТП					15.12.25 г 09.50	15.12.25 г 10.10	0:20	Включено ГВС
20	ул.Краснодонская 80 кв.45 з/под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 09.00	15.12.2025г. 11.00	2:00	устранено
21	ул.Петровского 97 кв.34 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 09.00	15.12.2025г. 13.00	4:00	устранено
22	ул.Ленина 3 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 10.00	15.12.2025г. 15.00	5:00	устранено
23	пер.Чкалова 49 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 09.30	15.12.2025г. 10.50	1:20	устранено
24	пер.Западный 15/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 11.00	15.12.2025г. 13.00	2:00	устранено
25	ул.Космонавтов 11 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 11.00	15.12.2025г. 11.20	0:20	устранено
26	ул.Федько 18б кв.144 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 10.00	15.12.2025г. 10.50	0:50	устранено
27	ул.Юности 2/2 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2025г. 16:10	15.12.2025г. 17.50	1:40	устранено
28	ЦТП – «7-з»:ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт.	ремонтные работы в ЦТП					16.12.25 г 8.30	16.12.25 г 12.30	3:00	Включено ГВС
29	ЦТП – «9-ок»: ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт. ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт.	ремонтные работы ГУП "ВиВ"					16.12.25 г 8.30	16.12.25 г 16.00	7:30	Включено ГВС

30	ЦТП – «22-ок»: ул. Юности 1 - 17 эт.	ремонтные работы ГУП "ВиВ"				16.12.25 г 8.30	16.12.25 г 16.15	7:45	Включено ГВС
31	п. Раевского 2,4	ремотные работы				16.12.25 г 8.30	16.12.25 г 13.30	5:00	Включено отопление
32	ул. Текстильщиков 44, ул. Комаровка 19	замена участка трубопровода ГВС				16.12.25 г 9.30	16.12.25 г 14.20	4:50	Включено ГВС
33	проезд Магистральный 5	ремонтные работы МУП "ЖЭУК"				16.12.25 г 11.00	16.12.25 г 17.00	6:00	Включено отопление
34	ул.К.Либкнехта 74 кв.26 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2025г. 13.00	16.12.2025г. 14.00	1:00	устранено
35	ул.Калинина 626 кв.14 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2025г. 09.30	16.12.2025г. 11.00	1:30	устранено
36	ул.Юности 18/1 кв.21 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2025г. 09.00	16.12.2025г. 11.00	2:00	устранено
37	ул.К.Либкнехта 176 кв.31 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2025г. 10.40	16.12.2025г. 11.00	0:20	устранено
38	ул.Свердлова 70 кв.1 з/д (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2025г. 09.00	16.12.2025г. 18.30	9:30	устранено
39	ул. 20 Партсъезда 15а кв.16 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2025г. 11.00	16.12.2025г. 17.30	4:30	устранено
40	ул. Юности 27 кв.58 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2025г. 11.00	16.12.2025г. 11.20	0:20	устранено
41	ул. Свердлова 70 кв.1 з/ст (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2025г. 18.30	17.12.2025г. 09.40	15:10	устранено
42	ЦТП – «2-ок»: ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.	ремонтные работы в ЦТП				17.12.25 г 8.30	17.12.25 г 15.40	7:10	Включено ГВС
43	пгт. Новотираспольский ул. Ленина 11,13,15; пер. Молодежный 5	ремонтные работы				17.12.25 г 8.50	17.12.25 г 9.25	0:35	Включено отопление
44	Котельная №4	авария ВК-4				17.12.25 г 13.20	17.12.25 г 14.20	1:00	Включено отопление, ГВС
45	Котельная №4	авария ВК-4				17.12.25 г 14.45	17.12.25 г 15.25	0:40	Включено отопление, ГВС
46	Котельная №32, ул. 25 Октября, 65	мигание электроэнергии				17.12.25 г 17.35	17.12.25 г 18.30	0:55	Включено отопление

47	ул.К.Либкнехта 205/2 кв.54 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2025г. 08.20	17.12.2025г. 10.50	2:30	устранено
48	ул.К.Либкнехта 205/1 кв.30 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2025г. 10.00	17.12.2025г. 12.00	2:00	устранено
49	ул.Шевченко 81/12 кв.1 з/э.у. (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2025г. 10.40	17.12.2025г. 12.40	2:00	устранено
50	п.Западный 15/1 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2025г. 13.40	17.12.2025г. 14.20	0:40	устранено
51	ул.Краснодонская 80 з/э.у. (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2025г. 08.40	17.12.2025г. 11.50	3:10	устранено
52	ЦТП – «21-ок»: ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт.	ремонтные работы в ЦТП					18.12.25 г 8.30	18.12.25 г 9.45	1:15	Включено ГВС
53	ЦТП – «6-э»: ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д - 5 эт.. 159Е, 159Ж - 9 эт.	ремонтные работы в ЦТП					18.12.25 г 8.30	18.12.25 г 10.45	2:15	Включено ГВС
54	ул. Каховская 6,8,10,12,14,16	ремонтные работы					18.12.25 г 8.45	18.12.25 г 11.35	2:10	Включено ГВС
55	ул. Краснодонская 36/17	ремонтные работы ГУП "ВиВ"					18.12.25 г 9.50	18.12.25 г 10.50	1:00	Включено ГВС
56	ул. К.Маркса 167	ремонтные работы МУП "ЖЭУК"					18.12.25 г 9.20	18.12.25 г 14.00	4:40	Включено ГВС
57	пгт. Новотираспольский ул. Советская 21	промывка ВВП					18.12.25 г 13.05	18.12.25 г 14.05	1:00	Включено ГВС
58	ЦТП – «7-э»: ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт.	ремонтные работы в ЦТП					18.12.25 г 15.50	18.12.25 г 16.40	0:50	Включено ГВС
59	Котельная №14	аварийное отключение электроэнергии					18.12.25 г 8.44	18.12.25 г 10.50	2:06	Отключено отопление,ГВС
60	Котельная №11	мигание электроэнергии					18.12.25 г 7.55	18.12.25 г 7.55	0:00	Отключено отопление,ГВС
61	Котельная №12	мигание электроэнергии					18.12.25 г 7.55	18.12.25 г 8.50	0:55	Отключено отопление,ГВС
62	Котельная №7	мигание электроэнергии					18.12.25 г 9.55	18.12.25 г 10.05	0:10	Отключено отопление,ГВС
63	Котельная №14	автоматика безопасности					19.12.25 г 3:40	19.12.25 г 6:30	2:50	Отключено отопление,ГВС

64	ул. К. Либкнехта 205/1 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2025г. 8:40	18.12.2025г. 13:30	4:50	устранено
65	ул. 25 Октября 105 кв. 45 з/ст (3эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2025г. 9:00	18.12.2025г. 11:00	3:00	устранено
66	ул. К. Либкнехта 96 кв. 97 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2025г. 9:00	18.12.2025г. 10:30	1:30	устранено
67	ул. К. Маркса 167 кв. 37 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия для ЖЭУК	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2025г. 9:20	18.12.2025г. 14:00	4:40	устранено
68	ул. Краснодонская 36/17 кв. 10 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия для ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2025г. 9:50	18.12.2025г. 10:50	1:00	устранено
69	ул. К. Либкнехта 72 кв. 22 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2025г. 10:40	18.12.2025г. 11:30	0:50	устранено
<b>г.Днестровск</b>										
1	ул.Первомайская, 11	течь лежака					15.12.25 г 08.40	15.12.25 г 15.35	6:55	Включено отопление
2	ул. Котовского 21	ремонтные работы					16.12.25 г 9.50	16.12.25 г 11.00	1:10	Включено отопление
3	ул. Котовского 3	ремонтные работы					18.12.25 г 9.00	18.12.25 г 11.10	2:10	Отключено отопление
4	ул. Комсомольская 40	ремонтные работы					18.12.25 г 9.00	18.12.25 г 11.20	2:20	Отключено отопление
<b>пгт. Первомайск</b>										
1	Котельная №1	мигание электроэнергии					13.12.25 г 00.30	13.12.25 г 00.45	0:15	Включено отопление
2	Котельная №1						18.12.25 г 7.55	18.12.25 г 8.10	0:15	Отключено отопление
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г.Слободзея</b>										
1	Котельная №9	мигание электроэнергии					12.12.25 г 7.00	12.12.25 г 07.20	0:20	Включено отопление
2	Котельная №7	мигание электроэнергии					13.12.25 г 1.30	13.12.25 г 01.45	0:15	Включено отопление

3	Котельная №7	мигание электроэнергии			14.12.25 г 4.30	14.12.25 г 05.30	1:00	Включено отопление
4	Котельная №2	мигание электроэнергии			13.12.25 г 16.50	13.12.25 г 17.10	0:20	Включено отопление
5	Котельная №2	мигание электроэнергии			14.12.25 г 08.15	14.12.25 г 09.05	0:50	Включено отопление
6	Котельная №2	мигание электроэнергии			17.12.25 г 7.20	17.12.25 г 7.55	0:35	Отключено отопление
7	Котельная №7	мигание электроэнергии			17.12.25 г 7.20	17.12.25 г 7.55	0:35	Отключено отопление
8	Котельная №9	мигание электроэнергии			17.12.25 г 18.15	17.12.25 г 19.20	1:05	Отключено отопление
9	Котельная №3	мигание электроэнергии			17.12.25 г 18.25	17.12.25 г 18.40	0:15	Отключено отопление
10	Котельная № 9	автоматика безопасности			19.12.25 г 2:00	19.12.25 г 6:50	4:50	Отключено отопление
11	Котельная №2	причина не известна			19.12.25 г 6:55	19.12.25 г 7:30	0:35	Отключено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
<b>с.Парканы</b>								
1	Котельная №2 ДК	мигание электроэнергии			13.12.25 г 1.20	13.12.25 г 01.45	0:25	Включено отопление
2	Котельная №2 ДК	мигание электроэнергии			13.12.25 г 7.45	13.12.25 г 08.30	0:45	Включено отопление
3	Котельная №1	плановое отключение электроэнергии			17.12.25г. 11:06	17.12.25г. 12:28	1:22	Отключено отопление
<b>с. Незавертайловка</b>								
1	ул. Октябрьская 9,11,13,15,17,19,21,10,12,16,18,20,22	ремонтные работы			18.12.25 г 13.00	18.12.25 г 14.45	1:45	Отключено отопление
<b>п. Красное</b>								
1	ул. Некрасова 28 (2пд-да)	ремонтные работы			17.12.25 г 8.50	17.12.25 г 10.40	1:50	Включено ГВС
<b>г.Григориополь</b>								
1	Госадминистрация	течь батарен			12.12.25 г 14.00	12.12.25 г 15.55	1:55	Включено отопление
2	Котельная №1	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			18.12.25 г 10.20	18.12.25 г 13.10	2:50	Включено ГВС

3	Котельная №1	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			18.12.25 г 13.50	18.12.25 г 15.20	1:30	Включено ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
<b>с.Красная Горка</b>								
1	Консервный завод д20	течь в квартире			14.12.25 г 15.30	14.12.25 г 16.45	1:15	Включено отопление
2	Котельная	мигание электроэнергии			18.12.25 г 7.55	18.12.25 г 8.25	0:30	Отключено отопление
<b>с.Бычок</b>								
1	Котельная	авария котла			14.12.25 г 16.05	14.12.25 г 16.30	0:25	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Вальченко,5, кв.61	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС пропилена	Износ материала	12.12.2025 8:09	12.12.2025 20:40	12:31:00	Устранено
2	ул. Юбилейная,57, кв.105	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2025 8:49	12.12.2025 16:00	7:11:00	Устранено
3	ул. Вальченко,5	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	12.12.2025 11:00	12.12.2025 15:30	4:30:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Маяковского,43	Котельная № 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 5:30	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ул. С.Лазо,1/1	Котельная № 2	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 6:12	0:52:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул. Вальченко,27	ЦТП № 42	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 10:25	5:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул. Вальченко, 45а	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 9:45	4:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 12:30	7:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115;МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 10:00	4:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии

10	ул. Вальченко,33, кв.105	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.12.2025 5:55	13.12.2025 13:40	7:45:00	Устранено
11	ул. Вальченко,33	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.12.2025 5:55	13.12.2025 13:40	7:45:00	Устранено
12	ул. Вальченко,19	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.12.2025 9:00	13.12.2025 12:50	3:50:00	Устранено
13	МДОУ "Рыбницкий ЦРР №2" по ул. Вальченко, 41а	Лежак отопления в группе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.12.2025 9:10	14.12.2025 10:30	25:20:00	Устранено
14	ул. Вальченко,107	Лежак отопления на тех. этаже	Течь расширительного бака	Коррозия металла в связи с износом	13.12.2025 11:40	13.12.2025 18:10	6:30:00	Устранено
15	ул. Юбилейная, 51а	ЦТП №11	Остановка насоса ГВС	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 11:45	13.12.2025 14:40	2:55:00	Возобновлена подача ГВС
16	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	13.12.2025 14:15	13.12.2025 17:55	3:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	ул. Степная, 2/а	Кот. № 3	Остановка котельного оборудования	Авария по Р воды	14.12.2025 19:00	14.12.2025 19:30	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	ул. Степная, 2/а	Кот. № 3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №2	14.12.2025 21:00	14.12.2025 21:30	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	ул. Вершигоры,91, кв.141	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.12.2025 21:25	15.12.2025 12:00	14:35:00	Устранено
20	ул. Бородинская,3"а"	ЦТП № 15	Остановка циркуляционного насоса по ГВС	Нет давления х/в Ремонтные работы у ВиВ	15.12.2025 9:30	15.12.2025 15:10	5:40:00	Возобновлена подача ГВС
21	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	15.12.2025 19:40	15.12.2025 20:00	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	ул. Чернышевского,77/1	ЛГК "Тубдиспансер"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	16.12.2025 8:00	16.12.2025 9:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
23	ул. Бородинская,3"а"	ЦТП № 15	Остановка циркуляционного насоса по ГВС	Авария на сетях "ВиВ"	16.12.2025 9:30	16.12.2025 17:00	7:30:00	Возобновлена подача ГВС

24	ул. Мичурина,41, кв.29	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	16.12.2025 9:34	18.12.2025 14:30	52:56:00	Устранено
25	ул. Мичурина,19, кв.65	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	16.12.2025 10:59	16.12.2025 15:00	4:01:00	Возобновлена подача тепловой энергии
26	ул. Мичурина,37	Стояк ГВС в подвале	Течь крана	Износ материала	17.12.2025 8:40	17.12.2025 9:00	0:20:00	Устранено
27	ул. Севастопольская,22	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.12.2025 9:10	17.12.2025 10:30	1:20:00	Возобновлена подача ГВС
28	ул. Кирова,121	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.12.2025 9:15	17.12.2025 10:30	1:15:00	Устранено
29	ул. Вальченко,19	Стояк отопления в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	17.12.2025 9:45	17.12.2025 14:40	4:55:00	Устранено
30	ул. Вальченко,19, кв.108	Лежак отопления на тех. этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.12.2025 12:05	17.12.2025 14:40	2:35:00	Устранено
31	ул. Юбилейная,57, кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.12.2025 13:10	17.12.2025 16:20	3:10:00	Устранено
32	ул. Вальченко 17/1	ЛПК №31	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	17.12.2025 13:50	17.12.2025 14:30	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
33	ул. Вальченко 17/1	ЛПК №31	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	17.12.2025 17:30	17.12.2025 19:30	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
34	ул. Степная, 2/а	Кот. № 3	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 9:00	18.12.2025 9:20	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
35	ул.Мичурина д. 35/а кв. 68	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2025 9:30	18.12.2025 11:30	2:00:00	Устранено
36	ул.Вершигоры, д.101	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	18.12.2025 9:40	18.12.2025 11:00	1:20:00	Устранено

37	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1 (школа № 11)	ЛГК №32	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 9:45	18.12.2025 11:00	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
38	ул. Гвардейская, 2/а	ЦТП № 13	Остановка циркуляционного насоса по ГВС	Нет давления х/в Ремонтные работы у ВиВ	18.12.2025 9:45	18.12.2025 14:40	4:55:00	Возобновлена подача ГВС
39	ул. Вальченко, 17/1 (д/с № 20)	ЛГК №31	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	18.12.2025 12:50	18.12.2025 16:40	3:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
40	ул.Кирова, д.123 (тех. этаж)	Лежак отопления	Течь лежака отопления на тех. этаже	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2025 13:20	18.12.2025 16:40	3:20:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с.Белочи,ул.Родина,40/1:МОУ "Белочинская русская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Родина, 41/1	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.12.2025 8:00	12.12.2025 16:30	8:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Вадатурково,ул.Артюхова,115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.12.2025 8:00	12.12.2025 15:30	7:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	12.12.2025 22:50	13.12.2025 0:00	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 16:35	11:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Красненькое,ул.З.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 15:50	10:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 17:10	11:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 14:10	8:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с Андреевка,ул Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 12:00	6:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии

9	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 15:35	10:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 12:10	6:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 9:30	4:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 11:55	6:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК № 25	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 10:45	5:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
14	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 11:00	5:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	с.Красненькое,ул.Школьная,10/1:ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.3.Космодемьянской; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 16:10	10:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15;МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 5:20	13.12.2025 13:40	8:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	15.12.2025 10:55	15.12.2025 12:20	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.12.2025 16:15	15.12.2025 16:30	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.12.2025 16:15	15.12.2025 16:50	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.12.2025 16:35	15.12.2025 17:30	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии

21	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.12.2025 16:35	15.12.2025 18:00	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	с.Красненькое,ул.Школьная,10/1:ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.3.Космодемьянской; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.12.2025 16:35	15.12.2025 18:35	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
23	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Замена запорной арматуры	16.12.2025 10:00	16.12.2025 15:00	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
24	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	17.12.2025 17:40	17.12.2025 20:30	2:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
25	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2025 9:00	18.12.2025 11:20	2:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
26	с. Красненькое, ул. Школьная, 10/1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2025 9:00	18.12.2025 11:20	2:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
27	с.Гараба, ул.Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2025 9:00	18.12.2025 12:00	3:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
28	с.Броштяны, ул. Советская,49/1	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2025 9:00	18.12.2025 12:20	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
29	с.М.Молокиш, ул.Советская,36 а	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 12:05	18.12.2025 15:30	3:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	ул. Садовая,3/а	кот. №3	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 9:20	18.12.2025 9:40	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	пер. Кирова,5	кот.№ 4	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 9:10	18.12.2025 9:20	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	г. Каменка, ул. Ленина, 52/1	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 11:50	18.12.2025 14:50	3:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии

4	ул. Кирова, 7/Б	кот. №2	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2025 12:30	18.12.2025 14:30	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Каменский район</b>								
1	с. Красный Октябрь ул. Молодежная 64	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 11:05	13.12.2025 12:30	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Грушка ул. Фрунзе 146 А	ЛГК №12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2025 11:00	13.12.2025 11:40	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Красный Октябрь ул. Молодежная 64	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 9:10	18.12.2025 9:50	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 9:10	18.12.2025 10:00	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Рашково,ул.Ленина,130а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2025 9:10	18.12.2025 10:30	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии