

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 14.11.2025 по 21.11.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Свердлова, 57 Бизнес центр	течь элеваторного узла	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 11.30			Отключено отопление
2	ул.Шевченко, 95/7	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 13.40			Отключено отопление
3	пер. 8 Марта, 4б (частный дом)	течь батарей		длительная эксплуатация, износ 100%	15.11.25 г 9.20	15.11.25 г 17.20	8:00	Включено отопление
4	пгт.Новотираспольский ул.Негруцы (частный дом)	течь батарей		длительная эксплуатация, износ 100%	15.11.25 г 12.15	16.11.25 г 13.30	1 сутки 1:15:00	Включено отопление
5	котельная №9 пер.Магистральный, 5	Аварийное отключение электроэнергии			15.11.25 г 16.20	15.11.25 г 17.10	0:50	Включено отопление
6	Котельная №28, ул. 25 Октября, 65	низкое Р в котловом контуре			17.11.25 г 1.05	15.11.25 г 2.10	1:05	Включено отопление
7	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.08.2025г. 10.30	30.09.2025г. 09.00	1147:30	устранено
8	ул. Гвардейская 29 кв.75 з/эл. уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.11.2025г. 09.00	14.11.2025г. 12.00	3:00	устранено
9	ул. К. Маркса 146 кв. 83 з/2ст (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2025г. 22:50	14.11.2025г. 14.50	16:00	устранено
10	ул. Луначарского 34 кв.62 з/д (9 эт.) ВиВ	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.11.2025г. 09.00	14.11.2025г. 15.30	6:30	устранено
11	ул.Юности 1кв.19 з/ст.(18эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.11.2025г. 11.40	16.11.2025г. 15:20	27:40	устранено
12	ул.Правды 17 кв.6 з/ст.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.11.2025г. 19.40	18.11.2025г. 18.40	71:00	устранено
13	п. Ушакова 10 кв.1 з/д (2 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2025г. 03.00	16.11.2025г. 13:50	10:50	устранено
14	ул. Свердлова 71 кв. 59 з/2эл. уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2025г. 16:20	16.11.2025г. 18:00	1:40	устранено

15	ул. Юности 60/4 кв. 77 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2025г. 19:15	17.11.2025г. 11:00	15:45	устранено
16	ул.Юности, 58/4	течь батареи			длительная эксплуатация, износ 100%	17.11.25 г 10.15	17.11.25 г 12.10	1:55	Включено ГВС
17	ул.К.Либкнехта, 169Б, 169В	течь батареи			длительная эксплуатация, износ 100%	17.11.25 г 8.30	17.11.25 г 14.15	5:45	Включено отопление
18	ул.Курчатого, 74	ремонтные работы ГУП "ВиВ"				17.11.25 г 9.10	17.11.25 г 11.15	2:05	Включено ГВС
19	ул.Каховская, 6	установка теплосчетчика				17.11.25 г 9.40	17.11.25 г 10.05	0:25	Включено отопление
20	ул.Комарова, 31	замена арматуры			длительная эксплуатация, износ 100%	17.11.25 г 9.40	17.11.25 г 10.30	1:10	Включено отопление
21	ул.Каховская, 5	чистка сопла			длительная эксплуатация, износ 100%	17.11.25 г 10.40	17.11.25 г 11.45	1:05	Включено отопление
22	ул. Федько 18Б кв.40 з/ст (9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	17.11.2025г. 8:55	17.11.2025г. 11:00	2:05	устранено
23	ул. Калинина 62А кв. 45 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	17.11.2025г. 9:00	17.11.2025г. 14:00	5:00	устранено
24	ул. Космонавтов 16/2 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	17.11.2025г. 9:30	17.11.2025г. 11:00	1:30	устранено
25	ул. Маноилова 25 кв. 43 з/пол.д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	17.11.2025г. 9:30	17.11.2025г. 10:00	00:30	устранено
26	ул. Федько 34 кв.76 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	17.11.2025г. 10:00	17.11.2025г. 10:30	00:30	устранено
27	ул. К. Либкнехта 300 кв. 39 з/д (9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	17.11.2025г. 8:45	17.11.2025г. 13:55	5:10	устранено
28	ул. К. Маркса 169 кв. 30 з/ 1-й эл.уз (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	17.11.2025г. 9:00	17.11.2025г. 13:55	4:55	устранено
29	ул.28 Июня, 125	Замена трубопровода			длительная эксплуатация, износ 100%	18.11.25 г 8.50	18.11.25 г 14.00	5:10	Включено ГВС
30	ул. Краснодонская 36/13 кв. 25 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	18.11.2025г. 09.30	18.11.2025г. 14.00	4:30	устранено
31	ул. Комсомольская 4/2 кв. 90 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	18.11.2025г. 09.30	18.11.2025г. 11.00	1:30	устранено

32	ул. Маноилова 27 кв. 6 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.30	18.11.2025г. 15.30	6:00	устранено
33	ул. Маноилова 25 кв. 43 з/пол дома (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.30	18.11.2025г. 11.00	1:30	устранено
34	ул. Федько 36 кв. 95 з/пол дома (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.00	18.11.2025г. 09.50	0:50	устранено
35	ул. К. Либкнехта 159Ж кв. 37 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.00	18.11.2025г. 18.00	9:00	устранено
36	пер. Чкалова 49 кв. 34 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.00	18.11.2025г. 09.45	0:45	устранено
37	ул. Текстильщиков 6 кв.59 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 08.40	18.11.2025г. 09.40	1:00	устранено
38	ул. 9 Января 63в кв.923 з/блок (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.00	18.11.2025г. 10.30	1:30	устранено
39	ул. 9 Января кв.901а з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.00	18.11.2025г. 10.30	1:30	устранено
40	ул. Космонавтов 6/2 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.00	18.11.2025г. 12.30	3:30	устранено
41	ул. К. Либкнехта 407 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 09.00	18.11.2025г. 12.00	3:00	устранено
42	п. Энгельса 15 кв.4 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	18.11.2025г. 14.00	18.11.2025г. 14.20	0:20	устранено
43	ЦТП - 27 "Ц"ЦТП – «27-ц»: ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		19.11.25 г 8.40	19.11.25 г 9.45	1:05	Включено ГВС
44	Конструкторское бюро (НИИ), ул.Мира, 50	заявка					19.11.25 г 9.05	19.11.25 г 13.00	3:55	Включено отопление
45	ул.К.Цеткин, 9	замена сужающих устройств					19.11.25 г 9.40	19.11.25 г 12.20	2:40	Включено отопление и ГВС
46	ЦТП – «24-з»: пер. Западный 17/1, 17/4 - 9 эт.,17/2 - 14 эт., 19/1, 19/2, 19/3, 19/7 - 10 эт.,ДС № 52	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		19.11.25 г 10.15	19.11.25 г 11.55	1:40	Включено ГВС
47	ул.25 Октября 97 з/э.у. (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.11.2025г. 08.40	19.11.2025г. 11.00	2:20	устранено

48	п.Раевского 5 з/э.у. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.11.2025г. 09.10	19.11.2025г. 10.50	1:40	устранено
49	ул.Луначарского 32 кв.71 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.11.2025г. 08.50	19.11.2025г. 12.00	3:10	устранено
50	ул.Советская 114 кв.58 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.11.2025г. 09.00	19.11.2025г. 17.45	8:45	устранено
51	п.Чкалова 51 кв.32 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.11.2025г. 09.30	19.11.2025г. 14.40	5:10	устранено
52	ул.Одесская 84 кв.45 ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.11.2025г. 08.30	19.11.2025г. 09.30	1:00	устранено
53	ул.Одесская 80/6 кв.36 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.11.2025г. 08.40	19.11.2025г. 13.00	4:20	устранено
54	ул.К.Либкнехта 159В кв.2 з/э.у (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.11.2025г. 18.20	19.11.2025г. 20.20	2:00	устранено
55	ул. 1 Мая 56 кв.61 з/эл. уз. (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.11.2025г. 07.00	20.11.2025г. 15:00	8:00	устранено
56	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"					20.11.25 г 6.45	21.11.25 г 0.40	17:55	Включено ГВС
57	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт	замена трубопровода					20.11.25 г 8.50	20.11.25 г 13.30	4:40	Включено ГВС
58	ул.Федько, 13, 15, 17	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		20.11.25 г 9.00	20.11.25 г 11.45	2:45	Включено ГВС
59	ул.Каховская, 16	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		20.11.25 г 10.50	20.11.25 г 12.20	1:30	Включено отопление

60	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт., ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт. ЦТП – «2-к»: ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт. ЦТП – «3-к»: ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2т. ЦТП – «4-к»: ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище ЦТП – «5-к»: ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт	замена арматуры ГУП "ВиВ"			длительная эксплуатация, износ 100%	20.11.25 г 9.30	20.11.25 г 13.30	4:00	Включено ГВС
61	ул. Петровского 99 кв. 8 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	20.11.2025г. 09:00	20.11.2025г. 13:30	4:30	устранено
62	ул. Котовского 38 кв. 32 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	20.11.2025г. 09:20	20.11.2025г. 16:20	7:00	устранено
63	ул. К. Либкнехта 159В. кв. 2 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	20.11.2025г. 09:25	20.11.2025г. 12:30	2:55	устранено
64	ул. К. Либкнехта 211 кв. 63 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	20.11.2025г. 09:00	20.11.2025г. 10:30	1:30	устранено
65	ул. Крупской 1Б кв. 13 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	20.11.2025г. 10:20	20.11.2025г. 15:00	4:40	устранено
66	ул. Юности 60/1 кв. 47 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	20.11.2025г. 08:45	20.11.2025г. 11:00	2:15	устранено
67	ул. Комарова 48 кв. 406 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	20.11.2025г. 11:00	20.11.2025г. 13:20	2:20	устранено
68	ул. Космонавтов 32 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	20.11.2025г. 19:05	20.11.2025г. 23.35	4:30	устранено
69	ул.Котовского 36 кв.37 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	21.11.2025г. 03.35			не устранено
г.Днестровск									
1	ул.Строителей, 47/3	ремонтные работы ГУП "ВиВ"				16.11.25 г 11.00	17.11.25 г 19.30	1 сутки 8:30:00	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район									
г.Слободзея									

1	г.Слободзея: ДК, Почта, ЦДЮТ, СОШ№1, РОВД, прокуратура, Госадминистрация, Советская 2, ул.Комсомольская 105, 107, 103, ул.Ленина 74а	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.11.25 г 9.20	20.11.25 г 12.35	3:15	Включено отопление
г.Григориополь								
1	ул.Байдукова, 1, ул.Ленина, 9, ул.К.Маркса, 172, 174, 176	Замена трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.11.25 г 9.00	14.11.25 г 11.05	2:05	Включено ГВС
2	ул.Байдукова, 3	Замена трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.11.25 г 9.30	17.11.25 г 10.30	1:00	Включено ГВС
3	ул.Мира, 2	замена счетчиков			20.11.25 г 9.10	20.11.25 г 9.25	0:15	Включено ГВС
4	Котельная №1	мигание эл.энергии			20.11.25 г 10.02	20.11.25 г 10.08	0:06	Включено отопление
Григориопольский район								
с.Красная Горка								
1	Котельная	мигание эл.энергии			20.11.25 г 10.02	20.11.25 г 10.07	0:05	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,21, кв.49	Стояк ГВС в квартире	Течь сверху	Характер течи не определен	09.11.2025 10:25	20.11.2025 8:20	261:55:00	Устранено
2	ул.Гвардейская,28"А"	ЦТП № 5	Остановка циркуляционного насоса	Износ теплового реле	14.11.2025 10:00	14.11.2025 10:55	0:55:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул.Кирова,д.86,кв.21	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	14.11.2025 13:36	14.11.2025 15:03	1:27:00	Устранено
4	ул.Кирова,д.104,кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	14.11.2025 15:20	14.11.2025 16:47	1:27:00	Устранено
5	ул. Мичурина,д.27/3,кв.35	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	15.11.2025 4:20	15.11.2025 4:40	0:20:00	Устранено
6	ул .Вальченко,17	ЛПК № 31	Остановка котельного оборудования	Падение Р воды	17.11.2025 10:40	17.11.2025 13:55	3:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул. Мичурина,27/1, кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкого шланга под раковиной	Износ материала	18.11.2025 7:36	18.11.2025 10:00	2:24:00	Устранено

8	ул. Вальченко,105, кв.18а	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.11.2025 8:55	19.11.2025 10:30	1:35:00	Устранено
9	ул. Кирова,110	Лежак ГВС в подвале	Замена вводной запорной арматуры	Износ материала	19.11.2025 9:25	19.11.2025 10:00	0:35:00	Устранено
10	ул. Мичурина,31/3	Лежак ГВС в подвале	Замена вводной запорной арматуры	Износ материала	19.11.2025 9:25	19.11.2025 11:05	1:40:00	Устранено
11	ул. Вершигоры,119, кв.216	Стояк отопления в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	19.11.2025 14:05	19.11.2025 16:25	2:20:00	Устранено
12	ул. Маяковского,35, кв.36	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	19.11.2025 15:45	20.11.2025 9:40	17:55:00	Устранено
13	ул. Кирова,88, кв.70	Стояк отопления в квартире	Течь с кв. №74	Характер течи не определен	19.11.2025 17:25			Перекрыт стояк
14	ул. Кирова,124, кв.58	Стояк канализации в квартире	Течь канализации	Износ материала	19.11.2025 18:45			Перекрыт стояк
15	ул. Мичурина,29/1, кв.46	Стояк отопления в квартире	Течь сверху	Причина повреждения не известна	20.11.2025 3:31			Перекрыт стояк
16	ул.Вальченко,21, кв.49	Стояк ГВС в квартире	Течь сверху	Характер течи не определен	09.11.2025 10:25	20.11.2025 8:20	261:55:00	Устранено
17	ул. Свердлова, 36/в	ЦТП № 21	Остановка циркуляционного насоса	Установка насосного агрегата	20.11.2025 9:31	20.11.2025 11:30	1:59:00	Возобновлена подача ГВС
18	ул.Вершиго ры, д.119 тех. Этаж	Лежак ГВС на тех.этаже	Течь лежака ГВС	Коррозия металла в связи с износом	20.11.2025 13:51	20.11.2025 16:00	2:09:00	Устранено
19	ул.Ленина, д.12 кв.74	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.11.2025 13:55	20.11.2025 16:30	2:35:00	Устранено
20	ул.Комсомольская,д.26	Лежак ГВС в подвале	Течь вводной задвижки ГВС	Износ материала	20.11.2025 14:00	20.11.2025 15:00	1:00:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	15.11.2025 11:10	17.11.2025 13:55	50:45:00	Возобновлена подача ГВС
2	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.11.2025 9:15	17.11.2025 15:55	6:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.11.2025 9:15	17.11.2025 16:35	7:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии

4	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотьянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотьянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.11.2025 10:45	18.11.2025 13:00	2:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.11.2025 10:45	18.11.2025 16:20	5:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.11.2025 10:45	18.11.2025 13:00	2:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с. Вадатурково,ул.Артюхова,115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.11.2025 10:45	18.11.2025 13:00	2:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Течь ХВС в подвале Д/С	Передавливает ГВС	18.11.2025 16:45			Перекрыли ГВС на Д/С
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Советская,10, кв.1	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2025 17:25			Прекращена подача тепловой энергии на нужды отопления по стояку. Нужен доступ в вышерасположенную квартиру.
2	ул.Ломоносова,12	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.11.2025 13:45	14.11.2025 18:30	4:45:00	Устранено
3	ул.Набатная, д.2 кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС по пайке	Износ материалла	16.11.2025 12:00	16.11.2025 14:00	2:00:00	Устранено
4	ул. Колхозная,60	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.11.2025 12:30	17.11.2025 16:00	3:30:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Каменский район								
1	с. Грушка ул. Фрунзе 146 А	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	19.11.2025 9:00	19.11.2025 16:20	7:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии