

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 19.12.2025 по 26.12.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. К.Либкнехта 132	ремонтные работы			19.12.25 г 9:30	19.12.25 г 11:00	1:30	Отключено отопление
2	Котельная №14	автоматика безопасности			19.12.25г 7:25	19.12.25г 9:10	1:45	Отключено отопление, ГВС
3	Котельная №6	мигание электроэнергии			20.12.25г. 13:45	20.12.25г. 14:20	0:35	Отключено отопление, ГВС
4	Котельная № 32 (ВГ-1)	мигание электроэнергии			20.12.25г. 0:30	20.12.25г. 1:30	1:00	Отключено отопление
5	ул.Комарова 31 кв.3 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2025г. 15.15	22.12.2025г. 17:15	74:00	устранено
6	ул.Манойлова 25 кв. 41 з/под (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2025г. 19.00	19.12.2025г. 21:30	2:30	устранено
7	ул. К. Цеткин 126 кв.4 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.12.2025г. 14.50	19.12.2025г. 19.20	4:30	устранено
8	ул.Суворова 35 кв.14 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.12.2025г. 06.30	22.12.2025г. 13:30	31:00	устранено
9	ул. Свердлова 71 кв. 85 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.12.2025г. 9:00	22.12.2025г. 10:35	1:35	устранено
10	ул. Сакриера 57Б кв. 4 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.12.2025г. 9:20	22.12.2025г. 10:00	0:40	устранено
11	ул. Гвардейская 44 кв. 229 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.12.2025г. 8:30	22.12.2025г. 9:30	1:00	устранено
12	ул. Дружбы 120 кв. 5 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.12.2025г. 10:00	22.12.2025г. 12:00	2:00	устранено
13	ул. Федько 15 кв. 1 з/2ст (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.12.2025г. 9:00	22.12.2025г. 15:30	6:30	устранено
14	ул. Калинина 66 кв. 21 з/2ст (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.12.2025г. 10:30	22.12.2025г. 13:30	3:00	устранено
15	ул. К. Либкнехта 132 кв. 4 з/д (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.12.2025г. 11:45	22.12.2025г. 18:25	6:45	устранено

16	ул. Космонавтов 4/2 кв. 24 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	22.12.2025г. 13:00	22.12.2025г. 14:30	1:30	устранено
17	ЦТП – «13-ок»: ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9 эт.	ремонтные работы					23.12.25г. 9:00	23.12.25г. 13:40	4:40	Отключено ГВС
18	ЦТП – «27-ц»: ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	ремонтные работы					23.12.25г. 10:20	23.12.25г. 15:20	5:00	Отключено ГВС
19	ул. Краснодонская 36/21	ремонтные работы					23.12.25г. 14:15	23.12.25г. 15:20	1:05	Отключено отопление
20	ул. К.Либкнехта 132	ремонтные работы					23.12.25г. 13:00	23.12.25г. 15:45	2:45	Отключено ГВС
21	ЦТП – «2-ок»: ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.	ремонтные работы ГУП "ВиВ"					23.12.25г. 9:00	23.12.25г. 15:20	6:20	Отключено ГВС
22	Котельная №23	авария ВК					23.12.25г. 17:20	23.12.25г. 17:40	0:20	Отключение отопление, ГВС
23	ул.Манойлова 18 з/д(10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 09.00	23.12.2025г. 18.30	9:30	устранено
24	ул.Юности 14/2 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 09.00	23.12.2025г. 11.00	2:00	устранено
25	ул.25 Октября 132 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 09.00	23.12.2025г. 11.20	2:20	устранено
26	ул.Федько 28а з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 09.00	23.12.2025г. 09.50	0:50	устранено
27	ул.К.Либкнехта 159ж з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 09.00	23.12.2025г. 09:45	0:45	устранено
28	ул.К.Либкнехта 197 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 09.00	23.12.2025г. 13.00	4:00	устранено
29	ул.Котовского 29 з/д(14эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация	100%	23.12.2025г. 09.00	23.12.2025г. 13.00	4:00	устранено
30	ул.К.Либкнехта 154 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 12.00	23.12.2025г. 15.30	3:30	устранено
31	ул.К.Либкнехта 132 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 09.00	23.12.2025г. 16.30	7:30	устранено
32	ул.1 Мая 56 кв.66 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.12.2025г. 19.30	23.12.2025г. 22:10	2:40	устранено
33	ул. К. Маркса 93	ремонтные работы					24.12.25г. 13:30	24.12.25г. 15:00	1:30	Отключено отопление

34	ул.Федько 28а кв.144 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.12.2025г. 09.00	24.12.2025г. 10.20	1:20	устранено
35	ул.Краснодонская 66 кв.173 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.12.2025г. 09.00	24.12.2025г. 11.00	2:00	устранено
36	ул.Краснодонская 52 кв.112 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.12.2025г. 09.00	24.12.2025г. 10.00	1:00	устранено
37	ул.Одесская 78 кв.16 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.12.2025г. 09.00	24.12.2025г. 11.00	2:00	устранено
38	пер.Чкалова 49 кв.34 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.12.2025г. 09.00	24.12.2025г. 10.30	1:30	устранено
39	ул. Космонавтов 65 кв.100 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.12.2025г. 10.00	24.12.2025г. 10.15	0:15	устранено
40	ул. К. Либкнехта 205/3 кв.2 з/ст (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.12.2025г. 10.00	24.12.2025г. 11.10	1:10	устранено
41	ул. Гоголя 2Б	ремонтные работы					25.12.25г. 13:55	25.12.25г. 15:00	1:05	Включено отопление
42	ул.Каховская 4 кв.59 з/Д. (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 08.30	25.12.2025г. 13.20	4:50	устранено
43	ул.Одесская 82 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 09.10	25.12.2025г. 09.30	0:20	устранено
44	ул.Комарова 9 кв.6 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 09.25	25.12.2025г. 10.00	0:35	устранено
45	ул.Краснодонская 52 кв.285 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 09.10	25.12.2025г. 11.00	1:50	устранено
46	ул.Краснодонская 80 кв.45 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 09.20	25.12.2025г. 13.00	3:40	устранено
47	пр-д Кирпичный 8 кв.58 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 09.10	25.12.2025г. 15.00	5:50	устранено
48	п.Чкалова 47/7 кв.37 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 10.00	25.12.2025г. 11.00	1:00	устранено

49	ул.Зелинского 15кв.55 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 10.00	25.12.2025г. 13.00	3:00	устранено
50	ул.Ларионова 43 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 13.00	25.12.2025г. 14.45	1:45	устранено
51	ул.Зелинского 1Гкв.13 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.12.2025г. 13.00	25.12.2025г. 13.30	0:30	устранено
г.Днестровск										
1	ул. Строителей 57 (2-й эл.уз)	ремонтные работы					22.12.25г. 8:55	22.12.25г. 16:15	7:20	Отключено отопление
2	ул. Строителей 57 (1-й эл.уз)	ремонтные работы					24.12.25г. 8:35	24.12.25г. 13:15	4:40	Отключено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район										
г.Слободзея										
1	Котельная №2	мигание электроэнергии					21.12.25г. 7:35	21.12.25г. 8:00	0:25	Отключено отопление
2	Котельная №2	мигание электроэнергии					22.12.25г. 6:50	22.12.25г. 7:35	0:45	Отключено отопление
3	пер. Больничный 1 - приемный покой	ремонтные работы					22.12.25г. 11:15	22.12.25г. 20:30	9:15	Отключено отопление
4	Котельная с.Красное	мигание электроэнергии					22.12.25г. 11:20	22.12.25г. 11:30	0:10	Отключено отопление
5	Котельная №3	мигание электроэнергии					25.12.25г. 6:30	25.12.25г. 7:30	1:00	Отключено отопление
6	Котельная №9	мигание электроэнергии					25.12.25г. 8:40	25.12.25г. 8:55	0:15	Включено отопление
Слободзейский район										
с. Сукля										
1	Котельная №18	авария ВК					25.12.25г. 10:07	25.12.25г. 11:07	1:00	Включено отопление, ГВС
г.Григоріополь										
1	ул. Мира 1	ремонтные работы					19.12.25 г 9:30	19.12.25 г 11:10	1:40	Отключено отопление
2	ул. Мира 16	ремонтные работы МГУП "ВиВ"					19.12.25 г 10:50	19.12.25 г 11:20	0:30	Включено ГВС
3	Котельная №1	мигание электроэнергии					20.12.25г. 13:45	20.12.25г. 13:55	0:10	Отключено отопление, ГВС
4	Котельная №2	мигание электроэнергии					20.12.25г. 13:45	20.12.25г. 14:15	0:30	Отключено отопление

5	Котельная с. Красная Горка	мигание электроэнергии			20.12.25г. 13:45	20.12.25г. 13:47	0:02	Отключено отопление
6	Котельная с. Маяк №1	мигание электроэнергии			20.12.25г. 13:45	20.12.25г. 14:30	0:45	Отключено отопление
7	Котельная с.Маяк №2	мигание электроэнергии			20.12.25г. 13:45	20.12.25г. 14:20	0:35	Отключено отопление
8	Котельная с. Карманова №1	мигание электроэнергии			20.12.25г. 13:45	20.12.25г. 14:10	0:25	Отключено отопление
9	Котельная №2	мигание электроэнергии			21.12.25г. 20:50	21.12.25г. 21:10	0:20	Отключено отопление
10	Котельная №2	мигание электроэнергии			21.12.25г 22:00	21.12.25г. 22:20	0:20	Отключено отопление
11	ул. К.Маркса 180	ремонтные работы			22.12.25г. 12:55	22.12.25г. 15:33	2:38	Отключено ГВС
12	Котельная №2	мигание электроэнергии			23.12.25г. 7:30	23.12.25г. 7:40	0:10	Отключено отопление

Григориопольский район

с. Малашты

1	Котельная №1	мигание электроэнергии			22.12.25г. 11:55	22.12.25г. 12:10	0:15	Отключено отопление
---	--------------	------------------------	--	--	------------------	------------------	------	---------------------

с.Карманово

1	Котельная №1	мигание электроэнергии			23.12.25г. 19:40	23.12.25г. 19:55	0:15	Отключено отопление
---	--------------	------------------------	--	--	------------------	------------------	------	---------------------

г. Рыбница и Рыбницкий район

г. Рыбница

1	ул. Юбилейная,52, кв.11	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.12.2025 10:20	19.12.2025 11:30	1:10:00	Устранено
2	ул. Куйбышева,37, кв. 1	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.12.2025 13:35	19.12.2025 15:30	1:55:00	Устранено
3	ул.Мичурина,29/1, кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	19.12.2025 16:30	19.12.2025 17:00	0:30:00	Устранено
4	ул. Маяковского,43	Котельная № 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 14:00	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ул. С.Лазо,1/1	Котельная № 2	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 14:20	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии

6	ул. Степная,2а	Котельная №3	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 15:30	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул. Вальченко,27а	ЦТП № 42	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 15:15	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	ул. Вальченко,45"А"	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 15:20	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 15:00	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	ул. Вершигоры,117/3	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2025 15:55	20.12.2025 18:55	3:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	ул. Маяковского,33"А"	ЦТП № 9	Остановка циркуляционного насоса	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 17:15	3:25:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул. Вершигоры,113, кв.50	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2025 14:10	21.12.2025 14:20	24:10:00	Устранено
13	ул. Победы,28, кв.9	Стояк отопления в квартире	Течь стояка полипропилен	Износ материала	21.12.2025 10:25	21.12.2025 12:40	2:15:00	Устранено
14	ул. Мичурина,25/3, кв.9	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2025 14:20	22.12.2025 9:30	43:10:00	Устранено
15	ул.Маяковского,56, кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2025 21:50	22.12.2025 10:00	36:10:00	Устранено
16	ул.Вальченко, д.9 кв.77	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	22.12.2025 8:00	22.12.2025 12:00	4:00:00	Устранено
17	ул.Вершигоры, д.117/3 кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	22.12.2025 11:58	22.12.2025 12:30	0:32:00	Устранено
18	ул.Гвардейская, д. 96 кв.23	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	22.12.2025 13:30	22.12.2025 15:20	1:50:00	Устранено
19	ул.Кирова, д.104 подвал	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	22.12.2025 17:00	22.12.2025 20:10	3:10:00	Устранено

20	ул. Кирова, д.18 кв.18	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	22.12.2025 18:35	22.12.2025 19:00	0:25:00	Устранено
21	ул. Вальченко, 27а	ЦТП №42	Течь вибровставки на фланцевом соединении насоса ГВС	Износ материала	22.12.2025 23:10	23.12.2025 0:10	1:00:00	Запустили резервный насос ГВС
22	ул. Вальченко, 27а	ЦТП №42	Течь сальника на насосе ГВС	Износ материала	23.12.2025 3:00	23.12.2025 5:00	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
23	ул. Вальченко,33	Стояк ГВС в подвале	Сорвало спутник на стояке ГВС	Коррозия металла в связи с износом	23.12.2025 6:30	23.12.2025 12:20	5:50:00	Устранено
24	ул. Победы,28, кв.13	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.12.2025 9:50	23.12.2025 12:50	3:00:00	Устранено
25	ул. Мичурина,17, кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.12.2025 9:50	23.12.2025 15:30	5:40:00	Устранено
26	ул. Юбилейная,57, кв.97	Стояк отопления в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	23.12.2025 14:20	23.12.2025 16:55	2:35:00	Устранено
27	ул. Вершигоры,93"А"	Стояк отопления в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	24.12.2025 9:00	24.12.2025 11:30	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
28	ул. Мичурина,15	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	24.12.2025 9:00	24.12.2025 12:30	3:30:00	Возобновлена подача ГВС
29	г.Рыбница,ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.12.2025 9:50	24.12.2025 16:00	6:10:00	Устранено
30	ул. Юбилейная,51"А"	ЦТП № 11	Остановка технологического оборудования	Ремонт электрооборудования КИПиА	24.12.2025 10:00	24.12.2025 15:30	5:30:00	Возобновлена подача ГВС
31	ул. Кирова, 121а	ЦТП №2	Течь на фланцевом соединении	Не плотное соединение	25.12.2025 8:30	25.12.2025 9:15	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
32	ул. Вальченко,39, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.12.2025 8:40	25.12.2025 14:20	5:40:00	Устранено

33	ул. Юбилейная,37, кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	25.12.2025 8:50	25.12.2025 16:00	5:00:00	Устранено
34	ул. Победы,30, кв.21	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.12.2025 9:20	25.12.2025 11:40	2:20:00	Устранено
35	ул. Вальченко,9, кв.280	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	25.12.2025 11:00	25.12.2025 16:00	5:00:00	Устранено
36	ул. Мичурина,15	Стояк ГВС в подвале	Течь спутника	Износ материала	25.12.2025 15:45	25.12.2025 16:50	1:05:00	Устранено
37	ул. Кирова, 121а	ЦТП №2	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.12.2025 19:00	25.12.2025 21:00	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
Рыбницкий район								
1	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15;МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 14:25	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Вадатурково,ул.Артюхова,115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 16:25	2:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Красненькое,ул.З.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 17:25	3:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 18:10	4:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 14:25	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 20:15	6:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с Андреевка,ул Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 14:25	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии

8	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 18:15	4:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 22:30	8:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 14:30	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 22:50	9:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 20:15	6:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК № 25	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 20:15	6:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
14	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 20:15	6:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	с. Михайловка,ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д\с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК № 29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 20:15	6:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д\с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 21:10	7:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 21:25	7:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д\с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	21.12.2025 0:20	10:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	МОУ "Выхвятинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:50	20.12.2025 20:45	6:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии

20	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 9:00	23.12.2025 14:00	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 9:00	23.12.2025 13:30	4:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	с. Строенцы, ул. Румянцева-Задунайского, 118: МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 9:00	23.12.2025 16:30	7:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	кот.№2 "Якира" ул. Якира 31а	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:45	20.12.2025 14:10	0:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	кот.№6 "Швейная фабрика" ул. Моргулец 1а	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:45	20.12.2025 14:15	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	кот.№7 "Энергетиков" ул. Энергетиков 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:45	20.12.2025 14:06	0:21:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	кот.№1 "АТП" ул. Автомобелистов 1а	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:45	20.12.2025 14:17	0:32:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	кот.№10 "Шевченко" ул. Шевченко 4а	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:45	20.12.2025 15:30	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	кот.№3 "Геологов" ул. Геологов 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:45	20.12.2025 16:10	2:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	Шевцова,5, Д/с "Стелуца" от кот №1	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.12.2025 8:05	24.12.2025 11:25	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	ул. Ворошилова,39/1, ЛГК № 45	Остановка насоса ГВС	Аварийное отключение ХВС	Ремонтные работы ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	24.12.2025 9:15	24.12.2025 10:25	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул. Горького, 25а	ЛГК № 17	Остановка технологического оборудования	Ремонт водоподогревателя	25.12.2025 13:30	25.12.2025 15:15	1:45:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
1	кот.№23 с.Цыбулевка ул. Корняева 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 13:45	20.12.2025 15:50	2:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								

1	ул. Зеленая,15	Котельная № 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 14:00	20.12.2025 15:00	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	пер. Кирова,5	Котельная № 4	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 14:00	20.12.2025 15:00	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул. Ленина,52/10	Котельная № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 14:00	20.12.2025 15:00	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Каменский район								
1	с.Окница,ул.Шевченко,70 б: МОУ «Окницкая общеобразовательная школа-детский сад» по ул. Шевченко, 70	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.12.2025 20:30	20.12.2025 21:30	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Рашково, ул Ленина, 130а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	22.12.2025 14:48	22.12.2025 15:30	0:42:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Севериновка, ул Зеленая, 25"а"	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 8:00	23.12.2025 8:30	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Хрустовая, ул Комарова, 72"а"	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 8:00	23.12.2025 8:30	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Кр.Октябрь, ул Молодежная, 64	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 13:00	23.12.2025 16:40	3:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Катериновка, ул Котовского, 3	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 13:00	23.12.2025 15:50	2:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Рашков, ул Ленина, 130"а"	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 13:00	23.12.2025 16:10	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Сл.Рашков, ул Школьная, 11"а"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.12.2025 13:00	23.12.2025 15:40	2:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК №7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	24.12.2025 9:00	24.12.2025 9:20	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ «Хрустовская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК №8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	24.12.2025 9:00	24.12.2025 9:20	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии