

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 21.11.2025 по 28.11.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Свердлова, 57 Бизнес центр	течь элеваторного узла	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 11.30	20.11.25 г 10.00	20 суток 22:30:00	Включено отопление
2	ул.Шевченко, 95/7	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.25 г 13.40			Отключено отопление
3	ул.Каховская, 12, 14, 16	замена трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.11.25 г 8.20	21.11.25 г 13.00	4:40	Включено отопление
4	ул.Федько, 12	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	21.11.25 г 8.50	21.11.25 г 9.15	0:25	Включено отопление
5	ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт	ремонт трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.11.25 г 9.00	21.11.25 г 9.15	0:15	Включено отопление
6	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт.	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"			22.11.25 г 19.00	24.11.25 г 12.30	1 сутки 17:30:00	Включено ГВС
7	Храм по ул.Украинская	течь батареи			22.11.25 г 8.00	23.11.25 г 10.00	1 сутки 2:00:00	Включено отопление
8	Котельная №11 пер.Магистральный, 14	порыв трубопровода			23.11.25 г 2.10	23.11.25 г 16.10	14:00	Включено отопление
9	ЦТП – «11-ц»: ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"			23.11.25 г 21.35	24.11.25 г 21.20	23:45	Включено ГВС
10	Котельная №29, ул. 25 Октября, 65	авария котла			21.11.25 г 21.35	21.11.25 г 22.40	1:05	Включено отопление
11	Котельная №28, ул. 25 Октября, 65	автоматика безопасности			23.11.25 г 14.40	23.11.25 г 15.40	1:00	Включено отопление
12	ул.Котовского 36 кв.37 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.11.2025г. 03.35	21.11.2025г. 14:00	10:25	устранено
13	ул. К. Либкнехта 300 кв.51 з/эл.уз (9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.11.2025г. 10:00	21.11.2025г. 15:00	5:00	устранено
14	ул. Краснодонская 42 кв. 28 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.11.2025г. 11.30	22.11.2025г. 15.30	4:00	устранено
15	ул. Краснодонская 38 кв.82 эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.11.2025г. 12.40	22.11.2025г. 13.10	0:30	устранено

16	ул.Каховская, 16	замена трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	24.11.25 г 8.45	24.11.25 г 13.20	4:35	Включено отопление
17	ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	замена запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	24.11.25 г 13.00	24.11.25 г 14.35	1:35	Включено ГВС
18	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"		длительная эксплуатация, износ 100%	24.11.25 г 15.10	24.11.25 г 19.30	4:20	Включено ГВС
19	ул. Юности 14/2 кв. 21 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 8:35	24.11.2025г. 13:40	5:05	устранено
20	ул. К. Либкнехта 211 кв. 63 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 10:00	1:00	устранено
21	ул. Федько 15 кв. 29 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 13:00	4:00	устранено
22	ул. К. Либкнехта 159Е кв. 66 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 10:20	1:20	устранено
23	ул. Курчатова 74 кв. 31 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 9:30	24.11.2025г. 13:40	4:10	устранено
24	ул. Краснодонская 64 кв. 38 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 8:50	24.11.2025г. 10:30	1:40	устранено
25	ул. Манойлова 36 кв. 23 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 13:20	5:20	устранено
26	ул. Котовского 36 кв. 53 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 11:00	2:00	устранено
27	пер. Западный 15 кв. 29 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 12:30	3:30	устранено
28	ЦТП – «8-э»: ул. К.Либкнехта 189, 193, 195 - 5 эт., 197 - 6 эт., 201/2, 203, 207, 211 - 9 эт. пер. Бородинский 2 - 5 эт.	замена трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	25.11.25 г 8.40	25.11.25 г 11.50	3:10	Включено ГВС
29	ЦТП – «11-ц»: ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"		длительная эксплуатация, износ 100%	25.11.25 г 9.20	25.11.25 г 13.35	4:15	Включено ГВС
30	ул.Комсомольская, 2/1, 2/2, 2/3, ул.Одесская, 84, 84/4	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.11.25 г 13.20	25.11.25 г 16.50	3:30	Включено ГВС
31	Котельная Правительства	порыв трубопровода			25.11.25 г 13.20	25.11.25 г 16.40	3:20	Включено отопление
32	Котельная №28 (ВГ-1)	автоматика безопасности			25.11.25 г 18.05	25.11.25 г 18.35	0:30	Включено отопление

33	ул.Котовского 36 кв.37 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.11.2025г. 03:35	21.11.2025г. 14:00	10:25	устранено
34	ул. Юности 14/2 кв. 21 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 8:35	24.11.2025г. 13:40	5:05	устранено
35	ул. К. Либкнехта 211 кв. 63 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 10:00	1:00	устранено
36	ул. Федько 15 кв. 29 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 13:00	4:00	устранено
37	ул. К. Либкнехта 159Е кв. 66 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 10:20	1:20	устранено
38	ул. Курчатова 74 кв. 31 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 9:30	24.11.2025г. 13:40	4:10	устранено
39	ул. Краснодонская 64 кв. 38 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 8:50	24.11.2025г. 10:30	1:40	устранено
40	ул. Манойлова 36 кв. 23 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 13:20	5:20	устранено
41	ул. Котовского 36 кв. 53 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 11:00	2:00	устранено
42	пер. Западный 15 кв. 29 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2025г. 9:00	24.11.2025г. 12:30	3:30	устранено
43	ЦТП – «35-ц»: ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	течь на ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		26.11.25 г 13:35	26.11.25 г 14:25	0:50	Включено ГВС
44	ЦТП – «28-ц»: ул. 25 Октября 108 -16 эт	течь на ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		26.11.25 г 13:40	26.11.25 г 14:55	1:15	Включено ГВС
45	ул.Свердлова, 80	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		26.11.25 г 15:30	26.11.25 г 19:00	3:30	Включено ГВС
46	п. Космонавтов 2/2 кв.33 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 09:00	26.11.2025г. 15:00	6:00	устранено
47	ул. К. Либкнехта 96 кв.43 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 10:00	26.11.2025г. 13:30	3:30	устранено
48	ул. Текстильщиков 24/4 кв.55 з/д	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 09:30	26.11.2025г. 10:30	1:00	устранено

49	ул. Краснодонская 72 кв.27 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 09.30	26.11.2025г. 14.00	3:30	устранено
50	ул. Одесская 94 кв.22 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 09.00	26.11.2025г. 13.10	4:10	устранено
51	ул. Текстильщиков 24/3 кв.47 з/полД (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 09.00	26.11.2025г. 13.30	4:30	устранено
52	ул. Краснодонская 51/3 кв.11 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 09.30	26.11.2025г. 15.00	5:30	устранено
53	п. Западный 19/7 кв.33 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 11.00	26.11.2025г. 15.00	4:00	устранено
54	ул. Краснодонская 36/9	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 09.05	26.11.2025г. 09.20	0:15	устранено
55	ул. Космонавтов 6/3 кв.20 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 13.30	26.11.2025г. 17.45	4:15	устранено
56	ул.Комсомольская, 2/1, 2/2, 2/3, ул.Одесская, 84, 84/4	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.11.25 г 8.35	27.11.25 г 12.40	3:05	Включено ГВС
57	ЦТП-41 ц ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9 эт	ремонтные работы на ВВП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.11.25 г 8.50	27.11.25 г 10.00	1:10	Включено ГВС
58	ЦТП – «42-ц»: ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			длительная эксплуатация, износ 100%		27.11.25 г 9.20	27.11.25 г 14.05	4:45	Включено ГВС
59	ЦТП- «42-ц» СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			длительная эксплуатация, износ 100%		27.11.25 г 9.10			Отключено ГВС
60	ул.К.Либкнехта 379 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 08.30	27.11.2025г. 13.45	4:15	устранено
61	ул.Восстания 103 кв.35 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 08.30	27.11.2025г. 13.45	4:15	устранено
62	ул.Федько 12 з/2ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 09.00	27.11.2025г. 16.00	7:00	устранено
63	ул.Ленина 7 кв.19 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 08.50	27.11.2025г. 11.40	2:50	устранено
64	ул.Ларионова 41 кв.45 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 09.00	27.11.2025г. 10.00	1:00	устранено

65	ул.Космонавтов 16/4 кв.65 з/п-д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 09.00	27.11.2025г. 11.00	2:00	устранено
66	ул.К.Либкнехта 76 кв.98 з/ст. (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла у ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 09.00	27.11.2025г. 11.30	2:30	устранено
67	ул.25 Октября 73 кв.30 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 09.20	27.11.2025г. 12.20	3:00	устранено
68	ул.Котовского 29 кв.16 з/Д. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 09.15	27.11.2025г. 10.45	1:30	устранено
69	ул.Одесская 76 кв.70 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 08.50	27.11.2025г. 11.30	2:40	устранено
70	ул.Юности 60/4 кв.24 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 09.30	27.11.2025г. 14.30	5:00	устранено
71	ул.Нахимова 78 кв.17 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 13.00	27.11.2025г. 14.30	1:30	устранено
72	ул.Каховская 10 кв.19 з/э.у. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2025г. 19.00	27.11.2025г. 21.00	2:00	устранено

г.Слободзея и Слободзейский район

г.Слободзея

1	ул.Котовского, 151	порыв трубопровода				24.11.25 г 13.25	24.11.25 г 15.25	2:00	Включено отопление
2	Котельная №1	авария котла				25.11.25 г 10.05	25.11.25 г 10.50	0:45	Включено отопление
3	Котельная №3	отключение электроэнергии				27.11.25 г 10.30	27.11.25 г 10.45	0:15	Включено отопление

Слободзейский район

с. Суклея

1	Суклея ул. Гагарина 224 кв.8 з/д (2 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2025г. 13.30	26.11.2025г. 15.00	1:30	устранено
---	--	----------------	---------------------------	-------------------------------	------	--------------------	--------------------	------	-----------

с.Кицканы

1	Котельная	плановое отключение эл.энергии				24.11.25 г 9.00	24.11.25 г 15.30	6:30	Включено отопление
---	-----------	--------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	------	--------------------

с.Малашты

1	Котельная №1 (СОШ)	ремонтные работы на котельной				27.11.25 г 9.45	27.11.25 г 11.05	1:20	Включено отопление
---	--------------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	------	--------------------

г.Григориополь

1	Котельная №1, ул.Мира 20	мигание эл.энергии				22.11.25 г 14.40	22.11.25 г 14.55	0:15	Включено отопление
2	Котельная №2 (ЦРБ)	мигание эл.энергии				22.11.25 г 14.30	22.11.25 г 14.50	0:20	Включено отопление

Григорьевский район								
с.Красная Горка								
1	Котельная	Аварийное отключение электроэнергии			22.11.25 г 14.30	22.11.25 г 16.10	1:40	Включено отопление
2	Котельная	Аварийное отключение электроэнергии			22.11.25 г 16.20	22.11.25 г 16.45	0:25	Включено отопление
3	Котельная	Аварийное отключение электроэнергии			22.11.25 г 18.00	22.11.25 г 18.25	0:25	Включено отопление
4	Котельная	Аварийное отключение электроэнергии			23.11.25 г 9.20	23.11.25 г 9.30	0:10	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Кирова,88, кв.70	Стояк отопления в квартире	Течь с кв. №74	Характер течи не определен	19.11.2025 17:25			Перекрыт стояк
2	ул. Кирова,124, кв.58	Стояк канализации в квартире	Течь канализации	Износ материала	19.11.2025 18:45	24.11.2025 16:45	118:00:00	Устранено
3	ул. Мичурина,29/1, кв.46	Стояк отопления в квартире	Течь ливневки	Износ материала	20.11.2025 3:31	21.11.2025 8:20	28:49:00	Устранено
4	ул. Гвардейская,26, кв.26	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.11.2025 7:40	21.11.2025 9:20	1:40:00	Устранено
5	ул. Вершигоры,91, кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	22.11.2025 11:18	24.11.2025 10:00	46:42:00	Устранено
6	МОУ "Рыбницкая СКОШ-детский сад" по ул. Юбилейной, 54	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	23.11.2025 12:00	23.11.2025 14:20	2:20:00	Устранено
7	ул. Вершигоры,123, кв.115	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.11.2025 12:40	24.11.2025 11:00	22:20:00	Устранено
8	ул. Куйбышева,35	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.11.2025 13:20	24.11.2025 10:40	21:20:00	Устранено
9	ул. Вершигоры, 123а	ЦТП №25	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	23.11.2025 13:30	23.11.2025 14:15	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	ул. Вальченко, 27а	ЦТП №42	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	23.11.2025 13:30	23.11.2025 13:31	0:01:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	ул.Кирова, д.116 кв.17	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.11.2025 9:00	24.11.2025 15:30	6:30:00	Устранено
12	МОУ "Русская средняя общеоб. школа" по ул. Гвардейская, 1	Стояк отопления в классе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	24.11.2025 9:00	24.11.2025 11:00	2:00:00	Устранено

13	ул.Гвардейская, д.20 кв.14	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.11.2025 13:25	24.11.2025 15:10	1:45:00	Устранено
14	ул. Маяковского,56	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2025 8:40	25.11.2025 9:30	0:50:00	Устранено
15	ул. Мичурина,19 (библиотека)	Лежак отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2025 8:45	25.11.2025 10:00	1:15:00	Устранено
16	ул Кирова,113, кв.19	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2025 8:50	25.11.2025 13:00	4:10:00	Устранено
17	ул. Ленина,12 кв.74	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	25.11.2025 10:45	25.11.2025 11:30	0:45:00	Устранено
18	ул. Вальченко, 55	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2025 13:00	25.11.2025 14:00	1:00:00	Устранено
19	ул. Ленина,1 кв.156	Стояк отопления в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2025 15:45	26.11.2025 11:30	19:45:00	Устранено
20	ул. Вершигоры,123, кв.139	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	26.11.2025 7:31	26.11.2025 11:00	3:29:00	Устранено
21	ул. Победы,23, кв.11	Стояк отопления в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	26.11.2025 9:05	26.11.2025 12:30	3:25:00	Устранено
22	ул. Кирова,137, кв.46	Стояк отопления в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	26.11.2025 14:54	26.11.2025 17:00	2:06:00	Устранено
23	ул. Вальченко,27, кв.52	Стояк отопления в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	26.11.2025 11:28	26.11.2025 14:00	2:32:00	Устранено
24	ул. Победы,22, кв.7	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2025 8:10	27.11.2025 11:15	3:05:00	Устранено
25	ул. Юбилейная, 51а	ЦТП №11	Течь гребенки ГВС	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2025 8:30	27.11.2025 11:40	3:10:00	Возобновлена подача ГВС
26	ул. Вальченко,93	Лежак ГВС в подвале	Замена вводной запорной арматуры	Износ материала	27.11.2025 10:20	27.11.2025 11:20	1:00:00	Устранено
27	ул. Маяковского,35, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь от вышерасположенной квартиры	Причина повреждения неизвестна	27.11.2025 11:35			Перекрыт стояк
28	ул. Вальченко,55, кв.24	Стояк ГВС в квартире	Течь за на полотенцесушителе	Износ материала	27.11.2025 12:25	27.11.2025 16:10	3:45:00	Устранено
29	ул. Кирова,137, кв.46	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2025 13:40	27.11.2025 16:20	2:40:00	Устранено
30	ул. Победы,30	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2025 14:40	27.11.2025 16:00	1:20:00	Возобновлена подача ГВС
31	ул. Вершигоры,121, кв.213	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	27.11.2025 19:20	27.11.2025 20:20	1:00:00	Устранено

32	ул. Вершигоры, 127/3, кв. 152	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2025 20:29			Перекрыт стояк ГВС. Рем. работы на 28.11.25г.
Рыбницкий район								
2	с. Вадатурково, ул. Артюхова, 115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	23.11.2025 17:00	23.11.2025 18:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Колбасна, ул. Школьная, 28 а: МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	23.11.2025 17:00	23.11.2025 19:45	2:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	23.11.2025 17:00	23.11.2025 20:25	3:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Плоть, ул. Школьная 10/1: МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им. П. Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский дет. сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	24.11.2025 9:30	24.11.2025 16:00	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Советское, ул. Мира, 6/1: МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	24.11.2025 9:30	24.11.2025 15:30	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Красненькое, ул. 3. Космодемьянской, 7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	24.11.2025 14:30	24.11.2025 17:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Броштяны, ул. Советская, 49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	24.11.2025 14:30	24.11.2025 16:30	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Течь ХВС в подвале Д/С	Передавливает ГВС	19.11.2025 16:45	25.11.2025 17:00	144:15:00	Возобновлена подача ГВС
2	с. Красненькое, ул. 3. Космодемьянской, 7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	25.11.2025 16:10	25.11.2025 17:00	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Падение Р воды	26.11.2025 8:45	26.11.2025 14:00	5:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								

1	ул.Советская,10, кв.1	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2025 17:25	24.11.2025 16:30	767:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул. Ленина 247	кот. № 4 "ПМК"	Аварийно прекращена подача ХВС	Авария на сетях ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	27.11.2025 9:00	27.11.2025 14:10	5:10:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул. Ленина,д.47	Внутриквартальная сеть по отоплению	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.11.2025 13:30	21.11.2025 20:15	6:45:00	Устранено
2	пер. Заводской № 5	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.11.2025 16:15	24.11.2025 16:50	0:35:00	Устранено
3	г.Каменка,ул.Ленина,52/10 : ГОУ СПО "Каменский политехнический техникум" (учебный корпус, Мастерские, столовая, общезитие) по ул. Ленина, 52	ЛПК № 5	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	27.11.2025 6:50	27.11.2025 8:10	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии