

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 28.11.2025 по 05.12.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ЦТП- «42-ц» СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола, ул. Мира 21а	ремонтные работы ГУП "ВиВ"		длительная эксплуатация, износ 100%	27.11.25 г 9.10	28.11.25 г 14.30	1 сутки 5:20:00	Включено ГВС
2	РГИВОВ, ул. Юности 33	ремонтные работы РГИВОВ		длительная эксплуатация, износ 100%	28.11.25 г 8.45	28.11.25 г 15.15	6:30	Включено ГВС
3	ул.Каховская, 14, 16	ремонт трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	28.11.25 г 9.15	28.11.25 г 11.10	1:55	Включено ГВС
4	Котельная №28, ул. 25 Октября, 65	автоматика безопасности			29.11.25 г 5.40	29.11.25 г 6.45	1:05	Включено отопление
5	ул. Манойлова 36 з/1 эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2025г. 8:30	28.11.2025г. 11:00	2:30	устранено
6	ул. Гоголя 2Б кв. 27 з/эл. уз. (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2025г. 9:20	28.11.2025г. 12:15	2:55	устранено
7	ул. 25 Октября 108 кв.74 з/ст (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2025г. 9:00	28.11.2025г. 10:00	1:00	устранено
8	ул. Правды 14 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2025г. 9:00	28.11.2025г. 11:10	2:10	устранено
9	ул.Мира, 50/11	читска дроссельного устройства		длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.25 г 9.05	1.12.25 г 11.00	1:55	Включено отопление
10	ул.Краснодонская 72 кв.39 з/полД. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.12.2025г. 08.40	01.12.2025г. 13.30	4:50	устранено
11	ул.Федько28а кв.94 з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.12.2025г. 09.00	01.12.2025г. 12.00	3:00	устранено
12	ул.Космонавтов 6/1кв.35 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2025г. 09.00	01.12.2025г. 10.45	1:45	устранено
13	ул.Одесская 90кв.36 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.12.2025г. 09.10	01.12.2025г. 10.10	1:00	устранено
14	ул.Краснодонская36/17кв.100,91 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.12.2025г. 09.20	01.12.2025г. 10.00	0:40	устранено

15	ул.Космонавтов 2/1кв.14 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.12.2025г. 09.30	01.12.2025г. 10.00	0:30	устранено
16	ул.Нахимова76 кв.1 з/Д.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла у ВиВ	длительная эксплуатация износ 100%	01.12.2025г. 13.15	01.12.2025г. 13.45	0:30	устранено
17	ул.Комсомольская, 5	замена трубопровода			2.12.25 г 8.15	2.12.25 г 14.40	6:25	Включено отопление
18	ЦТП – «4-к»: ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище	замена арматуры МУП ЖЭУК		длительная эксплуатация, износ 100%	2.12.25 г 8.45	2.12.25 г 11.30	2:45	Включено ГВС
19	ул.Гвардейская, 9а	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	2.12.25 г 9.10	2.12.25 г 12.10	3:00	Включено отопление
20	ул.Зелинского, 3	заявка МУП ЖЭУК		длительная эксплуатация, износ 100%	2.12.25 г 8.45	2.12.25 г 12.00	3:15	Включено ГВС
21	ул. 25 Октября, 76	чистка сопла		длительная эксплуатация, износ 100%	2.12.25 г 13.25	2.12.25 г 14.10	0:45	Включено отопление
22	Котельная №28, ул. 25 Октября, 65	автоматика безопасности			2.12.25 г 20.40	2.12.25 г 21.20	0:40	Включено отопление
23	ул. Федько 22 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2025г. 9:00	02.12.2025г. 11:30	2:30	устранено
24	ул. Ленина 9 кв. 41 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2025г. 9:00	02.12.2025г. 11:00	2:00	устранено
25	ул. К. Либкнехта 78 кв. 50 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2025г. 9:00	02.12.2025г. 15:00	6:00	устранено
26	ул. К. Либкнехта 76 кв. 98 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2025г. 9:15	02.12.2025г. 11:00	1:45	устранено
27	ул. К. Маркса 5 кв. 18 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2025г. 9:20	02.12.2025г. 13:00	3:40	устранено
28	ул. Космонавтов 16/2 кв. 81 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2025г. 9:30	02.12.2025г. 11:00	1:30	устранено
29	ул. Гвардейская 11/4 кв. 49 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла у ВиВ	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2025г. 10:00	02.12.2025г. 14:00	4:00	устранено
30	ул. Комсомольская 7 кв. 21 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2025г. 9:00	02.12.2025г. 10:00	2:00	устранено

31	ул. Комсомольская 5 з/1эл.уз. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.12.2025г. 8:15	02.12.2025г. 13:40	5:25	устранено
32	ул. Милева 1 кв. 54 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.12.2025г. 9:00	02.12.2025г. 15:45	6:45	устранено
33	ЦТП – «3-с»: ул. Федько 18, 20, 22, 26, 28 - 5 эт	замена трубопровода			длительная эксплуатация, износ	100%	3.12.25 г 9.00	3.12.25 г 16.10	7:10	Включено ГВС
34	ЦТП – «30-з»: п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт., 8, 9, 10, 11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4, 6 - 2 эт., 15 - 4 эт., 19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт.. ул. Строителей 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт., 9 - 5 эт.	ремонтные работы на ВВП			длительная эксплуатация, износ	100%	3.12.25 г 11.10	3.12.25 г 12.00	0:50	Включено ГВС
35	ЦТП – «9-з»: ул. К.Либкнехта 160 - 10 эт., 176, 180 - 5 эт. ул. К.Маркса 1 - 1 эт., 3, 5, 5А, 7, 9 - 5 эт., 10 - 2 эт.. ул. Христофорова 9, 14 - 2 эт.. ул. Энгельса 15 - 5 эт..	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			длительная эксплуатация, износ	100%	3.12.25 г 12.00	3.12.25 г 14.40	2:40	Включено ГВС
36	Котельная №28, ул. 25 Октября, 65	автоматика безопасности					3.12.25 г 9.10	3.12.25 г 10.50	1:40	Включено отопление
37	ул.Текстильщиков 24/3 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2025г. 08.30	03.12.2025г. 10.30	2:00	устранено
38	ул.Мира 7 кв.9 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2025г. 09.00	03.12.2025г. 14.30	5:30	устранено
39	ул.Милева 1 кв.13 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2025г. 09.00	03.12.2025г. 10.30	1:30	устранено
40	ул.Ленина 7 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2025г. 09.00	03.12.2025г. 11.20	2:20	устранено
41	ул.К.Либкнехта 150 з/д(2эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2025г. 14.30	03.12.2025г. 15.40	1:10	устранено
42	ул.Федько, 12а, 18а, 10а, 10б	замена трубопровода			длительная эксплуатация, износ	100%	4.12.25 г 8.35	4.12.25 г 11.25	2:50	Включено ГВС
43	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36 ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			длительная эксплуатация, износ	100%	4.12.25 г 8.50	4.12.25 г 18.55	10:05	Включено ГВС
44	ул.Одесская 145б кв.42 з/ст (13 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 10.00	04.12.2025г. 11.00	1:00	устранено

45	ул.Юности 1 кв.65 з/д (18 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 08.30	04.12.2025г. 09.00	0:30	устранено
46	ул.Комсомольская 1 кв.32 ст.(5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 08.30	04.12.2025г. 13.00	4:30	устранено
47	ул.Комсомольская 18 кв.77 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 09.00	04.12.2025г. 09.45	0:45	устранено
48	ул.Юности 60/4 кв.32 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 09.00	04.12.2025г. 14.30	5:30	устранено
49	ул.Краснодонская 82 кв.75 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 09.00	04.12.2025г. 10.20	1:20	устранено
50	ул.К.Либкнехта 82 кв.52 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия у ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 09.00	04.12.2025г. 14.00	5:00	устранено
51	ул. Мира 50/13 з/ст (7 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 13.00	04.12.2025г. 13.45	0:45	устранено
52	ул. К. Маркса 169 кв.51 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2025г. 16.15	04.12.2025г. 18.30	2:15	устранено
г.Днестровск										
1	ул.Котовского, 43	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		2.12.25 г 8.40	2.12.25 г 11.50	3:10	Включено отопление
2	ул.Строителей, 11	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		3.12.25 г 8.45	3.12.25 г 13.25	4:40	Включено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район										
г.Слободзея										
1	Котельная №3	автоматика безопасности					2.12.25 г 5.00	2.12.25 г 6.25	1:25	Включено отопление
1	ул. Ленина, 74	порыв трубопровода	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		3.12.25 г 8.45	3.12.25 г 10.25	1:40	Включено отопление
Слободзейский район										
с.Парканы										
1	Котельная ДК	плановое отключение электроэнергии					2.12.25 г 9.20	2.12.25 г 15.20	6:00	Включено отопление
с.Ближний Хутор										
1	Котельная №21	мигание электроэнергии					2.12.25 г 21.30	3.12.25 г 21.50	0:20	Включено отопление
с.Терновка										

1	Котельная СОШ	автоматика безопасности			4.12.25 г 9:15	4.12.25 г 14:20	5:05	Включено отопление
г.Григориполь								
1	Котельная №2 ЦРБ	мигание электроэнергии			3.12.25 г 4:00	3.12.25 г 4:30	0:30	Включено отопление
Григорипольский район								
с.Виноградное								
1	Котельная	авария ВК1			4.12.25 г 00:20	4.12.25 г 00:40	0:20	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Кирова,88, кв.70	Стояк отопления в квартире	Течь с кв. №74	Причина повреждения неизвестна	19.11.2025 17:25			Перекрыт стояк
2	ул.Маяковского,35, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь от вышерасположенной квартиры	Причина повреждения неизвестна	27.11.2025 11:35	02.12.2025 9:00	117:25:00	Устранено
3	ул.Вершигоры,127/3, кв.152	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2025 20:29	28.11.2025 9:15	12:46:00	Устранено
4	ул.Б.Главана,15	Лежак ГВС в подвале	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.11.2025 8:22	28.11.2025 10:31	2:09:00	Устранено
5	ул.Мичурина,29/1,кв.54	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	28.11.2025 11:04	28.11.2025 16:29	5:25:00	Устранено
6	ул.Севастопольская,24"д"	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.11.2025 13:10	28.11.2025 15:20	2:10:00	Возобновлена подача ГВС
7	г.Рыбница,ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	ЛГК № 30	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.11.2025 13:10	28.11.2025 15:20	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	ул. Вершигоры,119, кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка канализации	Авария на сетях "ВиВ"	30.11.2025 23:37	01.12.2025 11:00	11:23:00	Устранено
9	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2025 8:15	01.12.2025 11:20	11:23:00	Устранено
10	ул. Вальченко,21, кв.146	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2025 9:05	01.12.2025 11:45	2:40:00	Устранено
11	ул. Б. Главана, 3а	Магистральная сеть	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2025 9:35	01.12.2025 10:20	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии

12	ул. Кирова,84/3, кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2025 9:45	01.12.2025 13:20	3:35:00	Устранено
13	пер. Промышленный,2	Лежак ГВС в подвале	Замена вводной з/а	Износ материала	01.12.2025 9:45	01.12.2025 11:00	1:15:00	Устранено
14	ул. Вальченко,31, кв.68	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2025 14:15	01.12.2025 16:00	1:45:00	Устранено
15	ГОУ СПО "Рыбницкий политехнический техникум" по ул. Индустриальной,2а	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2025 16:30	01.12.2025 18:50	2:20:00	Возобновлена подача отопления
16	ул. Гвардейская,20, кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь от вышерасположенной квартиры	Причина повреждения неизвестна	01.12.2025 20:01	02.12.2025 8:30	12:29:00	Устранено
17	ул. Кирова, д.126 кв.7	Стояк отопления в квартире	Течь футорки перед батареей	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2025 8:20	02.12.2025 10:00	1:40:00	Устранено
18	ул.Кирова,80	ЦТП № 23	Остановка циркуляционного насоса по ГВС	Замена циркуляционного насоса ГВС	02.12.2025 10:00	02.12.2025 14:50	4:50:00	Возобновлена подача ГВС
19	ул.Вальченко,27	ЦТП № 42	Остановка циркуляционного насоса по ГВС	Нет давления х/в Ремонтные работы у ВиВ	02.12.2025 9:30	02.12.2025 12:30	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
20	ул.Вальченко,45/а	ЦТП № 43	Остановка циркуляционного насоса по ГВС	Нет давления х/в Ремонтные работы у ВиВ	02.12.2025 9:30	02.12.2025 12:30	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
21	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №10 с лиц. классами" по ул. Вальченко, 15	Стояк отопления в коридоре	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2025 10:20	02.12.2025 12:40	2:20:00	Устранено
22	ул.Гвардейская, д.18 кв.25	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2025 12:40	02.12.2025 14:55	2:15:00	Устранено
23	ул.Вершигоры, д.121 кв.190	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВс в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2025 13:50			Перекрыт стояк ГВС. Ремонтные работы после предоставления доступа в кв. 182
24	пр. Победы, д.30 кв.25	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2025 13:50	02.12.2025 16:30	2:40:00	Устранено
25	ул. Мичурина,35, кв.82	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	02.12.2025 23:55	03.12.2025 0:10	0:15:00	Устранено
26	ул. Маяковского,43	Кот. №1	Течь сальника на сетевом насосе №1	Износ материала	03.12.2025 7:05	03.12.2025 7:17	0:12:00	Запустили сетевой насос №3

27	ул. Грибоедова,19, кв.68	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	03.12.2025 12:50	03.12.2025 13:45	0:55:00	Устранено
28	ул. Комсомольская,32, кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления в квартире	Коррозия металла в связи с износом	03.12.2025 13:15	03.12.2025 14:30	1:15:00	Устранено
29	ул. Маяковского,43	Котельная № 1	Остановка котельного оборудования	Замена вала на сетевом насосном агрегате	04.12.2025 8:30	04.12.2025 11:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
30	ул. Куйбышева,20, кв.37	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2025 10:29	04.12.2025 15:00	4:31:00	Устранено
31	ул. Гвардейская,20	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2025 13:18	04.12.2025 15:30	2:12:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								