

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: 26.12.2025г. на 08-00 - 31.12.2025г. на 08-00

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Дата устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально-значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	28.12.2025г./04час. 35мин.	г.Тирасполь, ул.Юности, 12/1, 12/2, 12/3	При падении дерева на газопровод произошло повреждение с выходом газа в атмосферу. Был перекрыт выходной кран, для очистки газопровода от веток дерева.	газопровод низкого давления Ду57	28.12.2025г./9 часов	156	-	13час. 20мин.	-
	29.12.2025г./11час. 46мин.	г. Тирасполь, ул.Ларионова 34/10	При проведении земляных работ частным лицом, был поврежден подземный газопровод, с выходом газа в атмосферу.	подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д63	29.12.2025г./4 часа	11 частных домовладений	-	16час. 00мин.	-
	30.12.2025г./11час. 30мин.	г Тирасполь, ул.28 Июня №№26, 28	При падении двух деревьев на надземный газопровод, произошла его деформация, истечения газа в атмосферу не зафиксировано. Без газоснабжения остались два абонента.	надземный газопровод низкого давления Ду25	30.12.2025г./3 часа	2 частных домовладения	-	14час. 30мин.	-
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	26.12.2025г./04час.45мин.	с.Глиное, ул.Гагарина, КПП воинской части	Из-за понижения температуры наружного воздуха произошло значительное уменьшение чувствительности мембраны РД установленного в ШРП, в результате чего произошло срабатывание ПЗК и отключение подачи газа к котельной	импульсная трубка РД R-72	26.12.2025г./6,5час.	1	-	11час.11мин.	-
	27.12.2025г. 08час.42мин.	Григоринопольский р-н, с.Ново-Владимировка, ул.Космонавтов, 3	Из-за сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева Ду120 на газопровод, в результате произошла деформация газопровода длиной 5м. и сгона, истечения газа в атмосферу не зафиксировано.	газопровод ввод Ду20, сгон Ду20		1	-		Установлена заглушка. Прекращено газоснабжение одного жилого дома (отсутствует абонент).
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05									