

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 26 дек по 31 дек 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
28.12.2025									
Малаешты	10В6Ф	28 дек 14:18	28 дек 16:22	2:04	Обрыв вязки провода на опоре № 43.	с. Малаешты: котельная - 1, школа - 2, детсад - 1, скважина - 3.	Григориопольский р-н	Малаешты с.	888
ПС Красненькое	10В16Ф	28 дек 2:05	28 дек 2:18	0:13	Разрушение изолятора фазы "В" и как следствие замыкание проводов на опоре № 58.	с. Красненькое: котельная - 1, скважина - 1; с. Ивановка: скважина - 1; с Броштяны: скважина - 1, котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Броштяны с.	186
								Дмитровка с.	14
								Ивановка с.	122
								Красненькое с.	696
								Плоть с.	94
		28 дек 2:52	28 дек 5:14	2:22	Разрушение изолятора фазы "В" и как следствие замыкание проводов на опоре № 58.	с. Красненькое: котельная - 1, скважина - 1; с. Ивановка: скважина - 1; с Броштяны: скважина - 1, котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Броштяны с.	186
								Дмитровка с.	14
								Ивановка с.	122
								Красненькое с.	696
								Плоть с.	94
Слободская	6В17Ф	28 дек 14:48	28 дек 16:43	1:55	Обрыв шлейфа и разрушение изолятора на Р-74 фаза "В".	с. Ближний Хутор: скважина - 3, котельная - 3.	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	962
ТП 168	ф1	28 дек 14:10	28 дек 15:21	1:11	Перегорание ПН 80 А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	12

ТП 168									
ТП 446	ф3	28 дек 16:20	28 дек 18:02	1:42	Перегорание ПН 2 100 А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	19
ТП-179	Ф-10	28 дек 21:30	28 дек 22:00	0:30	схлест проводов	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	5
ТП-241	0.4Р4ф	28 дек 21:20	28 дек 23:48	2:28	Перегорание ПН2 100А Ф"В"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	27
ТП-255	04Р-1Ф	28 дек 10:00	28 дек 12:15	2:15	обрыв проводов в пролетах 24-26	-	Рыбницкий р-н	Новая Михайловка с.	17
ТП-279	Ф-3 сил. Энгельса	28 дек 5:07	28 дек 10:53	5:46	Замена предохранителей ПН-2 ф.А,В,С 250/80А в ящике ЯБПВУ на оп.8 из-за обрыва 4-х линейных проводов в пролете опор 20-21 в связи с падением дерева.	-	Бендерский р-н	Варница с.	10
ТП-384	ВЛ-0,4 кВ Ф-6	28 дек 15:06	28 дек 16:45	1:39	Замена предохранителя ПН-2 ф.В 250/125А из-за схлеста проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Варница с.	32
ТП-441	Ф-1 ул. Мира	28 дек 6:25	28 дек 7:07	0:42	Схлест проводов. Перегорание ПН-80А фаза "А"	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	12
ТП-450	ВЛ-0,4 кВ Ф-4	28 дек 16:05	28 дек 17:30	1:25	Замена предохранителя ППНИ-33 габ.00С 50А ф.С из-за схлеста проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Варница с.	13
ТП-477	0,4Р1Ф	28 дек 15:18	28 дек 18:33	3:15	Перегорание ПН2-63А фаз "А" и "В"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	22
ТП-520	ВЛ-0,4 кВ Ф-1	28 дек 4:45	28 дек 11:31	6:46	Замена ПН-2 ф.А 100/80А из-за схлеста проводов в пролёте опор 44-45 при порывах ветра.	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	13

ТП-53	Ф1оп84-85	28 дек 8:55	28 дек 13:20	4:25	Обрыв провода	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	87
ТП-535	0.4Р-4Ф	28 дек 9:07	28 дек 10:19	1:12	Наезд автотранспорта на опору №4	-	Рыбницкий р-н	Михайловка с.	12
ТП-556	Руб. №1	28 дек 14:10	28 дек 14:40	0:30	Падение деревьев, веток, приближение на опасное расстояние	-	Слободзейский р-н	Терновка с.	50
ТП-68	Ф-1 сил.Южная	28 дек 7:31	28 дек 8:35	1:04	Замена предохранителя ПН-2 ф.В 100/100А из-за сжеста проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	19
29.12.2025									
253	ф№4 "а"	29 дек 6:10	29 дек 7:20	1:10	Замена ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
266	ф№1, "в" и "с"	29 дек 5:55	29 дек 10:34	4:39	замена ППНИ	-	Дубоссарский р-н	Дубово с.	14
Буторы	10В7Ф	29 дек 5:33	29 дек 10:08	4:35	Обрыв вязки провода опоры № 280 фаза "В".	Нет.	Григориопольский р-н	Спя с. Токмазея с.	2 207
ПС Воронково 35/10	10В15Ф	29 дек 1:17	29 дек 3:03	1:46	Разрушение изолятора фазы "В", как следствие межфазное КЗ на опоре № 1 участка 219.	с. Воронково: котельная - 1, скважина - 1.	Рыбницкий р-н	Воронково с.	694

ПС Воронково									
ТП- 400	ф 3	29 дек 6:37	29 дек 7:16	0:39	Сгорен ПН - 63 А	-	Каменский р-н	Янтарное с.	11
ТП 544	РУ 0.4кВ руб Виноградн ая	29 дек 14:45	29 дек 16:00	1:15	пора 1-2 схлест провода	-	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	33
ТП-111	0.4P1ф	29 дек 3:49	29 дек 4:18	0:29	Перегорание ППНИ-80А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	11
ТП-141	ВЛ 0,4кв Ф№2	29 дек 7:21	29 дек 11:20	3:59	схлест ввода от опоры №21	-	Рыбницкий р-н	Жура с.	11
ТП-153	Ф-3 СР-1	29 дек 7:41	29 дек 9:50	2:09	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Кузьмин с.	9
ТП-194	ВЛ 0,4кв Ф№2	29 дек 8:04	29 дек 12:53	4:49	Падение дерева на ВЛ в прол опор №42-43	-	Рыбницкий р-н	Попенки с.	24
ТП-200	0,4P1Ф	29 дек 13:03	29 дек 15:50	2:47	Перегорание ППНИ-50А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	8
ТП-202	0.4P2Ф	29 дек 0:01	29 дек 0:49	0:48	Перегорание ППНИ50А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	5
ТП-241	0.4P4ф	29 дек 0:09	29 дек 1:49	1:40	Перегорание ПН100А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	27

ТП-260	ВЛ 0,4кВ Ф№8	29 дек 7:04	29 дек 9:17	2:13	Схлест ввода от опоры №6 в результате падения ветки	-	Рыбницкий р-н	Красенькое с.	7
ТП-299	ВЛ 0,4кВ Ф№1	29 дек 6:25	29 дек 10:44	4:19	схлест провода в результате падение ветки в прол опор №6-7	-	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.	14
ТП-315	ВЛ 0,4кВ Ф№4	29 дек 0:00	29 дек 15:00	15:00	схест ввода опоры №22	-	Рыбницкий р-н	Гидирим с.	18
ТП-38	ВЛ 0,4кВ Ф№9	29 дек 8:59	29 дек 11:52	2:53	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Вадатурково с.	19
ТП-384	ВЛ-0,4кВ Ф6	29 дек 8:27	29 дек 9:20	0:53	Замена предохранителя ПН2-фазаВ 250/125	-	Бендерский р-н	Варница с.	16
ТП-41	Ф-1	29 дек 6:37	29 дек 9:30	2:53	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Катериновка с.	17
ТП-439	Ф-2 Фаза В	29 дек 16:50	29 дек 17:40	0:50	Схлест проводов. Перегорание ПН-2 80А 1шт.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	9
	Ф-3 Мира	29 дек 8:05	29 дек 8:45	0:40	Схлест проводов. Перегорание ПН-2 80А Фаза В	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	5
ТП-441	ВЛ-0,4кВ Ф-2	29 дек 0:45	29 дек 1:51	1:06	Схлест проводов в проете опор 44-45	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12

ТП-441	ВЛ-0,4кВ Ф-2	29 дек 6:51	29 дек 7:20	0:29	Отключение ВА при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12
ТП-446	Ф-3	29 дек 5:55	29 дек 6:10	0:15	схлест проводов	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	20
ТП-477	0,4Р1Ф	29 дек 8:12	29 дек 12:24	4:12	Перегорание ПН-63А фаза "а" "в"	-	Григориопольский р-н	Спя с.	22
ТП-488	0,4Р1Ф	29 дек 9:49	29 дек 10:20	0:31	Перегорание ППНИ-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	12
ТП-537	ВЛ 0,4кВ Ф№1	29 дек 7:56	29 дек 10:53	2:57	схлест ввода от опоры №12	-	Рыбницкий р-н	Михайловка с.	6
ТП560	РУ 0.4 кВ РУБ 5 - Виноградная	29 дек 13:00	29 дек 15:48	2:48	обрыв проводов из за падения дерева	-	Слободзейский р-н	Терновка с.	15
ТП-6	ВЛ 0,4кВ Ф№1	29 дек 6:20	29 дек 10:28	4:08	схлест ввода от опоры №31	-	Рыбницкий р-н	Малый Молокиш с.	21
ТП-84	ВЛ-0,4кВ Ф-2	29 дек 7:12	29 дек 7:40	0:28	Перегорание ПН2 100/100 при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
Общий итог									5 722