

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 31 дек по 16 янв 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
31.12.2025										
ТП 307	0,4В1ф	31 дек 15:24	31 дек 16:38	1:14	Отключение 0,4В1ф	-	Григориопольский р-н	Мочаровка с.	23	
ТП-192	0,4В-2Ф	31 дек	31 дек	1:00	Отключился Автомат 0,4В-2Ф	-	Рыбницкий р-н	Попенки с.	30	
ТП-445	0,4Р-2Ф	31 дек	31 дек	1:00	перегорел П-фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	18	
01.01.2026										
КОПАНКА	СШ-10 кВ	1 янв 17:06	1 янв 17:58	0:52	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	с. Копанка: артскважина - 2, насосная - 3, детсад - 1, школа - 2.	Слободзейский р-н	Копанка с.	1 645	52
КРЕМЕНЧУГ	СШ-10 кВ	1 янв 17:06	1 янв 18:00	0:54	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	с. Кременчуг: артскважина - 2, насосная - 1, детсад - 1, школа - 1.	Слободзейский р-н	Копанка с.	187	29
								Кременчуг с.	128	15
ТП-50	яч. ТР	1 янв 12:00	1 янв 12:45	0:45	сгорел ПК-31.5	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	207	
02.01.2026										
ТП 441	ф1 Мира	2 янв 18:30	2 янв 19:25	0:55	Перегорание ПН 100А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	18	
ТП 68 ф 1	сил.Южная	2 янв 18:30	2 янв 19:20	0:50	Замена ПН 100/100 ф В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17	
ТП-428	Ф-2,Ф-4	2 янв 21:10	2 янв 21:40	0:30	схлест проводов сгорание ПН-80А 3 шт	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	10	
ТП-65	Ф-3 Советская	2 янв 20:10	2 янв 20:30	0:20	схлест проводов сгорание ПН-80А 1шт	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	15	

03.01.2026										
Малаешты	10В6Ф	3 янв 11:53	3 янв 15:20	3:27	Разрушение разрядника фазы "А" ТП-604.	с. Малаешты: артскважина - 3, школа - 2, детсад - 1.	Григориопольский р-н	Малаешты с.	888	51
05.01.2026										
УТФ	10В13Ф	5 янв 8:12	5 янв 8:12	0:00	Перекрытие изоляционного промежутка птиц на опоре № 20.	Нет.	Григориопольский р-н	Шипка с.		2
06.01.2026										
ПС Гидирим	10В5Ф	6 янв 12:22	6 янв 12:43	0:21	Воздействие сторонних лиц (наезд на опору автотранспортом), опора № 50/1.	с. Гидирим: детсад - 1, школа - 1, скважина - 2, котельная - 2.	Рыбницкий р-н	Рыбница г.		1
								Выхватинцы с. Гидирим с.	519	1 48
ПС Рыбница-город	6В52Ф	6 янв 6:59	6 янв 7:01	0:02	Падение ветки на Р-196, участок № 440.	г. Рыбница: детсад - 2, школа - 2, КНС - 1, котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	2 229	164
ТП-225	0,4Р2Ф	6 янв 10:19	6 янв 11:32	1:13	Перегорание ППНИ-63А фаза "а" "с"	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	18	
07.01.2026										
Слободская	10В22Ф	7 янв 0:26	7 янв 1:14	0:48	Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП-280 - ТП-282.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.		4
ТП-101	0.4Р3Ф	7 янв 15:32	7 янв 16:03	0:31	Перегорание ППНИ-63А Ф"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	5	
08.01.2026										
Григориополь	СШ1-10 кВ	8 янв 21:19	8 янв 21:19	0:00	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	г. Григориополь: больница - 1, котельная - 1, теплопункт - 1; с. Делакеу: скважина - 1; п. Глиное: скважина - 1.	Григориопольский р-н	Григориополь г.	2 060	245
								Делакеу с.	393	28
								Красная Горка с.	734	27
								Красное с.	48	12

ПАРКАНЫ	10В 3Ф	8 янв 6:40	8 янв 7:43	1:03	Разрушение изолятора на разъединителе ТП-705.	Нет.	Слободзейский р-н	Парканы с.	2 355	80
ПС Красненькое	10В16Ф	8 янв 18:55	8 янв 19:00	0:05	Износ проходной изоляции на ТП-575 фаз "А" и "В".		Рыбницкий р-н	с. Красненькое: котельная - 1, водонапорная башня - 1, школа - 1, детсад - 1; с. Броштяны: котельная - 1, водонапорная башня - 1, школа - 1, детсад - 1.	186	19
								Дмитровка с.	14	2
								Ивановка с.	122	8
								Красненькое с.	696	57
								Плоть с.	94	6
ТП 643	Ру0.4кВ	8 янв 8:35	8 янв 9:25	0:50	повреждение Зпк из за воздействия влаги	-	Слободзейский р-н	Парканы с.	93	
ТП-200	0.4Р2Ф	8 янв 19:11	8 янв 20:38	1:27	Перегорание ППНИ-40А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	5	
		8 янв 22:32	8 янв 23:09	0:37	Перегорание ППНИ-40А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	5	
ТП-520	ВЛ-0.4 кВ Ф-1	8 янв 21:30	8 янв 22:45	1:15	Схлест проводов при порывах ветра, замена ПН-2 ф.В.	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	8	
Турунчук	СШ-10 кВ	8 янв 7:30	8 янв 9:05	1:35	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	Нет.	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.		9
								Коротное с.		7
09.01.2026										
ВРУ -91	ВРУ -92 КОСМОНА ВТОВ 27	9 янв 17:32	9 янв 18:26	0:54	ОКИСЛЕНИЕ НА НПН ДЕРЖАТЕЛЕ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ТП-153	Ф-1	9 янв 7:30	9 янв 8:55	1:25	перегорел ПН-63 А Ф-А	-	Каменский р-н	Кузьмин с.	12	
ТП-179	Ф-10 ул. 40 лет Октября.	9 янв 8:02	9 янв 8:35	0:33	Схлест проводов, перегорание ПН-2.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	16	

ТП-285	0.4P-2ф	9 янв 8:00	9 янв 16:35	8:35	Падение деревьев, веток, приближение на опасное расстояние	-	Дубоссарский р-н	Цыбулевка с.	16	
ТП-439	Ф-2 Мичурина (назад)	9 янв 11:25	9 янв 12:03	0:38	Схлест проводов, перегорание ПН-2	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	9	
ТП-520	ВЛ-0,4 кВ Ф-1	9 янв 6:36	9 янв 10:35	3:59	Замена предохранителя ПН-2 ф.В 100/100А из-за схлеста проводов при порывах ветра.	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	8	
11.01.2026										
ТП-460	Ф№4	11 янв 19:40	11 янв 20:55	1:15	перегорание ППНИ-63А "а" "с"	-	Григориопольский р- н	Бычок с.	28	
ТП-490	0.4P2Ф	11 янв 14:22	11 янв 15:28	1:06	Перегорание ППНИ-80А ф"А"	-	Григориопольский р- н	Тея с.	28	
12.01.2026										
Слободская	6В17Ф	12 янв 10:06	12 янв 10:50	0:44	Износ изоляции КЛ-6 кВ ПС Слободская выход на разъединитель Р-11.	с. Ближний Хутор: котельная - 3, школа - 1, поликлиника - 1, скважина - 4.	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	962	68
ТП-179 РУ-0,4кВ РН№20,23	ВРУ Космонавт ов 6/3	12 янв 10:50	12 янв 11:20	0:30	нагрев на губке П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72	
14.01.2026										
ТП-16	ВЛ-0,4 кВ Ф-24 оп.10	14 янв 20:00	14 янв 21:11	1:11	ж/д №5,8 ул. Дзержинского: восстановление контактного соединения на вводе м/у трубостойкой и ПУ абонентов.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2	
ТП-208	РУ-10кВ	14 янв 17:24	14 янв 18:14	0:50	Перегораеия ПК-10 1шт	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	5	
ул. Ленина 3	ЭЩ кв. 21,22	14 янв 14:05	14 янв 14:26	0:21	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Ново- Тираспольский пос.	2	
ул. Одесская 80/5	ВРУ	14 янв 10:15	14 янв 10:59	0:44	возгорание в кв. 49	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	5	
15.01.2026										
Дубоссары	10В31Ф	15 янв 14:53	15 янв 15:17	0:24	Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП- 499 - ТП-543.	г. Дубоссары: детсад - 1, школа - 1, котельная - 1, КНС - 1, теплопункт - 1.	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1 060	43

16.01.2026

Кировская	10В49Ф	16 янв 1:45	16 янв 2:45	1:00	Износ изоляции КЛ-10 кВ ПС Кировская яч. 10В49Ф - РП-304.	г. Тирасполь: психоневрологический диспансер - 1, теплопункт - 1, подкачка УВКХ - 1.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 302	118
-----------	--------	----------------	----------------	------	--	--	-------------------	--------------	-------	-----

Общий итог

16 309

1096