

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 26.12.2025 по 31.12.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание	
г.Тирасполь									
1	ул. Гоголя 2Б	ремонтные работы			26.12.25г. 8:45	26.12.25г. 9:15	0:30	Выключено отопление	
2	ул. Чапаева 145 В	ремонтные работы			26.12.25г. 9:35	26.12.25г. 14:05	4:30	Выключено ГВС	
3	Котельная №20	мигание электроэнергии			26.12.25г. 7:42	26.12.25г. 7:46	0:04	Выключено отопление, ГВС	
4	Поликлиника №2	порыв трубопровода			27.12.25г. 7:00	27.12.25г. 12:55	5:55	Выключено отопление	
5	ул. Свердлова 94 кв. 12 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	26.12. 2025г. 9:00	26.12.2025г. 11:00	2:00	устранено
6	ул. Суворова 35 кв. 14 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	26.12.2025г. 10:00	30.12.2025г. 13:00	99:00	устранено
7	ул. Космонавтов 4/2 кв. 30 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	26.12.2025г. 10:30	26.12.2025г. 10:40	0:10	устранено
8	ул. Юности 60/2 кв. 4 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	26.12.2026г. 11:15	26.12.2025г. 14:00	2:45	устранено
9	п. Западный 15/1 кв. 67 з/эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	26.12.2025г. 16:50	26.12.2025г. 18:20	1:30	устранено
10	п. Западный 19/7 кв. 39 з/д. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.12.2026г. 05:30	28.12.2025г. 11.30	6:00	устранено
11	ул. Свердлова 11 кв.13 з/д (3 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.12.2025г. 08.30	28.12.2025г. 11.30	3:00	устранено
12	ул.Краснодонская 51/1 кв.16 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.12.2025г. 06.55	29.12.2025г. 11.00	4:05	устранено
13	ЦТП – «37-ц»: ул. Шевченко 81Г – 3 эт., 83/1 -10 эт., ул. К.Цеткин 1/1 – 13 эт.	ремонтные работы				29.12.25г. 8:25	29.12.25г. 15:15	6:50	Выключено ГВС
14	ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	ремонтные работы				29.12.25г. 8:25	29.12.25г. 11:20	2:55	Выключено ГВС

15	ЦТП – «3-ок»: ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	ремонтные работы				29.12.25г. 8:40	29.12.25г. 13:05	4:25	Выключено ГВС	
16	ЦТП – «4-ок»: ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.	ремонтные работы				29.12.25г. 8:40	29.12.25г. 13:05	4:25	Выключено ГВС	
17	Котельная №7	аварийный останов ВК-2				29.12.25г. 15:35	29.12.25г. 15:50	0:15	Выключено отопление, ГВС	
18	ул.К.Либкнехта 88 кв.20 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.12.2025г. 09:00	29.12.2025г. 14:00	5:00	устранено
19	ул.Одесская 82/5 кв.90 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.12.2025г. 09:10	29.12.2025г. 13:00	3:50	устранено
20	ул.Краснодонская 36/21 кв.12 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.12.2025г. 09:20	29.12.2025г. 13:30	4:10	устранено
21	ул. 9 Января 198 кв.11 з/ст (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия (канализации)	длительная эксплуатация износ	100%	29.12.2025г. 21.00	30.12.2025г. 13:00	16:00	устранено
22	ул. Текстильщиков 6 кв.2 з/ст (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.12.2025г. 22.40	30.12.2025г. 09:30	10:50	устранено
23	ул. Ленина 19 кв.20 з/ст (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.12.2025г. 23.15	30.12.2025г. 17:00	17:45	устранено
24	ул. 1 Мая 56 кв.61 з/эл.уз. (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2025г. 06.30	30.12.2025г. 17:00	10:30	устранено
25	ул. Текстильщиков 6 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2025г. 07.00	30.12.2025г. 09:30	2:30	устранено
26	ЦТП – «145-ок»: ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	ремонтные работы				30.12.25г. 8:40	30.12.25г. 10:15	1:35	Выключено ГВС	
27	ЦТП – «38-ц»: ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт..	ремонтные работы				30.12.25г. 8:50	30.12.25г. 10:55	2:05	Выключено ГВС	
28	ул. Свердлова 135	ремонтные работы				30.12.25г. 13:45	30.12.25г. 14:40	0:55	Выключено отопление	
29	ул. Краснодонская 80	ремонтные работы				30.12.25г. 13:55	30.12.25г. 14:20	0:25	Выключено отопление	

30	ул. К. Либкнехта 205 кв. 24 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2025г. 08:30	30.12.2025г. 09:15	0:45	устранено
31	ул. 1Мая 50А кв.811 з/блок (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2025г. 13:10	30.12.2025г. 13:55	0:45	устранено
32	ул. 9 Января 198 кв.198 з/3ст (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2025г. 09:00	30.12.2025г. 14:50	5:50	устранено
33	ул.Комарова 5 кв.83 з/2ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2025г.19.00			не устранено
г.Днестровск										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
г.Слободзея и Слободзейский район										
г.Слободзея										
1	Котельная №2	авария горелки					27.12.25г. 13:20	27.12.25г. 13:30	0:10	Выключено отопление
2	Котельная №2	мигание электроэнергии					28.12.25г. 15:05	28.12.25г. 15:30	0:25	Выключено отопление
3	Котельная №2	мигание электроэнергии					28.12.25г. 16:20	28.12.25г. 16:25	0:05	Выключено отопление
Слободзейский район										
с. Сукляя										
1	Котельная №18	авария ВК					26.12.25г. 9:15	26.12.25г. 9:30	0:15	Выключено отопление, ГВС
2	Котельная №18	мигание электроэнергии					26.12.25г. 7:50	26.12.25г. 8:30	0:40	Выключено отопление, ГВС
3	Котельная №18	мигание электроэнергии					27.12.25г. 8:00	27.12.25г. 8:40	0:40	Выключено отопление, ГВС
4	Котельная №18	авария ВК					28.12.25г. 6:50	28.12.25г. 7:30	0:40	Выключено отопление, ГВС
с. Ближний Хутор										
1	Котельная №16	аварийное отключение электроэнергии					28.12.25г. 14:50	28.12.25г. 17:10	2:20	Выключено отопление
2	Котельная №26	аварийное отключение электроэнергии					28.12.25г. 14:50	28.12.25г. 17:10	2:20	Выключено отопление
3	Котельная №26	аварийное отключение электроэнергии					29.12.25г. 10:00	29.12.25г. 12:55	2:55	Выключено отопление
п. Красное										
1	ул. Некрасова 34 (полдома)	порыв в подвале					29.12.25г. 10:00	29.12.25г. 11:00	1:00	Выключено отопление

2	ул. Школьная 24 (поддома)	порыв в подвале			29.12.25г. 11:00	29.12.25г. 11:30	0:30	Выключено отопление
3	ул. Рабочая 9	ремонтные работы			29.12.25г. 11:50	29.12.25г. 12:35	0:45	Выключено отопление
Григоріопольский район								
г.Григоріополь								
1	Котельная №1	ремонтные работы ГУП "ВиВ "			26.12.25г. 13:05	26.12.25г. 13:45	0:40	Отключено ГВС
2	Котельная Красно горка	авария ВК			28.12.25г. 4:50	28.12.25г. 5:25	0:35	Выключено отопление
Григоріопольский район								
с. Малаешты								
1	Котельная №1	аварийное отключение электроэнергії			28.12.25г. 14:20	28.12.25г. 16:25	2:05	Выключено отопление
2	Котельная №2	аварийное отключение электроэнергії			28.12.25г. 14:20	28.12.25г. 16:25	2:05	Выключено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Вальченко, д.21 кв.108	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	26.12.2025 10:30	26.12.2025 11:40	1:10:00	Устранено
2	ул. Вальченко, д.21 кв.156	Стояк отопления в квартире	Течь американки на стояке	Износ материала	26.12.2025 16:40	27.12.2025 11:50	19:10:00	Устранено
3	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛПК №36	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергії	27.12.2025 0:20	27.12.2025 1:25	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	Молодежный центр по ул. Свердлова, 40	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.12.2025 7:25	27.12.2025 8:25	1:00:00	Установили хомут и запустили
5	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛПК №36	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергії	28.12.2025 9:00	28.12.2025 15:30	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул. Юбилейная,39, кв.29	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.12.2025 9:00	29.12.2025 11:40	2:40:00	Устранено
7	Подростковый клуб по ул. Юбилейной, 39	Лежак отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.12.2025 10:00	29.12.2025 15:15	5:15:00	Устранено
8	ул. Вершигоры,119, кв.138	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	29.12.2025 13:20	29.12.2025 16:30	3:10:00	Устранено

9	ул. Вальченко,39	Стояк ГВС в подвале	Течь спутника	Износ материала	29.12.2025 15:10	29.12.2025 16:05	0:55:00	Устранено
10	ул. Титова, д.38 кв.11	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	30.12.2025 10:45	30.12.2025 11:00	0:15:00	Устранено
11	ул.Вершигоры, д.121 кв.92	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	30.12.2025 12:45	30.12.2025 13:10	0:25:00	Устранено
12	ул.Гвардейская, д.24 (подъезд)	Элеваторный узел	Течь грязевика	Коррозия металла в связи с износом	30.12.2025 13:05	30.12.2025 14:30	1:25:00	Устранено
13	ул.Маяковского, д.34 кв.5	Стояк отопления	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	30.12.2025 18:20	30.12.2025 20:50	2:30:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.12.2025 3:15	28.12.2025 9:00	5:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК №13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.12.2025 3:15	28.12.2025 9:45	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК №18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.12.2025 3:20			
4	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК №18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.12.2025 3:20	29.12.2025 9:40	6:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.12.2025 7:20	29.12.2025 8:10	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.12.2025 4:06			
7	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	30.12.2025 4:06	30.12.2025 8:30	4:24:00	Возобновлена подача тепловой энергии

8	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК №6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	31.12.2025 6:25	31.12.2025 6:30	0:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Горького,25, 23/а:	Внутриквартальные сети отопления	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.12.2025 8:45	30.12.2025 13:45	5:00:00	Устранено
2	ул. Дзержинского 70	ЛГК № 16	Прекращена подача ГВС	Ремонт водоподогревателя	30.12.2025 8:50	30.12.2025 11:00	2:10:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул. Пушкина 2 от кот №6	Лежак отопления в техподполье	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.12.2025 21:10			Закрыт дом
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Каменский район								
1	с.Рашков, ул Ленина, 130"а"	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Течь спускного клапана	27.12.2025 14:00	27.12.2025 15:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Рашков, ул Ленина, 130"а"	ЛГК № 14	Внутриквартальная сеть	Течь воздушки	27.12.2025 17:30			Перекрыто отопление на Дом культуры