

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 31.12.2025 по 16.01.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП – «35-ц»: ул. 1Мая 33, 50, 50А, 52. ул. Ленина 3, 5.	ремонтные работы			31.12.25 г. 12:50	31.12.25г. 17:10	4:20	Выключено ГВС
2	Котельная №11 пер.Магистральный, 14	авария ВК-1			2.01.26 г. 8:00	2.01.26г. 9:30	2:05	Включено ГВС и отопление
3	Котельная №11 пер.Магистральный, 14	автоматика безопасности			3.01.26 г. 13:10	3.01.26г. 13:25	0:15	Включено ГВС и отопление
4	ул. Юности, 4/1	порыв трубопровода			3.01.26 г. 15:45	3.01.26 г. 20:55	5:10	Включено отопление
5	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт. ЦТП – «2-к»:ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт. ЦТП – «3-к»: ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2г. ЦТП – «4-к»:ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище ЦТП – «5-к»:ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт. ЦТП – «7-к»:ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт.ул. Чехова 2- 5эт.  ЦТП – «8-к»:ул. Строителей 52 - 5эт.  ЦТП – «9-к»:ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт  ЦТП – «10-к»:ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			5.01.26 г. 9:30	5.01.26 г. 13:00	3:30	Включено ГВС
6	ЦТП – «4-к»: ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			6.01.26 г. 15:10	7.01.26 г. 11:00	20:10	Включено ГВС
7	пер.Западный, 17/1, 17/2, 17/4, 19/1	порыв трубопровода			9.01.26 г. 12:45	9.01.26 г. 20:20	7:35	Включено ГВС
8	ул. Краснодонская, 52, 56	порыв трубопровода			9.01.26 г. 22:00	10.01.26 г. 1:30	3:30	Включено ГВС
9	ЦТП – «10-ц» ПГУ: ул. 25 Октября 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 111. ул. Мира 24.	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			10.01.26 г. 9:00	10.01.26 г. 10:00	1:00	Включено ГВС

10	ул. 25 Октября, 105, ул.8 Марта, 2а	ремонтные работы ГУП "ВиВ"				10.01.26 г. 9:00	10.01.26 г. 10:00	1:00	Включено ГВС
11	Котельная №28, ул. 25 Октября, 65	автоматика безопасности				9.01.26 г. 2:20	9.01.26 г. 3:20	1:00	Включено ГВС и отопление
12	Котельная №2	автоматика безопасности				10.01.26 г. 5:35	10.01.26 г. 6:05	0:30	Включено ГВС и отопление
13	Котельная №2	автоматика безопасности				10.01.26 г. 11:10	10.01.26 г. 11:30	0:20	Включено ГВС и отопление
14	Котельная №2	автоматика безопасности				10.01.26 г. 15:30	10.01.26 г. 15:50	0:20	Включено ГВС и отопление
15	Котельная №2	автоматика безопасности				11.01.26 г. 8:35	11.01.26 г. 8:45	0:10	Включено ГВС и отопление
16	ул.Комарова 5 кв.83 з/2ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	30.12.2025г. 19.00	31.12.2025г. 10.00	15:00	устранено
17	ул.Правды 27 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	31.12.2025г. 14.30	31.12.2025г. 18.00	3:30	устранено
18	ул. Гвардейская 19 кв.34 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	01.01.2026г. 16.30	03.01.2026г. 14:35	70:05	устранено
19	ул.Федько 34 кв.24 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.01.2026г. 07.30	12.01.2026г. 13.30	246:00	устранено
20	п.Чкалова 47/7 кв.3 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.01.2026г. 08.50	02.01.2026г. 11.20	2:30	устранено
21	ул. Зелинского 3 кв.46 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла (канализации)	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.01.2026г. 22.20	02.01.2026г. 23.20	1:00	устранено
22	ул. Манойлова 27 кв. 1 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	03.01.2026г. 10:15	09.01.2026г. 09.00	143:45	устранено
23	ул. Юности 53 кв.56 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	03.01.2026г. 17:15	05.01.2026г. 10:15	30:00	устранено
24	ул. Краснодонская 36/5 кв. 62 з/ст (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	03.01.2026г. 18:20	03.01.2026г. 19:05	0:45	устранено

25	ул. К. Либкнехта 201/2 кв.43 з/д (10эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2026г. 12:40	04.01.2026г. 19:10	6:30	устранено
26	ул. Шевченко 81/2 кв.100 з/ст (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2026г. 09.00	05.01.2026г. 12.00	3:00	устранено
27	п. Западный 19/1 кв.20 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2026г. 09.00	05.01.2026г. 10:45	1:45	устранено
28	ул. Одесская 94 кв. 92 з/ст./кухни (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2026г. 06:00			не устранено
29	п.Чкалова 47/7 кв.10 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2026г. 10.00	06.01.2026г. 10.30	0:30	устранено
30	ул.Мира 50/22 кв.26 з/э.у. (10эт.)	трубопровод ЦО	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2026г. 17.10	06.01.2026г. 18.45	1:35	устранено
31	ул. Космонавтов 4/2 кв. 24 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	07.01.2026г. 9:45	07.01.2026г. 10:45	1:00	устранено
32	пер. Энгельса 15 з/4,5,6 под-ды (5эт.)	трубопровод ГВС	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	07.01.2026г. 12:35	09.01.2026г. 13.00	48:25	устранено
33	п. Раевского 10 кв.39 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	09.01.2026г. 11.00	10.01.2026г. 12:00	25:00	устранено
34	с.Суклея ул.Фрунзе 30 з/Д. (5эт.)	трубопровод ЦО	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	31.12.2025г. 11.00	31.12.2025г. 12.00	1:00	устранено
35	пер. Энгельса 15 з/ст. кв.53 (5эт.)	трубопровод ГВС	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	09.01.2026г. 13.00	15.01.2026г. 16:15	171:15	устранено
36	ул.Мира 48 кв.61 з/э.у.(3эт.)	трубопровод ЦО	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	10.01.2026г. 13.15	10.01.2026г. 15.15	2:00	устранено
37	ул. Ларионова 41 кв. 39 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	11.01.2026г. 17:00	11.01.2026г. 18:00	1:00	устранено
38	ул. Ларионова 41 кв. 39 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.01.2026г. 17:00	12.01.2026г. 11.00	18:00	устранено
39	ул.Милева 1 з/д(10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.01.2026г. 09.00	12.01.2026г. 10.00	1:00	устранено

40	пер.Чкалова 47/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.01.2026г. 09.30	12.01.2026г. 10.30	1:00	устранено
41	ул.Ларионова 41 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.01.2026г. 10.00	12.01.2026г. 11.00	1:00	устранено
42	ул.Дзержинского 102 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.01.2026г. 14.00	12.01.2026г. 16.00	2:00	устранено
43	ул.Калинина 62а з/блок(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.01.2026г. 13.30	12.01.2026г. 16.20	2:50	устранено
44	ул.Ленина 55 з/д (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.01.2026г. 18.45	12.01.2026г. 22:45	4:00	устранено
45	ул. Краснодонская 36/17 кв. 97-98 з/ст (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.01.2026г. 01:30	13.01.2026г. 02:30	1:00	устранено
46	ул. Краснодонская 50 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.01.2026г. 8:35	13.01.2026г. 10:00	1:25	устранено
47	ул. К. Либкнехта 159Б з/д	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.01.2026г. 8:45	13.01.2026г. 9:55	1:10	устранено
48	ул. Р. Люксембург 77 з/д (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.01.2026г. 12:00	13.01.2026г. 14:30	2:30	устранено
49	ул. Юности 4/1	ремонтные работы					14.01.26 г. 9:55	14.01.26 г. 14:05	4:10	Включено отопление
50	пер. Раевского, 5	чистка сопла					14.01.26 г. 13:05	14.01.26 г. 13:25	0:20	Включено отопление
51	пер. Цвигуненко, 1	установка теплосчетчика					14.01.26 г. 13:20	14.01.26 г. 16:20	3:00	Включено отопление
52	Котельная №31, ул. 25 Октября, 65	автоматика безопасности					14.01.26 г. 20:45	14.01.26 г. 21:25	0:40	Включено отопление
53	ул.К.Либкнехта 160 кв.67 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2026г. 08.40	14.01.2026г. 09.20	0:40	устранено
54	ул.Краснодонская56з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2026г. 09.00	14.01.2026г. 10.15	1:15	устранено
55	ул.К.Цеткин 126 кв.33 з/ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2026г. 09.15	14.01.2026г. 10.15	1:00	устранено
56	ул.25 Октября 72 кв.9 з/Д. (6эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла (канализации)	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2026г. 09.30	14.01.2026г. 09.45	0:15	устранено
57	ул.Одесская 76 кв.12 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2026г. 09.00	14.01.2026г. 13.00	4:00	устранено

58	ул.К.Либкнехта 201/1 кв.91 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2026г. 10:10	14.01.2026г. 11:10	1:00	устранено
59	ул.Федько 34 кв.21 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2026г. 13:00	14.01.2026г. 13:20	0:20	устранено
60	ул.Свердлова 74 кв.68 з/з.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2026г. 13:20	14.01.2026г. 15:15	1:55	устранено
61	ЦТП – «26-ц»: ул. К.Маркса 129, 131, 133, 147, 149. ул. Манойлова 50, 52. ул. К.Либкнехта 292.	ремонтные работы					15.01.26 г. 8:25	15.01.26 г. 10:50	2:25	Включено ГВС
62	ЦТП – «6-ок»: ул. Каховская 1, 3, 4, 5, 9/1, 9/2, 9/3. ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3.	ремонтные работы					15.01.26 г. 8:50	15.01.26 г. 9:40	0:50	Включено ГВС
63	ул.Юности, 4/1, 4/2	ремонтные работы					15.01.26 г. 8:50	15.01.26 г. 12:00	3:10	Включено ГВС
64	клуб "Ветеран" ул.25 Октября, 114	ремонтные работы					15.01.26 г. 9:20	15.01.26 г. 10:20	1:00	Включено отопление
65	ул.К.Либкнехта, 137а, ул.Дружбы, 120	ремонтные работы					15.01.26 г. 10:15	15.01.26 г. 11:35	1:20	Включено отопление
66	ЦТП – «6-ок»: ул. Каховская 1, 3, 4, 5, 9/1, 9/2, 9/3. ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3.	ремонтные работы					15.01.26 г. 11:25	15.01.26 г. 12:00	0:35	Включено ГВС
67	п. Западный 17/4 з/з,4 под-ды (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 8:40	15.01.2026г. 12:30	4:50	устранено
68	ул. Горького 37 кв. 144 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 9:00	15.01.2026г. 9:35	0:35	устранено
69	ул. Чехова 2 кв. 59 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 9:35	15.01.2026г. 10:00	0:25	устранено
70	ул. К. Цеткин 1/2 з/2 под-да	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 9:00	15.01.2026г. 10:25	1:25	устранено
71	п. Чкалова 44 кв. 56 з/2ст (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 13:00	15.01.2026г. 15:40	2:40	устранено
72	ул. 9 Января 198 кв. 66 з/эл.уз (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 14:00	15.01.2026г. 15:40	1:40	устранено

73	ул. Ларионова 43 з/эл.уз (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 14:10	15.01.2026г. 16:25	2:15	устранено
74	ул. Юности 53 кв. 27 з/д (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 15:30	15.01.2026г. 16:10	0:40	устранено
75	ул. Юности 53 кв. 27 з/ст (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2026г. 15:30			не устранено
<b>г.Днестровск</b>										
1	ЦРБ (терапия)	порыв трубопровода					10.01.26 г. 10:15	10.01.26 г. 13:35	3:20	Включено ГВС
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г.Слободзея</b>										
1	Котельная №1	автоматика безопасности					2.01.26 г. 10:05	2.01.26г. 10:40	0:35	Включено отопление
2	Котельная №7	автоматика безопасности					10.01.26 г. 11:20	10.01.26 г. 11:40	0:20	Включено отопление
3	Котельная №7	автоматика безопасности					11.01.26 г. 11:50	11.01.26 г. 12:25	0:35	Включено отопление
4	Котельная №3	автоматика безопасности					12.01.26 г. 2:50	12.01.26 г. 3:15	0:25	Включено отопление
5	Котельная №7	автоматика безопасности					13.01.26 г. 14:25	13.01.26 г. 15:05	0:40	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>										
<b>с.Парканы</b>										
1	Котельная №1 (СОШ)	аварийное отключение электроэнергии					8.01.26 г. 6:40	8.01.26 г. 10:30	3:50	Включено отопление
2	Котельная №1 (ДС)	аварийное отключение электроэнергии					8.01.26 г. 6:40	8.01.26 г. 10:30	3:50	
<b>с.Суклея</b>										
1	Котельная №18	авария ВК-1					1.01.26 г. 13:20	1.01.26г. 13:55	0:35	Включено ГВС и отопление
2	Котельная №18	авария ВК-1					2.01.26 г. 12:05	2.01.26г. 12:45	0:40	Включено ГВС и отопление
3	Котельная №18	авария ВК-1					4.01.26 г. 9:45	4.01.26 г. 10:30	0:45	Включено ГВС и отопление
4	Котельная №18	авария ВК-1					5.01.26 г. 8:50	5.01.26 г. 9:40	0:50	Включено ГВС и отопление
5	Котельная №18	авария ВК-1					6.01.26 г. 12:35	6.01.26 г. 13:25	0:50	Включено ГВС и отопление
6	Котельная №18	авария ВК-1					7.01.26 г. 11:30	7.01.26 г. 12:00	0:30	Включено ГВС и отопление
7	Котельная №18	авария ВК-1					8.01.26 г. 10:00	8.01.26 г. 10:30	0:30	Включено ГВС и отопление
8	Котельная №18	авария ВК-1					9.01.26 г. 8:55	9.01.26 г. 9:05	0:10	Включено ГВС и отопление
9	Котельная №18	авария ВК-1					10.01.26 г. 7:10	10.01.26 г. 8:20	1:10	Включено ГВС и отопление
10	Котельная №18	авария ВК-1					11.01.26 г. 6:25	11.01.26 г. 6:55	0:30	Включено ГВС и отопление
11	Котельная №18	авария ВК-1					12.01.26 г. 5:00	12.01.26 г. 5:45	0:45	Включено ГВС и отопление
<b>с.Незавертайловка</b>										
1	ул. Кирова, 100, ул. Мигурела, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 41, 43, ул. Свердла, 4, 8	порыв трубопровода					14.01.26 г. 7:00	14.01.26 г. 10:20	3:20	Включено отопление
<b>с. Ближний Хутор</b>										
1	Котельная №16	отключение электроэнергии					12.01.26 г. 10:10	12.01.26 г. 11:20	1:10	Включено отопление

2	Котельная №26	отключение электроэнергии			12.01.26 г. 10:10	12.01.26 г. 11:20	1:10	Включено отопление
<b>Григоріопольский район</b>								
<b>г.Григоріополь</b>								
1	Котельная №1				8.01.26 г. 21:20	8.01.26 г. 21:25	0:05	Включено отопление
2	Котельная №2 ЦРБ				8.01.26 г. 21:20	8.01.26 г. 21:40	0:20	Включено отопление
3	ул. К.Маркса, 174	течь стояка			3.01.26 г. 10:20	3.01.26 г. 14:55	4:35	Включено отопление
4	ул.Кирова, 2	течь батарен			10.01.26 г. 11:20	10.01.26 г. 13:30	2:10	Включено отопление
<b>Григоріопольский район</b>								
<b>п.Карманово</b>								
1	котельная №1	авария горелки на ВК-2			1.01.26 г. 5:05	1.01.26 г. 5:20	0:15	Включено отопление
<b>с.Малашты</b>								
1	с. Малашты котельная №1 (СОШ)	аварийное отключение электроэнергии			3.01.26 г. 12:05	3.01.26 г. 13:25	1:20	Включено отопление
2	с. Малашты котельная №2 (ДС)	аварийное отключение электроэнергии			3.01.26 г. 12:05	3.01.26 г. 13:25	1:20	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Вальченко,45, кв.3	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	31.12.2025 7:55	31.12.2025 10:00	2:05:00	Устранено
2	Взрослая поликлиника по ул. Кирова,112	Стояк отопления в кабинете	Течь американки	Неплотное соединение	02.01.2026 15:25	05.01.2026 10:00	66:35:00	Устранено
3	ул.Юбилейная,41, кв16	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	03.01.2026 8:15	03.01.2026 11:30	3:15:00	Устранено
4	ул.Вальченко,93, кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	03.01.2026 10:10	03.01.2026 10:35	0:25:00	Устранено
5	ул.Бородинская,3, кв.102	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	03.01.2026 15:40	03.01.2026 16:20	0:40:00	Устранено
6	ул.Вальченко,19, кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	04.01.2026 16:40	04.01.2026 17:20	0:40:00	Устранено

7	ул.Куйбышева,20, кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	05.01.2026 11:00	05.01.2026 15:00	4:00:00	Устранено
8	ул.Вальченко,21, кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материалла	07.01.2026 2:07	07.01.2026 9:30	7:23:00	Устранено
9	ул.Гвардейская,22, кв.71	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2026 9:50	08.01.2026 12:50	3:00:00	Устранено
10	ул.Титова,32, кв.5	Лежак отопления в квартире в техподполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.01.2026 9:00	09.01.2026 11:00	2:00:00	Устранено
11	ул.Вершигоры,113, кв.20	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	09.01.2026 11:59	09.01.2026 13:30	1:31:00	Устранено
12	ул.Ленина,3, кв.7	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2026 16:52	09.01.2026 17:30	0:38:00	Устранено
13	ул.Юбилейная,67, кв.14	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ материала	09.01.2026 18:02	11.01.2026 15:00	44:58:00	Устранено
14	ул.Вальченко,79	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.01.2026 19:15	09.01.2026 21:00	1:45:00	Установлен хомут
15	Музыкальная школа по ул.Гагарина,13	Стояк отопления в кабинете	Течь водоразборного крана	Износ материала	09.01.2026 19:25	09.01.2026 20:25	1:00:00	Устранено
16	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115;МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Падение Р воды в сетевом контуре	09.01.2025 19:45	09.01.2025 21:45	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	МОУ "Рыбницкая Прогимназия № 1" по ул.Грибоедова, 26	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	10.01.2026 10:20	10.01.2026 12:50	2:30:00	Устранено
18	ул.Титова,42,кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля перед прибором отопления	Износ материала	10.01.2026 12:25	10.01.2026 13:18	0:53:00	Устранено
19	ул.Вальченко,9,кв.52	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	10.01.2026 14:21	10.01.2026 15:19	0:58:00	Устранено

20	ул.Юбилейная,д.49 кв.73	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.01.2026 11:45	11.01.2026 12:50	1:05:00	Устранено
21	ул.Заречная,24"а", кв.37	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	12.01.2026 15:10	12.01.2026 16:30	1:20:00	Устранено
22	ул.Мичурина.31/3, кв.64	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	12.01.2026 16:35	12.01.2026 17:40	1:05:00	Установлен хомут
23	ул.Заречная.24 "а", кв.60	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	12.01.2026 17:10	12.01.2026 18:00	0:50:00	Устранено
24	ул. Б. Главана,3, кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь стояка	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2026 8:32	13.01.2026 14:30	5:58:00	Устранено
25	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2026 9:00	13.01.2026 11:00	2:00:00	Устранено
26	ул. Вальченко,33, кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2026 10:42	13.01.2026 13:00	2:18:00	Устранено
27	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №3" по ул. Ленина, 60	Лежак отопления на тех. этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2026 10:50	14.01.2026 14:10	3:20:00	Устранено
28	ул. Комсомольская,52, кв.8	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2026 12:00	14.01.2026 15:00	3:00:00	Устранено
29	ул. Кирова,137, кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	14.01.2026 12:40	14.01.2026 16:20	3:40:00	Устранено
30	ул. Вальченко, 27а	ЦТП №42	Остановка технологического оборудования	Перегрев шин секционного выключателя	14.01.2026 13:45	14.01.2026 14:15	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
31	ул. Вальченко,43, кв.195	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2026 15:40	15.01.2026 11:00	19:20:00	Устранено
32	ул. Гвардейская,26, кв.25	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2026 16:05	14.01.2026 18:10	2:05:00	Устранено
33	ул.Вершигоры,119, кв.104	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	14.01.2026 16:45			Прекращена подача ГВС по двум стоякам.Рем.раб.будут произведены по факту предоставления доступа в

34	ул.Вершигоры,119, кв.122	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	14.01.2026 20:26	14.01.2026 22:12	1:46:00	Устранено
35	ул.Вальченко,35, кв.116	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2026 22:04	15.01.2026 13:30	15:26:00	Устранено
36	ул.Мичурина,17,кв.45	Лежак отопления на тех.этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 2:26	15.01.2026 6:50	4:24:00	Устранено
37	ул.Кирова,110	Стояк отопления в подвале	Течь дренажного крана	Износ материала	15.01.2026 3:17	15.01.2026 3:48	0:31:00	Устранено
38	ул. Вальченко, д.89 кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 10:30	15.01.2026 11:30	1:00:00	Устранено
39	ул.Мичурина,17,кв.45	Лежак отопления на тех.этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 10:30	15.01.2026 13:30	3:00:00	Устранено
40	ул. Вальченко, д.9 кв.221	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 10:44	15.01.2026 12:30	1:46:00	Устранено
41	ул.Мичурина д.29/1 кв.66	Лежак отопления на тех.этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 12:15	15.01.2026 13:45	1:30:00	Устранено
42	ул. Вальченко, д.49 кв.65	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 14:20	15.01.2026 16:00	1:40:00	Устранено
43	ул.Маяковского, д.33 кв.59	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 18:00	15.01.2026 21:20	3:20:00	Устранено
44	ул.Заречная, д. 24/а кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии (полипропилен)	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 19:00			Закрыт стояк ГВС
45	ул. Мичурина,39, кв.2	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2026 20:20	15.01.2026 22:15	1:55:00	Устранено
46	ул. Вершигоры, 115/1	ЛГК №32	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	16.01.2026 0:40	16.01.2026 1:40	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	08.01.2026 17:06	08.01.2026 17:17	0:11:00	Возобновлена подача тепловой энергии

2	с.Красненькое,ул.Школьная,10/1:ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.3.Космодемьянской	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	08.01.2026 21:20	08.01.2026 22:43	1:23:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Вадатурково, ул. Артюхова, 115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Износ оборудования КИПиА (блок питания)	11.01.2026 8:17	11.01.2026 10:00	1:43:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Пушкина,2	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.12.2025 21:10	31.12.2025 11:00	13:50:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
1	с.Цыбулевка,ул.Школьная,5 "а" : МДОУ Детский сад "Медвежонок" по ул. Школьной, 5а	ЛГК № 30	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	09.01.2026 13:25	09.01.2026 17:10	3:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	ул.Кирова,274,кв.10	Лежак отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.01.2026 16:50	10.01.2026 14:00	21:10:00	Устранено
2	СШ № 3,ул.Кирова.59	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.01.2026 9:40	12.01.2026 11:00	1:20:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
1	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад";ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Течь американки в кабинете школы	Неплотное соединение	04.01.2026 11:20	04.01.2026 12:35	1:15:00	Устранено
2	с.Катериновка,ул.Котовского,3 : МОУ «Катериновская ОСШ-детский сад им.А.С.Пушкина»	ЛГК № 16	Течь американки в кабинете школы	Неплотное соединение	04.01.2026 12:30	04.01.2026 13:55	1:25:00	Устранено