

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 23 янв по 31 янв 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
23.01.2026										
Б.Южная	2СШ 6 кВ	23 янв 13:40	23 янв 15:08	1:28	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	г. Бендеры: котельная - 2, теплопункт - 1.	Бендерский р-н	Бендеры г.	4 124	286
24.01.2026										
ТП-213	р №1	24 янв 9:40	24 янв 10:19	0:39	Замена ПН на фазе А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30	
ТП-215	РН№15	24 янв 17:55	24 янв 18:34	0:39	Замена ПН фаза с	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ТП-241	0,4РЗф	24 янв 8:26	24 янв 10:08	1:42	Перегорание ПН-50А "в"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	10	
25.01.2026										
Новая Лунга	10В5Ф	25 янв 18:28	25 янв 21:03	2:35	Падение дерева в пролете опор № 200/19 и № 200/20.	Нет.	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	4	7
								Дороцкое с.		6
ТП--246	0,4В-1Ф	25 янв 9:30	25 янв 10:05	0:35	Схлест проводов в пролете опор 7-8 в следствии падения ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	20	
ТП-443	Ф-3	25 янв 16:10	25 янв 17:15	1:05	Схлест проводов. Перегорание ПН-80А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	12	
26.01.2026										
Бендеры Центр 31 Ф	10ВСЯ1	26 янв 19:25	26 янв 22:42	3:17	Налипание льда и обрыв провода в пролёте опор № 119 - 119/1.	Нет.	Бендерский р-н	Протягайловка с.	62	7
Карманово	10В9Ф	26 янв 10:11	26 янв 11:44	1:33	Налипание льда, обрыв проводов.	п. Карманово: детсад - 1 ,школа - 1, артскважина - 2.	Григориопольский р-н	Карманово пос.	82	3

Карманово	10В9Ф	26 янв 10:11	26 янв 11:44	1:33	Налипание льда, обрыв проводов.	п. Карманово: детсад - 1 ,школа - 1, артскважина - 2.	Григориопольский р-н	Колосово пос.	217	24
								Красная Бессарабия с.	7	1
								Победа с.	3	1
		26 янв 11:46	26 янв 15:51	4:05	Налипание льда, обрыв проводов.	п. Карманово: детсад - 1 ,школа - 1, артскважина - 2.	Григориопольский р-н	Карманово пос.	82	3
			Колосово пос.	217				24		
			Красная Бессарабия с.	7				1		
			Победа с.	3				1		
Новая Лунга	10В5Ф	26 янв 9:00	26 янв 10:52	1:52	Налипание льда, обрыв провода в пролёте опор № 184 - 192.	Нет.	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	4	7
								Дороцкое с.		6
ПС Мокра	10В4Ф	26 янв 9:43	26 янв 14:46	5:03	Налипание льда, падение дерева и обрыв проводов в пролёте опор № 61 - 62.	с. Мокра: водонапорная башня - 1, котельная - 1, школа - 1, детсад - 1.	Рыбницкий р-н	Победа с.	6	
								Бутучаны с.		7
								Запорожец с.	14	1
								Мокра с.	184	20
								Шевченко с.	14	1
								Бессарабка с.	11	1
ПС Строенцы	10В7Ф	26 янв 22:44	27 янв 0:10	1:26	Налипание льда, обрыв проводов.	с. Белочи: скважина - 1, котельная - 1; с.Вадатурково: скважина - 1.	Рыбницкий р-н	Белочи с.	300	35
								Рыбница г.	671	
								Строенцы с.	58	2
								Вадатурково с.	141	7
РП-1	СШ-10 кВ	26 янв 17:55	26 янв 19:33	1:38	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	г. Дубоссары: котельная - 3, теплопункт - 2, КНС - 2, артскважина - 1, водокомплекс - 4; с. Дзержинское: КНС - 1, артскважина - 1.	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	384	37
								Дубоссары г.	2 917	325

РП-20	10В1Ф	26 янв 20:28	26 янв 22:11	1:43	Налипание льда, обрыв проводов.	с. М.Молокиш: скважина - 1, котельная - 1; с. Плоть: скважина - 2, котельная - 1; с.Гараба: котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Васильевка с.	62	5
								Гараба с.	223	23
								Малый Молокиш с.	157	20
								Плоть с.	386	36
								Советское с.	148	19
								Вадатурково с.		1
ТП-200	0,4Р2Ф	26 янв 13:25	26 янв 17:25	4:00	Перегорание ППНИ-40А фазы "С"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	5	
ТП-205	Ф-3	26 янв 15:10	26 янв 17:20	2:10	гололед	-	Слободзейский р-н	Владимировка с.	3	
ТП-219	0,4Р2Ф	26 янв 14:00	26 янв 17:09	3:09	Обрыв крюка крепления изолятора оп. 21 нулевого провода	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	37	
	Ф№2	26 янв 18:30	26 янв 20:50	2:20	перегорание ППНИ-40А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	18	
ТП-233	0.4Р2Ф	26 янв 17:10	28 янв 12:07	1 сут., 18:57	Обрывы проводов	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	9	
ТП-289	0,4В-1Ф	26 янв 15:50	26 янв 16:38	0:48	Схлест проводов в пролете опор 21-22 в следствии падения ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	12	
ТП-464	ВЛ-0.4кВ Ф№2	26 янв 10:15	26 янв 12:25	2:10	Падение деревьев, веток,приближение на опасное расстояние	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10	
ТП-597	0,4Р-1Ф	26 янв 17:35	26 янв 18:38	1:03	Схлест проводов в полете опор 18-19	-	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	18	
ТП-645	0,Р2Ф	26 янв 13:20	26 янв 19:17	5:57	Падения опоры №6, перегорание ПН2-40А всех 3-ех фаз	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	16	

УТФ	СШ-10 кВ	26 янв 20:12	26 янв 22:10	1:58	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Шипка: скважина - 1.	Григориопольский р-н	Шипка с.	282	22
Шипка	СШ-10 кВ	26 янв 20:12	27 янв 1:02	4:50	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Шипка: скважина - 2, котельная - 1.	Григориопольский р-н	Шипка с.	359	37
								Весёлое с.	21	2
27.01.2026										
Борисовка	10В36Ф	27 янв 0:15	27 янв 3:44	3:29	Налипание льда, обрыв провода в пролёте опор № 27/8 - 27/9.	Нет.	Бендерский р-н	Бендеры г.		11
Карманово	10В4Ф	27 янв 11:34	27 янв 14:04	2:30	Налипание льда, обрыв проводов в пролётах опор № 12 - 13.	с.Гидирим: водонапорная башня - 1, котельная - 1.	Григориопольский р-н	Карманово пос.	148	7
	10В9Ф	27 янв 14:13	27 янв 21:52	7:39	Налипание льда, обрыв проводов.	с. Колосово: скважины - 4, детсад - 1, школа - 1.	Григориопольский р-н	Карманово пос.		1
								Колосово пос.	217	24
								Красная Бессарабия с.	7	1
		27 янв 22:03	27 янв 22:30	0:27	Налипание льда, обрыв проводов и падение дерева в пролёте опор № 211-212.	п. Колосово: скважина - 3.	Григориопольский р-н	Карманово пос.		1
								Колосово пос.	217	24
		27 янв 22:47	28 янв 17:07	18:20	Налипание льда, обрыв проводов.	п. Колосово: детсад - 1, школа -1, скважина - 3.	Григориопольский р-н	Карманово пос.		1
								Колосово пос.	168	21
Кузьмин	10В13Ф	27 янв 14:59	27 янв 18:35	3:36	Налипание льда, обрыв проводов.	с. Журка: школа - 1, КНС - 1, котельная - 1.	Каменский р-н	Кузьмин с.		1
								Окница с.	243	26
ПС Воронково 35/6	6В5Ф	27 янв 1:25	29 янв 12:36	2 сут., 11:11	Налипание льда, обрыв проводов.	Нет.	Рыбницкий р-н	Гидирим с.		1

ПС Выхватинцы	10В4Ф	27 янв 15:09	28 янв 1:21	10:12	Налипание льда, обрыв проводов и падение дерева в пролете опор № 19 - 20.	нет	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.		2
								Зозуляны с.		1
								Кирово с.	17	1
								Новая Жизнь с.	10	2
ПС Гидирим	10В5Ф	27 янв 11:31	27 янв 12:46	1:15	Налипание льда, обрыв проводов.	с.Гидирим: водонапорная башня - 1, котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Рыбница г.		1
								Гидирим с.	519	48
								Выхватинцы с.		1
ПС Красненькое	10В16Ф	27 янв 12:49	27 янв 14:09	1:20	Налипание льда, обрыв проводов.	с. Красненькое: водонапорная башня - 1, котельная - 1; с. Броштяны: водонапорная башня - 1, котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Плоть с.	94	6
								Броштяны с.	186	19
								Дмитровка с.	14	2
								Ивановка с.	122	8
								Красненькое с.	696	57
	СШ-10 кВ	27 янв 0:28	27 янв 1:19	0:51	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Красненькое: скважина - 1, котельная - 1; с. Броштяны: скважина - 1, котельная - 1; с. Ивановка: скважина - 1.	Рыбницкий р-н	Рыбница г.		1
								Гараба с.	64	2
								Плоть с.	94	6
								Большой Молокиш с.	365	31
								Броштяны с.	186	19
								Дмитровка с.	14	2
								Ержово с.		3
								Ивановка с.	122	8
								Красненькое с.	715	61
	СЯ-2 КС 16Ф	27 янв 4:20	27 янв 8:09	3:49	Налипание льда, обрыв проводов.	с. Броштяны: скважина - 1, котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Плоть с.	94	6
								Большой Молокиш с.		1
								Броштяны с.	186	19
								Красненькое с.	100	3
ПС МРЗ-3	10В8Ф	27 янв 17:41	27 янв 19:04	1:23	Налипание льда, обрыв проводов.	г.Рыбница: школа -2, детсад - 2, теплопункт - 2; с. Шмалена: водозабор - 3.	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	1 793	174

РП-6	10В14Ф	27 янв 1:02	27 янв 1:26	0:24	Износ изоляции КЛ - 10 кВ РП-6 - ТП-252.	Нет.	Бендерский р-н	Бендеры г.	356	22
Севериновка	10В5Ф	27 янв 11:35	27 янв 12:23	0:48	Налипание льда, обрыв проводов.	с. Хрустовая: школа - 1, скважина - 1, детсад - 1, котельная - 1.	Каменский р-н	Севериновка с.	70	4
								Хрустовая с.	815	49
ТП-114	0,4В-1Ф	27 янв 11:40	27 янв 13:10	1:30	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	12	
ТП-16	0,4Р-2Ф	27 янв 12:05	27 янв 18:10	6:05	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	14	
ТП-172	0,1Р-1Ф	27 янв 11:10	27 янв 15:00	3:50	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Мокра с.	11	
ТП-211	0,4Р-1Ф	27 янв 11:35	27 янв 19:15	7:40	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Малая Ульяма с.	9	
ТП-22	Ф-1	27 янв 10:25	28 янв 15:36	1 сут., 5:11	Обрыв проводов Ф-1 оп11-13 из-за гололедообразования	-	Каменский р-н	Соколовка с.	4	
ТП-241	0,4Р4ф	27 янв 12:56	27 янв 19:10	6:14	Обрывы проводов	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	80	
ТП-266	0,4Р-1Ф	27 янв 6:50	27 янв 9:10	2:20	Обрыв провода фазы А пролёт опор 10-11	-	Рыбницкий р-н	Ивановка с.	10	
ТП-27	Ф-3	27 янв 10:25	27 янв 13:37	3:12	Обрыв проводов	-	Каменский р-н	Константиновка с.	40	

ТП-27										
ТП-272	0,4Р-7Ф	27 янв 8:10	27 янв 11:20	3:10	Обрыв провода фазы В пролёт опор 15-46	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	16	
ТП-377	0.4Р1Ф	27 янв 7:15	27 янв 17:40	10:25	Обрывы проводов	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	104	
ТП47	Ф-2	27 янв 13:00	27 янв 15:57	2:57	Обрыв проводов	-	Каменский р-н	Катериновка с.	41	
ТП-51	0,4В-1Ф	27 янв 10:40	27 янв 14:20	3:40	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Вадатурково с.	25	
Тп-52	0,4В-2Ф	27 янв 10:45	27 янв 14:40	3:55	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Вадатурково с.	17	
	Ф-2	27 янв 10:00	27 янв 11:20	1:20	Обрыв проводов Ф2 оп16-28,35-37 из-за гололедообразования	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	35	
ТП-53	Ф-4	27 янв 12:00	28 янв 17:00	1 сут., 5:00	Обрыв проводов Ф-4 оп 12-16,31-32,35-37 из-за гололедообразования	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	81	
ТП-53 Ф-1	Ф-1	27 янв 9:00	27 янв 11:50	2:50	Обрыв проводов Ф-1 оп 75-77,92-94,82-85 из-за гололедообразования	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	93	
ТП-61	04Р-1Т	27 янв 20:20	28 янв 14:20	18:00	повреждение трансформатора	-	Рыбницкий р-н	Белочи с.	58	
УТФ	10В15Ф	27 янв 19:35	28 янв 3:24	7:49	Налипание льда, обрыв проводов.	нет	Григориопольский р-н	Шипка с.	260	12
28.01.2026										

Борисовка 36 Ф	10ВСЯ1	28 янв 5:01	28 янв 14:23	9:22	Налипание льда, обрыв проводов и падение ж/б опор 119/2, 119/3, 119/4.	Нет.	Бендерский р-н	Протягайловка с.	62	7
Васильевка	10В8Ф	28 янв 7:49	28 янв 15:46	7:57	Налипание льда, падение опоры № 167 и обрыв проводов пролете опор № 165 - 169.	с. Койково: скважина - 1; с. Дубово: скважина - 1.	Дубоссарский р-н	Дубово с.	191	21
ВЛ-0,4кВ ТП-22 Ф-10	оп 26-27	28 янв 8:48	28 янв 10:25	1:37	Обрыв 0 провода	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	35	
Дойбаны	СШ-10 кВ	28 янв 20:31	28 янв 22:56	2:25	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Журка: школа - 1, котельная - 1, КНС - 1, скважина - 3; с. Мокра: КНС - 1; с. Поленки: котельная - 2, детсад - 1, интернат - 1; с. Ульма: детсад - 1; с. Шмалена: водозабор - 3; г. Рыбница: детсад - 1, школа - 1, тепловыпуск - 1	Дубоссарский р-н	Гармацкое с.	507	39
								Гоян с.	378	32
								Дойбаны с.	438	30
								Дойбаны-2 с.	218	27
								Койково с.	160	21
								Цыбулевка с.	499	31
								Ягорлык с.	11	4
Зак.Слободка	10В 3Ф	28 янв 22:05	28 янв 22:38	0:33	Износ изоляции КЛ-10 кВ ПС Зак. Слободка 3Ф - ТП-107.	г. Тирасполь: котельная - 1, тепловыпуск - 4.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	2 146	172
		28 янв 22:38	28 янв 22:40	0:02	Износ изоляции КЛ-10 кВ ПС Зак. Слободка 3Ф - ТП-107.	г. Тирасполь: котельная - 1, тепловыпуск - 4.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	2 146	172
Каменка	10В10Ф	28 янв 10:19	28 янв 12:32	2:13	Налипание льда, обрыв проводов в пролёте опор № 52/2/1 - 52/2/2.	Нет.	Каменский р-н	Севериновка с.		1
								Каменка г.	41	7
								Подойма с.		1

ПС Выхватинцы	10В4Ф	28 янв 11:02	28 янв 11:20	0:18	Налипание льда, падение дерева и обрыв проводов в пролёте опор № 23 - 24 участка №108.	Нет.	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.		2
								Зозуляны с.		1
								Кирово с.	17	1
								Новая Жизнь с.	10	2
	СШ-10 кВ	28 янв 20:33	28 янв 20:33	0:00	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Зозуляны: котельная - 1; с. Выхватинцы: скважина - 3, психоневрологический диспансер - 1, школа - 1, котельная - 2.	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.	506	51
								Зозуляны с.	257	25
								Кирово с.	17	1
								Новая Жизнь с.	10	2
ПС Красненькое	10В14Ф	28 янв 11:18	28 янв 16:33	5:15	Налипание льда, обрыв проводов в пролёте опор № 117 - 118, участка 301.	с. Б.Молокиш: котельная - 1, водонапорная башня - 1, школа - 1, детсад - 1.	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	365	30
								Красненькое с.	19	4
	10В16Ф	28 янв 5:23	28 янв 5:28	0:05	Налипание льда.	с. Красненькое: детсад - 1, скважина - 1, котельная - 1, школа - 1; с. Ивановка: скважина - 1; с. Броштяны: школа -1, скважина - 1, детсад - 1, котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Плоть с.	94	6
								Броштяны с.	186	19
								Дмитровка с.	14	2
								Ивановка с.	122	8
								Красненькое с.	696	57
	СЯ-2 КС 16Ф	28 янв 3:01	28 янв 10:57	7:56	Налипание льда, обрыв проводов.	с. Плоть: водонапорная башня - 1, котельная - 1.	Рыбницкий р-н	Плоть с.	94	6
РП-20	ВД-1Ф СЯ-1	28 янв 3:01	28 янв 12:40	9:39	Налипание льда, обрыв проводов.	с. Советское: котельная - 1, водонапорная башня - 1.	Рыбницкий р-н	Плоть с.	386	36
								Советское с.	148	19
								Вадатурково с.	92	15

ТП 201	0,4Р1Ф	28 янв 11:02	29 янв 11:47	1 сут., 0:45	В результате обледенения, обрыв проводов опоры №5 - 7.	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	12
ТП 231	0,4Р1Ф	28 янв 8:00	29 янв 16:53	1 сут., 8:53	В результате обледенения, обрыв проводов опоры № 4 - 5, 5 -13 , 26 - 28.	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	7
	0,4Р2Ф	28 янв 8:00	28 янв 17:29	9:29	Обледенение , обрывы проводов	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	48
ТП 239	0,4Р3ф	28 янв 10:51	28 янв 20:26	9:35	Обрывы проводов в пролетах 3,4,8,9,12,14	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	38
ТП 328	0,4Р2Ф	28 янв 8:00	28 янв 17:24	9:24	Оборваны провода	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	19
ТП-100	ВЛ-0,4кВ Ф№2	28 янв 13:50	28 янв 17:10	3:20	Падение деревьев	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	11
ТП-130	Ф-1	28 янв 6:19	28 янв 13:35	7:16	Сгорены ПН-2	-	Каменский р-н	Ротар с.	29
	Ф-2	28 янв 14:10	28 янв 16:03	1:53	Сгорены ПН-2	-	Каменский р-н	Ротар с.	23
	Ф-3	28 янв 8:30	28 янв 13:35	5:05	Сгорен ПН-2	-	Каменский р-н	Ротар с.	5
ТП-185	ВЛ 0,4кВ Ф№1	28 янв 10:10	28 янв 17:02	6:52	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Владимировка с.	10
ТП-187	ВЛ-0,4кВ Ф№2	28 янв 10:30	28 янв 19:30	9:00	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Мокра с.	11
ТП-19	ВЛ-0,4кВ Ф№1	28 янв 10:40	28 янв 16:40	6:00	Падение деревьев, веток,	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	15
ТП-209	ВЛ 0,4кВ Ф№1	28 янв 13:10	28 янв 16:55	3:45	Падение деревьев	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	14

ТП-209									
ТП-22	ВЛ 0,4кв Ф№2	28 янв 11:00	28 янв 17:05	6:05	Падение деревьев	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	14
ТП-241	0,4Р4Ф	28 янв 6:08	28 янв 19:55	13:47	Обрыв проводов	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	80
ТП-243	0,4Р2Ф	28 янв 5:20	28 янв 14:46	9:26	Обрыв проводов	-	Григориопольский р-н	Мочаровка с.	15
ТП-26	Ф-2	28 янв 9:48	28 янв 12:30	2:42	Сгорен ППНи	-	Каменский р-н	Валя-Адынка с.	13
ТП-260	0,4Р-8Ф	28 янв 12:10	28 янв 17:05	4:55	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	10
ТП-299	ВЛ 0,4кв Ф№1	28 янв 11:05	28 янв 16:55	5:50	Падение деревьев,	-	Рыбницкий р-н	Васильевка с.	14
ТП-307	0,4Р1Ф	28 янв 5:03	28 янв 16:40	11:37	Обрыв проводов	-	Григориопольский р-н	Мочаровка с.	29
ТП-308	0,4Р1Ф	28 янв 5:47	28 янв 18:43	12:56	Обрыв проводов	-	Григориопольский р-н	Весёлое с.	28
ТП-377	0,4В1Ф	28 янв 6:24	28 янв 17:01	10:37	Обрыв проводов	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	104
ТП-42	Ф-3 фаза "А" и "В"	28 янв 9:30	28 янв 11:30	2:00	Сгорен ППНи	-	Каменский р-н	Катериновка с.	26
ТП-43	Ф-3	28 янв 9:09	28 янв 17:10	8:01	Сгорены ППНи	-	Каменский р-н	Катериновка с.	17
ТП-439	Ф-2 ул. Мичурина	28 янв 12:00	28 янв 13:01	1:01	Обрыв проводов. Перегорание ПН-2 80А 3шт.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	25
ТП-46	ВЛ-0,4кв Ф№2	28 янв 10:20	28 янв 18:20	8:00	падение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	8

ТП-46											
ТП-47	Ф-2	28 янв 12:05	28 янв 17:20	5:15	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Катериновка с.	36		
ТП-493	Ф-6	28 янв 11:10	28 янв 15:25	4:15	Сгорены ПН	-	Каменский р-н	Катериновка с.	28		
ТП-51	ВЛ-0,4кв	28 янв 14:10	28 янв 17:50	3:40	Падение деревьев,	-	Рыбницкий р-н	Вадатурково с.	85		
Тп-52	ВЛ 0,4кв Ф№2	28 янв 15:10	28 янв 18:01	2:51	Падение деревьев,	-	Рыбницкий р-н	Владимировка с.	108		
ТП-575	0,4Р-1Ф	28 янв 12:00	28 янв 17:12	5:12	пвдение ветки на ВЛ	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	22		
ТП-576	0,4Р-1Ф	28 янв 12:20	28 янв 16:38	4:18	Падение деревьев	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	15		
ТП-80	ВЛ 0,4кв Ф№2	28 янв 14:10	28 янв 19:43	5:33	Падение деревьев	-	Рыбницкий р-н	Мокра с.	16		
Шипка	10В2Ф	28 янв 8:57	28 янв 15:59	7:02	Налипание льда, падение деревя и обрыв проводов пролете опор № 100 - 102.	с. Шипка: детсад - 1, школа - 1, котельная - 1, скважина - 1.	Григориопольский р- н	Шипка с.	359	37	
29.01.2026											
ВРУ Дружбы 10	1 подъезд	29 янв 14:39	29 янв 14:58	0:19	Плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15		

ВРУ К.Либкнехта 159 Ж	Вводной АВ	29 янв 0:10	29 янв 1:10	1:00	Повредился АВ ЗР С100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	76	
ПС Красненькое	10В3Ф	29 янв 21:41	30 янв 3:00	5:19	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	Нет.	Рыбницкий р-н	Гараба с.	64	2
								Красненькое с.	100	3
ТП 200	0,4РЗФ	29 янв 19:19	29 янв 20:50	1:31	Перегорание ППНИ 50А "в"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	6	
ТП-213 04Р1Ф	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы 30	29 янв 21:20	30 янв 0:34	3:14	Повреждение КЛ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ТП-479	ВЛИ-0,4 кВ Ф-2	29 янв 7:54	29 янв 8:40	0:46	Замена предохранителя ПН-2 ф.В 250/80А из-за повреждение одной фазы в ящике мачтового рубильника оп.1 ВЛИ-0,4 кВ ТП- 479 Ф-3 ООО "Фермер-Плюс".	-	Слободзейский р-н	Загорное с.	28	
ТП77	Р №25 - Кл тп-77 - ВРУ Мацнева 11 р №6 - КЛ ТП77 - ВРУ Мацнева 11	29 янв 13:57	29 янв 16:56	2:59	р № 25 Ф А на повреждении (в обрыве) р № 6 фаза В и С на КЗ, Ф А на повреждении (в обрыве)	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25	
30.01.2026										
Гыртоп	10В38Ф	30 янв 11:53	30 янв 17:38	5:45	Обрыв провода фазы "А", опора № 137.	с. Гыртоп: скважина - 2, школа - 1.	Григориопольский р-н	Бруслаки с.	4	2
								Гыртоп с. Мокряки с.	196 8	19
Днестровская	10В10Ф	30 янв 13:45	30 янв 14:10	0:25	Износ изоляции КЛ-10 кВ ПС Днестровская 10В10Ф - РП-16.	г. Тирасполь: детсад - 4, школа - 1, поликлиника - 3, роддом - 1, котельная - 3, теплопункт - 4.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	5 283	542

Н-Котовск	СШ-10 кВ	30 янв 21:52	30 янв 22:52	1:00	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Приозёрное: скважина - 2; с. Ново- Котовск: скважина - 2.	Слободзейский р-н	Ново-Котовск с.		7
								Приозёрное с.	112	8
Первомайск	СШ-10 кВ	30 янв 21:02	30 янв 22:01	0:59	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	п. Первомайск: дом ветеранов - 1, скважина - 2, КНС - 3, очистные - 1, котельные - 6.	Слободзейский р-н	Ново-Котовск с.	201	12
								Незавертайловка с.	383	58
								Первомайск пос. Слободзея г.	1 855	239 1
ПС Красненькое	10В3Ф	30 янв 13:49	30 янв 16:53	3:04	Падение ветки дерева в пролёте опор № 9 - 10 участка 32.	нет	Рыбницкий р-н	Гараба с.	64	2
								Большой Молюкиш с.		1
ПС Мокра	10В4Ф	30 янв 11:18	30 янв 13:17	1:59	Обрыв провода фазы "А", опоры № 124 - 125.	с. Мокра: водонапорная башня - 1, котельная - 1, школа - 1, насосная - 2.	Рыбницкий р-н	Победа с.	6	
								Бутучаны с.		7
								Запорожец с.	14	1
								Мокра с.	184	20
								Шевченко с.	14	1
								Бессарабка с.	11	1
ТП-219	ф№1	30 янв 18:40	30 янв 20:35	1:55	перегорание ППНИ- 40А Ы фаза"в"	-	Григориопольский р- н	Гыртоп с.	14	
ТП-552	04Р-4Ф	30 янв 13:00	30 янв 14:30	1:30	факт перегорания П-фазы А, попадание горячей воды в подвале.	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	50	
ТП-80	Вл-0,4кВ ф№2 ф№3	30 янв 8:00	30 янв 10:30	2:30	Падение деревьев, веток, приближение на опасное расстояние	-	Дубоссарский р-н	Новая Кошница с.	22	

Фрунзе	СШ-10 кВ	30 янв 21:02	30 янв 23:25	2:23	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	с. Владимировка: скважина - 3; с. Константиновка: скважина - 1; с. Никольское: скважина - 1; с. Фрунзе: скважина - 3, котельная - 2, ст. Новосавитская: скважина - 1.	Слободзейский р-н	Владимировка с.	512	49
								Константиновка с.	244	16
								Никольское с.	73	17
								Новая Андрияшевка с.	139	15
								Новосавицкая пос.	26	2
								Старая Андрияшевка с.	48	3
								Уютное с.	38	4
								Фрунзе с.	523	49
Общий итог									41 413	3638