

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 23.01.2026 по 31.01.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Манойлова, 23, 25, 27	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	22.01.26 г. 8:20	22.01.26 г. 15:20	7:00	Включено ГВС
2	НИИ Библиотека ул.Мира, 50	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	22.01.26 г. 18:00	23.01.26 г. 13:30	19:30	Включено отопление
3	ул. Манойлова, 23, 25, 27, ул.25 Октября, 85	замена трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	23.01.26 г. 8:50	23.01.26 г. 14:00	5:10	Включено ГВС
4	ул.К.Либкнехта, 189, 193, пер.2-й Бородинский, 2	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	23.01.26 г. 10:40	23.01.26 г. 13:00	2:20	Включено отопление
5	Котельная№6	мигание электроэнергии			25.01.26 г. 7:25	25.01.26 г. 7:35	0:10	Включено отопление
6	Котельная №23 РГИВОВ	мигание электроэнергии			25.01.26 г. 7:25	25.01.26 г. 8:05	0:40	Включено отопление
7	Котельная№7	мигание электроэнергии			25.01.26 г. 7:25	25.01.26 г. 8:25	1:00	Включено отопление
8	ул. Одесская 94 кв. 92 з/ст./кухни (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.01.2026г. 06:00	29.02.2026г. 15:00	561:00	устранено
9	ул. Юности 15,17 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2026г. 9:00	23.01.2026г. 9:30	0:30	устранено
10	Юности 51 кв. 71 з/д (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2026г. 8:30	23.01.2026г. 11:00	2:30	устранено
11	ул. К. Либкнехта 193 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2026г. 10:10	23.01.2026г. 11:00	0:50	устранено
12	ул. К. Либкнехта 193 з/эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2026г.10:10	23.01.2026г. 15:00	4:50	устранено
13	ул. Космонавтов 38 кв. 23 з/д (6эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2026г. 10:10	23.01.2026г. 11:00	0:50	устранено

14	ул. К. Либкнехта 193 кв. 14 з/1эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.01.2026г. 10:40	23.0.2026г. 15:00	4:20	устранено
15	ул. Калинина 64 кв. 6 з/д (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.01.2026г. 12:20	23.01.2026г. 14:00	1:40	устранено
16	ул. Федько 12А кв. 75 з/ст (9эт.) лифтерская	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.01.2026г. 12:30	23.01.2026г. 14:00	1:30	устранено
17	ул. Каховская 12 з/д (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.01.2026г. 14:00	23.01.2026г. 14:40	0:40	устранено
18	ул.Юности 4/3 кв.53 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.01.2026г. 23.50	24.01.2026г. 01.00	1:10	устранено
19	ул.Луначарского 9а з/д(2эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.01.2026г. 16.20	24.01.2026г. 19.20	3:00	устранено
20	ул.Федько 4 кв.36з/полдома (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.01.2026г. 20.10	24.01.2026г. 23:20	3:10	устранено
21	ул. Федько 4 кв. 36 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.01.2026г. 20:10	26.01.2026г. 10.00	37:50	устранено
22	ул. Котовского 29 кв.37 з/эл.уз. (14 эт.)	трубопровод ЦО	замена стояка		длительная эксплуатация износ	100%	25.01.2026г. 10.30	25.01.2026г. 13.00	2:30	устранено
23	ЦТП – «145-ок»: ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34.	ремонтные работы на ВВП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация		26.01.26 г. 9:10	26.01.26 г. 17:20	6:10	Включено ГВС
24	ул.Федько, 14	ремонтные работы - вырвало прокладку			длительная эксплуатация		26.01.26 г. 8:45	26.01.26 г. 9:05	0:20	Включено отопление
25	Котельная №6	мигание электроэнергии					26.01.26 г. 18:15	26.01.26 г. 18:30	0:15	Включено отопление
26	ул.Каховская 6 з/э.у. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 08.40	26.01.2026г. 09.40	1:00	устранено
27	ул.Краснодонская 66 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 09.30	26.01.2026г. 11.00	1:30	устранено
28	ул.Юности 10/4 кв.53 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 08.50	26.01.2026г. 09.10	0:20	устранено

29	ул.К.Либкнехта 159Е кв.60 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 09.00	26.01.2026г. 15.00	6:00	устранено
30	ул.Восстания 46 кв.72 з/п-д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 09.00	26.0.2026г. 15.45	6:45	устранено
31	ул.Зелинского 23 кв.17 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 09.10	26.01.2026г. 10.00	0:50	устранено
32	ул.К.Либкнехта 211 кв.54 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 09.20	26.01.2026г. 11.10	1:50	устранено
33	п.Чкалова 47 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия у ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 10.05	26.01.2026г. 10.55	0:50	устранено
34	ул.Краснодонская 66 кв.23 з/ст.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 11.00			не устранено
35	ул.Юности 8/4 кв.6 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 13.20	26.01.2026г. 15.00	1:40	устранено
36	ул.Милева 1 кв. 106 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2026г. 18.00	27.01.2026г. 14:00	20:00	устранено
37	Котельная №6	мигание электроэнергии					27.01.26 г. 22:10	27.01.26 г. 22:15	0:15	Включено отопление
38	Котельная №6	аварийное отключение дымососа					28.01.26 г. 4:40	28.01.26 г. 4:45	0:05	Включено отопление
39	Котельная №6	аварийное отключение дымососа					28.01.26 г. 5:25	28.01.26 г. 5:30	0:05	Включено отопление
40	Котельная №28, ул. 25 Октября, 65	автоматика безопасности					28.01.26 г. 6:25	28.01.26 г. 7:50	1:25	Включено отопление
41	ул. Полецкого 28 з/д	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.01.2026г. 9:05	27.01.2026г. 11:10	2:05	устранено
42	ул. Юности 60/4 кв.94 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.01.2026г. 9:00	27.01.2026г. 10:15	1:15	устранено
43	ул. Федько 12 кв. 69 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.01.2026г. 9:30	27.01.2026г. 10:50	1:20	устранено
44	ул.Краснодонская, 50	замена запорной арматуры			длительная эксплуатация		28.01.26 г. 8:40	28.01.26 г. 9:30	0:50	Включено отопление
45	ЦТП – «2-к»: ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	ремонтные работы на ВВП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация		28.01.26 г. 8:45	28.01.26 г. 9:55	1:10	Включено ГВС

46	ЦТП – «3-к»: ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2т.	ремонтные работы на ВВП		длительная эксплуатация		28.01.26 г. 10:05	28.01.26 г. 10:45	0:40	Включено ГВС
47	Котельная №8	мигание электроэнергии				28.01.26 г. 22:10	28.01.26 г. 22:45	0:35	Включено отопление
48	Котельная №6	отключение дымососа				29.01.26 г. 4:45	29.01.26 г. 5:05	0:20	Включено отопление
49	Котельная №6	отключение дымососа				29.01.26 г. 6:10	29.01.26 г. 6:20	0:10	Включено отопление
50	Котельная №6	отключение дымососа				29.01.26 г. 6:50	29.01.26 г. 6:55	0:05	Включено отопление
51	Котельная №6	отключение дымососа				29.01.26 г. 7:00	29.01.26 г. 7:05	0:05	Включено отопление
52	Котельная №6	отключение дымососа				29.01.26 г. 7:15	29.01.26 г. 7:20	0:05	Включено отопление
53	ул.Одесская 82 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.01.2026г. 08.30	28.01.2026г. 10.00	1:30	устранено
54	ул.Федько 36 кв.57 з/2ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.01.2026г. 08.30	28.01.2026г. 12.00	3:30	устранено
55	ул.Космонавтов 4/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.01.2026г. 09.00	28.01.2026г. 14.30	5:30	устранено
56	пер.Западный 19/1 кв.39 з/3ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.01.2026г. 09.00	28.01.2026г. 11.00	2:00	устранено
57	ул.20 Партсъезда 25 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.01.2026г. 09.30	28.01.2026г. 15.30	6:00	устранено
58	ул.Шевченко 81/2 кв.90 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.01.2026г. 10.45	28.01.2026г. 13.30	2:45	устранено
59	ул.Курчатова 72 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.01.2026г. 13.00	28.01.2026г. 13.50	0:50	устранено
60	ул.Калинина 626 з/под(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.01.2026г. 13.00	28.01.2026г. 14.30	1:30	устранено
61	ЦТП – «4-с»: ул. Федько 13, 15 ,17 - 5эт . пер. Раевского 10 - 5эт. ул. Правды 2 - 5эт, 4 - 4эт, 6- 5эт. ул. К.Либкнехта 132 - 3эт, 134, 136- 4эт, 137А - 5эт, 138, 140, 142- 4эт, 144А- 2эт, 146 - 4эт	ремонтные работы на ВВП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация	29.01.26 г. 9:35	29.01.26 г. 11:20	1:45	Включено ГВС

62	ул.Юности. 15, 17	ремонтные работы-замена трубопровода		длительная эксплуатация	29.01.26 г. 8:40	29.01.26 г. 12:10	3:30	Включено ГВС
63	ул.Юности. 40	чистка сопла		длительная эксплуатация	29.01.26 г. 14:30	29.01.26 г. 15:15	0:45	Включено отопление
64	ул. К. Либкнехта 78 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2026г. 08.30	29.01.2026г. 09.40	1:10	устранено
65	ул. Крупской 1 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2026г. 09.00	29.01.2026г. 12.30	3:30	устранено
66	ул. Курчатова74 кв.36 з/д (14 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2026г. 08.30	29.01.2026г. 11.00	2:30	устранено
67	ул. Ларионова 43 з/эл.уз. (9 эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2026г. 13.30	29.01.2026г. 15.00	1:30	устранено
68	п. Раевского 13 кв.14 з/эл.уз. (4 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2026г. 14.30	29.01.2026г. 15.30	1:00	устранено
69	ул. Х. Ботьева 22 кв. 47 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2026г. 14.00	29.01.2026г. 15.10	1:10	устранено
70	ул. Котовского 29 кв.32 з/д (14 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2026г. 11.30	29.01.2026г. 16.45	3:15	устранено
71	ЦТП – «145-ок»: ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34	ремонтные работы на ВВП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	30.01.26 г. 8:30	30.01.26 г. 12:30	4:00	Включено ГВС
72	ул.Милева, 1	ремонтные работы	обслуживание элеваторного узла	длительная эксплуатация	30.01.26 г. 8:30	30.01.26 г. 11:55	3:25	Включено отопление
73	ул.Краснодонская, 34, Каховская, 19, 21, 23, 25, 27	ремонтные работы	замена трубопровода	длительная эксплуатация	30.01.26 г. 8:35	30.01.26 г. 11:30	2:55	Включено ГВС
74	ЦТП – «27-ц»: ул. Луначарского 28, 30, 31, 32, 34. ул. 25 Октября 73, ул. Котовского 29.	ремонтные работы на ВВП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	30.01.26 г. 13:05	30.01.26 г. 13:55	0:50	Включено ГВС
75	Котельная №12 , пр-д Магистральный, 12	порыв трубопровода ГУП "ВиВ"			30.01.26 г. 10:30	30.01.26 г. 18:00	7:30	Включено ГВС
76	Котельная №6	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 13:40	30.01.26 г. 13:55	0:15	Включено отопление
77	ул. 25 Октября, 45	автоматика безопасности			30.01.26 г. 14:25	30.01.26 г. 15:15	0:50	Включено отопление
78	Котельная №6	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 20:55	30.01.26 г. 21:20	0:25	Включено отопление

79	Котельная №6	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 21:40	30.01.26 г. 22:00	0:20	Включено отопление
80	Котельная №6	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 22:40	30.01.26 г. 22:50	0:10	Включено отопление
81	Котельная №6	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 22:55	30.01.26 г. 23:00	0:05	Включено отопление
82	ул.Одесская 76 кв.95 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.01.2026г. 08.50	30.01.2026г. 10.00	1:10	устранено
83	ул.Котовского 29 кв.32 з/Д. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.01.2026г. 08.40	30.01.2026г. 11.15	2:35	устранено
г.Днестровск								
1	ул.Энергетиков, 9	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	23.01.26 г. 8:30	23.01.26 г. 11:30	2:00	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	Котельная №3 ул. Котовского,157В	мигание электроэнергии			24.01.26 г. 11:30	24.01.26 г. 12:00	0:30	Включено отопление
2	Котельная №9 пер. Больничный,1	мигание электроэнергии			24.01.26 г. 13:30	24.01.26 г. 14:05	0:35	Включено отопление
3	Котельная №3	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 18:15	26.01.26 г. 18:45	0:30	Включено отопление
4	Котельная №9	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 18:15	26.01.26 г. 19:55	1:40	Включено отопление
5	Котельная №3	мигание электроэнергии			27.01.26 г. 0:10	27.01.26 г. 0:30	0:20	Включено отопление
6	Котельная №9	мигание электроэнергии			27.01.26 г. 0:10	27.01.26 г. 0:50	0:40	Включено отопление
7	Котельная №7	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 22:50	30.01.26 г. 23:20	0:30	Включено отопление
8	Котельная №9	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 23:55	31.01.26 г. 00:30	0:35	Включено отопление
9	Котельная №3	мигание электроэнергии			31.01.26 г. 02:05	31.01.26 г. 02:10	0:05	Включено отопление
10	Котельная №3	мигание электроэнергии			31.01.26 г. 05:45	31.01.26 г. 06:05	0:20	Включено отопление
11	Котельная №9	мигание электроэнергии			31.01.26 г. 05:45	31.01.26 г. 06:50	1:05	Включено отопление
пгт. Первомайск								
1	Котельная №2 ул. Ленина,62Б	мигание электроэнергии			25.01.26 г. 7:25	25.01.26 г. 8:00	0:35	Включено отопление
2	Котельная №2	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 17:55	26.01.26 г. 18:15	0:20	Включено отопление
3	Котельная №2	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 21:20	26.01.26 г. 21:50	0:30	Включено отопление

4	Котельная №2	мигание электроэнергии			27.01.26 г. 1:10	27.01.26 г. 1:30	0:20	Включено отопление
5	Котельная №1	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 21:05	30.01.26 г. 22:30	1:25	Включено отопление
6	Котельная №2	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 20:30	30.01.26 г. 22:30	2:00	Включено отопление
с.Парканы								
1	Котельная ДК ул. Благоева,4	мигание электроэнергии			25.01.26 г. 7:25	25.01.26 г. 8:15	0:50	Включено отопление
2	Котельная №4 СВА	мигание электроэнергии			28.01.26 г. 4:30	28.01.26 г. 5:55	1:25	Включено отопление
с.Чобручи								
1	Котельная ул. Победы,54А	мигание электроэнергии			25.01.26 г. 7:25	25.01.26 г. 8:15	0:50	Включено отопление
с. Терновка								
1	Котельная	мигание электроэнергии			23.01.26 г. 9:15	23.01.26 г. 10:05	0:50	Включено отопление
с.Суклея								
1	Котельная №17	сильный нагрев вентилятора			26.01.26 г. 9:25	26.01.26 г. 12:25	3:00	Включено отопление
2	Суклея ул.Фрунзе 106Б кв.12 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.01.2026г. 20.40	28.01.2026г. 01.20	4:40	устранено
с.Ближний Хутор								
1	Котельная №16	автоматика безопасности			29.01.26 г. 16:00	29.01.26 г. 17:00	1:00	Включено отопление
2	Котельная №16	автоматика безопасности			30.01.26 г. 0:40	30.01.26 г. 2:20	1:40	Включено отопление
3	Котельная №26	замена теплосчетчика			30.01.26 г. 9:10	30.01.26 г. 9:30	0:20	Включено отопление
4	Котельная №16	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	30.01.26 г. 9:50	30.01.26 г. 10:40	0:50	Включено отопление
5	Котельная №16	автоматика безопасности			30.01.26 г. 14:55	30.01.26 г. 15:10	0:15	Включено отопление
пос.Фрунзе								
1	Котельная	отключение электроэнергии от генератора			30.01.26 г. 21:05	30.01.26 г. 22:20	1:15	Включено отопление
с.Чобручи								
1	Котельная	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 21:05	30.01.26 г. 22:05	1:00	Включено отопление
2	Котельная	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 23:10	30.01.26 г. 23:55	0:45	Включено отопление
пос.Красное								
1	Котельная	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 23:10	31.01.26 г. 00:00	0:50	Включено отопление
г.Григориополь								

1	Котельная №2 ЦРБ	мигание электроэнергии			25.01.26 г. 7:25	25.01.26 г. 8:15	0:50	Включено отопление
2	Котельная №1	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 17:55	26.01.26 г. 18:00	0:05	Включено отопление
3	Котельная №2 ЦРБ	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 17:55	26.01.26 г. 18:15	0:20	Включено отопление
4	Котельная №2 ЦРБ	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 21:20	26.01.26 г. 21:50	0:30	Включено отопление
5	Котельная №2 ЦРБ	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 23:35	27.01.26 г. 0:15	0:40	Включено отопление
6	Котельная №1	мигание электроэнергии			27.01.26 г. 10:37	27.01.26 г. 10:43	0:06	Включено отопление
7	ул.Ленина, 11	порыв трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	29.01.26 г. 9:20	29.01.26 г. 11:35	2:15	Включено отопление
8	Котельная №2 ЦРБ	мигание электроэнергии			30.01.26 г. 23:20	31.01.26 г. 0:00	0:40	Включено отопление
Григорьевский район								
п. Красная Горка								
1	Котельная	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 17:55	26.01.26 г. 18:00	0:05	Включено отопление
2	Котельная	мигание электроэнергии			27.01.26 г. 10:37	27.01.26 г. 10:43	0:06	Включено отопление
с. Карманово								
1	Котельная №1	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 21:40	26.01.26 г. 21:55	0:15	Включено отопление
2	Котельная №1	мигание электроэнергии			27.01.26 г. 11:34	27.01.26 г. 14:15	0:41	Включено отопление
с. Спея								
1	Котельная	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 22:10	26.01.26 г. 22:25	0:15	Включено отопление
с.Маяк								
1	Котельная №1	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 17:55	26.01.26 г. 18:30	0:35	Включено отопление
2	Котельная №2	мигание электроэнергии			26.01.26 г. 17:55	26.01.26 г. 18:30	0:35	Включено отопление
3	Котельная №1	мигание электроэнергии			27.01.26 г. 10:37	27.01.26 г. 10:43	0:06	Включено отопление
4	Котельная №2	мигание электроэнергии			27.01.26 г. 10:37	27.01.26 г. 11:15	0:38	Включено отопление

5	Котельная №2	мигание электроэнергии			29.01.26 г. 3:20	29.01.26 г. 3:40	0:20	Включено отопление
6	Котельная №1	отключение электроэнергии			29.01.26 г. 8:45	29.01.26 г. 8:55	0:10	Включено отопление
7	Котельная №2	подключение электрогенератора			29.01.26 г. 8:45	29.01.26 г. 9:05	0:20	Включено отопление
с.Шипка								
1	Котельная	переключения на эл.сети			26.01.26 г. 20:10	27.01.26 г. 1:10	5:10	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Юбилейная ,д.57 кв.72	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	22.01.2026 21:47	23.01.2026 11:00	13:13:00	Устранено
2	пр. Победы, д. 18 подвал	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2026 10:05	23.01.2026 10:30	0:25:00	Устранено
3	ул. Юбилейная, д.59 кв.74	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2026 10:50	23.01.2026 16:40	5:50:00	Устранено
4	ЦТП № 42	Отключение эл.оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	Авария РЭС	23.01.2026 12:02	23.01.2026 16:00	3:58:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ЛГК № 32	Останов оборудования котельной	Аварийное откл.эл.энергии	Авария РЭС	23.01.2026 12:02	23.01.2026 13:30	1:28:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул.Вальченко, д.53 кв.43	Стояк отопления в квартире	Течь батарей	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2026 12:23	23.01.2026 15:00	2:37:00	Устранено
7	ул.Вершигоры, д. 103 кв.46	Стояк отопления в квартире	Течь американки на стояке	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2026 13:07	23.01.2026 13:30	0:23:00	Устранено
8	ул. Кирова,116, кв.88	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира	Причина повреждения не известна	23.01.2026 13:07	24.01.2026 11:30	22:23:00	Устранено
9	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №10 с лиц. классами" по ул. Вальченко, 15	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2026 16:00	23.01.2026 20:15	4:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии

10	ул. Вальченко, д.81 кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь американки на стояке	Износ материала	24.01.2026 8:35	24.01.2026 9:20	0:45:00	Устранено
11	ул. Вальченко, д.93 кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	24.01.2026 8:45	24.01.2026 11:20	2:35:00	Устранено
12	ул. Ленина, д.1 кв.52	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2026 10:30	24.01.2026 14:20	3:50:00	Устранено
13	ул. Вальченко, д.103 кв.122	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира	Причина повреждения не известна	24.01.2026 15:40	24.01.2026 16:20	0:40:00	Устранено
14	ул. Вальченко, д.61 кв.48	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2026 16:40	25.01.2026 13:00	20:20:00	Устранено
15	ул. Вальченко, д.61 кв.62	Стояк отопления в квартире	Течь американки на стояке	Износ материала	24.01.2026 17:20	24.01.2026 18:00	0:40:00	Устранено
16	ул. Ленина, д.47 кв.26	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира	Течь разводки	24.01.2026 18:22	24.01.2026 18:50	0:28:00	Устранено
17	ул. Гвардейская, д.20 кв.25	Стояк отопления в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2026 18:25	25.01.2026 13:00	18:35:00	Устранено
18	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2026 21:12	24.01.2026 22:33	1:21:00	Установлен хомут
19	ул. Юбилейная,51"А"	ЦТП № 11	Остановка технологического оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	25.01.2026 7:25	25.01.2026 9:30	2:05:00	Возобновлена подача ГВС
20	ул. Маяковского,43	Котельная № 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	25.01.2026 7:25	25.01.2026 8:40	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	ул. Степная,2"А"	Котельная № 3	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	25.01.2026 7:25	25.01.2026 9:25	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	ул. Юбилейная,43, кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС полипропилена	Износ материала	25.01.2026 8:33	25.01.2026 11:00	2:27:00	Устранено
23	ул. Титова,46, кв.20	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	25.01.2026 9:37	25.01.2026 10:20	0:43:00	Устранено

24	ул. Ленина,1, Юридическая консультация	Лежак отопления в кабинете	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.01.2026 10:40	25.01.2026 15:00	4:20:00	Устранено
25	ул. Севастопольская,28"Б", кв.31	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	25.01.2026 12:21			Закрыт стояк
26	ул. Вальченко,33, кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь ав. крана	Износ материала	25.01.2026 13:33	25.01.2026 14:30	0:57:00	Устранено
27	ул. Победы,22, кв.61	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	25.01.2026 15:04	25.01.2026 16:30	1:26:00	Устранено
28	ул. Маяковского,35, в подвале	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.01.2026 15:37	25.01.2026 18:30	2:53:00	Устранено
29	ул. Ленина,3, кв.7	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	25.01.2026 19:50	25.01.2026 20:20	0:30:00	Устранено
30	ул. Вальченко, д.27 кв.33	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	25.01.2026 21:00	25.01.2026 22:20	1:20:00	Устранено
31	ул. Севастопольская,28"Б", кв.31	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	25.01.2026 12:21	26.01.2026 11:10	22:49:00	Устранено
32	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛПК № 36	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1,2	26.01.2026 6:55	26.01.2026 8:35	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
33	ул. Вальченко,103, кв.41	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	26.01.2026 8:00	26.01.2026 12:00	4:00:00	Устранено
34	Библиотека по ул. Мичурина, 19	Стояк отопления подвале	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	26.01.2026 8:15	26.01.2026 11:20	3:05:00	Устранено
35	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь фланцевого соединения на приборе отопления	Не плотное соединение	26.01.2026 8:25	26.01.2026 13:30	5:05:00	Устранено
36	ул. Ленинградская,137	Лежак отопления в подвале	Течь грязевика	Коррозия металла в связи с износом	26.01.2026 9:45	26.01.2026 16:25	6:40:00	Устранено
37	ул. Кирова,110, кв.100	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	26.01.2026 9:50	26.01.2026 15:35	1:15:00	Устранено

38	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1,2	26.01.2026 10:40	26.01.2026 12:15	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
39	ул. Маяковского,33, кв.3	Лежак отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.01.2026 10:50	26.01.2026 14:30	3:40:00	Устранено
40	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1,2	26.01.2026 14:45	26.01.2026 15:50	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
41	ЛГК № 31; 32; 36	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Авария ДФ ГУП "ЕРЭС"	26.01.2026 18:00	26.01.2026 22:40	2:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
42	ул. Юбилейная,51"А"	ЦТП № 11	Остановка технологического оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	26.01.2026 18:00	26.01.2026 19:40	2:05:00	Возобновлена подача ГВС
43	ул. Маяковского,43	Котельная № 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	26.01.2026 18:00	26.01.2026 18:40	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
44	ул. Степная,2"А"	Котельная № 3	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	26.01.2026 18:00	26.01.2026 21:10	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
45	ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115;	ЛГК № 32	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2026 8:50	28.01.2026 13:40	4:50:00	Устранено
46	ул. Вальченко,21,кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	28.01.2026 9:40	28.01.2026 10:00	0:20:00	Устранено
47	ул.Заречная,24"а"	Стояк ГВС в подвале	Течь американки	Не плотное соединение	28.01.2026 9:45	28.01.2026 10:05	0:20:00	Устранено
48	ул. Юбилейная, 57,кв.102	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2026 10:05	28.01.2026 15:00	4:55:00	Устранено
49	ул. Комсомольская, 32,кв.19	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2026 10:30	28.01.2026 12:00	1:30:00	Устранено
50	ул. Гвардейская,68,кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	28.01.2026 12:35	28.01.2026 13:00	0:25:00	Устранено
51	ул. Мичурина, 27/1	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2026 14:30	28.01.2026 17:00	2:30:00	Установлен хомут

52	ул. Юбилейная, 59	Стояк ГВС в подвале	Течь резьбы	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2026 14:35	28.01.2026 15:20	0:45:00	Устранено
53	МОУ "Рыбницкая русская основная общеобразовательная школа №5" по ул. Степной, 37	Прорыв воздушного трубопровода	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2026 16:05	28.01.2026 19:30	3:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии на школу № 5.Перекрыто на мастерские
54	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	Замена запорной арматуры	Износ материала	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2026 17:55	28.01.2026 19:00	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
55	ул. Мичурина, д.25/2 кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	29.01.2026 0:40	29.01.2026 0:55	0:15:00	Устранено
56	ул. Гвардейская, д.30 кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	29.01.2026 3:35	29.01.2026 3:55	0:20:00	Устранено
57	ул. Вальченко,27"А"	ЦТП № 42	Остановка технологического оборудования	Замена шпильки сальникового узла на насосном агрегате	29.01.2026 8:30	29.01.2026 9:30	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
58	ул. Комсомольская,26	Лежак отопления в подвале	Замена участка трубопровода	Износ материала	29.01.2026 8:30	29.01.2026 14:30	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
59	ул. Гвардейская,30, кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	29.01.2026 9:30	29.01.2026 12:30	3:00:00	Устранено
60	ул. Вальченко,79	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2026 12:00	29.01.2026 15:15	3:15:00	Устранено
61	ул. Грибоедова,19	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2026 13:30	29.01.2026 14:20	0:50:00	Устранено
62	ул. Вальченко,19	Лежак отопления на тех.этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2026 15:00	29.01.2026 16:50	1:50:00	Устранено
63	ул. Вальченко,89, кв.13	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2026 8:00	30.01.2026 10:10	2:10:00	Устранено
63	ул. Победы,30	Стояк отопления в подвале	Течь полипропиленовой трубы	Износ материала	30.01.2026 13:40	30.01.2026 15:40	2:00:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	ЛГК № 6,11,12,21,26	Останов оборудования котельной	Аварийное откл.эл.энергии	Авария РЭС	22.01.2026 16:00	22.01.2026 18:15	2:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии

2	ЛГК № 6,11,12,13,26	Останов оборудования котельной	Аварийное откл.эл.энергии	Авария РЭС	23.01.2026 12:10	23.01.2026 13:50	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ЛГК № 5,8,9,10,14,15,18,20,23,24,25,32,34	Останов оборудования котельной	Аварийное откл.эл.энергии	Авария РЭС	23.01.2026 12:10	23.01.2026 18:30	6:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Течь прибора отопления в столовой	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2026 8:20	24.01.2026 12:20	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ЛГК № 5; 10; 18; 28; 29; 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	Авария ДФ "ЕРЭС"	25.01.2026 7:25	25.01.2026 15:30	8:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	26.01.2026 6:40			
7	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	26.01.2026 6:55			
8	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	26.01.2026 6:40	26.01.2026 11:10	4:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.01.2026 9:45	26.01.2026 16:20	6:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	ЛГК № 5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 26; 27; 28; 29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Авария на сетях "Днестрэнерго"	26.01.2026 18:00	27.01.2026 2:00	8:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	27.01.2026 15:32	28.01.2026 12:00	20:28:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 3:30	28.01.2026 13:00	9:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 3:30	28.01.2026 18:00	14:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии

14	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 5:10	28.01.2026 17:00	11:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 10:40	28.01.2026 19:25	8:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	с. Михайловка, ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК № 29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 10:40	28.01.2026 14:00	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 10:40	28.01.2026 16:15	5:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 11:20	28.01.2026 20:38	9:18:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	с. Вадатурково, ул.Артюхова,115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 11:20	28.01.2026 15:50	4:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 13:00	28.01.2026 13:20	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский дет. сад"по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 13:00	28.01.2026 14:00	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 14:40	28.01.2026 15:00	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
23	с Андреевка,ул Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 14:40	28.01.2026 15:00	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
24	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 14:40	28.01.2026 21:00	6:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
25	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 15:40	28.01.2026 22:30	6:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии

26	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 18:00	28.01.2026 21:50	3:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
27	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	29.01.2026 1:00	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
28	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК №20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	29.01.2026 1:45	4:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
29	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК №23	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	29.01.2026 3:05	5:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
30	с.Воронково, ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	29.01.2026 2:15	4:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
31	с.Советское, ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.01.2026 7:23	29.01.2026 10:30	3:07:00	Возобновлена подача тепловой энергии
32	с.Красненькое, ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.01.2026 10:45	29.01.2026 13:55	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
33	с. Михайловка, ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК № 29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.01.2026 15:25	29.01.2026 16:30	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
34	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.01.2026 17:15	29.01.2026 18:40	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
35	с.Гараба, ул.Свердлова, 1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.01.2026 22:00	30.01.2026 1:10	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
36	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.01.2026 2:10	30.01.2026 3:10	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
37	с.Попенки, ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК № 25	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.01.2026 11:05	30.01.2026 13:20	2:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии

38	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.01.2026 12:00	30.01.2026 14:20	2:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
39	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	30.01.2026 12:20	30.01.2026 15:15	2:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
40	МОУ "Выхвятинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	30.01.2026 17:30	30.01.2026 18:55	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ЛГК № 3,4,9,10,11,12,13,25,33,43,45	Останов оборудования котельной	Аварийное откл.эл.энергии	Авария РЭС	23.01.2026 12:10	23.01.2026 13:30	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул. Петровского, 1 ул.Свердлова.91, ул.Набатная,2,18	Внутриквартальная сеть ГВС (подземка)	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2026 12:00	24.01.2026 19:10	7:10:00	Устранено
3	ул. Куйбышева,1 от кот №6 "Швейная фабрика"	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.01.2026 10:05	25.01.2026 19:30	9:25:00	Устранено
4	ЛГК № 1; 2; 3; 5; 6; 7; 10; 17; 23; 43; 46	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	Авария на сетях "Днестрэнерго"	26.01.2026 18:00	26.01.2026 20:45	2:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ул.Фрунзе,48 ТП № 14 от Кот. № 1	Остановка технологического оборудования	Прекращена подача холодной воды	Авария на сетях ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	29.01.2026 8:50	29.01.2026 14:10	5:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул.Энергетиков,15, ЛГК № 7	Остановка технологического оборудования	Прекращена подача холодной воды	Авария на сетях ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	29.01.2026 9:00	29.01.2026 14:00	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул. Дзержинского,70а	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Ремонт водоподогревателя	30.01.2026 13:10	30.01.2026 18:40	5:30:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
1	ЛГК № 14,18,19,20,21,22,23,24,27,30,31,34,35,36,41	Останов оборудования котельной	Аварийное откл.эл.энергии	Авария РЭС	23.01.2026 12:10	23.01.2026 14:30	2:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Цыбулевка	ЛГК № 23,30,31	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	28.01.2026 23:07	1:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Гармацкое	ЛГК № 24,27	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	28.01.2026 23:07	1:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии

4	с. Гояны	ЛГК № 29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	28.01.2026 23:07	1:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Дойбаны 2	ЛГК № 34,35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	28.01.2026 23:07	1:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Дойбаны 2	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	29.01.2026 1:30	3:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с. Дойбаны 1	ЛГК № 44	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	28.01.2026 23:07	1:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Койково	ЛГК № 42	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	28.01.2026 23:07	1:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с. Дубово	ЛГК № 40	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	28.01.2026 23:07	1:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с. Дубово	ЛГК № 41	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.01.2026 21:40	29.01.2026 2:15	4:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	Котелная №1,2,3,4	Останов оборудования котельной	Аварийное откл.эл.энергии	Авария РЭС	23.01.2026 12:10	23.01.2026 14:15	2:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул. Кабака,80	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2026 14:50	23.01.2026 17:30	2:40:00	Устранено
3	ул. Ленина,1 (худож.школа)	Лежак отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2026 15:20			Перекрыли 1/2 здания
4	ул. Кирова,45	Тепловая камера	Течь запорной арматуры	Износ материала	23.01.2026 15:20	23.01.2026 17:20	2:00:00	Устранено