

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 13 мар по 20 мар 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
13.03.2026										
ТП-105 р№7	ВРУ Комсомольская 5 4под.	13 мар 11:20	13 мар 11:45	0:25	нагрев на нулевом проводнике в сторону 6 под.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50	
ТП-320	0,4Р2ф	13 мар 13:54	13 мар 16:59	3:05	Перегорание ПН-50А "а,в".	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	16	
ул. Луначарского 32	ВРУ	13 мар 19:35	13 мар 20:57	1:22	возгорание в кв. 31	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72	
14.03.2026										
К.Я. Юности 12/3	ВРУ Юности 12/3	14 мар 21:40	14 мар 22:00	0:20	во ВРУ отключился АВ ЗРС80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	38	
ТП-36 Ф-4	ВЛИ-0.4	14 мар 10:30	14 мар 11:00	0:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11	
15.03.2026										
ВРУ ул. Гоголя 2Б	Вводной АВ 63А ЗР	15 мар 23:30	15 мар 23:45	0:15	Повредился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	61	
ТП 248 ф 22	сил Кутузова	15 мар 10:55	15 мар 11:12	0:17	Заменяли ПН 250/100 А ф С	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16	
ТП-206	0,4Р1Ф	15 мар 11:51	15 мар 15:38	3:47	Перегорание ППНИ-50А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	3	
17.03.2026										
К.Я. Юности 31 3 под.	ВРУ Юности 31 3 под.	17 мар 11:35	17 мар 11:50	0:15	нагрев нв верхней губке П ф "В"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50	
ТП-117	0,4Р1Ф	17 мар 10:18	17 мар 11:24	1:06	Перегорание ППНИ-50А "с"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	4	
ТП-540	руб Лентна, Р. каховская	17 мар 16:50	17 мар 18:15	1:25	нагрев на губках ПН	-	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	135	
Общий итог									456	