

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 06.03.2026 по 13.03.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Комсомольская 10/1, 10/2, 12, 14	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	6.03.26 г 8.30	6.03.26 г 17.40	9:10:00	Включено ГВС
2	ул. Комарова 23, 31, 48	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	6.03.26 г 15.15	6.03.26 г 22.50	7:35	Включено ГВС
3	ВГ-1 Котельная №29 (блок 2)	падение давления в сетевом контуре			8.03.26 г 15.00	8.03.26 г 16.30	1:30	Включено ГВС
4	Котельная № 11	порыв водовода у Тиротекс	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	8.03.26 г 9.45	8.03.26 г 11.10	1:25	Включено ГВС
5	ул. Горького 37 кв.31 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.03.2023г. 09.00	06.03.2026г. 13.30	4:30	устранено
6	ул. Курчатова 74 кв.17 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.03.2026г. 17.50	06.03.2026г. 21.50	4:00	устранено
7	ул. Федько 13, 15, 17	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	9.03.26 г 9.45	9.03.26 г 11.20	1:35	Включено ГВС
8	ул.Юности 36 кв.39 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.03.2026г. 14.00	10.03.2026г. 11.00	21:00	устранено
9	ул. 1 Мая 11 кв. 9 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.03.2026г. 21:35	09.03.2026г. 22:00	0:25	устранено
10	ЦТП – «2-ок»: ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23. ул. Одесская 74.	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	10.03.26 г 8.10	10.03.26 г 13.20	5:10	Включено ГВС
11	пер.Западный 19/1 кв.36 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.03.2026г. 09.30	10.03.2026г. 14.00	4:30	устранено
12	ул.Правды 6 кв.47 з/ст. (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.03.2026г. 09.00	10.03.2026г. 12.30	3:30	устранено
13	ул.Зелинского 1г кв.18 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.03.2026г. 08.30	10.03.2026г. 15.00	6:30	устранено

14	п. Чкалова 47 кв.7 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.03.2026г. 08.30	10.03.2026г. 09.30	1:00	устранено
15	ул. Горького 37 кв.51 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.03.2026г. 09.20	10.03.2026г. 10.20	1:00	устранено
16	ул. Свердлова 71 кв.15 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.03.2026г. 09.00	10.03.2026г. 14.00	5:00	устранено
17	п. Западный 17/4 ВиВ (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.03.2026г. 09:45	10.03.2026г. 14.45	5:00	устранено
18	п. Западный 19/5 кв.35 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.03.2026г. 10.30	10.03.2026г. 12.30	2:00	устранено
19	ул. Комарова 17 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.03.2026г. 11.30	10.03.2026г. 14.00	2:30	устранено
20	ул. Ларионова 37 кв.33 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.03.2023г. 13.00	10.03.2026г. 14.00	1:00	устранено
21	Детский сад №25	Ремонтные работы МУП "ЖЭУК"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		11.03.26 г 8.50	11.03.26 г 16.30	7:40	Включено отопление
22	ЦТП – «27-э»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		11.03.26 г 8.30	11.03.26 г 14.05	5:35	Включено ГВС
23	ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт.	Ремонтные работы на ИТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		11.03.26 г 9.00	11.03.26 г 16.00	7:00	Включено ГВС
24	Детский сад № 16 (Мира 44)	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		11.03.26 г 14.50	11.03.26 г 16.00	1:10	Включено отопление
25	ул.Федько 36 кв.34 з/полД. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	11.03.2026г. 09.00	11.03.2026г. 10.00	1:00	устранено
26	ул.25 Октября 85 кв.4 з/полД. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	11.03.2026г. 09.10	11.03.2026г. 12.50	3:40	устранено
27	ул.К.Либкнехта 201/1 кв.58 з/Д.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	11.03.2026г. 09.20	11.03.2026г. 09.50	0:30	устранено
28	ул.Кутузова 189 кв.86 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	11.03.2026г. 09.20	11.03.2026г. 15.10	5:50	устранено
29	ул.К.Маркса 129 кв.126 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	11.03.2026г. 09.55	11.03.2026г. 10.30	0:35	устранено
30	ул.Манойлова 18 кв.52 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	11.03.2026г. 10.15	11.03.2026г. 15.00	4:45	устранено

31	ул.Зелинского 1Г з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.03.2026г. 10.15	11.03.2026г. 11.15	1:00	устранено
32	ул. Зелинского 23 кв.41 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 01.20	12.03.2026г. 9:10	7:50	устранено
33	ул. Юности 21, 23	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	12.03.26 г 8.50	12.03.26 г 11.40	2:50	Включено ГВС
34	ЦТП – «4-к»: ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище	Ремонтные работы МУП "ВиВ"			12.03.26 г 9.00	12.03.26 г 15.50	6:50	Включено ГВС
35	Котельная № 28, ул.25 Октября, 65	Ремонтные работы МУП "ВиВ"			12.03.26 г 9.45	12.03.26 г 14.40	4:50	Включено ГВС
36	ул. Федько 12 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 8:30	12.03.2026г. 10:30	2:00	устранено
37	ул. Ларионова 43 кв. 86 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 9:00	12.03.2026г. 13:30	4:30	устранено
38	ул. Восстания 46 кв. 56 з/2под-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 9:10	12.03.2026г. 14:50	5:40	устранено
39	ул. 9 Января 198 кв. 32 з/3ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 9:15	12.03.2026г. 9:35	0:20	устранено
40	ул. Юности 34 кв. 14 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 9:00	12.03.2026г. 10:40	1:40	устранено
41	п. Чкалова 53 кв. 65 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 9:00	12.03.2026г. 15:40	6:40	устранено
42	ул. К. Либкнехта 205 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 13:30	12.03.2026г. 14:00	0:30	устранено
43	ул. Юности 58/1 кв. 11 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	ЖЭУК эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 11:00	12.03.2026г. 13:00	2:00	устранено
44	ул. Каховская 8 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	коррозия ВиВ эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 14:00	12.03.2026г. 15:45	1:45	устранено
45	ул. Каховская 8 кв. 17, 18 з/2ст (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	коррозия ВиВ эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 14:00			не устранено
г.Днепровск								
1	ул. Зеленая 1 кв. 28	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	9.03.26 г 9.00	9.03.26 г 13.40	4:40	Включено отопление

2	ул. Комсомольская 12	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	10.03.26 г 8.20	10.03.26 г 15.30	7:10	Включено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	Котельная №1 - школа	порыв на т/трассе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	12.03.26 г 16.30			Выключено отопление
пос. Фрунзе								
1	Котельная	Мигание эл.энергии			7.03.26 г 3.30	7.03.26 г 4.20	0:50	Включено ГВС
г.Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул. Ливоневского 1	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	11.03.26 г 7.00			Выключено ГВС
2	ул. Ливоневского 1	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	11.03.26 г 7.00	11.03.26 г 10.00	3:00	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Победы ,34, кв.86	Стояк ГВС в квартире	Топят с выше расположенной квартиры	Причина повреждения не известна	05.03.2026 10:55	07.03.2026 16:55	54:00:00	Устранено
2	ул. Победы ,7 Салон "Валентина"	Стояк отопления в квартире	Топят с выше расположенной квартиры	Причина повреждения не известна	05.03.2026 11:25			Закрыт дом
3	ул. Мичурина ,15,кв.30	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	05.03.2026 17:10	06.03.2026 9:00	15:50:00	Устранено
4	ул. Мичурина,19	Лежак ГВС на тех.этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.03.2026 8:00	06.03.2026 10:30	2:30:00	Устранено
5	ул. Мичурина,25/4, кв.7	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 9:34	06.03.2026 9:50	0:16:00	Устранено
6	ул. Кирова,110, кв.88	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 9:51	06.03.2026 10:10	0:19:00	Устранено
7	ул. Б. Главана,9, кв.67	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.03.2026 9:53	06.03.2026 10:30	0:37:00	Устранено

8	ул. Вальченко,33, кв.216	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 10:22	06.03.2026 10:50	0:28:00	Устранено
9	ул. Вершигоры,127/2, кв.129	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 11:15	06.03.2026 12:00	0:45:00	Устранено
10	ул. Кирова,120, кв.55	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 15:18	06.03.2026 15:55	0:37:00	Устранено
11	ул. Кирова,120, кв.56	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 15:57	06.03.2026 16:25	0:28:00	Устранено
12	ул. Кирова,115, кв.2	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 15:57	06.03.2026 16:36	0:39:00	Устранено
13	ул. Мичурина, 19, кв.46	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	06.03.2026 17:20	06.03.2026 17:30	0:10:00	Устранено
14	ул. Гвардейская,70, кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 18:50	06.03.2026 19:16	0:26:00	Устранено
15	ул. Кирова,147, кв.7	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 19:15	06.03.2026 19:36	0:21:00	Устранено
16	ул. Вальченко,35, кв.85	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 20:20	06.03.2026 20:56	0:36:00	Устранено
17	ул. Кирова,147, кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.03.2026 22:25	06.03.2026 22:46	0:21:00	Устранено
18	ул. Вальченко,33, кв. 240	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	07.03.2026 5:15	07.03.2026 7:15	2:00:00	Устранено
19	ул. Кирова,142а, кв.39	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	07.03.2026 12:10			Закрыт дом
20	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №3" по ул. Ленина, 60;	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.03.2026 23:55	09.03.2026 11:10	35:15:00	Устранено

21	ул. Кирова,137, кв.75	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.03.2026 6:40	08.03.2026 6:50	0:10:00	Устранено
22	ул. Вершигоры д.111 кв.3	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.03.2026 9:25	08.03.2026 9:45	0:20:00	Устранено
23	ул. Грибоедова д.8 кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь с вышерасположенной квартиры	Течь американки по отоплению в кв. № 8	08.03.2026 10:15			Закрыли эл.узел
24	ул.Кирова д.117 кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.03.2026 10:45	08.03.2026 10:55	0:10:00	Устранено
25	ул.Кирова д.146 подвал	Стояк отопления в подвале	Течь американки	Неплотное соединение	08.03.2026 16:03	08.03.2026 16:25	0:22:00	Устранено
26	ул. Вальченко,93, кв.67	Стояк ГВС в квартире	Топят с выше расположенной квартиры	Причина повреждения не известна	09.03.2026 6:05	10.03.2026 15:45	33:40:00	Устранено
27	ул. Грибоедова д.8 кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь с вышерасположенной квартиры	Течь американки по отоплению в кв. № 8	08.03.2026 10:15	09.03.2026 9:00	22:45:00	Устранено
28	ул. Вальченко,93, кв.67	Стояк ГВС в квартире	Топят с выше расположенной квартиры	Причина повреждения не известна	09.03.2026 6:05			Перекрыт стояк ГВС
29	ул. Кирова,110, кв. 91	Стояк отопления в квартире	Течь в кв. № 97	Течь прибора отопления	09.03.2026 8:51	10.03.2026 11:20	26:29:00	Устранено
30	ул. Кирова, 81,Музей боевой славы	Лежак отопления в зале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.03.2026 8:55	09.03.2026 12:10	3:15:00	Устранено
31	ул. Б. Главана,15, кв.23	Стояк отопления в подвале	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	09.03.2026 9:55	10.03.2026 11:00	25:05:00	Устранено
32	ул. Вершигоры,123, кв. 93	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.03.2026 10:00	09.03.2026 10:30	0:30:00	Устранено
33	ул. Кирова,119, кв. 5	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	09.03.2026 10:25	11.03.2026 8:36	46:11:00	Устранено
34	ул. Мичурина,29/1, кв.55	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.03.2026 11:55	09.03.2026 12:10	0:15:00	Устранено

35	ул. Б.Главана, 1, кв 16	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	09.03.2026 12:10	09.03.2026 15:10	3:00:00	Устранено
36	ул. Вальченко, 21, кв.107	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.03.2026 12:49	09.03.2026 14:10	1:21:00	Устранено
37	ул. Вальченко, 21, кв.72	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.03.2026 12:51	09.03.2026 13:10	0:19:00	Устранено
38	ул. Вальченко, 21, кв.141	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.03.2026 12:53	09.03.2026 13:30	0:37:00	Устранено
39	ул. Севастопольская, 24"а", кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	09.03.2026 14:50	09.03.2026 16:30	1:40:00	Устранено
40	ул. Вальченко, 31, кв.59	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.03.2026 14:55	09.03.2026 15:30	0:35:00	Устранено
41	ул. Гвардейская, 2 кв., кв.29	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.03.2026 16:25	10.03.2026 11:00	18:35:00	Устранено
42	ул. Вальченко, 9, кв.260	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	09.03.2026 16:29	09.03.2026 18:10	1:41:00	Устранено
43	ул. Вальченко, 9, кв.24	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	09.03.2026 18:00	09.03.2026 18:30	0:30:00	Перекрыли краны на батарее
44	ул. Кирова, 137, кв.75	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.03.2026 19:00	09.03.2026 19:20	0:20:00	Устранено
45	ул.Грибоедова, 3 (детская больница)	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	09.03.2026 19:33	09.03.2026 19:50	0:17:00	Устранено
46	ул. Гвардейская, 14, кв.70	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.03.2026 8:18			Слит дом
47	ул. Кирова, 149, кв.2	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.03.2026 9:26	10.03.2026 10:20	0:54:00	Устранено
48	ул. Победы, 28, кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки, ав.кр.не держит	Коррозия металла в связи с износом	10.03.2026 10:06	10.03.2026 13:30	3:24:00	Устранено

49	ул. Вальченко,33, кв.216	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.03.2026 10:50	10.03.2026 11:00	0:10:00	Устранено
50	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в кабинете	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.03.2026 11:00	10.03.2026 14:30	3:30:00	Устранено
51	ул. Кирова,137, кв.67	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.03.2026 11:20	10.03.2026 12:00	0:40:00	Устранено
52	ул. Грибоедова,30, кв.25	Стояк отопления в квартире	Мокрый потолок	Причина повреждения не известна	10.03.2026 13:14			Слит дом. Рем.работы будут производиться по факту предоставления доступа в кв.40
53	ул. Мичурина,31/1, кв.33	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.03.2026 14:36	10.03.2026 15:00	0:24:00	Устранено
54	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №3" по ул. Ленина, 60	Стояк отопления на тех.этаже	Течь спускника	Износ материала	10.03.2026 15:00	10.03.2026 17:20	2:20:00	Устранено
55	ул. Вальченко,77, кв.53	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.03.2026 15:47	10.03.2026 16:30	0:43:00	Устранено
56	ул. Заречная,14, кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии п/п	Износ материала	10.03.2026 17:31			Закрыт стояк
57	ул. Вершигоры,113, кв.11	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	10.03.2026 19:21	10.03.2026 20:10	0:49:00	Установили хомут
58	ул. Мичурина,41	Стояк ГВС в подвале	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	10.03.2026 19:55	11.03.2026 8:26	12:31:00	Устранено
59	ул. Ленина ,1, кв.101	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	10.03.2026 20:25	10.03.2026 21:30	1:05:00	Устранено
60	ул. Вальченко ,33, кв.128	Стояк отопления в квартире	Течь с кв.№ 132 Жильцов нет	Причина повреждения не известна	10.03.2026 21:25			Перекрыли стояк по отоплению
61	ул. Мичурина,19	Лежак ГВС на тех. этаже	Монтаж спустника	Завоздушенность в системе	11.03.2026 9:45	11.03.2026 11:10	1:25:00	Устранено
62	ул. Вальченко, 27а	ЦТП №42	Порыв магистральной сети между ТК 2к17 и 2к18	Коррозия металла в связи с износом	11.03.2026 12:25	11.03.2026 16:30	4:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии

63	ул. Вальченко, 45а	ЦТП №43	Порыв магистральной сети между ТК 2к17 и 2к18	Коррозия металла в связи с износом	11.03.2026 12:25	11.03.2026 16:30	4:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
64	ул. Гвардейская,18, кв.25	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.03.2026 12:45	11.03.2026 16:06	3:21:00	Устранено
65	ул. Вальченко,39, кв.71	Стояк ГВС в квартире	Шум в кв.63	Причина повреждения не известна	11.03.2026 17:30	12.03.2026 13:20	19:50:00	Ложный вызов, не шумит
66	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	11.03.2026 19:43	12.03.2026 10:20	14:37:00	Устранено
67	ул. Кирова,121, кв.11	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	11.03.2026 20:31	11.03.2026 20:55	0:24:00	Устранено
68	ул.Кирова, д.105 кв.20	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед батареей	Износ материала	12.03.2026 8:20			Закрыт дом.
69	ул. Свердлова,36/в	ЦТП № 21	Остановка технологического оборудования	Течь водоподогревателя	12.03.2026 8:30	12.03.2026 11:00	2:30:00	ЦТП в работе
70	ул.Мичурина, д. 31/а кв.3	Стояк отопления в квартире	Мокрый потолок	Течь американки кв.11	12.03.2026 9:14	12.03.2026 9:30	0:16:00	Устранено
71	ул.Гвардейская, д.28 кв.17	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	12.03.2026 12:45	12.03.2026 13:10	0:25:00	Устранено
72	ул. Кирова,120, м-н "Октален"	Стояк ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.03.2026 18:10			Закрыт стояк
Рыбницкий район								
1	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Понижение давления воды	08.03.2026 15:40	08.03.2026 17:05	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7;	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Авария сетевых насосов	10.03.2026 23:10	11.03.2026 0:45	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	11.03.2026 9:00	11.03.2026 15:50	6:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	11.03.2026 9:00	11.03.2026 14:05	5:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии

5	с. Красненькое, ул. 3. Космодемьянской, 1, кв. 5	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.03.2026 16:00			Закрыли пол дома
6	МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛПК № 34	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды	11.03.2026 18:40			Рем.работы на 12.03.26г.
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
2	ул.Мелиоративная, 4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.03.2026 16:20	08.03.2026 17:00	0:40:00	Устранено
3	ул. Ломоносова, 29 кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.03.2026 17:20	08.03.2026 17:40	0:20:00	Устранено
1	ул. Свердлова, 91 кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления (полипропилен)	Износ материала	07.03.2026 14:03	10.03.2026 11:11	69:08:00	Устранено
2	ул.Горького, д.25 кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	09.03.2026 23:35	09.03.2026 23:50	0:15:00	Закрыт стояк
2	ул.Горького, д.25 кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	09.03.2026 23:35	10.03.2026 10:43	11:08:00	Устранено
3	ул. Ломоносова 43 кв.46	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления (металлопласт)	Износ материала	10.03.2026 16:45	10.03.2026 17:17	0:32:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул. Ленина , 12 "а", кв. 67	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	05.03.2026 9:35	05.03.2026 11:10	1:35:00	Устранено
2	ул. Кабака , 83, кв. 4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	05.03.2026 16:00	05.03.2026 16:50	0:50:00	Устранено