

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 13.03.2026 по 20.03.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Курчатова 74	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	13.03.26 г 8:30	13.03.26 г 13:45	5:15	Включено ГВС
2	ул. Юности 53	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	13.03.26 г 13:10	13.03.26 г 13:40	0:30	Включено ГВС
3	ул. Курчатова 72, 74	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	14.03.26 г 3:00	14.03.26 г 22:00	19:00	Включено ГВС
4	Котельная №29 (ВГ-1)	падение давления в сетевом контуре			14.03.26 г 13:45	14.03.26 г 14:15	0:30	Включено ГВС
5	ул. Каховская 8 кв. 17, 18 з/д(4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.03.2026г. 14:00	13.03.2026г. 15:00	25:00	устранено
6	ул.Курчатова 74 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.03.2026г. 08.30	13.03.2026г. 10.00	1:30	устранено
7	ул.Юности 58 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.03.2026г. 09.00	13.03.2026г. 10.00	1:00	устранено
8	ул.Свердлова 70 з/д(16эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация износ 100%	13.03.2026г. 09.00	13.03.2026г. 15.00	6:00	устранено
9	ул.Юности 53 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.03.2026г. 13.00	13.03.2026г. 13.15	0:15	устранено
10	ул. 25 Октября 108 кв.23 ст. (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.03.2026г. 09.00	14.03.2026г. 11.30	2:30	устранено
11	ул. Краснодонская 49/1 кв.29 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.03.2026г. 11.00	14.03.2026г. 11.40	0:40	устранено
12	ЦТП – «145-ок»: ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34.	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	16.03.26 г 8:20	16.03.26 г 10:00	1:40	Включено ГВС
13	Котельная "Лавсар", ул. 1 Мая, 44б	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	16.03.26 г 8:20	16.03.26 г 14:00	5:40	Включено ГВС

14	ЦТП – «35-ц»: ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт. ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		16.03.26 г 9:00	16.03.26 г 13.00	4:00	Включено ГВС
15	ЦТП – «38-ц»: ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт..	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		16.03.26 г 9:30	16.03.26 г 12.20	2:50	Включено ГВС
16	ЦТП – «13-ок»: ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11.	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		16.03.26 г 10:20	16.03.26 г 11.10	0:50	Включено ГВС
17	ул. Гвардейская 27 кв. 71 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.03.2026г. 8:40	16.03.2026г. 10:30	1:50	устранено
18	ул. Калинина 77 кв. 36 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.03.2026г. 8:50	16.03.2026г. 10:00	1:10	устранено
19	ул. 25 Октября 87 кв. 48 з/2под-д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.03.2026г. 9:05	16.03.2026г. 10:45	1:40	устранено
20	ул. Мира 38 кв. 8 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.03.2026г. 9:15	16.03.2026г. 11:05	1:50	устранено
21	ул. 9 Января 61 кв. 80 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.03.2026г. 9:20	16.03.2026г. 9:50	0:30	устранено
22	ул. 9 Января 63 кв. 807 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.03.2026г. 9:50	16.03.2026г. 10:30	0:40	устранено
23	ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		17.03.26 г 8:50	17.03.26 г 11.45	2:55	Включено ГВС
24	ЦТП – «6-ц»: ул. Манойлова 22, 26, ул. Свердлова 52 кв. 2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		17.03.26 г 11:15	17.03.26 г 14.00	2:45	Включено ГВС
25	ЦТП – «8-з»: ул. К.Либкнехта 189, 193, 195 - 5 эт., 197 - 6 эт., 201/2, 203, 207, 211 - 9 эт. пер. Бородинский 2 - 5 эт..	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		17.03.26 г 11:15	17.03.26 г 16.00	4:45	Включено ГВС
26	ул. Луначарского 30,28 ; ул. Котовского 29; ул. 25 Октября 73;	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		17.03.26 г 11:50	17.03.26 г 15.50	4:00	Включено ГВС
27	ул. Правды 2, 4, 6	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		17.03.26 г 16.30	17.03.26 г 17.00	0:30	Включено отопление
28	Котельная №14 пер. Западный 19/5, 19/6. -9 эт.	аварийный останов по приборам автоматики				17.03.26 г 17.00	17.03.26 г 17.50	0:50	Включено отопление, ГВС

29	ул.Краснодонская 56 з/1,2под.(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 09.00	17.03.2026г. 13.00	4:00	устранено
30	ул.Калинина 77 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 09.00	17.03.2026г. 11.00	2:00	устранено
31	ул.Горького 37 кв.31 з/2ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 09.00	17.03.2026г. 13.00	4:00	устранено
32	ул.Федько 28а з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 09.00	17.03.2026г. 13.30	4:30	устранено
33	ул.Строителей 52 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 10.50	17.03.2026г. 16.50	6:00	устранено
34	ул.9 Января 61 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 13.00	17.03.2026г. 19.00	6:00	устранено
35	ул.Курчатова 72 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 15.00	17.03.2026г. 20:00	5:00	устранено
36	ул.Крупской 1 кв.7з/под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 08.00	17.03.2026г. 21:25	13:25	устранено
37	ул. К. Либкнехта 76 кв. 78 з/2ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 20:10	17.03.2026г. 21:50	1:40	устранено
38	ул. Космонавтов 6/2 кв.20 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.03.2026г. 09.00	18.03.2026г. 13.00	4:00	устранено
39	п. Чкалова 47/1 кв.19 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.03.2026г. 09.00	18.03.2026г. 09.30	0:30	устранено
40	ул. Зелинского 1 г кв.10 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.03.2026г. 09.00	18.03.2026г. 13.00	4:00	устранено
41	ул. Космонавтов 2/1 кв.42 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.03.2026г. 14.30	18.03.2026г. 15.30	1:00	устранено
42	п. Чкалова 54 кв.61 з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.03.2026г. 14.30	18.03.2026г. 15.30	1:00	устранено
43	ул. Гвардейска 27 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.03.2026г. 15.00	18.03.2026г. 17.00	2:00	устранено

44	ул. Краснодонская 36/17; 36/23	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		19.03.26 г 8:25	19.03.26 г 14.00	5:45	Включено ГВС
45	ул.Свердлова 53	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		19.03.26 г 8:50			Выключено ГВС
46	Детский сад №10	ремонтные работы МУП "ЖЭУК"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		19.03.26 г 9:45	19.03.26 г 13.05	3:20	Включено отопление
47	ул.Краснодонская 66 кв.100 з/п-да. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 08.30	19.03.2026г. 11.00	2:30	устранено
48	ул.Кугузова 189 кв.141 з/п-д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 09.00	19.03.2026г. 09.45	0:45	устранено
49	ул.Текстильщиков 42 кв.701 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 09.00	19.03.2026г. 13.00	4:00	устранено
50	ул.Ларионова 43 кв.61 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 09.05	19.03.2026г. 14.00	4:55	устранено
51	ул.Текстильщиков 6 кв.4 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 09.20	19.03.2026г. 11.30	2:10	устранено
52	ул.Федько 4 кв.69 з/полД. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 09.15	19.03.2026г. 12.40	3:25	устранено
53	ул.Юности 10/3 кв.36 з/п-д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла у ВиВ.	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 09.40	19.03.2026г. 11.00	1:20	устранено
54	ул.Космонавтов 65 кв.47 з/полД. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла у ВиВ.	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 09.30	19.03.2026г. 17.30	8:00	устранено
55	ул.Федько 4 кв.67 з/2ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 09.15			не устранено
56	ул.Одесская 82 кв.45 з/3ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	17.03.2026г. 08.00			не устранено
57	ул.Луначарского 32 кв.31 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 14.55	19.03.2026г.16.30	1:35	устранено
58	ул.Луначарского 32 кв.44 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.03.2026г. 17.30	19.03.2026г. 19.30	2:00	устранено
г.Днестровск									
1	ул. Котовского 9	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		17.03.26 г 9:35	17.03.26 г 12:40	3:05	Включено отопление

2	ул. Котовского 5	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	17.03.26 г 11:00	17.03.26 г 14.25	3:25:00	Включено ГВС
3	ул. Котовского 29	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	18.03.26 г 9:00	18.03.26 г 10.55	1:55	Включено отопление
4	ул. Строителей 36	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	18.03.26 г 13:00	18.03.26 г 18:00	5:00	Включено отопление
5	ул. Первомайская 9 (1/2 дома)	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	19.03.26 г 9:00	19.03.26 г 11.35	2:35	Включено отопление
6	ул. Бульвар 6	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	19.03.26 г 9:00	19.03.26 г 10.05	1:05	Включено отопление
7	ул. Зеленая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (частный сектор)	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	19.03.26 г 9:30	19.03.26 г 13.40	4:10	Включено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	Котельная №1 - школа	порыв на т/трассе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	12.03.26 г 16.30	13.03.26 г 23.20	30:50:00	Включено отопление
2	Котельная №7	плановое отключение электроэнергии			16.03.26 г 9.05	16.03.26 г 12.35	3:30:00	Включено отопление
3	ул. Комсомольская 80, 82, 99А, 99Г, 99Д	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	18.03.26 г 9:20	18.03.26 г 11.45	2:25	Включено отопление
4	Котельная № 2	плановые отключения электроэнергии			19.03.26 г 9:10	19.03.26 г 15.35	6:25	Включено отопление
с. Сукля								
1	Котельная №17	аварийный останов дутьевого вентилятора на ВК			15.03.26 г 15:20	16.03.26 г 0:30	9:10	Включено ГВС
2	Котельная № 19	плановое отключение электроэнергии			17.03.26 г 9:50	17.03.26 г 17.00	7:10	Выключено отопление
3	Котельная № 27	плановое отключение электроэнергии			17.03.26 г 9:50	17.03.26 г 17.00	7:10	Выключено отопление, ГВС
с.Бл.Хутор								
1	Котельная № 16 Бл. Хутор	аварийное отключение электроэнергии			17.03.26 г 17.00	17.03.26 г 18.40	0,069444444	Включено отопление
г.Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Григориопольский район								
с.Красногорка								
1	Котельная Красногорка	аварийное отключение по прибору автоматики			15.03.26 г 6:00	15.03.26 г 6:30	0:30	Включено отопление

с.Виноградное								
1	Котельная с. Виноградное	течь крана на с/насосе			15.03.26 г 7:45	15.03.26 г 8:15	0:30	Включено отопление
п.Маяк								
1	Котельная №1, 2 п. Маяк	плановое отключение эл.энергии			16.03.26 г 7:05			Выключено отопление
2	Котельная №1 п. Маяк	плановое отключение эл.энергии			16.03.26 г 7:05	16.03.26 г 16:50	9:45	Включено отопление
3	Котельная №2 п. Маяк	плановое отключение эл.энергии			16.03.26 г 7:05	16.03.26 г 17:10	10:05	Включено отопление
с.Бычок								
1	Котельная с. Бычок	плановые отключения электроэнергии			20.03.26 г 5:55			Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Победы ,7 Салон "Валентина"	Стояк отопления в квартире	Топят с выше расположенной квартиры	Причина повреждения не известна	05.03.2026 11:25	17.03.2026 10:40	287:15:00	Устранено
2	ул. Кирова,142а, кв.39	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	07.03.2026 12:10	16.03.2026 9:00	212:50:00	Устранено
3	ул. Гвардейская,14, кв.70	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.03.2026 8:18	16.03.2026 9:00	144:42:00	Устранено
4	ул. Грибоедова,30, кв.25	Стояк отопления в квартире	Мокрый потолок	Причина повреждения не известна	10.03.2026 13:14	17.03.2026 10:40	165:26:00	Устранено
5	ул. Заречная,14, кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии п/п	Износ материала	10.03.2026 17:31			Закрит стояк
6	ул. Вальченко ,33, кв.128	Стояк отопления в квартире	Течь с кв.№132. Жильцов нет	Причина повреждения не известна	10.03.2026 21:25	17.03.2026 9:40	156:15:00	Устранено
7	ул.Кирова, д.105 кв.20	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед батареей	Износ материала	12.03.2026 8:20	16.03.2026 8:20	96:00:00	Устранено
8	ул. Кирова,120, м-н "Октален"	Стояк ГВС	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.03.2026 18:10	13.03.2026 17:30	23:20:00	Устранено
9	МДОУ "Рыбницкий д/с №12 общеразвив. вида" по ул. Гвардейской, 16	Лежак отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	13.03.2026 8:05	13.03.2026 9:30	1:25:00	Устранено

10	ул. Кирова, 81, Музей боевой славы	Стояк отопления в подвале	Течь американки	Неплотное соединение	13.03.2026 8:35	13.03.2026 9:00	0:25:00	Устранено
11	пер. Промышленный. 2 кв. 7	Лежак отопления на чердаке	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.03.2026 9:40	13.03.2026 12:10	2:30:00	Устранено
12	МДОУ "Рыбницкий д/с №12 общеразвивающ. вида" по ул. Гвардейской, 16	Лежак отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	13.03.2026 9:45	13.03.2026 10:50	1:05:00	Устранено
13	ул. Кирова, 95, кв. 3	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.03.2026 10:45	13.03.2026 11:50	1:05:00	Устранено
14	ул. Вальченко, д. 43 кв. 200	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	13.03.2026 20:10	17.03.2026 10:40	86:30:00	Устранено
15	ул. Вальченко, д. 53 кв. 55	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.03.2026 1:45	14.03.2026 2:10	0:25:00	Устранено
16	ул. Мичурина, 29/2, кв. 11	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки, ав.кр. не держит	Коррозия металла в связи с износом	14.03.2026 14:37	14.03.2026 15:30	0:53:00	Устранено
17	ул. Мичурина, 25/2, кв. 17	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	15.03.2026 14:00	15.03.2026 15:00	1:00:00	Устранено
18	ул. Вальченко, 45/а	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Ремонт двух групп водоподогревателей	16.03.2026 9:00	16.03.2026 15:30	6:30:00	Восстановлена подача ГВС в полном объеме
19	ул. Степная, д. 17 кв. 60	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	16.03.2026 9:00	16.03.2026 9:20	0:20:00	Устранено
20	ул. Грибоедова, д. 10 кв. 22	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.03.2026 9:05	16.03.2026 9:50	0:45:00	Устранено
21	ул. Б. Главана, 3/а	ЦТП № 28	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	16.03.2026 18:20	17.03.2026 14:15	19:55:00	Устранено
22	ул. Кирова, 141	Прорыв внутриквартальных сетей по отоплению	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 9:10	17.03.2026 9:40	0:30:00	Устранено

23	ул. Кирова,142а, кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 9:10	17.03.2026 9:40	0:30:00	Устранено
24	ул. Победы,34, кв.57	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 10:50	17.03.2026 11:20	0:30:00	Устранено
25	ул. Юбилейная,52, кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 10:55	17.03.2026 11:30	0:35:00	Устранено
26	ул. Кирова ,113, кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 11:25	17.03.2026 12:30	1:05:00	Устранено
27	ул. Вальченко ,31, кв.15	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 11:40	17.03.2026 12:30	0:50:00	Устранено
28	ул. Кирова ,97, кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	17.03.2026 12:10	17.03.2026 12:30	0:20:00	Устранено
29	ул. Вальченко ,33, кв.240	Стояк отопления в тамбуре	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 13:00	17.03.2026 13:30	0:30:00	Устранено
30	ул. Вальченко ,11, кв.81	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 13:25	17.03.2026 14:30	1:05:00	Устранено
31	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №4" по ул. Первомайской, 43	ЛПК №4	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 13:20	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
32	ул. Кирова,137, кв77	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 17:20	17.03.2026 17:45	0:25:00	Устранено
33	ул. Победы,28, кв 9	Стояк отопления в квартире	Течь п/пропилена на пайке	Износ материала	17.03.2026 17:21	18.03.2026 14:00	20:39:00	Возобновлена подача тепловой энергии
34	ул. Вершигоры,119, кв 71	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 18:00	17.03.2026 19:40	1:40:00	Устранено
35	ул. Вальченко,43, кв 215	Стояк отопления в квартире	Вырвало кран Маев.	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 18:14	17.03.2026 18:45	0:31:00	Устранено
36	ул. Маяковского, д.35 кв.47	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 21:18	17.03.2026 21:30	0:12:00	Устранено

37	ул. Комсомольская,48	Элеваторный узел	Течь грязевика	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2026 7:50	18.03.2026 11:00	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
38	МОУ "Рыбницкая школа-интернат среднего (полного) общего образования" по ул. Маяковского, 41	Стояк отопления в кабинете	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2026 9:30	18.03.2026 11:00	1:29:10	Возобновлена подача тепловой энергии
39	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2026 9:35	18.03.2026 10:00	0:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
40	ул. Вальченко,9, кв.101	Стояк отопления в квартире	Течь батареи	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2026 10:53	18.03.2026 16:30	5:37:00	Возобновлена подача тепловой энергии
41	ул. Вальченко,43, кв.39	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2026 11:18	18.03.2026 15:00	3:42:00	Возобновлена подача тепловой энергии
42	ул. Вальченко,21	Порыв внутриквартирной сети ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2026 11:30	19.03.2026 12:10	24:40:00	Рем.работы будут продолжены 19.03.26г.
43	ул. Кирова,86, магазин "Миллениум"	Стояк отопления в помещении	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2026 12:00	18.03.2026 16:50	4:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
44	ул. Вальченко,31, кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	18.03.2026 14:48	18.03.2026 15:30	0:42:00	Устранено
45	ул. Степная,19	Стояк отопления в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	18.03.2026 17:00	18.03.2026 18:45	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
46	ул. Вальченко,35, кв.90	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	19.03.2026 9:30	19.03.2026 10:45	1:15:00	Устранено
47	ул. Ленина,8, кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь перемычки на приборе отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.03.2026 9:30	19.03.2026 10:45	1:15:00	Устранено
48	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №9" по ул. Гвардейской, 1	Стояк отопления в кабинете	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.03.2026 16:40			Закрыли отопление на школу
Рыбницкий район								
1	МОУ "Ержовский детский сад комбинированного типа" по ул. Колхозной, 14	ЛГК № 37	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды	15.03.2026 12:45	15.03.2026 14:00	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7;	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды	15.03.2026 20:32	15.03.2026 21:30	0:58:00	Возобновлена подача тепловой энергии

3	МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ"Плотянский дет. сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	16.03.2026 9:20	16.03.2026 15:40	6:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	16.03.2026 9:20	16.03.2026 15:40	6:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ"Плотянский дет. сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 12:00	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	МОУ "Броштынская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштынский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 12:10	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 13:40	3:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7;	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 13:10	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ж/д №6 по ул. Школьной; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 13:20	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 14:10	4:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 15:00	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	МОУ "Ержовский детский сад комбинированного типа" по ул. Колхозной, 14	ЛГК №36	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.03.2026 10:00	17.03.2026 13:20	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с. Красненькое, ул.3.Космодемьянской, д. 1	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 17:40			Перекрыт дом.
14	с. Красненькое, ул.3.Космодемьянской, д. 1	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 17:40	18.03.2026 13:00	19:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК №19	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	19.03.2026 8:00	19.03.2026 15:00	7:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	19.03.2026 8:00	19.03.2026 15:00	7:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии

г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Октябрьская, 82, кв. 6	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.03.2026 6:35	14.03.2026 7:00	0:25:00	Устранено
2	ул. Советская, 8, кв. 2	Лежак отопления, американка	Течь лежака отопления (полипропилен)	Износ материала	14.03.2026 17:00	14.03.2026 17:22	0:22:00	Устранено
3	ул. Колхозная, д. 58, кв. 11	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	16.03.2026 12:40	16.03.2026 14:20	1:40:00	Устранено
4	ул. Дзержинского, 70	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 8:50	17.03.2026 14:30	5:40:00	Устранено
5	ул. Ломоносова, д. 39	Лежак отопления в тех. подполье	Свищ на лежаке в тех. подполье	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 19:20			Перекрыт дом. Рем. Работы после предоставления доступа.
6	ул. Ломоносова, д. 34 кв. 14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.03.2026 21:00	17.03.2026 22:00	1:00:00	Устранено
7	Октябрьская д. 62 кв. 5	Стояк отопления в квартире	Течь сгона перед батареей	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 21:20	19.03.2026 8:20	35:00:00	Устранено
8	Ленина 193, 195, 197, 199	Т/П №3 "Школа" ул. Ленина 169;	Остановка технологического оборудования	Ремонтные работы ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	19.03.2026 9:40	19.03.2026 10:40	1:00:00	Технологическое оборудование в работе
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул. Ленина, 52. ЛГК № 5	Лежак отопления в общежитии	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 16:00	19.03.2026 8:30	40:30:00	Устранено
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								