

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 20 мар по 28 мар 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
20.03.2026										
ТП-36 РУ-0,4	Ф-4	20 мар 11:07	20 мар 17:46	6:39	повреждение концевой муфты на ВЛ-0,4 ТП-36 Ф-4 оп.1, перегорание ПН2-250/100 ф.А и С	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	47	
22.03.2026										
ПС Слободзея	10В4Ф	22 мар 11:58	22 мар 13:51	1:53	Износ изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ ТП-778.	г. Слободзея: Теплопункт - 1, Котельная - 1, Детсад - 1, Водозабор - 1, Техникум - 1.	Слободзейский р-н	Слободзея г.	1 033	211
23.03.2026										
ТП-148	Р. 4	23 мар 18:38	23 мар 18:45	0:07	сгорел П. 250 А Ф. А,С	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50	
26.03.2026										
ТП-464	Ввод - 2Т 0,4кВ	26 мар 20:05	26 мар 22:15	2:10	Перекрытие изоляции ВР-400 Ф-9, Ф-10	-	Тираспольский р-н	Днестровск г.	397	
27.03.2026										
ТП-464	РУ-0,4/10кВ	27 мар 9:00	27 мар 13:30	4:30	перекрытие РВ- Ф-10	-	Тираспольский р-н	Днестровск г.	101	
Общий итог									1 628	211