

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 28 мар по 3 апр 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
28.03.2026										
ВРУ0,4 Киевская4	3подъезд	28 мар 16:00	28 мар 17:10	1:10	плохое контактное соединение фаза С 2 группа	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5	
ВРУ0,4 Коммунистическая 203	6 подъезд	28 мар 8:30	28 мар 9:25	0:55	плохое контактное соединение, замена губки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5	
ВРУ0,4 Ленина 24	2 подъезд	28 мар 10:00	28 мар 11:07	1:07	плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7	
ВРУ0,4 Северный 19	РЩ0,4 кв 21	28 мар 15:00	28 мар 16:30	1:30	плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2	
ВРУ0,4 Советская8 3 подъезд	3 подъезд	28 мар 13:35	28 мар 14:00	0:25	плохое контактное соединение фазы С 3 группы	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5	
ТП-457	0,4Р1Ф	28 мар 19:30	28 мар 20:20	0:50	Перегорание ППНИ-40А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	8	
ТП-473	ПС Сп-8Ф	28 мар 20:42	28 мар 22:10	1:28	Перегорание ПК-10кВ 20А фаза"В"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	30	
30.03.2026										
п. Западный 17/4	ф. "А" 1гр	30 мар 14:07	30 мар 14:20	0:13	Нагрев на отходящ проводе в сторону 1 под	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72	
ТП-385 Ф-8	ВЛ-0.4	30 мар 10:30	30 мар 14:10	3:40	повреждение ввода Нукарилор 28, замена ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	12	
31.03.2026										
к.я. К. Либкнехта 92	ВРУ К. Либкнехта 92	31 мар 7:50	31 мар 14:15	6:25	повредился кабель от к.я. до ВРУ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	25	
ТП-84	Ф-4 ул. Поярко.	31 мар 9:05	31 мар 10:34	1:29	Повреждение узла крепления провода. Перегорание ПН-80А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	24	
ТП-84 Ф-4	Ф-4 ул. Поярко.	31 мар 9:05	31 мар 10:34	1:29	Повреждение узла крепления провода. Слетело два изолятора. Перегорание ПН-80А 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	24	
ул. Комсомольская 2/1	ЭЩ 6 под. 1 этаж	31 мар 14:15	31 мар 14:30	0:15	нагрев фазных магистралей	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50	

ул.											
01.04.2026											
ПС Днестровская	6В22Ф УВКХ	1 апр 21:15	1 апр 21:45	0:30	Неполадки на оборудовании ГУП Водоснабжение и водоотведение	г. Тирасполь: ГНС - 1.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.			12
02.04.2026											
ПС Слободзея	1СШ-10 кВ	2 апр 13:37	2 апр 13:51	0:14	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго	г. Слободзея: Котельная - 1, КНС (канализационная насосная станция) - 1; с. Чобручи: Артскважина - 1.	Слободзейский р-н	Глиное с.			1
								Слободзея г.	3 136		123
								Чобручи с.	4		13
ТП-420	0.4Р1Т	2 апр 19:52	2 апр 21:26	1:34	Перегорание ПН63А ф"В"	-	Григориопольский р- н	Бутор с.	2		
Общий итог									3 411		149