

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 3 апр по 10 апр 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
03.04.2026										
ВРУ 9 Января 198	ф"А" 2гр	3 апр 12:35	3 апр 12:45	0:10	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80	
ПС Бендеры-Западная 110/10	10В21Ф	3 апр 21:20	4 апр 1:53	4:33	Неполадки на оборудовании абонента ТП-99.	г. Бендеры: Насосная - 1	Бендерский р-н	Бендеры г.	95	31
								Протягайловка с.	1	
	10В5Ф	3 апр 19:10	3 апр 19:35	0:25	Износ изоляции КЛ-10 кВ 10В5Ф западная - РП-37.	г. Бендеры: Теплопункт - 2	Бендерский р-н	Бендеры г.	939	56
ПС Дубоссары	10В33Ф	3 апр 8:52	3 апр 9:45	0:53	Наезд транспорта на опору № 27.	г. Дубоссары: школа-интернат - 1, Детсад - 2, Котельная - 3, Школы - 2, подъем - 1, Теплопункт - 3.	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2 126	211
ТП-209	ВРУ-255	3 апр 19:58	3 апр 21:30	1:32	Перегорание ПН-2 250/100А ф.В по причине: плохое контактное соединение.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48	
ТП-331	0,4В2Ф	3 апр 15:26	3 апр 18:34	3:08	отключение 0,4В2Ф от защиты	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	3	
04.04.2026										
ПС Буськи	10В12Ф	4 апр 5:21	4 апр 5:31	0:10	Падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролёте опор № 80/63 - 80/64.	с. Буськи: Насосная - 1; с. Ульма: Детсад - 1, Котельная - 1, Очистные сооружения - 1, Школы - 1	Рыбницкий р-н	Буськи с.	107	8
								Воронково с.		1
								Лысая Гора с.	38	4
								Ульма с.	257	25
ТП-162	Ф-1 ул.Днестровская.	4 апр 16:16	4 апр 17:38	1:22	Схлест проводов, перегорание ПН-2. фаз "В" и "С"	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	17	

ТП-19	ВЛ 0,4кВ Ф№2	4 апр 9:05	4 апр 10:23	1:18	схлест проводов в результате падения ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	6	
ТП-479	0,4РЗФ	4 апр 18:25	4 апр 22:44	4:19	Был подгорен контакт фазы "В" 0,4РЗФ	-	Григориопольский р-н	Спя с.	13	
ул. Каховская 7	перемычка в сторону ВРУ	4 апр 9:00	4 апр 9:40	0:40	нагрев перемычки ф "С" от СШ до ПН (ВРУ)	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50	
05.04.2026										
ВРУ0,4кВ Кирова 67	фаза В вводные предохран ители	5 апр 20:50	5 апр 21:30	0:40	плохой контакт на губке фаза В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30	
ПС Бендеры- Центр	10В8Ф	5 апр 17:07	5 апр 17:39	0:32	Износ изоляции трансформатора 2Т на ТП-13.	г. Бендеры: Котельная - 3, Школы - 3, Насосная - 1, Теплопункт - 1	Бендерский р-н	Бендеры г.	2 318	309
ТП-301	0.4Р1ф	5 апр 15:05	5 апр 18:38	3:33	Перегорание ПН-63А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	10	
06.04.2026										
ПС Бендеры- Западная 110/10	10В27Ф	6 апр 17:12	6 апр 18:57	1:45	Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ в пролёте опор № 20 - 21.	с. Протягайловка: Детсад - 2, Котельная - 1, Поликлиника - 1, Школы - 1	Бендерский р-н	Протягайловка с.	609	38
ПС Бычок	10В5Ф	6 апр 17:04	6 апр 17:09	0:05	Выясняется	с. Тея: Артскважина - 1, Школа - 1	Григориопольский р-н	Бычок с. Спя с. Тея с.	8 1 411	6 1 24
ПС Васильевка	10В7Ф	6 апр 16:27	6 апр 17:58	1:31	Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ в пролёте опор № 34 - 35.	с. Афанасьевка: Артскважина - 1; с. Калиновка: Артскважина - 1	Дубоссарский р-н	Афанасьевка с. Васильевка с. Калиновка с. Красный Виноградарь с.	49 1 42 1	8 1 4 5
ПС Каменка	10В10Ф	6 апр 15:16	6 апр 15:26	0:10	Падение крыши здания на спуски ВЛ-10 кВ к ТП-421.	Нет.	Каменский р-н	Каменка г.	41	7

ПС Каменка	10В10Ф	6 апр 15:16	6 апр 15:26	0:10	Падение крыши здания на	Нет.	Каменский р-н	Подойма с.			1	
								Севериновка с.			1	
	10В7Ф	6 апр 15:11	6 апр 16:01	0:50	Падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор № 158/8 - 158/9.	п.Солнечный: школа-интернат - 1, Водозабор - 1; г.Каменка: КНС - 1, Котельная - 2, Детсад - 1	Каменский р-н	Каменка г.	1 292		77	
Солнечный пос.								114			24	
ПС Красненькое	10В14Ф	6 апр 15:48	6 апр 16:19	0:31	Разрушение изолятора ВЛ-10 КВ, фазы "А" на опоре № 111.	с. Большой Молокиш: Школа - 1	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	365		29	
								Жура с.			25	1
								Красненькое с.			19	4
ПС Кузьмин	10В19Ф	6 апр 8:10	6 апр 8:15	0:05	Перекрытие изоляционного промежутка животным (куница) в РУ-10 кВ ТП-104.	с. Александровка: Котельная - 1; с. Красный Октябрь: Котельная - 1	Каменский р-н	Александровка с.	51		7	
								Красный Октябрь с.			171	17
ПС Новая Лунга	10В6Ф	6 апр 16:50	6 апр 17:03	0:13	Выясняется	с. Красный Виноградарь: Очистные сооружения - 1, Котельная - 1, Школы - 1, Поликлиника - 1, Артскважина - 1; с. Новая Александровка: Артскважина - 1; с. Новая Кошница: Артскважина - 1, Котельная - 1; с. Новая Погребя: Котельная - 1, Артскважина - 1	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	90		4	
								Красный Виноградарь с.			187	18
								Боска с.			21	1
								Новая Александровка с.			31	3
								Новая Кошница с.			62	5
								Новая Лунга с.			44	4
								Новая Погребя с.			82	8

ПС Строенцы	10В7Ф	6 апр 15:49	6 апр 16:18	0:29	Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор № 21 - 22.	с. Белочи: Школа - 1, Котельная - 1	Рыбницкий р-н	Белочи с.	300	35
								Вадатурково с.	141	7
								Строенцы с.	58	1
ТП -153	Ф-1	6 апр 15:12	6 апр 17:55	2:43	Схлест провода	-	Каменский р-н	Кузьмин с.	36	
ТП 320	Ф11 СИЛ. Котовского	6 апр 19:41	6 апр 20:35	0:54	перегорание ПН из-за схлеста проводов при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Варница с.	8	
ТП-106	Ф-8	6 апр 15:20	6 апр 17:09	1:49	Схлест провода	-	Каменский р-н	Красный Октябрь с.	9	
ТП-112	Ф-1	6 апр 15:30	6 апр 17:59	2:29	Схлест провода	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	4	
ТП-112 яч.5 1Т	РУ-0,4 кВ.	6 апр 15:04	6 апр 15:53	0:49	Перегорание ПК-10 ф.А и С тра 1Т.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	479	
ТП-133	0,4Р1Ф	6 апр 17:03	7 апр 11:35	18:32	Перегорание ППНИ-40А фаза "А"	-	Григориопольский р-н	Красное с.	5	
ТП-140	04В-5Ф	6 апр 16:24	6 апр 19:27	3:03	Схлест в пролетах опор 7-8	-	Рыбницкий р-н	Бутучаны с.	24	
ТП-162	Ф-1	6 апр 17:45	6 апр 19:15	1:30	схлест проводов сгорание ПН-80А 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	25	
ТП-165	04В-2Ф	6 апр 16:15	6 апр 18:57	2:42	Схлест в пролетах опор 16-17	-	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	24	

ТП-167	04P-1Ф	6 апр 16:31	6 апр 19:50	3:19	Обрыв провода пролёт опор 8-9	-	Рыбницкий р-н	Попенки с.	17
ТП-21	Ф-5	6 апр 17:30	6 апр 19:00	1:30	схлест проводов сгорание ПН	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	10
ТП-212	04P-2Ф	6 апр 16:30	6 апр 23:35	7:05	Схлест пролет опор 10-12	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	10
ТП-236	0,4В-1Ф	6 апр 16:10	6 апр 18:06	1:56	Обрыв ввода на ж/д	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	23
ТП-237	0,4P-3Ф	6 апр 16:10	6 апр 18:20	2:10	Схлест в пролетах опор 23-24	-	Рыбницкий р-н	Колбасна пос.	14
ТП-238	04В-1Ф	6 апр 16:16	6 апр 18:43	2:27	Схлест в пролетах опор 31-32	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	8
ТП-239	0,4P3Ф	6 апр 17:04	7 апр 12:09	19:05	Перегорание ППНИ-50А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	12
ТП-255	04В-2Ф	6 апр 18:23	6 апр 23:37	5:14	Схлест проводов в пролетах 4-5	-	Рыбницкий р-н	Новая Михайловка с.	5
ТП260	0,4P-16Ф	6 апр 16:20	6 апр 22:46	6:26	Схлест проводов в пролете опор 20-21	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	8
ТП-260	0,4P-8Ф	6 апр 16:20	6 апр 22:48	6:28	Схлест в пролете опор 7-8	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	6

ТП-270	0,4Р3Ф	6 апр 16:20	7 апр 8:50	16:30	схлест проводов на ввод ж/д	-	Рыбницкий р-н	Броштяны с.	7
ТП-273	0,4Р-2Ф	6 апр 16:20	7 апр 10:20	18:00	схлест проводов пролёт опор 12-13	-	Рыбницкий р-н	Броштяны с.	4
	Ф-3	6 апр 15:11	6 апр 18:03	2:52	Схлест провода	-	Каменский р-н	Рашков с.	17
ТП-29	Ф-4	6 апр 16:11	6 апр 18:35	2:24	Схлест провода	-	Каменский р-н	Подойма с.	30
ТП-3	Ф-1	6 апр 15:15	6 апр 18:23	3:08	Схлестпровода	-	Каменский р-н	Подоймица с.	18
	Ф-2	6 апр 15:20	6 апр 18:23	3:03	Схлест	-	Каменский р-н	Подоймица с.	30
		6 апр 15:40	6 апр 18:23	2:43	Схлест провода	-	Каменский р-н	Каменка г.	18
ТП-307	0,4В1ф	6 апр 16:52	6 апр 18:07	1:15	Отключен 0,4В1ф от защиты	-	Григориопольский р-н	Мочаровка с.	28
ТП-308	0,4Р1Ф	6 апр 17:49	7 апр 12:53	19:04	Перегорание ППНИ-63А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Веселое с.	9

ТП-32	Ф-1	6 апр 16:40	6 апр 18:41	2:01	Схлест провода	-	Каменский р-н	Рашков с.	31
ТП-326	Ф-3 ул. Фрунзе.	6 апр 19:10	6 апр 23:15	4:05	Схлест проводов. Перегорание ПН-80А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	26
ТП-356	ф.1	6 апр 17:47	6 апр 18:28	0:41	перегорел ПН-2 63 А	-	Дубоссарский р-н	Дубово с.	8
ТП-377	0,4В1ф	6 апр 18:00	7 апр 17:19	23:19	Схлест проводов в пролете оп. № 85-86	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	36
ТП-38	ВЛ-0,4 кВ Ф-3	6 апр 17:30	6 апр 18:00	0:30	Включение ВА 04В3Ф из-за схлеста проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	45
ТП-40	Ф-3	6 апр 15:30	6 апр 19:02	3:32	Схлест провода	-	Каменский р-н	Рашков с.	18
ТП-41	Ф-2	6 апр 15:28	6 апр 17:30	2:02	Схлест провода	-	Каменский р-н	Катериновка с.	57
ТП-411	0.4Р2ф	6 апр 17:36	7 апр 6:57	13:21	Перегорание ППНИ-100А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	24
ТП-430	Ф-5 ул. Лиманная вправо.	6 апр 19:00	6 апр 20:40	1:40	Схлест проводов. Перегорание ПН-80 А 3 шт.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	36
ТП-46	Ф-3	6 апр 15:12	6 апр 17:55	2:43	Схлест провода	-	Каменский р-н	Катериновка с.	96
ТП-47	Ф-2	6 апр 15:16	6 апр 17:43	2:27	Схлест провода	-	Каменский р-н	Катериновка с.	41

ТП-473	Ф-3	6 апр 15:22	6 апр 18:49	3:27	Схлест провода	-	Каменский р-н	Подоймица с.	34
ТП-475	0.4Р3ф	6 апр 17:05	7 апр 1:53	8:48	Перегорание ППНИ-100А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Спя с.	11
ТП476	Ф-2	6 апр 15:11	6 апр 17:06	1:55	Схлест провода	-	Каменский р-н	Подойма с.	22
ТП-51	Ф-4 пер. Больничны й.	6 апр 20:55	6 апр 22:45	1:50	Схлест проводов. Опора №2 падение ветки дерева. Перегорание ПН-80А 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	6
ТП-52	0,4Р2Ф	6 апр 16:10	6 апр 22:00	5:50	Схлест в пролетах опор 3-5	-	Рыбницкий р-н	Вадатурково с.	5
ТП-525	Ф-2	6 апр 15:15	6 апр 17:55	2:40	Схлест провода	-	Каменский р-н	Подойма с.	42
	Ф-3	6 апр 15:15	6 апр 17:53	2:38	Схлест провода	-	Каменский р-н	Подойма с.	34
ТП-527	Ф-4	6 апр 15:25	6 апр 17:28	2:03	Схлест провода	-	Каменский р-н	Каменка г.	29
ТП53	Ф-3	6 апр 15:11	6 апр 19:30	4:19	Схлест провода	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	44

ПС Новокотовск	10В15Ф	7 апр 12:38	7 апр 12:44	0:06	Схлест проводов ВЛ-10 кВ в пролёте опор № 63 - 64.	с. Приозерное: Артскважина - 2; с. Ново-Котовск: Артскважина - 1	Слободзейский р-н	Ново-Котовск с.	3
							Приозёрное с.	112	8
ТП 460	0,4Р4Ф	7 апр 15:51	8 апр 0:00	8:09	Перегорание ПН-80А "с"	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	15
ТП 475	0,4Р3Ф	7 апр 15:41	7 апр 22:29	6:48	ВЛ 0,4кВ ТП 475 3ф оп.9 повреждение ТФ-20	-	Григориопольский р-н	Спя с.	13
ТП 477	0,4Р2Ф	7 апр 17:48	7 апр 22:48	5:00	Перегорание ПН-50А "а"	-	Григориопольский р-н	Спя с.	13
ТП 520 Ф-1	ВЛ-0.4	7 апр 18:10	7 апр 19:10	1:00	выпал крюк из тела опоры №11, замена ПН	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	7
ТП-123	0,4Р-3Ф	7 апр 14:25	7 апр 17:30	3:05	Схлест проводов в пролете опор 29-30	-	(пусто)	Зозуляны	6
ТП-133	0,4Р1Ф	7 апр 19:48	7 апр 20:35	0:47	Перегорание ППНИ-40А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Красное с.	5
ТП-162	0,4В-2Ф	7 апр 14:05	7 апр 16:15	2:10	схлест проводов пролёт опор 9-10	-	Рыбницкий р-н	Попенки с.	10
ТП-22	0,4Р3Ф	7 апр 8:00	7 апр 10:17	2:17	схлест проводов в пролете опор №12-13	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	9
ТП-230	0,4Р1Ф	7 апр 6:32	7 апр 17:47	11:15	Перегорание ППНИ-80А фаза "А"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	4
ТП-231	0,4Р1Ф	7 апр 16:34	7 апр 17:29	0:55	Перегорание ППНИ-50А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	3
ТП-265	0,4Р-1Ф	7 апр 8:30	7 апр 11:10	2:40	схлест проводов на ввод ж/д	-	Рыбницкий р-н	Димитрово с.	5

ТП-265										
ТП-301	0,4Р3Ф	7 апр 15:30	7 апр 19:30	4:00	Перегорание ПН2-125А фазы "В" и "С"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	20	
ТП-430	Ф-5	7 апр 17:20	7 апр 19:00	1:40	схлест провода сгорание ПН-125А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	25	
ТП-446	Ф-3	7 апр 19:10	7 апр 22:00	2:50	схлест проводов сгорание ПН-100А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	10	
ТП-548	0,4Р-1Ф	7 апр 14:15	7 апр 16:50	2:35	схлест проводов в пролете опор №9-10	-	Рыбницкий р-н	Жура с.	7	
ТП-658	0,4Р4ф	7 апр 0:55	7 апр 1:26	0:31	Перегорание ПН-40А ф"А"В"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	15	
ТП-77	Ф-2	7 апр 17:35	7 апр 20:55	3:20	схлест проводов сгорание ПН-80	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	25	
ТП-86	Ф-3	7 апр 16:00	7 апр 16:52	0:52	схлест проводов сгорание ПН-63А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	20	
		7 апр 17:30	7 апр 20:29	2:59	схлест проводов сгорание ПН-63А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	22	
08.04.2026										
ТП-133	0,4Р1Ф	8 апр 13:47	8 апр 16:00	2:13	Перегорание ППНИ-40А фаза "В"	-	Григориопольский р-н	Красное с.	5	
ТП-200	0,4Р2Ф	8 апр 14:10	8 апр 14:52	0:42	Перегорание ППНИ-40А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	4	
ТП-204	0,4Р2Ф	8 апр 13:49	8 апр 15:20	1:31	Перегорание ПН-50А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	8	
ТП-231	0,4Р1Ф	8 апр 13:26	8 апр 15:00	1:34	Перегорание ППНИ-63А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	4	

ТП-233	0,4В-2Ф	8 апр 16:07	8 апр 19:00	2:53	Схлест в пролете опор 17-18	-	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	7		
ТП-306	0,4Р1Ф	8 апр 16:15	8 апр 19:38	3:23	Перегорание ПН-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	12		
ТП-308	0,4Р1Ф	8 апр 15:57	8 апр 19:10	3:13	Перегорание ППНИ-63А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Весёлое с.	5		
ТП-411	0,4Р2Ф	8 апр 17:49	8 апр 21:30	3:41	Перегорание ППНИ-80А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	10		
ТП-430	Ф-5 ул. Лиманная	8 апр 16:40	8 апр 18:35	1:55	Перегорание ППНИ-100А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	17		
ТП-634	0,4Р2Ф	8 апр 15:43	8 апр 17:20	1:37	Перегорание ППНИ-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	9		
ТП-77	Ф-2 ул. Дружбы	8 апр 16:00	8 апр 17:55	1:55	Перегорание ПН-2 80А Фаза В,С.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	25		
ТП-86	Ф-3 ул.Мичурин а	8 апр 16:10	8 апр 17:35	1:25	Перегорание ПН-1 63А Фаза-А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	11		
09.04.2026											
ПС Григориополь	10В34Ф	9 апр 12:12	9 апр 12:12	0:00	Выясняется		г. Григориополь: Детсад - 1, Артскважина - 2, Школа - 3, Водозабор - 1, Теплопункт - 1, Больницы - 1, Поликлиника - 2	Григориопольский р-н	Григориополь г.	1 961	210
ТП-230	ВРУ-0,4кВ 12 Октября 52	9 апр 22:31	9 апр 23:07	0:36	Повреждение наконечника на магистральный провод во ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	72		
Общий итог									14 796	1221	