

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 10 апр по 17 апр 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
10.04.2026										
ВРУ0,4кВ Чехова 4	РЩ0,4кВ ГУП"Приднестровье лес"	10 апр 11:17	10 апр 12:50	1:33	заменяли клемный зажим на магистральных проводах	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5	
ПС Борисовка	10В5Ф	10 апр 9:33	10 апр 9:58	0:25	Износ изоляции КЛ-10 кВ 5Ф "Борисовка" - ТП-251.	г. Бендеры: школа-интернат - 2, Теплопункт - 6, Поликлиника - 1, Насосная - 1, Детсад - 2. Школы - 1	Бендерский р-н	Бендеры г.	5 083	325
ПС Тирасполь	6В18Ф	10 апр 17:28	10 апр 17:57	0:29	Износ изоляции КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-276.	г.Тирасполь: Детсад - 3, Теплопункт - 2, Школы - 1	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 060	111
ТП-469	Ф-4 ул.Строителей №53	10 апр 22:31	10 апр 23:22	0:51	Перегорание ПН-40А, фаза "А"	-	Тираспольский р-н	Днестровск г.	18	
11.04.2026										
ВРУ0,4кВ Зои Космедьянско й 49	1 подъезд	11 апр 15:20	11 апр 16:08	0:48	замена губки ПН100 фаза А вторая группа	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ТП-663	0,4Р2Ф	11 апр 21:21	11 апр 21:48	0:27	Перегорание ППНИ-40А "а"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	12	
ТП-680	Ф-4	11 апр 15:20	11 апр 17:00	1:40	сгорание ППНИ-63А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	25	
13.04.2026										
ВРУ Юности 10	ф. "В" 3 гр.	13 апр 20:10	13 апр 20:15	0:05	сгорел НПН 40 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	5	
ВРУ0,4кВ Б.Восстания	1 подъезд	13 апр 17:17	13 апр 17:44	0:27	заменяли губку на отходящей линии магистрали	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
14.04.2026										
ТП-204 ф14	ВРУ 0,4 кВ Ленинградская 52	14 апр 20:38	14 апр 21:18	0:40	сгорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8	
15.04.2026										

ВРУ-481 ул. Кишинёвская, 25	Группа ПН 1-го подъезда	15 апр 20:28	15 апр 21:53	1:25	Замена губки ПН-держателя ф.А ПН-2 100/100А из-за повреждения контактного соединения в результате перегорания губки ПН-держателя.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ВРУ-499 ул. Кишинёвская, 160	Группа ПН 1-го подъезда	15 апр 22:22	15 апр 22:53	0:31	1. Замена ПН-2 ф.С 100/100А группы ПН 1-го под. во ВРУ-0,4 кВ ж/д по причине: внутреннее повреждение ВА в РЩ-0,4 кВ, питающего кв.№4. 2. Замена ВА хар.В 1Р16А в РЩ-0,4 кВ 1-го этажа 1-го подъезда, питающего кв.№4 из-за внутреннего повреждения.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ТП-234	0,4Р-1Т	15 апр 15:40	15 апр 16:25	0:45	перегорания предохранителя фазы В	-	Рыбницкий р-н	Советское с.	23	
ТП-51 РУ 0,4кВ	Р№5 ВЛ Котовского	15 апр 9:55	15 апр 10:50	0:55	Обрыв провода	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55	
16.04.2026 ВРУ-0,4кВ Коммунистическая 191	РЩ-0,4кВ кв 7	16 апр 18:01	16 апр 18:40	0:39	подтянули контакт на магистральном проводе	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2	
ПС Турунчук	10В3Ф	16 апр 11:05	16 апр 11:10	0:05	Выясняется	Нет.	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	6	
Общий итог									6 356	442