

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 17 апр по 25 апр 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц
17.04.2026										
ВРУ Шевченко 81 В	вводной АВ 32А	17 апр 17:25	17 апр 17:40	0:15	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	10	
ПС Гидирим	10В7Ф	17 апр 11:13	17 апр 12:40	1:27	Падение дерева на разъединитель Р-244.	Нет.	Рыбницкий р-н	Рыбница г.		6
18.04.2026										
ПС Бендеры-Западная 110/10	10В27Ф	18 апр 17:41	21 апр 17:35	2 сут., 23:54	Повреждение оборудования абонента ООО "Рилла".	Нет.	Бендерский р-н	Протягайловка с.		1
ТП-113 Р№15,19	ВРУ Федыко 28А	18 апр 12:45	18 апр 13:05	0:20	нагрев на губке П Ф "А" 1гр.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144	
19.04.2026										
ВРУ0,4кВ Индустриальная 95	РЩ 0,4кВ кв 73	19 апр 13:44	19 апр 14:49	1:05	включили автомат в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10	
20.04.2026										
к.я Каховская 20	губка ПН ф"Б" в сторону ВРУКаховская20	20 апр 20:35	20 апр 20:55	0:20	Выгорела губка в сторону ВРУ Каховская 20 . Сгорел ПН 100А ф"Б"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	23	
ПС Красное	10В15Ф	20 апр 18:19	20 апр 20:06	1:47	Атмосферные перенапряжения (гроза).	Нет.	Слободзейский р-н	Глиное с.		7
								Красное пос.		1
								Первомайск пос.		1
ПС Первомайск	10В29Ф	20 апр 12:30	20 апр 16:02	3:32	Износ изоляции КП-10 кВ ТП-919 - ТП-295.	п. Первомайск: дом престарелых - 1.	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	1 132	149
								Незавертайловка с.	383	56

ПС Первомайск										
РП-25	1СШ-10 кВ	20 апр 3:21	20 апр 4:10	0:49	Износ опорной изоляции 1СШ 10 кВ.	г. Рыбница: Теплопункт - 1	Рыбницкий р-н	Рыбница г.		43
21.04.2026										
ВРУ Юности 58	протяжная коробка 1 подъезд	21 апр 9:10	21 апр 9:35	0:25	Нагрев протяжной коробки Ф А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.		50
22.04.2026										
ТП-644	ЯРВ0.4кВ 1ф оп.№16	22 апр 21:47	22 апр 22:33	0:46	Перегорание ППНИ 50А ф"А"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.		3
23.04.2026										
153	Ф-1 фаза "А"	23 апр 12:02	23 апр 13:15	1:13	Сгорел ППНИ-63А	-	Каменский р-н	Кузьмин с.		16
ТП 196 ф 4	сил Севастопольская	23 апр 17:02	23 апр 21:53	4:51	Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 196 - сил Севастопольская	-	Бендерский р-н	Бендеры г.		48
ТП 587 ф 1	сил Калинина	23 апр 16:18	23 апр 17:40	1:22	Замена ПН 2 250/100	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.		14
ТП-133	0,4Р1ф	23 апр 17:13	23 апр 21:27	4:14	Перегорание ППНИ-50А "с"	-	Григориопольский р-н	Красное с.		6
ТП-140	0,4Р-5Ф	23 апр 13:10	23 апр 13:50	0:40	падение ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Бутучаны с.		8
ТП-142	Ф№2	23 апр 16:30	23 апр 18:00	1:30	перегорание ППНИ-50А ф "а" "с"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.		26
ТП-143	0,4Р-1Ф	23 апр 17:40	23 апр 20:05	2:25	перегорел П-1Ф фаза С	-	Рыбницкий р-н	Жура с.		8
ТП-148	0,4Р-1Ф	23 апр 13:20	23 апр 14:30	1:10	Схлёт провода на вводе	-	Рыбницкий р-н	Жура с.		5

ТП-16	Ф-8 ул. Комсомольская	23 апр 17:34	23 апр 22:55	5:21	Схлест проводов. Перегорание ПН-1 80А Фаза А,В 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	2
ТП-161	0,4В-3Ф	23 апр 13:22	23 апр 14:50	1:28	Схлест проводов	-	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	25
ТП-162	Ф-2 ул.Днестровская.	23 апр 16:59	23 апр 20:39	3:40	Схлест проводов, перегорание ППНИ-100А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	9
ТП-168	Ф-1 фаза"А"	23 апр 13:16	23 апр 15:20	2:04	Сгорен ППНИ*63А	-	Каменский р-н	Фрунзовка с.	5
	Ф-4 ул.Ленина	23 апр 18:00	23 апр 21:38	3:38	Схлест роводов, перегорание ПН-63А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	6
ТП-179	Ф-10 ул. 40 лет Октября.	23 апр 15:28	23 апр 21:28	6:00	Схлест проводов, перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	14
ТП-18	Ф3	23 апр 14:05	23 апр 14:25	0:20	Недостаточное натяжение провода	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	46
ТП-212	0,4Р-2Ф	23 апр 15:07	23 апр 16:20	1:13	Падения ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	21
ТП-225	Ф№3	23 апр 15:00	23 апр 15:30	0:30	перегорание ПН-2 фаза "а" "с"	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	37
ТП-239	Ф№3	23 апр 15:00	23 апр 18:10	3:10	перегорание ППНИ -40 А	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	17
ТП-241	0,4В-1Ф	23 апр 14:10	23 апр 15:25	1:15	падение ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	23

ТП-243	0,4Р-1Ф	23 апр 13:15	23 апр 14:45	1:30	Схлѣст проводов	-	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	15
ТП-253	Ф4	23 апр 15:20	23 апр 15:40	0:20	Схлест проводов	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	56
ТП-3	Ф-2 фаза "А" и "В"	23 апр 12:10	23 апр 14:20	2:10	Сгорены ППНИ*63А.	-	Каменский р-н	Подоймица с.	13
ТП-308	0,4Р1ф	23 апр 15:00	23 апр 20:51	5:51	ВЛ 0,4кВ ТП-308 1ф оп.3/1 устранен схлест	-	Григориопольский р-н	Весѣлое с.	9
ТП-32	0,4Р-6Ф	23 апр 12:50	23 апр 14:00	1:10	схлѣст проводов на вводе в дом	-	Рыбницкий р-н	Гараба с.	11
ТП-441	0,4Р2ф	23 апр 16:41	23 апр 23:14	6:33	Перегорание ППНИ-80А "с"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	19
ТП-466	Ф-3 ул.Некрасова	23 апр 16:59	23 апр 18:28	1:29	Схлест проводов, перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	13
ТП-477	0,4Р1ф	23 апр 16:12	24 апр 0:19	8:07	Перегорание ПН-63А "а,в"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	18
ТП-490	Ф№1	23 апр 15:30	23 апр 16:00	0:30	перегорание ППНИ--50 А	-	Григориопольский р-н	Тея с.	29
ТП-539	0,4Р-2Ф	23 апр 13:40	23 апр 15:20	1:40	Схлѣст провода	-	Рыбницкий р-н	Михайловка с.	11
ТП-548	0,4Р-2Ф	23 апр 13:10	23 апр 14:35	1:25	падение ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Жура с.	11
ТП-591	Ф№1	23 апр 17:15	23 апр 18:45	1:30	перегорание ППНИ-80 А	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	31

ТП-85	Ф-2 ул.Кирова.	23 апр 14:57	23 апр 15:56	0:59	Обрыв ввода Кирова №46, схлест проводов, перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	9	
Общий итог									2 336	264