

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 03.04.2026 по 10.04.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП-6 З :ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д - 5 эт., 159Е, 159Ж - 9 эт.	ремонтные работы в ЦТП			03.04.26 г 9.50	03.04.26 г 10.25	0:35	Включено ГВС
2	ул. К. Либкнехта 160 кв.88 з/ст. (10 эт. )	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	03.04.2026г. 11.30	03.04.2026г. 15.30	4:00	устранено
3	ул. Гвардейская 27 кв.75 з/д. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	03.04.2026г. 10.00	03.04.2026г. 13.00	3:00	устранено
4	ул.Каховская 16 з/д(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.04.2026г. 09.00	06.04.2026г. 09.10	0:10	устранено
5	ул.К.Либкнехта 137а з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.04.2026г. 08.30	06.04.2026г. 10.00	1:30	устранено
6	ул.Юности 58/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.04.2026г. 08.30	06.04.2026г. 09.00	0:30	устранено
7	ул.Крупской 16 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.04.2026г. 12.00	06.04.2026г. 13.00	1:00	устранено
8	РКБ : терапевтический корпус	Ремонтные работы			07.04.26 г 8.30	07.04.26 г 15.00	6:30	Включено отопление,на балансе РКБ
9	ул.К.Либкнехта 195 кв.44 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.04.2026г. 09.00	07.04.2026г. 09.20	0:20	устранено
10	пер.Западный 19/6 кв.32	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.04.2026г. 10.00	07.04.2026г. 11.00	1:00	устранено
11	ул.К.Либкнехта 377 кв.29	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.04.2026г. 09.00	07.04.2026г. 12.00	3:00	устранено
12	ул.Краснодонская 52 кв.174	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.04.2026г. 09.00	07.04.2026г. 12.00	3:00	устранено

13	ул. Свердлова 74,76 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	07.04.2026г. 08.30	07.04.2026г. 16.00	7:30	устранено
14	ул. Юности 23 кв.27 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	07.04.2026г. 16.00	07.04.2026г. 19.00	3:00	устранено
15	ул.Луначарского 31	Ремонтные работы					08.04.26 г 9.00	08.04.26 г 10.25	1:25	Включено ГВС
16	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт,ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт..	Ремонтные работы на подкачивающих насосах ГУП"ВиВ"					08.04.26 г 10.30	08.04.26 г 11.35	1:05	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
17	ул.Свердлова 80	Течь крана в кв.82					08.04.26 г 11.05	08.04.26 г 13.20	2:15	Включено ГВС
18	ул.Юности 15 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.04.2026г. 08.40	08.04.2026г. 1.00	1:00	устранено
19	ул.К.Либкнехта 88 кв.47 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.04.2026г. 09.00	08.04.2026г. 15.00	6:00	устранено
20	ул.Горького 37 кв.103 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.04.2026г. 09.30	08.04.2026г. 11.30	2:00	устранено
21	ул.Текстильщиков 24/4 кв.30 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.04.2026г. 09.30	08.04.2026г. 10.20	0:50	устранено
22	ул.Гвардейская 27 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.04.2026г. 09.35	08.04.2026г. 10.15	0:40	устранено
23	ул.Свердлова 76 кв.8 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.04.2026г. 10.10	08.04.2026г. 11.00	0:50	устранено
24	ул.Краснодонская 52 кв.180 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	08.04.2026г. 09.35	08.04.2026г. 14.00	4:25	устранено
25	ул. 25 Октября 108 кв.118 з/ст (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	08.04.2026г. 22.00	09.04.2026г. 14:00	16:00	устранено
26	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Ремонтные работы на подогревателе ГВС					09.04.26 г 8.40	09.04.26 г 9.15	0:35	Включено ГВС
27	ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2т.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация		09.04.26 г 9.25	09.04.26 г 10.35	1:10	Включено ГВС

28	ДС №50	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	09.04.26 г 15.00	09.04.26 г 20.15	5:15	Включено отопление
29	ул. 9 Января 63А кв. 618 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2026г. 8:30	09.04.2026г. 11:30	3:00	устранено
30	ул. Шевченко 83/1 кв. 70 (5эт.), К.Цеткин 1/1 (13эт.) з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2026г. 9:00	09.04.2026г. 11:20	2:20	устранено
31	ул. Космонавтов 11 кв. 22 з/1под-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2026г. 9:40	09.04.2026г. 13:20	3:40	устранено
32	ул. Федько 12А кв. 86 з/д (9Эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2026г. 10:00	09.04.2026г. 12:40	2:40	устранено
33	ул. Юности 17 кв. 82 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2026г. 8:50	09.04.2026г. 13:00	4:10	устранено
<b>г.Днестровск</b>								
1	ул.Строителей 55 1,2 подъезды	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	09.04.26 г 10.10	09.04.26 г 13.15	3:05	Включено ГВС
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г.Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Григориопольский район</b>								
<b>п.Маяк</b>								
1	Котельная № 2 : МДОУ	Плановое отключение эл.энергии			06.04.26 г 10.00	06.04.26 г 17.00	7:00	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Гвардейская,д.10	Циркуляционный насос ГВС	Вышел из строя циркуляционный насос ГВС		31.03.2026 15:30	07.04.2026 16:00	168:30:00	Возобновлена подача ГВС
2	МДОУ "Рыбницкий д/с №8 комбинированного вида" по ул. Кирова, 138	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	03.04.2026 5:30	03.04.2026 13:48	8:18:00	Устранено
3	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55;	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	03.04.2026 9:01	03.04.2026 10:19	1:18:00	Устранено

4	ул.Вершигоры,д.127/3,кв.163	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	03.04.2026 9:58	03.04.2026 14:10	4:12:00	Устранено
5	ул.Мичурина,д.31/1,кв.2	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ материала	03.04.2026 12:01	03.04.2026 17:23	5:22:00	Устранено
6	ул. Вальченко,9, кв.189	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	04.04.2026 15:00	04.04.2026 18:30	3:30:00	Устранено
7	ул.Юбилейная,д.65,кв.52	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	05.04.2026 14:15	09.04.2026 9:00	90:45:00	Устранено
8	ул.Севастопольская, 24д	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение эл.энергии	06.04.2026 6:00	06.04.2026 6:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул.Севастопольская, 26/1	ЛГК № 30	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	06.04.2026 6:00	06.04.2026 6:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
10	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26;	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	06.04.2026 8:45	06.04.2026 9:40	0:55:00	Устранено
11	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №10 с лиц. классами" по ул. Вальченко, 15	Стояк отопления в столовой и в кабинете	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	06.04.2026 10:30	06.04.2026 13:20	2:50:00	Устранено
12	ул.Севастопольская,25"а" ЦТП № 24 ж/д № 91, 93, 93а, 95, 95а по ул. Вершигоры;	Внутриквартальная сеть ГВС (воздушка)	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.04.2026 13:00	06.04.2026 14:30	1:30:00	Устранено
13	ул. Вальченко,33, кв.235	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	06.04.2026 13:00	06.04.2026 13:30	0:30:00	Устранено
14	ул. Кирова,д.121,кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	06.04.2026 13:05	06.04.2026 15:30	2:25:00	Устранено
15	ул. Грибоедова,д.19,кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Свищ на трубопроводе	06.04.2026 13:10	06.04.2026 13:30	0:20:00	Устранено
16	ул. Маяковского,35, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Свищ на пайке	07.04.2026 8:17			Прекращена подача ГВС по стояку. Рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа в

17	ж/д № 101, 103, 105, 111, 113, 117/1, 117/2, 117/3, 119, 121, 123, 127/1, 127/2, 127/3 по ул. Вершигоры; ж/д №137 по ул. Ленинградской; МДОУ "Рыбницкий д/с №1 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 121	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Аварийное откл. электроэнергии	07.04.2026 8:30	07.04.2026 9:00	0:30:00	Возобновлена подача ГВС
18	ул. Вальченко,9, кв.314	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.крана в кв.18	Коррозия металла в связи с износом	07.04.2026 10:32	07.04.2026 14:30	3:58:00	Устранено
19	ж/д № 101, 103, 105, 111, 113, 117/1, 117/2, 117/3, 119, 121, 123, 127/1, 127/2, 127/3 по ул. Вершигоры; ж/д №137 по ул. Ленинградской; МДОУ "Рыбницкий д/с №1 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 121	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Плановое переключение. электроэнергии	08.04.2026 5:30	08.04.2026 5:40	0:10:00	Возобновлена подача ГВС
20	ЦТП №43 ул. Вальченко, 45а	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	09.04.2026 9:00	09.04.2026 16:50	7:50:00	Возобновлена подача ГВС
21	ул.Вальченко, д.39 кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	09.04.2026 13:15	09.04.2026 13:40	0:25:00	Устранено
22	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул.Юбилейной, 55	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	09.04.2026 13:15	09.04.2026 13:40	0:25:00	Устранено
23	ул. Вальченко,д.107 кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	09.04.2026 16:40	09.04.2026 17:00	0:20:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК №6	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	04.04.2026 13:25	04.04.2026 13:35	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК №11	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	04.04.2026 13:25	04.04.2026 13:35	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК №12	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	04.04.2026 13:25	04.04.2026 13:35	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 6:33	06.04.2026 10:00	3:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии

5	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК №14	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 6:33	06.04.2026 10:00	3:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский дет. сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК №6	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 16:35	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК №11	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 22:00	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК №12	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 19:30	3:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	МОУ "Белочинская русская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Родина, 41/1	ЛГК №7	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 16:40	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК №5	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 17:15	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	МОУ "Вадагурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК №8	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 16:40	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 16:40	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	МОУ "Броштынская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштынский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 22:00	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
14	МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодьянской, 7;	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 21:00	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК №9	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 16:50	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский дет. сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	07.04.2026 9:30	07.04.2026 12:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	07.04.2026 9:30	07.04.2026 12:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии

18	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	07.04.2026 9:30	07.04.2026 15:05	5:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	МОУ "Белочинская русская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Родина, 41/1	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	07.04.2026 9:30	07.04.2026 12:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	07.04.2026 9:30	07.04.2026 12:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	07.04.2026 9:30	07.04.2026 12:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7;	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	07.04.2026 9:30	07.04.2026 12:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
23	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	07.04.2026 9:30	07.04.2026 12:00	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
24	МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	08.04.2026 9:30	08.04.2026 11:00	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
25	МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК №6	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	09.04.2026 23:40	09.04.2026 23:50	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Космонавтов,42	ЦТП № 13 "Школа"	Остановка технологического оборудования	Плановое отключ.эл.энергии	07.04.2026 9:15	07.04.2026 13:05	3:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул. Ленина 197 кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка (полипропилен)	Износ материала	08.04.2026 1:25	08.04.2026 11:10	9:45:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	Каменка ул.Садовая 3"а"	Котельная № 3	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 18:00	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии

2	ул. Кирова,7"Б"	Котельная № 2	Авария котла	Падение Р воды	08.04.2026 20:20	08.04.2026 21:10	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Каменский район</b>								
1	с. Красный Октябрь, ул. Молодежная, 64	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	03.04.2026 9:00	03.04.2026 16:40	7:40:00	Котельное оборудование в работе
2	с. Грушка, ул. Фрунзе, 146а	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	05.04.2026 8:20	05.04.2026 11:40	3:20:00	Котельное оборудование в работе
3	с. Грушка, ул. Фрунзе, 146а	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное откл.эл.энергии	06.04.2026 16:00	06.04.2026 19:00	3:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии