

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 17.04.2026 по 25.04.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Свердлова, 86, ул.Восстания, 93, 95	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.04.26 г 8.20	17.04.26 г 9.30	1:10	Включено ГВС
2	ул.Советская, 21	ремонтные работы на ВВП			17.04.26 г 8.45	17.04.26 г 11.50	1:05	Включено ГВС
3	ДС №50 ул. 28 Июня, 46	замена трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.04.26 г 8.45	17.04.26 г 13.10	1:05	Включено ГВС
4	ЦТП – «5-ок»: ул.Краснодонская 39,37,35,ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2	ремонтные работы на ВВП			17.04.26 г 8.50	17.04.26 г 9.40	0:50	Включено ГВС
5	ул.Текстильщиков 42 ка.401 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.202г. 14.00	17.04.2026г. 11:00	21:00	устранено
6	ул. Одесская 94 кв. 75 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.04.2026г. 9:00	17.04.2026г. 13:00	4:00	устранено
7	ул.Юности 60/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.04.2026г. 10.30	18.04.2026г. 11.00	0:30	устранено
8	ул.Одесская 141 з/д(7эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.04.2026г. 14.10	18.04.2026г. 14.50	0:40	устранено
9	ул. Одесская 80/6 кв. 53 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2026г. 12.00	19.04.2026г.19:00	7:00	устранено
10	ул.Текстильщиков 14 кв.21,23 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла передав у ВиВ.	длительная эксплуатация 100% износ	20.04.2026г. 19.00	21.04.2026г. 10:00	15:00	устранено
11	ул.Космонавтов, 11	ремонтные работы на ВВП	промывка ВВП		21.04.26 г 8.40	21.04.26 г 11.30	2:50	Включено ГВС

12	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36. ул. Манойлова 23, 25, 27. ул. 25Октября 85. ЦТП – «26-ц»: ул. К.Маркса 129, 131, 133, 147, 149. ул. Манойлова 50, 52. ул. К.Либкнехта 292. ЦТП – «27-ц»: ул. Луначарского 28, 30, 31, 32, 34. ул. 25 Октября 73, ул. Котовского 29. ЦТП – «33-ц»: ул. К.Маркса 120.	замена трубопровода, установка заглушек	плановые работы на магистральной сети			21.04.26 г 23.00	22.04.26 г 16.00	5:15	Включено ГВС	
13	ул. Одесская 80/6 кв. 53 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.04.2026г. 12.00	19.04.2026г.19:00	7:00	устранено
14	ул. Строителей 72 кв.55 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.04.2026г. 9:40	21.04.2026г.10:30	0:50	устранено
15	ул. Ленина 7 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.04.2026г. 10:30	21.04.2026г. 11:30	1:00	устранено
16	ул. Текстильщиков 14 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.04.2026г. 13:20	21.04.2026г. 13:40	0:20	устранено
17	ул. Юности 60/2 кв. 18 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	22.04.2026г. 8.55	22.04.2026г. 15:00	6:05	устранено
18	ул. К. Либкнехта 205/3 кв. 31 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия передав у ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	22.04.2026г. 9.30	22.04.2026г.12:45	3:15	устранено
19	ул. Федько 4 кв. 59 з/пол.д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	22.04.2026г. 9:00	22.04.2026г. 9:15	0:15	устранено
20	ул. Текстильщиков 44 кв. 104 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	22.04.2026г.10:15	22.04.2026г.12:00	1:45	устранено
21	ул. Крупская 1 кв. 96 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	22.04.2026г.10:25	22.04.2026г.14:40	4:15	устранено
22	ул. Гвардейская 42 кв.32 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	22.04.2026г.13:00	22.04.2026г.14:40	1:40	устранено
23	ул. К. Либкнехта 96 кв. 96 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	22.04.2026 20:25	22.04.2026г. 23:00	2:35	устранено
24	ул.Юности, 15	ремонтные работы	плановые работы на внутриквартальной сети ГВС		длительная эксплуатация, износ	100%	23.04.26 г 8.30	23.04.26 г 18.00	9:30	Включено ГВС

1	ул.Котовского, 31	течь в доме		длительная эксплуатация	22.04.26 г 9.50	22.04.26 г 15.05	17:00	
г.Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
с.Фрунзе								
1	Котельная	автоматика безопасности			22.04.26 г 0.50	22.04.26 г 1.35	0:45	Включено отопление
2	Котельная	автоматика безопасности			22.04.26 г 3.45	22.04.26 г 9.30	5:45	Включено отопление
с.Сукля								
1	Котельная №18 ул.Фрунзе, 28, 30	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	замена арматуры		24.04.26 г 13.05	24.04.26 г 16.40	4:35	Включено ГВС
г.Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Чкалова, 2	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	замена вентилей		21.04.26 г 13.25	21.04.26 г 14.35	1:10	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Маяковского,35, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Свищ на пайке	07.04.2026 8:17			Прекращена подача ГВС по стояку. Рем.раб будут производиться по факту предоставления доступа к стояку ГВС в квартире № 12
2	ул. Индустриальная,24, кв.34	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	17.04.2026 8:50	17.04.2026 11:00	2:10:00	Устранено
3	пр. Победы, д.18 кв.58	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	17.04.2026 13:00	17.04.2026 13:20	0:20:00	Устранено
4	ул. Севастопольская,д.28/б, кв.28	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки, ав.кран не держит	Износ материала	17.04.2026 14:20	17.04.2026 14:25	0:05:00	Устранено
5	ул.Кирова. д.128 кв.44	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки, ав.кран не держит	Износ материала	17.04.2026 18:55	17.04.2026 19:15	0:20:00	Устранено
6	ул. Вальченко,79, кв.102	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя в кв.106	Износ материала	17.04.2026 22:35	17.04.2026 23:10	0:35:00	Устранено

7	ул. Севастопольская, д.28 "а", кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	18.04.2026 13:05	18.04.2026 13:35	0:30:00	Устранено
8	ул. Юбилейная, д.39, кв.68	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	18.04.2026 15:00	18.04.2026 15:20	0:20:00	Устранено
9	ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРП №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК №31	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	20.04.2026 13:00	20.04.2026 15:20	2:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	МОУ "Рыбницкая СКОШ-детский сад" по ул. Юбилейной, 54 (д/с №9)	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	21.04.2026 6:00	21.04.2026 9:30	3:30:00	Устранено
11	МДОУ "Рыбницкий ЦРП" по ул. Мичурина, 33 д/с №24	Стояк отопления в кабинете	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.04.2026 7:50	21.04.2026 9:00	1:10:00	Устранено
12	МОУ "Рыбницкая школа-интернат среднего (полного) общего образования" по ул. Маяковского, 41	Лежак отопления на складе	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.04.2026 8:00	21.04.2026 14:00	6:00:00	Устранено
13	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинирован-ного вида"по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	21.04.2026 8:25	21.04.2026 11:00	2:35:00	Устранено
14	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	21.04.2026 9:50	21.04.2026 11:00	1:10:00	Устранено
15	МДОУ "Рыбницкий д/с №3 комбинированного вида" по ул. Кирова, 132	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.04.2026 10:00	21.04.2026 15:20	5:20:00	Устранено
16	МОУ "Рыбницкая СКОШ-детский сад" по ул. Юбилейной, 54 (д/с №9)	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	21.04.2026 10:10	21.04.2026 11:30	1:20:00	Устранено
17	ул. Ленина д.1 кв.56	Стояк ГВС в тамбуре	Течь стояка ГВС в тамбуре (металлопласт)	Износ материалла	21.04.2026 17:20	21.04.2026 17:50	0:30:00	Устранено
18	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинирован-ного вида"по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в групп	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	22.04.2026 8:45	22.04.2026 11:00	2:15:00	Устранено

19	ул. Мичурина 25/3 и 25/4	Замена запорной арматуры		Износ материала	22.04.2026 9:20	22.04.2026 13:00	3:40:00	Устранено
20	ул. Вершигоры, 95 "а", кв. 28	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	22.04.2026 10:35	22.04.2026 14:00	3:25:00	Устранено
21	ул. Вершигоры, 127/1, кв. 67	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	22.04.2026 11:30	22.04.2026 15:10	3:40:00	Устранено
22	ул. Севастопольская, 26 кв. 47	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.кр. на п/сушителе	Износ материала	22.04.2026 22:24	23.04.2026 10:00	11:36:00	Устранено
23	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в групп	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	23.04.2026 8:30	23.04.2026 10:00	1:30:00	Устранено
24	ул. Мичурина, 31/3, кв. 30	Стояк ГВС в квартире	Течь врезки в шахте	Коррозия металла в связи с износом	23.04.2026 10:30			Закрыт стояк ГВС
25	ул. Комсомольская, 32, кв. 3	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.крана	Коррозия металла в связи с износом	23.04.2026 16:08	23.04.2026 18:00	1:52:00	Устранено
26	МДОУ "Рыбницкий д/с №8 комбинированного вида" по ул. Кирова, 138	Стояк отопления в групп	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	24.04.2026 5:30			Перекрыли теплоноситель на д/с. Ремонтные работы на 24.04.26г.
27	ул. Мичурина, 31/3, кв. 30	Стояк ГВС в квартире	Течь врезки в шахте	Коррозия металла в связи с износом	23.04.2026 10:30	24.04.2026 16:40	30:10:00	Устранено
28	МДОУ "Рыбницкий д/с №8 комбинированного вида" по ул. Кирова, 138	Стояк отопления в групп	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	24.04.2026 5:30	24.04.2026 9:10	3:40:00	Устранено
29	ул. Победы, 34, кв. 36	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.04.2026 8:30	24.04.2026 11:25	2:55:00	Устранено
30	ул. Вальченко, 91	Лежак ГВС в подвале	Замена участка трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	24.04.2026 10:15	24.04.2026 16:40	6:25:00	Устранено
31	ул. Вальченко, 5, кв. 59	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	24.04.2026 12:05	24.04.2026 12:55	0:50:00	Устранено
32	Рыбницкий район							

--	--	--	--	--	--	--	--	--