

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 20.03.2026 по 28.03.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул. 25 Октября 1, 3	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	20.03.26 г 8:30	20.03.26 г 11.00	2:30	Включено ГВС
2	ул.Свердлова 53	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	19.03.26 г 8:50	20.03.26 г 9.00	24:10	Включено ГВС
3	ЦТП – «20-к»: ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт., 147 – 9 эт., 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт, ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт..	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	20.03.26 г 8:30	20.03.26 г 12.50	4:20	Включено ГВС
4	ЦТП – «9-к»: ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	20.03.26 г 10.35	20.03.26 г 12.00	1:25	Включено ГВС
5	ул.Федько 4 кв.67 з/ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.03.2026г. 09.15	20.03.2026г. 9:45	24:30	устранено
6	ул. Ларионова 51 кв. 81 з/2эл.уз. (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.03.2026г. 8:50	20.03.2026г. 11:45	2:55	устранено
7	п. Чкалова 47/3 кв. 37 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.03.2026г. 10:00	23.03.2026г. 11:00	1:00	устранено
8	п. Западный 17/4 кв. 46 з/пол/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла для ВиВ	длительная эксплуатация износ 100%	20.03.2026г. 9:45	23.03.2026г. 10:30	0:45	устранено
9	ул. Текстильщиков 44 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.03.2026г. 9:10	23.03.2026г. 11:00	1:50	устранено
10	ул. К. Маркса 129 кв. 126 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.03.2026г. 10:45	20.03.2026г. 14:40	3:55	устранено
11	п. Чкалова 47/7 кв. 49 з/эл.уз (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.03.2026г. 14.30	22.03.2026г. 18.00	3:30	устранено
12	ул. 9 Января 63 корпус А	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	23.03.26 г 9:05	23.03.26 г 10.15	1:10	Включено отопление

13	ул. Нахимова 76, 78	аварийные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		23.03.26 г 13:40	23.03.26 г 20:20	6:40	Включено ГВС
14	ул. Комарова 23	ремонтные работы на ВВП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		23.03.26 г 13:40	23.03.26 г 16:15	2:35	Включено ГВС
15	ул. Сверлова 80	аварийные работы ГУП "ЕРЭС" на подкачке ГУП "ВиВ"				23.03.26 г 15:20	23.03.26 г 20:15	4:55	Включено ГВС
16	Котельная № 22	аварийный останов по прибору автоматики				23.03.26 г 17:45	23.03.26 г 18:50	1:05	Включено отопление
17	ул. Сверлова 80	аварийные работы ГУП "ЕРЭС" на подкачке ГУП "ВиВ"				23.03.26 г 23:00	24.03.26 г 10:30	11:30	Включено ГВС
18	Котельная № 4	мигание электроэнергии				23.03.26 г 19:18	23.03.26 г 19:30	0:12	Включено отопление, ГВС
19	ул.Юности 46 кв.10 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 08.50	23.03.2026г. 13.00	4:10	устранено
20	ул.9 Января 63а з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 09.05	23.03.2026г. 10.00	0:55	устранено
21	ул.Федько 36 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 09.15	23.03.2026г. 09.45	0:30	устранено
22	ул.К.Либкнехта 205 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия для ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 09.15	23.03.2026г. 09.45	0:30	устранено
23	ул.Комсомольская 5 кв.11 з/ст. (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 08.50	23.03.2026г. 13.00	4:10	устранено
24	ул.Свердлова 76 кв.8 з/3ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 10.00	23.03.2026г. 16.40	6:40	устранено
25	ул.Калинина 75 кв.3 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 10.45	23.03.2026г. 14.10	3:25	устранено
26	ул.Мира 28 кв.2 э.у. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 11.30	23.03.2026г. 16.30	5:00	устранено
27	ул.Луначарского 28 кв.72 з.у. (14эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 12.30	23.03.2026г. 19.00	6:30	устранено
28	п.Чкалова 47/6 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 15.30	23.03.2026г. 17.00	1:30	устранено
29	п.Чкалова 47 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	23.03.2026г. 17.00	23.03.202г. 18.00	1:00	устранено

30	ЦТП – «24-э»: пер. Западный 17/1, 17/4 - 9 эт., 17/2 - 14 эт., 19/1, 19/2, 19/3, 19/7 - 10 эт., ДС № 52	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		24 .03.26 г 8:40	24.03.26 г 13.30	4:50	Включено ГВС
31	ул. Зелинского 15	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		24.03.26 г 8:55	24.03.26 г 14.00	5:05	Включено отопление
32	пер. Труда 5 кв. 1 з/д (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	24.03.2026г. 8:45	24.03.2026г. 11:00	2:15	устранено
33	ул. Ларионова 51 кв. 91 з/под-да (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	24.03.2026г. 9:30	24.03.2026г. 14:00	4:30	устранено
34	ул. Сакриера 57Б кв. 36 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	24.03.2026г. 9:00	24.03.2026г. 10:25	1:25	устранено
35	ул. Нахимова 78 кв.31 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла для ВиВ	длительная эксплуатация	100%	24.03.2026г. 10:30	24.03.2026г. 12:30	2:00	устранено
36	ул. Краснодонская 50 кв. 110 з/эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	24.03.2026г. 10:00	24.03.2026г. 14:40	4:40	устранено
37	ул. Краснодонская 52 кв. 153 з/под-да (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	24.03.2026г. 8:45	24.03.2026г. 10:00	1:15	устранено
38	ул. Каховская 7 кв. 2 з/д (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	24.03.2026г. 14:40	24.03.2026г. 15:25	0:45	устранено
39	ул.Одесская 82 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	25.03.2026г. 08.30	25.03.2026г. 10.00	1:30	устранено
40	ул.Федько 34 кв.67 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	25.03.2026г. 09.00	25.03.2026г. 10.00	01:00	устранено
41	ЦТП – «23-ок»: ул. Одесская 88/1, 88/2, 88/4.	ремонтные работы на ВВП				26.03.26 г 8.15	26 .03.26 г 12:30	4:15	Включено ГВС
42	ул. Комарова 19 кв.905 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	26.03.2026г. 09.00	26.03.2026г. 13.00	4:00	устранено
43	ул. К. Либкнехта 142 кв.28 з/д (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	26.03.2026г. 09.00	26.03.2026г. 12.00	3:00	устранено
44	ул. Гвардейская 116 кв.36 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	26.03.2026г. 09.00	26.03.2026г. 12.30	3:30	устранено
45	ул. Космонавтов 65 кв.63 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	100%	26.03.2026г. 09.00	26.03.2026г. 14.00	5:00	устранено

46	ул. 9 Января 196 кв.24 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла для ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	26.03.2026г. 09.20	26.03.2026г. 14.00	4:40	устранено
47	ул. Свердлова 70 кв.64 з/д (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	26.03.2026г. 08.30	26.03.2026г. 14.30	6:00	устранено
48	Детский сад № 28 (ул. Каховская 13/5)	ремонтные работы				27.03.26 г 8.20	27.03.26 г 9:15	0:55	Включено отопление
49	ул.25 Октября 108 кв.18 з/ст. (16)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.03.2026г. 08.30	27.03.2026г. 16.20	7:50	устранено
50	ул.Гвардейская 19 кв.46 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.03.2026г. 19.25	27.03.2026г. 21.25	2:00	устранено
51	ул. Гвардейская 19 кв.46 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.03.2026г. 21.25	27.03.2026г. 22.35	1:10	устранено
<b>г.Днестровск</b>									
1	ул. Первомайская 9 (2-й эл.уз)	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		20.03.26 г 8:40	20.03.26 г 10.55	2:15	Включено отопление
2	ул. Первомайская 11	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		23.03.26 г 8:50	23.03.26 г 11.25	2:35	Включено отопление
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>									
<b>г. Слободзея</b>									
1	Котельная № 1	аварийное отключение электроэнергии				22.03.26 г 12.00	22.03.26 г 13.45	1:45	Включено отопление
2	Котельная № 2	аварийное отключение электроэнергии				22.03.26 г 12.00	22.03.26 г 13.45	1:45	Включено отопление
3	Котельная № 3	аварийное отключение электроэнергии				22.03.26 г 12.00	22.03.26 г 13.40	1:40	Включено отопление
4	Котельная № 5	аварийное отключение электроэнергии				22.03.26 г 12.00	22.03.26 г 13.45	1:45	Включено отопление
<b>с. Суклея</b>									
1	Котельная № 17	авария двигателя дымососа				21.03.26 г 23.55	22.03.26 г 13.05	13:10	Включено отопление
<b>с. Бл.Хутор</b>									
1	Котельная № 26 (с. Бл. Хутор СОШ)	плановые отключения электроэнергии				20.03.26 г 13.00	20.03.26 г 16.00	3:00	Включено отопление
<b>с. Парканы</b>									
1	Котельная № 3	плановое отключение электроэнергии				23.03.26 г 10.30	23.03.26 г 12:20	1:50	Включено отопление
<b>с. Чобручи</b>									

1	Котельная Чобручи	мигание электроэнергии			23.03.26 г 19:22	23.03.26 г 19:40	0:18	Включено отопление
<b>с. Незавертайловка</b>								
1	ул. Чкалова 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 (частный сектор)	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	20.03.26 г 12:50	20.03.26 г 16:00	3:10	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
1	ул. Шевченка 9 кв. 43 з/ст	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	20.03.26 г 17:15	20.03.26 г 17:35	0:20	Включено ГВС
2	ул. Мира 20	аварийные ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	24.03.26 г 10:40	24.03.26 г 11:20	0:40	Включено ГВС
3	ул. К. Маркса 180	аварийные ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	24.03.26 г 15:15	24.03.26 г 16:05	0:50	Включено ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
<b>с. Бычок</b>								
1	Котельная с. Бычок	плановые отключения электроэнергии			20.03.26 г 5:55	20.03.26 г 17:20	11:25	Включено отопление
2	Котельная с. Бычок	плановые отключения электроэнергии			21.03.26 г 14:30	21.03.26 г 15:30	1:00	Включено отопление
3	Котельная с. Бычок	аварийные переключения на электро. сетях			28.03.26 г 1:05	28.03.26 г 3:10	2:05	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Заречная, 14, кв. 43	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии п/п	Износ материала	10.03.2026 17:31	24.03.2026 10:00	328:29:00	Закрыт стояк. Рем. работы после предоставления доступа.
2	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №9" по ул. Гвардейской, 1	Стояк отопления в кабинете	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.03.2026 16:40	20.03.2026 9:30	16:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул. Вальченко, 35, кв. 90	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	19.03.2026 9:30	19.03.2026 10:45	1:15:00	Устранено
4	3-й пер. Бородина, д. 5 кв. 52	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	20.03.2026 12:10	20.03.2026 14:30	2:20:00	Устранено
5	ул. Гвардейская, 16 ( Д/С №12)	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	22.03.2026 7:00	22.03.2026 7:30	0:30:00	Устранено

6	ул. Ленинградская,137, кв.26	Стояк отопления в квартире	Течь конвектора	Износ материала	23.03.2026 3:55	24.03.2026 14:00	34:05:00	Устранено
3	ул. Вальченко,9, кв.101	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.03.2026 8:00	24.03.2026 14:00	30:00:00	Устранено
4	ул. Кирова, 124а	ЦТП №3	Остановка технологического оборудования	Вышел из строя эл. автомат	23.03.2026 17:30	23.03.2026 18:20	0:50:00	Возобновлена подача ГВС
4	МДОУ "Рыбницкий ЦРР" по ул. Мичурина, 33 (д/с №24)	Стояк отопления в группе	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	24.03.2026 9:00	24.03.2026 11:00	2:00:00	Устранено
5	ул. Заречная, д.14 кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Износ материала	24.03.2026 9:20	24.03.2026 9:50	0:30:00	Устранено
6	ул. Вершигоры, д. 117/3 кв.42	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	24.03.2026 10:30	24.03.2026 11:10	0:40:00	Устранено
7	ул. Мичурина, д.35/а кв.27	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	24.03.2026 16:00	25.03.2026 14:00	22:00:00	Перекрыли краны перед батареей.Устранят сами
8	ул. Вершигоры, д. 117/2 кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	24.03.2026 17:10	24.03.2026 18:45	1:35:00	Устранено
9	ул. Вершигоры,117/2, кв.18	Стояк канализации в квартире	Течь канализации в выше расположенной квартире	Износ материала	24.03.2026 22:10	26.03.2026 15:10	41:00:00	Закрыт дом по ГВС
2	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	25.03.2026 9:40	25.03.2026 14:00	4:20:00	Устранено
3	ул.Гвардейская, д. 18 кв.87	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	25.03.2026 10:40	25.03.2026 16:00	5:20:00	Устранено
4	ул. Мичурина, д.35/а кв.15	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.03.2026 10:45	25.03.2026 14:00	3:15:00	Перекрыли стояк .Устранят сами
5	ул. Мичурина, д.31/3 кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	25.03.2026 12:10	25.03.2026 12:30	0:20:00	Устранено

6	ул. Юбилейная, д.37кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	25.03.2026 12:45	25.03.2026 12:55	0:10:00	Устранено
7	ул. Вальченко, д.95 "а"кв.21	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	25.03.2026 15:25	25.03.2026 15:55	0:30:00	Устранено
8	ул. Ленина, д.1 кв.121	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	25.03.2026 18:50	25.03.2026 19:15	0:25:00	Устранено
4	ул. Кирова,142, кв.69	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	26.03.2026 7:45	26.03.2026 8:30	0:45:00	Устранено
5	ж/д № 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в по ул. Севастопольской	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Ремонтные работы	26.03.2026 8:00	26.03.2026 10:40	2:40:00	Возобновлена подача ГВС
6	ж/д № 53, 55, 57, 59, 61, 75, 77, 79, 81, 93, 95, 95а, 97, 103, 105, 107 по ул. Вальченко	ЦТП № 43	Порыв обратного транзитного трубопровода в ж/д № 103	Коррозия металла в связи с износом	26.03.2026 8:30	26.03.2026 10:40	2:10:00	Возобновлена подача ГВС
7	ул. Кирова,116	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.03.2026 9:29			Слит дом. Рем.работы запланированы на 27.03.26г.
8	ул. Кирова,120, маг.-н "Октален"	Стояк ГВС в перекрытии	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.03.2026 10:00			Закрыт стояк ГВС. Рем.работы на 27.03.26г.
9	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	26.03.2026 11:00	26.03.2026 15:00	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	ул. Вальченко,21, кв.216	Стояк ГВС в квартире	Течь развдки, ав.кр.не держит	Износ материала	26.03.2026 11:58	26.03.2026 13:10	1:12:00	Возобновлена подача ГВС
11	ул. Заречная,24"А"	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.03.2026 14:08	26.03.2026 16:00	1:52:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул. Кирова,128, кв.44	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	26.03.2026 17:14			Слит дом
1	ул. Кирова,120, маг.-н "Октален"	Стояк ГВС в перекрытии	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.03.2026 10:00	27.03.2026 16:30	30:30:00	Устранено
2	ул. Севастопольская,24а	Лежак ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	27.03.2026 9:40	27.03.2026 10:40	1:00:00	Устранено

3	ул. Бородинская, 3а	ЦТП №15	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	27.03.2026 12:00	27.03.2026 16:00	4:00:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Кирова,88, кв.26	Стояк ГВС в квартире	Топит вышерасположенная квартира	Причина повреждения не известна	27.03.2026 20:44			Закрыт дом. Рем. работы будут производиться по факту предоставления доступа.
<b>Рыбницкий район</b>								
1	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	20.03.2026 9:00	20.03.2026 16:00	7:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в системе	22.03.2026 7:00	22.03.2026 14:30	7:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Порыв на трассе	23.03.2026 10:20	23.03.2026 12:20	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.03.2026 14:15	23.03.2026 15:20	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Ломоносова, д.39	Лежак отопления в тех.подполье	Свищ на лежаке в тех.подполье	Коррозия металла в связи с износом	17.03.2026 19:20	20.03.2026 16:30	69:10:00	Устранено
2	ул. Космонавтов, д.42 кв.59	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	20.03.2026 8:30	20.03.2026 9:30	1:00:00	Устранено
3	ул. Дзержинского,70а	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Ремонтные работы ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	23.03.2026 9:00	23.03.2026 14:00	5:00:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Энергетиков,13	Лежак отопления в подвале	Свищ на лежаке отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.03.2026 9:00	23.03.2026 13:20	4:20:00	Устранено
5	г.Дубоссары Кот.№№ 3,4,9,10,12,13	Остановка котельного оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	Коррозия металла в связи с износом	25.03.2026 9:00	25.03.2026 15:30	6:30:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул. Ленина,93, кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Причина повреждения не известна	28.03.2026 4:30			Закрыт 1, 2-ой подъезд. Устранять будут по факту предоставления доступа

**Дубоссарский район**

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

**г. Каменка и Каменский район****г. Каменка**

1	Техникум ул. Ленина,52	Котельная № 5	Свищ на лежаке отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.03.2026 8:00	23.03.2026 16:00	8:00:00	Устранено
2	ул.Ленина, д.25 кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.03.2026 8:30	25.03.2026 11:40	3:10:00	Устранено
3	с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1	ЛГК № 9	Лежак отопления в подвале	Коррозия металла в связи с износом	25.03.2026 10:00	25.03.2026 16:00	6:00:00	Устранено
4	пер.Заводской,1 кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	25.03.2026 17:05	25.03.2026 17:55	0:50:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
1	с. Грушка ул. Фрунзе 146 А	ЛГК № 12	Течь лежака в столовой д/с	Коррозия металла в связи с износом	27.03.2026 10:20			Перекрыто отопление на Д/С