

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 28.03.2026 по 03.04.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	ремонтные работы			28.03.26 г 8.10	28.03.26 г 12:00	3:50	Включено ГВС
2	ул. Ленина 28 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.03.2026г. 9:15	28.03.2026г. 11:45	2:30	устранено
3	ул. Комарова 5 кв. 117 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.03.2026г. 21.20	29.03.2026г. 10.40	13:20	устранено
4	Детский сад № 48	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	30.03.26 г 13.05	30.03.26 г 13.50	0:45	Включено отопление
5	ул. К. Либкнехта 90 кв. 11 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.03.2026г. 08.30	30.03.2026г. 11.30	3:00	устранено
6	ул. Шевченко 81Г кв. 3 з/ст (3 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.03.2026г. 09.00	30.03.2026г. 09.30	0:30	устранено
7	п. Западный 17/4 кв. 5 з/пол Д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.03.2026г. 09.30	30.03.2026г. 11.00	1:30	устранено
8	ул. К. Либкнехта 137А кв. 28з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.03.2026г. 09.00	30.03.2026г. 10.30	1:30	устранено
9	ул. Ленина 5 кв. 55 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.03.2026г. 08.30	30.03.2026г. 11.30	3:00	устранено
10	ул. Краснодонская 52 кв. 153 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.03.2026г. 08.20	30.03.2026г. 10.15	1:55	устранено
11	ул. Краснодонская 52 кв. 153 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.03.2026г. 10.15	30.03.2026г. 11.30	1:15	устранено
12	ул. К. Либкнехта 407 кв. 14 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.03.2026г. 14.10	30.03.2026г. 14.35	0:25	устранено

13	ЦТП – «27-ц»: ул. Котовского 27-14 эт., ул. Луначарского 20 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32-9 эт, 34-9 эт., ул. 25 Октября 73-9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		31.03.26 г 8.55	31.03.26 г 11.15	3:20	Включено ГВС
14	ЦТП – «27-э»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		31.03.26 г 8.55	31.03.26 г 14.55	6:00	Включено ГВС
15	ЦТП – «34-ц»: ул. К.Либкнехта 377, ул. Советская 114, ул. Манойлова 37, ул. Котовского 38. – все 9 эт.	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		31.03.26 г 9.40	31.03.26 г 11.20	1:40	Включено ГВС
16	ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		31.03.26 г 10.50	31.03.26 г 11.25	0:35	Включено ГВС
17	ул.Луначарского 34 з/ЦТП. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		31.03.2026г. 08.55	31.03.2026г. 11.15	2:20	устранено
18	ул.Курчатова 74 кв.93 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		31.03.2026г. 08.55	31.03.2026г. 09.15	0:20	устранено
19	ул.Ленина 5 кв.51 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		31.03.2026г. 09.00	31.03.2026г. 11.40	2:40	устранено
20	ул.Краснодонская 52 з/2 п-да. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		31.03.2026г. 10.00	31.03.2026г. 13.10	3:10	устранено
21	ул.Юности 46 кв.86 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		31.03.2026г. 11.00	31.03.2026г. 12.10	1:10	устранено
22	ул.Луначарского 32 кв.59 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		31.03.2026г. 16.00	31.03.2026г. 18.00	2:00	устранено
23	ЦТП – «27-э»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация		01.04.26 г 8.45	01.04.26 г 14.35	5:50	Включено ГВС
24	ул. Краснодонская 52 з/3,4,5,6 под-ды (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		01.04.2026г. 8:30	01.04.2026г. 11:50	3:20	устранено
25	ул. Юности 47 кв. 22 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		01.04.2026г. 9:20	01.04.2026г. 13:55	4:35	устранено
26	ул. Космонавтов 65 кв. 70 з/2под-да (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		01.04.2026г. 9:00	1.04.2026г. 13:30	4:30	устранено
27	ул. К. Либкнехта 160 кв. 25 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		01.04.2026г. 9:00	01.04.2026г. 9:45	0:45	устранено
28	ул. Юности 47 кв. 22 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ		01.04.2026г. 18:40	01.04.2026г. 20:55	2:15	устранено

29	ЦТП – «15-ок»: ул. Краснодарская 34/2, 34/4, 34/6, 36/1, 36/3, 36/5, 36/7, 36/9, 36/13, 36/15, 36/17, 36/19, 36/21, 36/23, 36/25, 40А, ДС № 42	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	02.04.26 г 8.00	02.04.26 г 11.55	3:55	Включено ГВС
30	ЦТП – «11-ок»: ул. Комсомольская 1, 5. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2. ул. Одесская 90, 90А, 92, 94.	ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	02.04.26 г 8.00	02.04.26 г 14.10	6:10	Включено ГВС
31	Котельная №6	мигание электроэнергии			02.04.26 г 21.15	02.04.26 г 21.20	0:05	Включено ГВС
32	ул.Луначарского 31 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 09.00	02.04.2026г. 12.00	3:00	устранено
33	ул.Ларионова 51 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 09.00	02.04.2026г. 10.00	1:00	устранено
34	ул.К.Маркса 129 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 09.00	02.04.2026г. 12.00	3:00	устранено
35	ул.Курчатова 74 кв.93 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 09.00	02.04.2026г. 12.00	3:00	устранено
36	ул.Юности 58/2 кв.69 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 09.00	02.04.2026г. 12.00	3:00	устранено
37	пер.Западный 15 кв 70 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 08.30	02.04.2026г. 11.30	3:00	устранено
38	ул.Краснодонская 52 з/3,4,5,6под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 09.00	02.04.2026г. 12.00	3:00	устранено
39	ул.Юности 1 кв.67 з/д(17эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 18.50	02.04.2026г. 19.15	0:25	устранено
40	ул. Комсомольская 8/3 кв. 37 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2026г. 17:30	02.04.2026г. 22:00	4:30	устранено
<b>г.Днестровск</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
1	Котельная № 1	аварийное отключение электроэнергии			02.04.26 г 13.40	02.04.26 г 14.00	0:20	Включено отопление
<b>г.Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								

1	ул. Кирова 2	ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	02.04.26 г 8.30	02.04.26 г 13.30	5:00	Включено ГВС
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Кирова,88, кв.26	Стояк ГВС в квартире	Топит вышерасположенная квартира	Причина повреждения не известна	27.03.2026 20:44	01.04.2026 9:00	108:16:00	Устранено
2	ул. Бородинская, 3а	ЦТП №15	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	28.03.2026 10:30	28.03.2026 12:00	1:30:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул. Бородинская, д.3 кв.57	Стояк ГВС в квартире	Топит вышерасположенная квартира	Течь по холодной воде в кв.60	28.03.2026 14:00	28.03.2026 16:00	2:00:00	Устранено
4	ул.Вальченко, д.41 кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	29.03.2026 19:25	29.03.2026 19:55	0:30:00	Устранено
5	МДОУ "Рыбницкий ЦРП" по ул. Мичурина, 33 д/с №24	Лежак отопления	Течь лежака в группе д/с	Коррозия металла в связи с износом	29.03.2026 23:10	30.03.2026 9:00	9:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55	Стояк отопления в библиотеке	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	30.03.2026 9:50	30.03.2026 14:00	4:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул. Степная,19, кв.2	Стояк ГВС в квартире	Топит кв.№ 6 Течь гибкой разводки на кухне	Износ материала	30.03.2026 22:15	30.03.2026 22:30	0:15:00	Устранено
8	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	31.03.2026 5:00	31.03.2026 9:00	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ул. Юбилейная,41, кв.79	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	31.03.2026 17:20	31.03.2026 18:10	0:50:00	Устранено
10	ул. Гвардейская,10	Циркуляционный насос ГВС	Вышел из строя циркуляционный насос ГВС		31.03.2026 15:30			ГВС подается без циркуляции
11	ул.Вершигоры, д.91 кв.139	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	01.04.2026 11:54	01.04.2026 12:15	0:21:00	Устранено
12	ул. Кирова,142, кв.50	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	01.04.2026 21:25	01.04.2026 21:50	0:25:00	Устранено

13	ул. Вальченко, д.43 кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	01.04.2026 16:20	02.04.2026 11:00	18:40:00	Устранено
14	МОУ "Рыбницкая СКОШ-детский сад" по ул. Юбилейной, 54 (д/с №9)	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	02.04.2026 8:50	02.04.2026 10:30	1:40:00	Устранено
15	ул. Юбилейная, д.59 кв.101	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.04.2026 10:50	02.04.2026 11:30	0:40:00	Устранено
16	ул. Вальченко, д.51 кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.04.2026 17:50	02.04.2026 18:50	1:00:00	Устранено
17	ул.Маяковского, 43	Кот. № 1	Остановка котла	Аварийное отключение эл.энергии	02.04.2026 19:50	02.04.2026 20:15	0:25:00	Котельное оборудование в работе
18	МДОУ "Рыбницкий д/с №8 комбинированного вида" по ул. Кирова, 138	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	03.04.2026 5:30			Закрыт эл.узел.
<b>Рыбницкий район</b>								
1	МОУ "Ержовский детский сад комбинированного типа" по ул. Колхозной, 14	ЛГК № 37	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в системе	29.03.2026 14:50	29.03.2026 17:20	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	МОУ "Выхвятинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды в системе	29.03.2026 22:10	29.03.2026 23:50	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	31.03.2026 9:00	31.03.2026 16:20	7:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Ленина,93, кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Причина повреждения не известна	28.03.2026 4:30	28.03.2026 9:30	5:00:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	ул. Кирова, 7/6	Кот №2	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	01.04.2026 14:00	01.04.2026 17:00	3:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Каменский район</b>								

1	с. Грушка ул. Фрунзе 146 А	ЛГК № 12	Течь лежака в столовой д/с	Коррозия металла в связи с износом	27.03.2026 10:20	28.03.2026 12:00	25:40:00	Устранено
1	с.Грушка ул.Фрунзе 146 А	ЛГК № 12	Течь крана маевского	Износ материала	31.03.2026 13:00	31.03.2026 15:00	2:00:00	Устранено
1	с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1 : МОУ «Ротарская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК № 9	Течь спускника в ЛГК	Износ материала	01.04.2026 10:10	01.04.2026 11:45	1:35:00	Устранено