

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию на 08.00 часов с 10.04.2026 по 17.04.2026**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останов)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт.	Ремонтные работы			10.04.26 г 8.45	10.04.26 г 11.25	2:40	Включено ГВС
2	Котельная №29 (ВГ-1)	автоматика безопасности			13.04.26 г 8.10	13.04.26 г 8.50	0:40	Включено ГВС
3	ЦТП – «11-ок»: ул. Комсомольская 1, 5, ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1,	Ремонтные работы на ЦТП			14.04.26 г 8.40	14.04.26 г 12.00	3:20	Включено ГВС
4	ул.К.Либкнехта, 76	Ремонтные работы в тепловой камере			14.04.26 г 10.40	14.04.26 г 11.30	0:50	Включено ГВС
5	ЦТП – «27-ц»: ул. Луначарского 28, 30, 31, 32, 34. ул. 25 Октября 73, ул.	Ремонтные работы на ЦТП по ХВС			14.04.26 г 13.40	14.04.26 г 14.20	0:50	Включено ГВС
6	ул.Одесская 84/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.04.2026г. 08.30	14.04.2026г. 11:30	3:00	устранено
7	пер.Чкалова 47/7 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.04.2026г. 09.00	14.04.2026г. 13.00	4:00	устранено
8	пер.Чкалова 53 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.04.2026г. 09.00	14.04.2026г. 19.00	10:00	устранено
9	ул.Текстильщиков 24/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.04.2026г. 09.00	14.04.2026г. 12.00	3:00	устранено
10	ул.К.Цеткин 126 кв.11 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.04.2026г. 09.00	15.04.2026г. 09.30	0:30	устранено
11	ул. Чапаева 147 (жэук) з/д. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.04.2026г. 09.30	15.04.2026г. 15.00	5:30	устранено
12	ул. Краснодарская 35 кв.13 з/д. (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.04.2026г. 13.00	15.04.2026г. 13.45	0:45	устранено
13	ул.Чкалова, 47/5	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			16.04.26 г 10.00	16.04.26 г 13.50	3:50	Включено ГВС
14	ЦТП – «15-ц»: ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (часть), 71 – 5 эт., ул. 25 Октября 95 – 4	ремонтные работы на ЦТП			16.04.26 г 10.00	16.04.26 г 10.45	0:25	Включено ГВС
15	ул.Мира 38 кв.8 з/Д. (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.2026г. 08.50	16.04.2026г. 11.05	2:15	устранено
16	ул.25 Октября 116 з/Д. (3эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.2026г. 09.00	16.04.2026г. 11.00	2:00	устранено
17	ул.Ларионова 43 кв.18 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.2026г. 09.00	16.04.2026г. 09.30	0:30	устранено
18	ул.Юности 14/1 кв.18 з/полД. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.2026г. 08.40	16.04.2026г. 09.15	0:35	устранено
19	ул.К.Либкнехта 159Ж з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.2026г. 09.40	16.04.2026г. 10.40	1:00	устранено
20	п.Чкалова 47/5 кв.16 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла у ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.2026г. 10.00	16.04.2026г. 13.50	3:50	устранено
21	уо.Советская 114 кв.4 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.2026г. 09.20	16.04.2026г. 13.40	4:20	устранено
22	ул.Текстильщиков 42 ка.401 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.04.202г. 14.00			не устранено
г. Слободзея и Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Григориополь и Григориопольский район								
с.Спея								
1	Котельная	мигание электроэнергии			12.04.26 г 20.00	12.04.26 г 20.05	0:05	Включено отопление
2	Котельная	мигание электроэнергии			12.04.26 г 21.35	12.04.26 г 21.40	0:05	Включено отопление
с.Карманово								
1	Котельная №3 ДС	мигание электроэнергии			15.04.26 г 6.12	15.04.26 г 6.15	0:03	Включено отопление

г. Григориополь								
1	Котельная №2 ЦРБ	подключение корректора по газу			15.04.26 г 8.20	15.04.26 г 8.45	0:25	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Маяковского,35, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Свищ на пайке	07.04.2026 8:17			Прекращена подача ГВС по стояку. Рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа к стояку ГВС в квартире № 12
2	ЦТП №43 ул. Вальченко, 45а	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	10.04.2026 9:00	10.04.2026 18:40	9:40:00	Возобновлена подача ГВС
3	МОУ "Рыбницкий д/с№15 комбинированного вида" по ул.Юбилейной, 55	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	10.04.2026 9:20	10.04.2026 15:09	5:49:00	Устранено
4	ул.Вальченко,59, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.04.2026 18:41	10.04.2026 18:57	0:16:00	Устранено
5	ул.Кирова,82, кв.36	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	10.04.2026 19:23	10.04.2026 23:30	4:07:00	Устранено
6	ул. Вершигоры,119, кв.110	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.крана	Коррозия металла в связи с износом	11.04.2026 13:21	11.04.2026 14:00	0:39:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский дет. сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Плановое откл.эл.энергии	10.04.2026 9:05	10.04.2026 12:00	2:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученока" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул.	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Плановое откл.эл.энергии	10.04.2026 9:05	10.04.2026 12:00	2:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Плановое откл.эл.энергии	10.04.2026 9:05	10.04.2026 12:00	2:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	ул.Вальченко,д.97 кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	13.04.2026 18:50	14.04.2026 11:40	16:50:00	Устранено
5	ул. Юбилейная,49	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка	Коррозия металла в связи с износом	14.04.2026 3:30	14.04.2026 11:00	7:30:00	Устранено
6	МОУ "Рыбницкий д/с№15 комбинированного вида" по ул.Юбилейной, 55	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	14.04.2026 8:15	14.04.2026 10:09	1:54:00	Устранено
7	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26;	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	14.04.2026 9:35	14.04.2026 10:50	1:15:00	Отглушили регистр
8	ул. Вальченко,9, кв.318	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	14.04.2026 13:00	14.04.2026 13:50	0:50:00	Устранено
9	ул. Кирова, 101, кв.25	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка	Течь металлопласта	14.04.2026 19:00	14.04.2026 19:40	0:40:00	Устранено
10	ул. Вальченко,81, кв.57	Стояк ГВС в квартире	Течь п/сушителя	Коррозия металла в связи с износом	15.04.2026 9:32	15.04.2026 14:00	4:28:00	Устранено
11	ул. Куйбышева,22, кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки, ав.кран не держит	Коррозия металла в связи с износом	15.04.2026 9:41	15.04.2026 10:00	0:19:00	Устранено
12	МОУ "Рыбницкий д/с№15 комбинированного вида" по ул.Юбилейной, 55	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	15.04.2026 11:50	15.04.2026 15:30	3:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	Юбилейная,69, кв.50	Стояк ГВС в квартире	Течь ав.крана	Коррозия металла в связи с износом	15.04.2026 12:04	15.04.2026 12:55	0:51:00	Устранено
14	МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7;	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.04.2026 8:00	15.04.2026 16:00	8:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученока" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.04.2026 8:00	15.04.2026 16:00	8:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии

16	МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.04.2026 8:00	15.04.2026 16:00	8:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	ул. Индустриальная, 24, кв. 81	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	16.04.2026 11:30	16.04.2026 12:00	0:30:00	Устранено
18	ул. Вальченко, 93, кв. 71	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки, ав.кран не держит	Коррозия металла в связи с износом	16.04.2026 11:40	16.04.2026 13:20	1:40:00	Устранено
19	ул. Кирова, 84/3, кв. 63	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	16.04.2026 12:40	16.04.2026 13:20	0:40:00	Устранено
20	ул. Вершигоры, 127/2	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.04.2026 18:45	16.04.2026 19:40	0:55:00	Устранено
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Айвазовского д.19, кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС (металлопласт)	Износ материала	13.04.2026 15:20			Закрыт стояк ГВС. Рем. Работы 14.04.26г.
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
1	с. Красный Октябрь, ул. Молодёжная, 64 : МОУ «Кр.Октябрьская общеобразовательная школа-детский сад»; ФАП по ул. Молодежной, 16	ЛГК №6	Остановка котельного оборудования	Сбой автоматики	10.04.2026 8:30	10.04.2026 9:10	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии