

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: 25.04.2026г. на 08-00 - 30.04.2026г. на 08-00

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Дата устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально-значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь -газ"	26.04.2026г./13час. 25мин.	г.Тирасполь, пер.Раевского, 2	Падение дерева на надземный газопровод, деформирован участка газопровода (без выхода газа в атмосферу).	распределительный газопровод низкого давления Ду50	после подачи заявки	1	-	-	Восстановительные работы будут проведены после обращения владельца газопровода
	26.04.2026г./13час. 31мин.	г.Тирасполь, ул.9 Января, 86/3	Падение дерева на надземный газопровод, деформирован участка газопровода (без выхода газа в атмосферу).	распределительный газопровод низкого давления Ду32	27.04.2026г./1,5ч.	2	-	12час. 00мин.	
	26.04.2026г./15час. 20мин.	г.Тирасполь, ул.Плавневая, 15	Падение дерева на надземный газопровод, деформирован участка газопровода (без выхода газа в атмосферу).	распределительный газопровод низкого давления Ду40	27.04.2026г./ 2ч.	1	-	15час. 00мин.	
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	26.04.2026г./12ч. 40мин.	г.Дубоссары, ул.Красноармейская, 4	Падение дерева на надземный газопровод, деформирован участка газопровода (без выхода газа в атмосферу).	распределительный газопровод низкого давления Ду50	26.04.2026г./1,4ч.	-	-	14ч. 05мин.	Произвели распил ствола дерева и расчистку газопровода от растительности
	26.04.2026г./13час.07мин.	с.Карманово, ул.Садовая, 46	Падение дерева на надземный газопровод, деформирован участка газопровода (без выхода газа в атмосферу).	распределительный газопровод низкого давления Ду50	27.04.2026г./3,5ч.	23	-	11ч. 45мин.	В связи опасностью повторного падения деревьев произведено отключение подачи газа от ШРП.
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05									