

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: 30.04.2026г. на 08-00 - 08.05.2026г. на 08-00

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Дата устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социальнозначимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь -газ"	05.05.2026г./14час.55мин.	г.Тирасполь, пер.Молодежный, 3	В результате наезда грузового автомобиля на опорные стойки газопровода была нарушена его конструктивная устойчивость (без выхода газа в атмосферу)	стойки наружного газопровода низкого давления	08.05.2026г.	-	-		Ведутся восстановительные работы
"Бендеры-газ"	Ду76 Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Рыбница-газ"	08.05.2026г./06час. 30мин.	г.Рыбница, ул.Щусева, 29	По предварительной информации, срабатывание предохранительного запорного клапана в ШРП произошло по невыясненным причинам.	ПЗК	08.05.2026г./10 час. 20 мин.	73	-	-	Ведутся разбирательство и восстановительные работы.

Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05