

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 25 апр по 30 апр 2026 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов	Количество отключенных юрлиц						
26.04.2026																
ПС Ближний Хутор	10В15Ф	26 апр 14:30	26 апр 15:22	0:52	Прохождение атмосферного фронта.	с. Парканы: Артскважина - 1	Слободзейский р-н	Парканы с.		5						
ПС Бутьки	10В12Ф	26 апр 12:05	26 апр 14:08	2:03	Прохождение атмосферного фронта.	с. Бутьки: Насосная - 1; с. Ульма: Детсад - 1, Котельная - 1, Очистные сооружения - 1, Школа - 1	Рыбницкий р-н	Ульма с.	257	25						
								Бутьки с.	107	8						
								Воронково с.		1						
								Лысая Гора с.	38	4						
		26 апр 17:01	26 апр 19:10	2:09	Прохождение атмосферного фронта.	с. Бутьки: Насосная - 1; с. Ульма: Детсад - 1, Котельная - 1, Очистные сооружения - 1, Школа - 1	Рыбницкий р-н	Ульма с.	257	25						
								Бутьки с.	107	8						
								Воронково с.		1						
								Лысая Гора с.	38	4						
	СШ-10 кВ	26 апр 12:32	26 апр 13:35	1:03	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	с. Бутьки: Насосная - 1; с. Ульма: Детсад - 1, Котельная - 1, Очистные сооружения - 1, Школа - 1; г. Рыбница: Артскважина - 1	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	845	53						
								Ульма с.	257	25						
								Бутьки с.	107	11						
								Воронково с.		1						
								Лысая Гора с.	38	4						
ПС Васильевка	10В7Ф	26 апр 12:28	26 апр 17:21	4:53	Прохождение атмосферного фронта.	с. Афанасьевка: Артскважина - 1; с. Калиновка: Артскважина - 1	Дубоссарский р-н	Афанасьевка с.	49	8						
								Васильевка с.		1						
								Калиновка с.	42	4						
								Красный Виноградарь с.	1	5						
ПС Виноградная	10В7Ф	26 апр 12:47	26 апр 13:58	1:11	Прохождение атмосферного фронта.	с. Ташлык: Артскважина - 3, Детсад - 1, Школа - 1	Григориопольский р-н	Ташлык с.	706	32						
								Бутор с.		2						

ПС Виноградная										
ПС Воронково	10В15Ф	26 апр 12:30	26 апр 12:30	0:00	Прохождение атмосферного фронта.	с. Воронково: Артскважина - 1, Школа - 1, Котельная - 1	Рыбницкий р-н	Воронково с.	693	61
	СШ-10 кВ	26 апр 12:32	26 апр 13:35	1:03	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	с. Воронково: Артскважина - 2, Школа - 1, Котельная - 1; с. Станиславка: Школа - 1, Котельная - 1	Рыбницкий р-н	Воронково с.	570	51
								Гершуновка с.	64	8
								Станиславка с.	63	12
ПС Воронково-насосная	СШ-6 кВ	26 апр 12:32	26 апр 13:35	1:03	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	Нет.	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24	1
								Гидирим с.		1
ПС Выхватинцы	10В3Ф	26 апр 12:02	26 апр 12:02	0:00	Прохождение атмосферного фронта.	с. Выхватинцы: Артскважина - 1, Котельная - 1, Школа - 1	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.	506	48
								Попенки с.		1
	СШ-10 кВ	26 апр 12:32	26 апр 13:35	1:03	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	с. Зозуляны: Котельная - 1; с. Попенки: Котельная - 2, Детсад круглосуточный - 1, школа-интернат - 1; с. Выхватинцы: Артскважина - 1, Котельная - 1, Школа - 1	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	257	25
								Воронково с.		1
								Выхватинцы с.	506	49
								Попенки с.	23	6
								Кирово с.	17	1
								Новая Жизнь с.	10	2
ПС Гидирим	СШ-10 кВ	26 апр 12:32	26 апр 13:31	0:59	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	с. Гидирим: Артскважина - 1, Котельная - 1, Детсад - 1	Рыбницкий р-н	Рыбница г.		6
								Гидирим с.	519	46
								Выхватинцы с.		2

ПС Григориополь	10В3Ф	26 апр 12:58	26 апр 13:04	0:06	Прохождение атмосферного фронта.	г. Григориополь: Теплопункт - 1, Котельная - 1, Школа - 1, Детсад - 1	Григориопольский р-н	Григориополь г.	1 836	202
ПС Гыртоп	10В28Ф	26 апр 12:42	26 апр 15:13	2:31	Прохождение атмосферного фронта.	п. Маяк: Котельная - 1	Григориопольский р-н	Маяк пос.	232	41
	10В38Ф	26 апр 12:58	26 апр 14:53	1:55	Прохождение атмосферного фронта.	с. Гыртоп: Школа - 1, Артскважина - 2	Григориопольский р-н	Бруслаки с.	4	2
								Гыртоп с.	196	19
		26 апр 15:54	26 апр 16:24	0:30	Прохождение атмосферного фронта.	с. Гыртоп: Школа - 1, Артскважина - 2	Григориопольский р-н	Мокряки с.	8	
								Бруслаки с.	4	2
								Гыртоп с.	196	19
								Мокряки с.	8	
ПС Дойбаны	СШ-10 кВ	26 апр 12:27	26 апр 13:35	1:08	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	с. Гояны: Котельная - 1, Школы - 1, Артскважина - 2; с. Дойбаны-1: Поликлиника - 1, Артскважина - 1, Школы - 1, Котельная - 1; с. Койково: Поликлиника - 1, Детсад - 1, Школы - 1; с. Цыбулевка: Артскважина - 2, Школы - 1, Котельная - 3, Детсад - 1; с. Ягорлык: Артскважина - 1; с. Гармацкое: Поликлиника - 1, Котельная - 2, Шахтный колодец - 1, Артскважина - 1; с. Дойбаны-2: Котельная - 1, Школы - 1, Артскважина - 1, Детсад - 1	Дубоссарский р-н	Гармацкое с.	507	39
								Гоян с.	378	32
								Дойбаны с.	438	30
								Дойбаны-2 с.	218	27
								Койково с.	160	21
								Цыбулевка с.	499	31
								Ягорлык с.	11	4
ПС Дубоссары	10В20Ф	26 апр 12:35	26 апр 14:16	1:41	Прохождение атмосферного фронта.	г. Дубоссары: Школы - 3, Теплопункт - 4, Водокomплекс - 1, Детсад - 1, Котельная - 1	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2 535	220

ПС Дубоссары										
ПС Журка	10В13Ф	26 апр 12:17	26 апр 16:40	4:23	Прохождение атмосферного фронта.	Нет.	Рыбницкий р-н	Жура с.		5
								Михайловка с.		2
	10В15Ф	26 апр 12:14	26 апр 13:38	1:24	Прохождение атмосферного фронта.	с. Жура: Котельная - 1, Школа - 1, Артскважина - 1; с. Жура: Насосная - 1, Артскважина - 2	Рыбницкий р-н	Бутучаны с.	589	48
								Жура с.	518	45
	СШ-10 кВ	26 апр 12:32	26 апр 13:31	0:59	Неполадки на оборудовании ГУП ГК Днестрэнерго.	с. Жура: Школа - 1, Котельная - 1, Артскважина - 1; с. Жура: Насосная - 1, Артскважина - 2; с. Михайловка: Котельная - 1	Рыбницкий р-н	Бутучаны с.	163	12
								Жура с.	333	29
								Михайловка с.	290	29
ПС Карманово	10В9Ф	26 апр 12:50	26 апр 16:09	3:19	Прохождение атмосферного фронта.	п. Колосово: Детсад - 1, Школа - 1, Артскважина - 3	Григориопольский р-н	Карманово пос.		1
								Колосово пос.	217	24
								Красная Бессарабия с.	7	1
ПС Кицканы	10В14Ф	26 апр 13:10	26 апр 16:41	3:31	Прохождение атмосферного фронта.	с. Кицканы: Детсад - 1	Слободзейский р-н	Кицканы с.	363	15
ПС Красное	10В15Ф	26 апр 13:24	27 апр 16:29	1 сут., 3:05	Прохождение атмосферного фронта.	Нет.	Слободзейский р-н	Глиное с.		3
								Красное пос.		1
ПС Незавертайловка	10В5Ф	26 апр 13:54	26 апр 22:45	8:51	Прохождение атмосферного фронта.	Нет.	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	6	9
ПС Новая Лунга	10В6Ф	26 апр 12:27	26 апр 15:19	2:52	Прохождение атмосферного фронта.	с. Красный Виноградарь: Очистные сооружения - 1, Котельная - 1, Школы - 1, Поликлиника - 1, Артскважина - 1; с. Новая Александровка: Артскважина - 1	Дубоссарский р-н	Красный Виноградарь с.	187	18
								Новая Лунга с.	44	4

ПС Новая Лунга	10B6Ф	26 апр 17:24	26 апр 20:24	3:00	Прохождение атмосферного фронта.	с. Красный Виноградарь: Очистные сооружения - 1, Котельная - 1, Школы - 1, Поликлиника - 1, Артскважина - 1; с. Новая Александровка: Артскважина - 1; с. Новая Кошница: Котельная - 1; с. Новая Погребя: Котельная - 1, Артскважина - 1	Дубоссарский р-н	Красный Виноградарь с.	187	18		
									Новая Лунга с.	44	4	
									Боска с.	21	1	
									Новая Александровка с.	31	3	
									Новая Кошница с.	62	3	
									Новая Погребя с.	82	8	
	10B7Ф	26 апр 12:37	26 апр 19:19	6:42	Прохождение атмосферного фронта.	г. Дубоссары: Котельная - 4, Школы - 1, Детсад круглосуточный - 1	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	833	70		
								Новая Лунга с.		1		
	10B8Ф	26 апр 16:30	26 апр 20:14	3:44	Прохождение атмосферного фронта.	Нет.	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.		8		
								Новая Лунга с.		2		
ПС Строенцы	10B7Ф	26 апр 11:50	26 апр 12:03	0:13	Прохождение атмосферного фронта.	с. Белочи: Школа - 1, Котельная - 1	Рыбницкий р-н	Белочи с.	300	35		
									Вадатурково с.	141	7	
				26 апр 12:08	26 апр 14:43	2:35	Прохождение атмосферного фронта.	с. Белочи: Школа - 1, Котельная - 1	Рыбницкий р-н	Белочи с.	300	35
										Вадатурково с. Строенцы с.	141 58	7 1
ПС Тирасполь	6B2Ф	26 апр 13:34	26 апр 14:56	1:22	Прохождение атмосферного фронта.	с.Бл.Хутор: Артскважина - 1, Котельная - 1, Водозабор - 1	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	1 767	61		
									Терновка с.		1	
ПС Уткоферма	10B15Ф	26 апр 12:54	26 апр 16:19	3:25	Прохождение атмосферного фронта.	с. Шипка: Артскважина - 1	Григориопольский р- н	Шипка с.	281	14		

РП-1А	6В19Ф	26 апр 13:12	26 апр 14:20	1:08	Прохождение атмосферного фронта.	г.Тирасполь: Котельная - 1, Школы - 1	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 230	49
ТП - 47	Ф - 3	26 апр 15:35	26 апр 23:24	7:49	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Катериновка с.	41	
ТП - 52	ф 3	26 апр 15:03	26 апр 22:40	7:37	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	21	
ТП - 53	Ф 4	26 апр 15:05	26 апр 22:32	7:27	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	81	
ТП 141	0,4РЗф	26 апр 14:10	26 апр 18:53	4:43	Перегорание ПН-40А "а"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	8	
ТП 241	ф2	26 апр 14:05	27 апр 0:56	10:51	Перегорание ПН 80А	-	Слободзейский р-н	Фрунзе с.	12	
ТП 258	ф4	26 апр 14:00	27 апр 1:20	11:20	Перегорание ПН 63А	-	Слободзейский р-н	Владимировка с.	8	
ТП 295	ф4	26 апр 14:05	27 апр 0:15	10:10	Перегорание ПН 80А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	15	
ТП 325 ру 0,4кВ	ф4	26 апр 16:00	26 апр 21:37	5:37	Перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	7	
ТП 328	0,4В2ф	26 апр 13:10	26 апр 17:54	4:44	отключен 0,4В2ф	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	19	
ТП 368	ф5	26 апр 14:20	26 апр 23:00	8:40	Перегорание ППНИ 50А 2шт	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	21	
ТП 369	ф2	26 апр 14:05	26 апр 22:45	8:40	Перегорание ПН 2 3 шт. 100А.	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	35	
ТП 432	ф3	26 апр 14:10	26 апр 23:10	9:00	Перегорание ПН 80А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	28	
ТП 445	ф4	26 апр 14:00	26 апр 23:00	9:00	Перегорание ПН 80А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	23	
тп 450	Ф1	26 апр 16:13	26 апр 21:21	5:08	Перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	5	

ТП 68	ф4	26 апр 14:00	26 апр 22:35	8:35	Перегорание ПН 100А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	12
ТП-1	Ф-3	26 апр 14:15	26 апр 18:05	3:50	Перегорание ПН-2 100А - 1шт	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	23
ТП-100	0,4В-3Ф	26 апр 13:55	26 апр 18:21	4:26	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	16
	РУ 0,4 р №19	26 апр 13:35	26 апр 17:17	3:42	схлест проводов при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
Тп-107	Ф-1	26 апр 15:05	26 апр 17:45	2:40	Схлест провода	-	Каменский р-н	Севериновка с.	55
ТП-109	Ф-4	26 апр 16:55	26 апр 17:35	0:40	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Севериновка с.	16
ТП-111	0,4Р-3Ф	26 апр 12:22	26 апр 15:12	2:50	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	23
ТП-112	РУ 0,4 кВ р № 11	26 апр 13:00	26 апр 16:45	3:45	схлест проводов при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
	Ф-2	26 апр 11:42	26 апр 18:25	6:43	Схлест провода	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	42
ТП-113	Ф-4	26 апр 17:30	26 апр 17:50	0:20	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	48

ТП-126	Ф-2	26 апр 12:11	26 апр 14:16	2:05	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Севериновка с.	18
ТП-130	Ф-2	26 апр 14:35	26 апр 18:20	3:45	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Ротар с.	78
ТП-132	0,4Р-2	26 апр 13:05	26 апр 16:18	3:13	падение ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Бутучаны с.	19
ТП-138	0,4Р-1Ф	26 апр 12:22	26 апр 17:21	4:59	Схлест проводов на вводе	-	Рыбницкий р-н	Бутучаны с.	13
ТП-140	0,4Р-2Ф	26 апр 13:13	26 апр 17:02	3:49	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Бутучаны с.	21
ТП-142	Ф-1	26 апр 14:50	26 апр 20:34	5:44	Схлест провода	-	Каменский р-н	Окница с.	27
ТП-146	ВЛ-0,4кВ Ф№1	26 апр 15:40	27 апр 20:10	1 сут., 4:30	Падение деревьев, веток,приближение на опасное расстояние	-	Дубоссарский р-н	Дойбаны с.	12
ТП-147	Ф-3	26 апр 13:40	26 апр 14:05	0:25	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Окница с.	7

ТП-148	0,4В-1ф	26 апр 14:37	26 апр 17:15	2:38	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Жура с.	24
ТП-153	Ф-1	26 апр 11:30	26 апр 13:26	1:56	Схлест паровода	-	Каменский р-н	Кузьмин с.	36
	Ф-3	26 апр 11:40	26 апр 13:38	1:58	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Кузьмин с.	71
ТП-158	0,4Р-2Ф	26 апр 15:12	26 апр 19:04	3:52	Схлест проводов на вводе	-	Рыбницкий р-н	Жура с.	10
ТП-16	Ф-2	26 апр 12:24	26 апр 12:48	0:24	Схлест провода	-	Каменский р-н	Подойма с.	33
ТП-161	0,4В-2Ф	26 апр 12:47	26 апр 17:33	4:46	Схлест проводов на вводе	-	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	27
	Ф-3	26 апр 16:54	26 апр 18:55	2:01	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Грушка с.	18
ТП-168	Ф-3	26 апр 13:10	26 апр 14:10	1:00	Перегорание ПН-2 80А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	12
	Ф-4	26 апр 13:50	26 апр 14:20	0:30	Перегорание ПН-2	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	9

ТП-18	Ф-1	26 апр 11:47	26 апр 12:13	0:26	Схлест провода	-	Каменский р-н	Подойма с.	24
ТП-180	Ф№1	26 апр 12:36	26 апр 13:28	0:52	Перегорание ППНИ-100А	-	Дубоссарский р-н	Цыбулевка с.	28
ТП-196	РУ 0,4 кВ Р № 6	26 апр 13:30	26 апр 15:19	1:49	схлест проводов при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-200	0.4Р2ф	26 апр 15:00	26 апр 20:37	5:37	Перегорание ППНИ-40А ф"А"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	6
ТП-202	0.4Р1Ф	26 апр 15:00	26 апр 20:40	5:40	Перегорание ППНИ-40А ф"А"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	6
ТП-216	Ф-1	26 апр 13:10	26 апр 15:45	2:35	Перегорание ПН-2 100А	-	Слободзейский р-н	Владимировка с.	27
ТП-22	Ф1	26 апр 15:15	26 апр 20:30	5:15	Схлест провода	-	Каменский р-н	Соколовка с.	29
ТП-221	Ф№2	26 апр 17:01	26 апр 17:34	0:33	Перегорание ППНИ-63А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	22
ТП-233	0,4Р-3Ф	26 апр 15:00	26 апр 18:32	3:32	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	27
ТП-237	0,4Р-3Ф	26 апр 15:27	26 апр 18:54	3:27	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	15

ТП-238	0,4В-2Ф	26 апр 14:20	26 апр 15:47	1:27	падение ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	27
ТП-241	0,4В-2Ф	26 апр 14:25	26 апр 16:05	1:40	падение ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	17
ТП-253	Ф№3	26 апр 17:21	26 апр 18:04	0:43	Перегорание ПН2-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
	Ф№4	26 апр 14:23	26 апр 14:54	0:31	Перегорание ПН2-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-260	0,4р-8Ф	26 апр 13:10	26 апр 17:10	4:00	факт перегорания 0,4П-8Ф фаза С	-	(пусто)	Красенькое	9
ТП-27	Ф-3	26 апр 12:50	26 апр 14:33	1:43	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Константиновка с.	40
ТП-270	0,4Р-3Ф	26 апр 11:58	26 апр 15:18	3:20	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Красенькое с.	20
ТП-272	Ф№1	26 апр 14:55	26 апр 15:25	0:30	Перегорание ПН2-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-276	ВЛ-0,4 кВ Ф-7	26 апр 19:52	26 апр 20:54	1:02	Восстановление нулевого в пролёте оп.№11-12.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	60

ТП-276	РУ 0,4 кВ	26 апр 13:33	26 апр 18:42	5:09	схлест проводов при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-28	РУ 0,4 кВ Р № 4	26 апр 14:10	26 апр 17:53	3:43	схлест проводов при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП-280	Ф-1	26 апр 13:36	26 апр 14:55	1:19	Схлест провода	-	Каменский р-н	Валя-Адынка с.	15
ТП-289	0,4В-2Ф	26 апр 13:50	26 апр 15:22	1:32	падение ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	15
ТП-29	Ф-2	26 апр 11:40	26 апр 12:25	0:45	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Подойма с.	48
ТП-3	Ф-2	26 апр 12:13	26 апр 13:14	1:01	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Подоймица с.	30
	Ф№4	26 апр 13:42	26 апр 15:03	1:21	Перегорание ПН2-80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-301	0,4Р2ф	26 апр 13:20	26 апр 18:50	5:30	Перегорание ПН-80А "в,с"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	44
	0,4Р3ф	26 апр 13:21	26 апр 18:47	5:26	Перегорание ПН-125А "в"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	11
ТП-302	0,4Р2ф	26 апр 14:12	26 апр 19:06	4:54	Перегорание ПН-80А "в"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	9
	0,4Р3ф	26 апр 14:13	26 апр 19:07	4:54	Перегорание ПН-63А "а"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	10
ТП-315	0,4Р-4Ф	26 апр 12:00	26 апр 13:45	1:45	Схлест проводов на вводе	-	Рыбницкий р-н	Гидирим с.	18

ТП-315									
ТП-32	ВЛИ-0,4 кВ Ф-2	26 апр 14:01	26 апр 19:13	5:12	Замена ППНИ 00С 100А ф.С мачтовый рубильник оп. №7	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	45
ТП-320	0,4Р5ф	26 апр 13:00	26 апр 18:08	5:08	Перегорание ПН-40А "с"	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	7
	Ф-3	26 апр 13:40	26 апр 18:50	5:10	Перегорание ПН-100А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	36
ТП-322	Ф-1	26 апр 14:10	26 апр 17:05	2:55	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Окница с.	29
ТП-326	Ф-2	26 апр 14:20	26 апр 22:10	7:50	Перегорание ППНИ-125А	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	65
	Ф-3	26 апр 13:45	26 апр 22:35	8:50	Перегорание ПН-2 125А	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	45
	Ф-4	26 апр 14:50	26 апр 22:25	7:35	Перегорание ППНИ - 80А	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	45
ТП-330	Ф-1	26 апр 13:20	26 апр 20:47	7:27	Перегорание ПН-2 100А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	35
ТП-338	0,4Р3ф	26 апр 13:13	26 апр 19:41	6:28	Перегорание ПН-80А "а"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	6
ТП-339	Ф-3	26 апр 12:55	26 апр 16:30	3:35	Перегорание ПН-2-100А - 3шт	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	12
ТП-353	Ф-1	26 апр 14:15	26 апр 21:00	6:45	перегорание ПН-2 63А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	18
ТП-384	РУ 0,4 кВ р № 3, 8	26 апр 13:30	26 апр 20:30	7:00	схлест проводов при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Варница с.	15
ТП-39	Ф-8	26 апр 13:24	26 апр 20:10	6:46	обрыв проводов из-за падение дерева на провода ВЛ-0,4 в пролете опор 1-2, перегорание ПН2-250/125 ф. А,В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	32
ТП-404	Ф-4	26 апр 12:03	26 апр 17:25	5:22	СЧхлест провода	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	46

ТП-41	0,4Р1ф	26 апр 14:30	26 апр 20:06	5:36	Перегорание ПН-63А "а"	-	Григоріопольский р-н	Красная Горка с.	10
ТП-42	Ф-1	26 апр 15:05	26 апр 21:20	6:15	Схлест провода	-	Каменский р-н	Рашков с.	27
	Ф-2	26 апр 14:30	26 апр 21:20	6:50	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Катериновка с.	63
ТП-427	Ф-1	26 апр 16:00	26 апр 16:20	0:20	Схлест провода	-	Каменский р-н	Каменка г.	26
ТП-43	Ф-3	26 апр 13:10	26 апр 21:50	8:40	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Катериновка с.	93
ТП-446	Ф-3	26 апр 14:10	26 апр 22:20	8:10	Перегорание ПН-100А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	67
ТП46	Ф-2	26 апр 12:30	26 апр 21:20	8:50	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Катериновка с.	34
ТП-46	Ф-3	26 апр 12:30	26 апр 21:30	9:00	Схлест провода	-	Каменский р-н	Катериновка с.	96
	Ф№2	26 апр 14:30	26 апр 14:54	0:24	Перегорание ППНИ-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20

ТП-461	0.4Р1Ф	26 апр 13:30	27 апр 3:25	13:55	Прегорание ППНИ-40А ф"А,С"	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	11
ТП-464	0.4Р1Ф	26 апр 13:30	27 апр 3:40	14:10	Перегорание ППНИ 80А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	10
ТП-471	ВЛ-0.4кВ Ф№2	26 апр 16:34	26 апр 20:05	3:31	Падение деревьев, веток,приближение на опасное расстояние	-	Дубоссарский р-н	Роги с.	9
ТП-473	0.4Р3Ф	26 апр 13:45	27 апр 0:49	11:04	Перегорание ППНИ-63А ф"а,с"	-	Григориопольский р-н	Спя с.	20
ТП-479	0.4Р3Ф	26 апр 13:45	27 апр 0:49	11:04	Перегорание ППНИ-50А ф"а"	-	Григориопольский р-н	Спя с.	7
ТП-490	0.4Р1Ф	26 апр 13:30	27 апр 17:30	1 сут., 4:00	Перегорание ППНИ-50А ф"с"	-	Григориопольский р-н	Тя с.	15
	Ф№7	26 апр 14:39	26 апр 15:13	0:34	Перегорание ПН2-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-493	Ф№2	26 апр 15:02	26 апр 15:33	0:31	Перегорание ПН2-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2

ТП-494	Ф№1	26 апр 16:40	26 апр 17:23	0:43	Перегорание ПН2-50А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	25
ТП-495	0,4Р-7Ф	26 апр 12:30	26 апр 13:22	0:52	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	13
ТП-499	ВЛ-0.4кВ Ф№1	26 апр 16:20	26 апр 20:25	4:05	Падение деревьев, веток,приближение на опасное расстояние	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-50	Ф-3	26 апр 14:00	26 апр 22:15	8:15	Перегорание ПН-2 100А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	35
ТП-500	Ф-2	26 апр 16:10	26 апр 17:18	1:08	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Каменка г.	18
ТП-505	ВЛ-0.4кВ Ф2	26 апр 16:04	26 апр 19:50	3:46	Падение деревьев, веток,приближение на опасное расстояние	-	Дубоссарский р-н	Дойбаны с.	10
ТП-51	Ф-4	26 апр 13:45	26 апр 17:55	4:10	Перегорание ПН-2 80А - 3шт	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	9
ТП-52	0,4Р-2Ф	26 апр 12:15	26 апр 15:45	3:30	Обрыв в пролете опор 15-16	-	Рыбницкий р-н	Вадатурково с.	17
ТП-525	Ф-52	26 апр 13:07	26 апр 13:40	0:33	Схлест проводов	-	Каменский р-н	Подойма с.	42
ТП-53	Ф-1	26 апр 12:30	26 апр 21:20	8:50	Схлест провода	-	Каменский р-н	Слобода- Рашково с.	93

ТП-537	0,4Р-4Ф	26 апр 13:13	26 апр 17:23	4:10	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Михайловка с.	16
ТП-539	0,4Р-2Ф	26 апр 14:07	26 апр 18:10	4:03	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Михайловка с.	15
ТП-54	руб №12 ВЛ.Горького	26 апр 15:00	26 апр 23:30	8:30	повреждение опоры	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	63
	руб №2 ВЛ Восстания	26 апр 14:00	26 апр 20:00	6:00	повреждение опоры	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	59
	Ф-3	26 апр 13:46	26 апр 20:00	6:14	Падение дерева, обрыв проводов, перегорание ПН-2 80А - 3шт.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	55
ТП-55	0.4Р4Ф	26 апр 13:05	26 апр 20:30	7:25	Перегорание ПН 80А ф"А"	-	Григориопольский р-н	Делакеу с.	5
ТП-561	0.4Р1Ф	26 апр 13:45	27 апр 0:49	11:04	ПерегораниеППНИ 100А ф"а,в"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	18
ТП-568	ВЛ-0,4 кВ Ф-5	26 апр 13:37	26 апр 15:21	1:44	Замена ПН-2 ф.А 100/100А по причине: срыв штыревого изолятора ф.А с проводом с траверсы и касанием тела опоры.	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	13
ТП-584	0.4Р1Ф	26 апр 14:00	27 апр 6:54	16:54	Перегорание ППНИ-50А ф"а"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	7

ТП-591	0.4P1Ф	26 апр 14:00	27 апр 5:41	15:41	Перегорание ППНИ-80А ф"в,с"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	10
ТП-6	Ф№8	26 апр 13:45	26 апр 14:46	1:01	Перегорание ПН2-250А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
ТП-63	0,4P3ф	26 апр 13:20	26 апр 19:25	6:05	Перегорание ППНИ-40А "а,в"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	12
ТП-634	0.4P2ф	26 апр 13:46	27 апр 6:05	16:19	Перегорание ППНИ-63А ф"с"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	4
ТП-644	0.4P1Ф	26 апр 14:00	27 апр 6:43	16:43	Перегорание ПН-63А ф"В,С"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	40
ТП-645	0.4P1Ф	26 апр 14:00	27 апр 6:33	16:33	Перегорание ПН-50А ф"в,с"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	16
ТП65	ф5	26 апр 20:00	27 апр 6:20	10:20	Перегорание ПН 100А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	20
ТП-65	Ф№2	26 апр 18:17	26 апр 18:34	0:17	Перегорание ПН-100А 2шт.	-	Дубоссарский р-н	Васильевка с.	8
ТП-67	Ф-2	26 апр 13:50	26 апр 21:20	7:30	Перегорание ПН-2 80А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	31
ТП-68	РУ 0,4 кВ ф №1	26 апр 13:59	26 апр 18:12	4:13	Схлест проводо при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25

ТП-681	0.4P5ф	26 апр 17:00	27 апр 2:45	9:45	Перегорание ПН-100А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	23
ТП-687	0.4P3Ф	26 апр 17:00	27 апр 3:04	10:04	Перегорание ПН63А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	10
ТП-70	0,4P2ф	26 апр 13:05	26 апр 16:58	3:53	Перегорание ППНИ-63А "а,в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	30
ТП-77	Ф-2	26 апр 14:50	26 апр 22:30	7:40	Перегорание ПН-2 100А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	58
ТП-84	ВЛ-0,4 кВ Ф-2	26 апр 16:00	26 апр 19:31	3:31	Замена ППНИ габ. 00С 100А ф.А,С на мачтовом рубильнике оп.№5	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП-85	ВЛ-0,4 кВ Ф-3	26 апр 14:12	26 апр 19:00	4:48	обрыв проводов в пролете опор 9-10 и 10-11 из-за падение дерева, перегорание ПН-2 250/100А ф.А,В,С; замена траверсы, восстановили и подключили провода в 2-х пролётах	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48
ТП-86	Ф-1	26 апр 14:25	26 апр 21:20	6:55	Перегорание ПН-2	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	26
	Ф-3	26 апр 13:50	26 апр 21:15	7:25	Перегорание ПН-2 63А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	40
ТП-90	Ф№2	26 апр 17:16	26 апр 17:43	0:27	Перегорание ПН2-80А	-	Дубоссарский р-н	Ново-Комиссаровка с.	26
ТП-91	0,4P1ф	26 апр 12:35	26 апр 13:32	0:57	обрыв провода оп.25-26	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	15
		26 апр 15:59	26 апр 16:31	0:32	Обрыв вязки оп.16	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	50
		26 апр 17:00	26 апр 20:08	3:08	Перегорание ПН-100А "в,с"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	34

ТП-99	0,4P-1Ф	26 апр 12:57	26 апр 15:31	2:34	Схлест проводов в пролетах	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	16
27.04.2026									
ТП 587	Ф1	27 апр 0:17	27 апр 0:52	0:35	Перегорание ПН	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	17
ТП-100 РУ0,4кВ Р№3	Ветклиника	27 апр 14:05	27 апр 14:20	0:15	Ветки на проводах	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	18
ТП-133	Ф№2	27 апр 10:00	27 апр 12:00	2:00	перегораие ППНИ-50А ф"а"	-	Григориопольский р-н	Красное с.	16
ТП-203	Ф-3 ул.Чалаева	27 апр 8:30	27 апр 16:42	8:12	Схлест проводов, перегорание ПН-40А, фаза "А".	-	Слободзейский р-н	Владимировка с.	3
ТП-210	ф№1 ф№2	27 апр 8:00	27 апр 11:40	3:40	перегорание ППНИ-32 А ф "а" ф№2 ф "с"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	24
ТП-216	Ф№2	27 апр 9:00	27 апр 11:00	2:00	перегорание ПН-2 63 А ф"в"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	7
ТП-239	Ф№3	27 апр 11:00	27 апр 13:45	2:45	Перегорание ППНИ-50А ф"а"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	21
ТП-241	Ф№4	27 апр 10:00	27 апр 13:20	3:20	перегорание ПН-2 100 А ф"с"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	80
ТП-344	Ф№1	27 апр 10:00	27 апр 13:30	3:30	перегорание ППНИ-50А ф "а" "с"	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	21
ТП-364	Ф-4 ул.Горького	27 апр 8:25	27 апр 16:43	8:18	Схлест проводов,перегорание ПН-63А, фаза "С".	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	14
ТП-411	Ф№2	27 апр 8:00	27 апр 10:00	2:00	перегорание ПН-2 100 А	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	41
ТП-433	Ф-6	27 апр 7:52	27 апр 9:50	1:58	Схлест проводов, перегорание ПН-100А, фаза "С".	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	13
ТП-435	Ф-6	27 апр 7:35	27 апр 9:36	2:01	Схлест проводов, перегорание ППНИ-100А фаза "С".	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	12
ТП-441	Ф-1	27 апр 8:20	27 апр 10:29	2:09	Схлест проводов, перегорание ПН-100А, фаза "А".	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	9
	Ф№2	27 апр 11:00	27 апр 14:15	3:15	перегорание ППНИ 80А	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	17
ТП-442	Ф-3	27 апр 8:04	27 апр 10:17	2:13	Схлест проводов, перегорание ПН-100А, фаза "С".	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	3

ТП-462	Ф-13	27 апр 7:30	27 апр 8:26	0:56	Схлест проводов, перегорание ПН-40А, фаз "А" и "В".	-	Тираспольский р-н	Днестровск г.	7		
ТП-488	Ф№3	27 апр 11:00	27 апр 18:00	7:00	перегорание ППНИ-63 А ф"в"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	19		
ТП-490	Ф№1	27 апр 8:00	27 апр 17:30	9:30	перегорание ППНИ-50 А ф"а"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	19		
ТП-59	Ф№1	27 апр 8:00	27 апр 9:30	1:30	перегорание ППНИ-40А фаза"а"	-	Григориопольский р-н	Делакеу с.	18		
ТП-644	Ф№1	27 апр 10:00	27 апр 19:00	9:00	перегорание ПН-2 100А Ф"с"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	21		
ТП-663	Ф№3	27 апр 10:00	27 апр 17:30	7:30	перегорание ПН-2 63 А ф"в"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	14		
ТП-75	Ф-10 ул.Гагарина.	27 апр 8:17	27 апр 15:48	7:31	Схлест проводов, перегорание ПН-100А, фаза "С".	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	7		
ТП-85	Ф-1	27 апр 8:22	27 апр 11:23	3:01	Схлест проводов, перегорание ПН-100А, фаза "С".	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	11		
ТП-86	ф№1 ф№2	27 апр 8:00	27 апр 9:15	1:15	перегорание ППНИ-40 А ф "а" "в" "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	37		
28.04.2026											
ТП-130	ВЛ-0,4кВ Ф-4	28 апр 13:28	28 апр 16:24	2:56	Перегорание ПН2 250/80 фА,В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9		
ТП-233	ВЛ 0,4кв Ф№3 паролёт опор 4-34	28 апр 16:11	28 апр 17:12	1:01	Схлест проводов в результате падение ветки (возгорании травы)	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	11		
ТП-663	Ф№3	28 апр 17:00	28 апр 22:30	5:30	Перегорание ППНИ-50А ф"с"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	21		
29.04.2026											
ТП-309	0,4Р-1Ф	29 апр 14:40	29 апр 16:20	1:40	Схлест проводов в пролете опор №25-26	-	Рыбницкий р-н	Новая Жизнь с.	3		
ТП-447	Ф№3	29 апр 7:00	29 апр 7:42	0:42	Обрыв провода	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	67		
30.04.2026											
РП-1	10В6Ф	30 апр 2:20	30 апр 2:42	0:22	Износ изоляции КЛ 10 кВ ТП-17 ТП-486.		г. Дубоссары: Детсад - 2, Детсад круглосуточный - 1, Котельная - 1, Теплопункт - 2, Школы - 1	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1 484	220

РП-1										
10ВСЯ-105 (РП-1 8Ф)	30 апр 2:20	-	6:21	Выясняется.	г. Дубоссары: Артскважина - 1, КНС - 1, Котельная - 1; с. Дзержинское: Артскважина - 1, КНС - 1, Поликлиника - 1	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	343	41	
							Дзержинское с.	384	37	
Общий итог								28 158	2110	